

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 15/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,3	100		103564,8	100		9,9	100		140,3	100		960,6	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,3	100		103589,6	100		9,8	100		140,1	100		958,0	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,2	100		103584,2	100		9,9	100		140,3	100		961,4	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		103464,4	100		9,9	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
02:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		24,5	100		1,5	100		0,3	100		103505,7	100		9,7	100		140,1	100		960,4	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,2	100		104000,0	100		10,0	100		140,2	100		957,3	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		103785,5	100		9,8	100		140,3	100		949,6	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		103980,2	100		10,0	100		140,4	100		957,2	100	In marcia
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,2	100		104369,5	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		103940,3	100		9,9	100		140,1	100		958,0	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,2	100		103657,4	100		9,7	100		140,3	100		951,3	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		103514,8	100		9,9	100		140,2	100		947,3	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		24,7	100		1,5	100		0,3	100		104821,1	100		9,9	100		140,3	100		951,3	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		104649,6	100		10,0	100		140,3	100		949,3	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,3	100		104327,8	100		9,9	100		140,1	100		958,0	100	In marcia
08:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,2	100		104054,8	100		10,0	100		140,0	100		954,2	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		104150,8	100		9,9	100		140,5	100		961,1	100	In marcia
09:00		4,2	86		0,0	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,3	86		104817,2	100		9,9	86		139,9	100		959,3	100	In marcia
09:30		4,5	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		19,9	78		1,5	78		0,1	78		104691,1	100		9,7	78		139,8	100		962,5	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		105418,5	100		10,0	100		139,8	100		963,8	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	95		20,8	100		1,5	100		0,1	100		105268,5	100		10,0	100		139,8	100		961,2	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		104720,0	100		9,8	100		139,8	100		960,6	100	In marcia
11:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		103990,4	100		10,0	100		139,9	100		962,7	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		102889,6	100		9,8	100		140,0	100		963,3	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		103164,7	100		9,8	100		140,1	100		960,5	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		102688,5	100		10,0	100		140,1	100		961,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,2	100		103383,6	100		9,7	100		140,0	100		964,4	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		105183,9	100		10,2	100		139,9	100		955,2	100	In marcia
14:30		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	95		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104904,2	100		10,1	100		139,8	100		958,3	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105015,2	100		10,0	100		140,0	100		964,2	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		105140,9	100		9,9	100		140,0	100		965,7	100	In marcia
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		12,2	100		1,5	100		0,2	100		105334,7	100		10,0	100		140,2	100		954,4	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		105259,2	100		9,8	100		140,2	100		958,9	100	In marcia
17:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		9,7	100		1,5	100		0,1	100		105984,7	100		10,3	100		140,1	100		943,2	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		105206,7	100		10,0	100		140,0	100		952,3	100	In marcia
18:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,0	100		1																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 15/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,3	100		103564,8	100		9,9	100		140,3	100		960,6	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,3	100		103589,6	100		9,8	100		140,1	100		958,0	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,2	100		103584,2	100		9,9	100		140,3	100		961,4	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		103464,4	100		9,9	100		140,1	100		956,3	100	in Betrieb
02:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		24,5	100		1,5	100		0,3	100		103505,7	100		9,7	100		140,1	100		960,4	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,2	100		104000,0	100		10,0	100		140,2	100		957,3	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		103785,5	100		9,8	100		140,3	100		949,6	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		103980,2	100		10,0	100		140,4	100		957,2	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		21,7	100		1,5	100		0,2	100		104369,5	100		9,9	100		140,1	100		958,9	100	in Betrieb
05:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		103940,3	100		9,9	100		140,1	100		958,0	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,2	100		103657,4	100		9,7	100		140,3	100		951,3	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,2	100		103514,8	100		9,9	100		140,2	100		947,3	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		24,7	100		1,5	100		0,3	100		104821,1	100		9,9	100		140,3	100		951,3	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,1	100		104649,6	100		10,0	100		140,3	100		949,3	100	in Betrieb
07:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,0	100		1,5	100		0,3	100		104327,8	100		9,9	100		140,1	100		958,0	100	in Betrieb
08:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,2	100		104054,8	100		10,0	100		140,0	100		954,2	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,3	100		104150,8	100		9,9	100		140,5	100		961,1	100	in Betrieb
09:00		4,2	86		0,0	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		22,6	86		1,5	86		0,3	86		104817,2	100		9,9	86		139,9	100		959,3	100	in Betrieb
09:30		4,5	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		19,9	78		1,5	78		0,1	78		104691,1	100		9,7	78		139,8	100		962,5	100	in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		16,4	100		1,5	100		0,0	100		105418,5	100		10,0	100		139,8	100		963,8	100	in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	95		20,8	100		1,5	100		0,1	100		105268,5	100		10,0	100		139,8	100		961,2	100	in Betrieb
11:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		104720,0	100		9,8	100		139,8	100		960,6	100	in Betrieb
11:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		103990,4	100		10,0	100		139,9	100		962,7	100	in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		102889,6	100		9,8	100		140,0	100		963,3	100	in Betrieb
12:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		103164,7	100		9,8	100		140,1	100		960,5	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		102688,5	100		10,0	100		140,1	100		961,0	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,2	100		103383,6	100		9,7	100		140,0	100		964,4	100	in Betrieb
14:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		105183,9	100		10,2	100		139,9	100		955,2	100	in Betrieb
14:30		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	95		23,1	100		1,5	100		0,0	100		104904,2	100		10,1	100		139,8	100		958,3	100	in Betrieb
15:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		105015,2	100		10,0	100		140,0	100		964,2	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		105140,9	100		9,9	100		140,0	100		965,7	100	in Betrieb
16:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		12,2	100		1,5	100		0,2	100		105334,7	100		10,0	100		140,2	100		954,4	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		105259,2	100		9,8	100		140,2	100		958,9	100	in Betrieb
17:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		9,7	100		1,5	100		0,1	100		105984,7	100		10,3	100		140,1	100		943,2	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		105206,7	100		10,0	100		140,0	100		952,3	100	in Betrieb
18:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,0	100		1,5	100		0,1	100		104639,7	100		10,0								