

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 16/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		104575,3	100	10,2	100	139,9	100	953,5	100	In marcia			
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,3	100		103531,4	100	9,9	100	140,1	100	958,0	100	In marcia			
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		104110,2	100	10,0	100	139,9	100	959,0	100	In marcia			
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,3	100		103681,4	100	9,8	100	139,7	100	956,6	100	In marcia			
02:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,2	100		104167,2	100	9,8	100	140,0	100	964,1	100	In marcia			
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		104398,9	100	10,0	100	139,8	100	957,6	100	In marcia			
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,3	100		104447,4	100	10,1	100	140,2	100	950,5	100	In marcia			
04:00		4,4	100		0,5	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,3	100		103439,5	100	9,8	100	140,0	100	951,8	100	In marcia			
04:30		5,1	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,3	100		104005,4	100	10,0	100	139,6	100	956,8	100	In marcia			
05:00		4,1	100		0,3	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,3	100		103367,4	100	9,7	100	140,0	100	964,2	100	In marcia			
05:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,4	100		104809,9	100	10,0	100	140,1	100	960,6	100	In marcia			
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		104991,1	100	10,1	100	139,9	100	956,4	100	In marcia			
06:30		3,9	100		0,6	100		0,05	73		2,6	100		0,25	94		13,1	100		1,5	100		0,2	100		104767,8	100	10,1	100	139,9	100	949,1	100	In marcia			
07:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		103246,3	100	9,9	100	139,7	100	954,5	100	In marcia			
07:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		103357,5	100	9,8	100	139,7	100	958,4	100	In marcia			
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		103528,8	100	9,7	100	140,1	100	959,0	100	In marcia			
08:30		3,9	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		104358,6	100	9,9	100	140,0	100	950,4	100	In marcia			
09:00		4,3	85		1,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		31,9	85		1,4	85		0,2	85		104524,8	100	9,8	85	140,1	100	945,8	100	In marcia			
09:30		4,3	79		1,7	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		25,7	79		1,5	79		0,0	79		104366,6	100	10,1	79	139,8	100	959,5	100	In marcia			
10:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		1,4	100		0,0	100		104376,3	100	9,8	100	140,1	100	959,5	100	In marcia			
10:30		5,7	100		2,1	100		0,0	73		2,4	100		0,25	95		18,6	100		1,4	100		0,0	100		105417,4	100	10,2	100	139,9	100	954,4	100	In marcia			
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		104443,7	100	10,2	100	140,1	100	951,7	100	In marcia			
11:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		104612,5	100	9,9	100	140,4	100	953,6	100	In marcia			
12:00		5,6	100		1,9	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		105545,3	100	10,0	100	139,9	100	948,6	100	In marcia			
12:30		3,1	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		105306,5	100	10,1	100	139,9	100	945,0	100	In marcia			
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,4	100		0,0	100		105183,8	100	9,9	100	140,2	100	956,9	100	In marcia			
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		105526,3	100	9,9	100	140,4	100	959,9	100	In marcia			
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		1,4	100		0,0	100		106649,3	100	10,0	100	139,9	100	954,9	100	In marcia			
14:30		5,6	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		18,0	100		1,4	100		0,0	100		107005,9	100	10,2	100	140,1	100	950,0	100	In marcia			
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		105978,0	100	10,0	100	140,1	100	953,2	100	In marcia			
15:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		104884,3	100	10,1	100	140,0	100	957,0	100	In marcia			
16:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104817,6	100	9,8	100	140,4	100	956,4	100	In marcia			
16:30		2,2	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		39,4	100		1,5	100		0,0	100		105898,3	100	9,8	100	140,6	100	955,8	100	In marcia			
17:00		3,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,0	100		107363,2	100	10,1	100	140,4	100	954,8	100	In marcia			
17:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		107877,1	100	10,1	100	140,0	100	946,2	100	In marcia			
18:00		6,5	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		107873,3	100	10,4	100	140,1	100	949,1	100	In marcia			
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	94		11,9	100		1,5	100		0,0	100		105582,8	100	10,3	100	139,9	100	955,1	100	In marcia			
19:00		2,2	100</																																		

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		104575,3	100		10,2	100		139,9	100	953,5	100	in Betrieb	
01:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,3	100		103531,4	100		9,9	100		140,1	100	958,0	100	in Betrieb	
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		104110,2	100		10,0	100		139,9	100	959,0	100	in Betrieb	
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,3	100		103681,4	100		9,8	100		139,7	100	956,6	100	in Betrieb	
02:30		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		26,3	100		1,5	100		0,2	100		104167,2	100		9,8	100		140,0	100	964,1	100	in Betrieb	
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,2	100		104398,9	100		10,0	100		139,8	100	957,6	100	in Betrieb	
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,3	100		104447,4	100		10,1	100		140,2	100	950,5	100	in Betrieb	
04:00		4,4	100		0,5	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,3	100		103439,5	100		9,8	100		140,0	100	951,8	100	in Betrieb	
04:30		5,1	100		1,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,3	100		104005,4	100		10,0	100		139,6	100	956,8	100	in Betrieb	
05:00		4,1	100		0,3	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,3	100		103367,4	100		9,7	100		140,0	100	964,2	100	in Betrieb	
05:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,4	100		104809,9	100		10,0	100		140,1	100	960,6	100	in Betrieb	
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		104991,1	100		10,1	100		139,9	100	956,4	100	in Betrieb	
06:30		3,9	100		0,6	100		0,05	73		2,6	100		0,25	94		13,1	100		1,5	100		0,2	100		104767,8	100		10,1	100		139,9	100	949,1	100	in Betrieb	
07:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		103246,3	100		9,9	100		139,7	100	954,5	100	in Betrieb	
07:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,1	100		103357,5	100		9,8	100		139,7	100	958,4	100	in Betrieb	
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,3	100		103528,8	100		9,7	100		140,1	100	959,0	100	in Betrieb	
08:30		3,9	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		30,2	100		1,5	100		0,1	100		104358,6	100		9,9	100		140,0	100	950,4	100	in Betrieb	
09:00		4,3	85		1,0	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		31,9	85		1,4	85		0,2	85		104524,8	100		9,8	85		140,1	100	945,8	100	in Betrieb	
09:30		4,3	79		1,7	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		25,7	79		1,5	79		0,0	79		104366,6	100		10,1	79		139,8	100	959,5	100	in Betrieb	
10:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		1,4	100		0,0	100		104376,3	100		9,8	100		140,1	100	959,5	100	in Betrieb	
10:30		5,7	100		2,1	100		0,0	73		2,4	100		0,25	95		18,6	100		1,4	100		0,0	100		105417,4	100		10,2	100		139,9	100	954,4	100	in Betrieb	
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		104443,7	100		10,2	100		140,1	100	951,7	100	in Betrieb	
11:30		2,4	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,0	100		104612,5	100		9,9	100		140,4	100	953,6	100	in Betrieb	
12:00		5,6	100		1,9	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,0	100		105545,3	100		10,0	100		139,9	100	948,6	100	in Betrieb	
12:30		3,1	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		105306,5	100		10,1	100		139,9	100	945,0	100	in Betrieb	
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,4	100		0,0	100		105183,8	100		9,9	100		140,2	100	956,9	100	in Betrieb	
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		105526,3	100		9,9	100		140,4	100	959,9	100	in Betrieb	
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		1,4	100		0,0	100		106649,3	100		10,0	100		139,9	100	954,9	100	in Betrieb	
14:30		5,6	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		18,0	100		1,4	100		0,0	100		107005,9	100		10,2	100		140,1	100	950,0	100	in Betrieb	
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		15,5	100		1,5	100		0,0	100		105978,0	100		10,0	100		140,1	100	953,2	100	in Betrieb	
15:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		104884,3	100		10,1	100		140,0	100	957,0	100	in Betrieb	
16:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		104817,6	100		9,8	100		140,4	100	956,4	100	in Betrieb	
16:30		2,2	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		39,4	100		1,5	100		0,0	100		105898,3	100		9,8	100		140,6	100	955,8	100	in Betrieb	
17:00		3,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,0	100		107363,2	100		10,1	100		140,4	100	954,8	100	in Betrieb	
17:30		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,0	100		107877,1	100		10,1	100		140,0	100	946,2	100	in Betrieb	
18:00		6,5	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		107873,3	100		10,4	100		140,1	100	949,1	100	in Betrieb	
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73																												