

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 17/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		7,1	100		1,4	100		0,4	100		107965,3	100		10,3	100		139,6	100	947,8	100	In marcia	
01:00		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		9,9	100		1,4	100		0,4	100		106705,3	100		10,1	100		140,2	100	953,9	100	In marcia	
01:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		13,0	100		1,4	100		0,4	100		106268,0	100		10,0	100		140,2	100	943,8	100	In marcia	
02:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,0	100		1,4	100		0,4	100		108207,9	100		10,0	100		140,4	100	939,7	100	In marcia	
02:30		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		36,2	100		1,5	100		0,4	100		108874,5	100		9,8	100		139,9	100	944,0	100	In marcia	
03:00		5,9	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,3	100		109626,6	100		10,4	100		139,4	100	941,5	100	In marcia	
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,4	100		107878,7	100		10,0	100		139,9	100	935,6	100	In marcia	
04:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,4	100		0,4	100		109164,1	100		10,2	100		139,1	100	949,3	100	In marcia	
04:30		5,7	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,4	100		0,4	100		107911,9	100		10,2	100		139,0	100	951,0	100	In marcia	
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,2	100		106489,9	100		10,1	100		139,4	100	958,8	100	In marcia	
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		15,9	100		1,5	100		0,3	100		105209,0	100		10,1	100		139,3	100	953,6	100	In marcia	
06:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		104506,4	100		9,8	100		139,3	100	957,1	100	In marcia	
06:30		4,1	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		26,4	100		1,5	100		0,3	100		104237,4	100		9,9	100		139,6	100	953,5	100	In marcia	
07:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,3	100		103853,9	100		9,9	100		139,9	100	950,1	100	In marcia	
07:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,4	100		103173,7	100		9,9	100		140,2	100	954,7	100	In marcia	
08:00		2,3	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,5	100		1,4	100		0,3	100		103205,9	100		9,7	100		140,4	100	958,4	100	In marcia	
08:30		2,5	100		0,8	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		29,3	100		1,5	100		0,3	100		103656,5	100		10,0	100		140,5	100	964,4	100	In marcia	
09:00		3,7	85		1,1	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		27,1	85		1,5	85		0,3	85		103911,2	100		9,9	85		140,2	100	958,0	100	In marcia	
09:30		4,8	79		1,5	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		35,5	79		1,5	79		0,4	79		104303,4	100		9,9	79		140,5	100	963,4	100	In marcia	
10:00		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		105051,5	100		10,1	100		140,4	100	958,9	100	In marcia	
10:30		6,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		23,5	100		1,5	100		0,4	100		105420,6	100		9,9	100		140,6	100	949,5	100	In marcia	
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,3	100		105647,7	100		10,0	100		139,9	100	948,2	100	In marcia	
11:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,3	100		105103,1	100		10,0	100		139,7	100	953,3	100	In marcia	
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,4	100		105920,7	100		9,5	100		139,9	100	969,8	100	In marcia	
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,4	100		0,5	100		106514,8	100		9,9	100		139,8	100	953,4	100	In marcia	
13:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,4	100		0,4	100		106693,7	100		10,0	100		139,7	100	951,4	100	In marcia	
13:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,3	100		106395,3	100		10,4	100		139,7	100	942,3	100	In marcia	
14:00		4,6	100		0,6	100		0,01	100		1,7	100		0,26	100		21,4	100		1,4	100		0,4	100		104985,7	100		9,9	100		139,9	100	950,6	100	In marcia	
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,26	94		15,6	100		1,4	100		0,3	100		103794,6	100		9,8	100		139,8	100	962,8	100	In marcia	
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		15,2	100		1,4	100		0,3	100		103292,8	100		9,9	100		139,8	100	957,5	100	In marcia	
15:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,3	100		103510,0	100		10,0	100		140,0	100	955,9	100	In marcia	
16:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,4	100		103440,3	100		9,9	100		140,0	100	955,7	100	In marcia	
16:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,3	100		102189,2	100		9,7	100		139,9	100	962,5	100	In marcia	
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		1,6	100		0,26	100		31,5	100		1,4	100		0,4	100		102304,3	100		9,7	100		140,4	100	962,8	100	In marcia	
17:30		3,2	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,8	100		1,4	100		0,4	100		103156,0	100		9,7	100		140,4	100	961,2	100	In marcia	
18:00		2,1	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,3	100		103444,6	100		10,0	100		140,3	100	952,4	100	In marcia	
18:30																																					

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 17/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,1	100		0,6	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		7,1	100		1,4	100		0,4	100		107965,3	100		10,3	100		139,6	100	947,8	100	in Betrieb	
01:00		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		9,9	100		1,4	100		0,4	100		106705,3	100		10,1	100		140,2	100	953,9	100	in Betrieb	
01:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		13,0	100		1,4	100		0,4	100		106268,0	100		10,0	100		140,2	100	943,8	100	in Betrieb	
02:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		31,0	100		1,4	100		0,4	100		108207,9	100		10,0	100		140,4	100	939,7	100	in Betrieb	
02:30		2,7	100		0,6	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		36,2	100		1,5	100		0,4	100		108874,5	100		9,8	100		139,9	100	944,0	100	in Betrieb	
03:00		5,9	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		19,7	100		1,5	100		0,3	100		109626,6	100		10,4	100		139,4	100	941,5	100	in Betrieb	
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,4	100		107878,7	100		10,0	100		139,9	100	935,6	100	in Betrieb	
04:00		3,0	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,0	100		1,4	100		0,4	100		109164,1	100		10,2	100		139,1	100	949,3	100	in Betrieb	
04:30		5,7	100		1,3	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,1	100		1,4	100		0,4	100		107911,9	100		10,2	100		139,0	100	951,0	100	in Betrieb	
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,2	100		106489,9	100		10,1	100		139,4	100	958,8	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		15,9	100		1,5	100		0,3	100		105209,0	100		10,1	100		139,3	100	953,6	100	in Betrieb	
06:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		104506,4	100		9,8	100		139,3	100	957,1	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,25	94		26,4	100		1,5	100		0,3	100		104237,4	100		9,9	100		139,6	100	953,5	100	in Betrieb	
07:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		18,3	100		1,5	100		0,3	100		103853,9	100		9,9	100		139,9	100	950,1	100	in Betrieb	
07:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,4	100		103173,7	100		9,9	100		140,2	100	954,7	100	in Betrieb	
08:00		2,3	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		34,5	100		1,4	100		0,3	100		103205,9	100		9,7	100		140,4	100	958,4	100	in Betrieb	
08:30		2,5	100		0,8	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		29,3	100		1,5	100		0,3	100		103656,5	100		10,0	100		140,5	100	964,4	100	in Betrieb	
09:00		3,7	85		1,1	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		27,1	85		1,5	85		0,3	85		103911,2	100		9,9	85		140,2	100	958,0	100	in Betrieb	
09:30		4,8	79		1,5	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		35,5	79		1,5	79		0,4	79		104303,4	100		9,9	79		140,5	100	963,4	100	in Betrieb	
10:00		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		105051,5	100		10,1	100		140,4	100	958,9	100	in Betrieb	
10:30		6,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		23,5	100		1,5	100		0,4	100		105420,6	100		9,9	100		140,6	100	949,5	100	in Betrieb	
11:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,3	100		105647,7	100		10,0	100		139,9	100	948,2	100	in Betrieb	
11:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,3	100		105103,1	100		10,0	100		139,7	100	953,3	100	in Betrieb	
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,4	100		105920,7	100		9,5	100		139,9	100	969,8	100	in Betrieb	
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		28,2	100		1,4	100		0,5	100		106514,8	100		9,9	100		139,8	100	953,4	100	in Betrieb	
13:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,4	100		0,4	100		106693,7	100		10,0	100		139,7	100	951,4	100	in Betrieb	
13:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,3	100		106395,3	100		10,4	100		139,7	100	942,3	100	in Betrieb	
14:00		4,6	100		0,6	100		0,01	100		1,7	100		0,26	100		21,4	100		1,4	100		0,4	100		104985,7	100		9,9	100		139,9	100	950,6	100	in Betrieb	
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,26	94		15,6	100		1,4	100		0,3	100		103794,6	100		9,8	100		139,8	100	962,8	100	in Betrieb	
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		15,2	100		1,4	100		0,3	100		103292,8	100		9,9	100		139,8	100	957,5	100	in Betrieb	
15:30		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,3	100		103510,0	100		10,0	100		140,0	100	955,9	100	in Betrieb	
16:00		3,9	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,4	100		103440,3	100		9,9	100		140,0	100	955,7	100	in Betrieb	
16:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,3	100		102189,2	100		9,7	100		139,9	100	962,5	100	in Betrieb	
17:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		1,6	100		0,26	100		31,5	100		1,4	100		0,4	100		102304,3	100		9,7	100		140,4	100	962,8	100	in Betrieb	
17:30		3,2	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		35,8	100		1,4	100		0,4	100		103156,0	100		9,7	100		140,4	100	961,2	100	in Betrieb	
18:00		2,1	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,3	100		103444,6	100		10,0	100		140,3	100	952,4	100	in Betrieb	
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		</																										