

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 19/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		105121,2	100	10,2	100		139,5	100	957,3	100	In marcia		
01:00		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,2	100		105393,6	100	10,3	100		139,7	100	951,0	100	In marcia		
01:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106199,3	100	10,8	100		139,7	100	931,3	100	In marcia		
02:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		108364,0	100	9,9	100		139,6	100	941,7	100	In marcia		
02:30		4,7	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		18,3	100		1,5	100		0,1	100		107957,7	100	9,9	100		139,5	100	946,9	100	In marcia		
03:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		109262,5	100	10,1	100		140,3	100	947,2	100	In marcia		
03:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		108908,5	100	10,2	100		140,0	100	955,9	100	In marcia		
04:00		3,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		12,6	100		1,5	100		0,0	100		107848,8	100	10,2	100		139,6	100	957,7	100	In marcia		
04:30		3,1	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		9,4	100		1,5	100		0,2	100		106295,3	100	10,1	100		139,7	100	958,1	100	In marcia		
05:00		8,3	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		12,2	100		1,5	100		0,1	100		104756,1	100	10,0	100		139,4	100	963,2	100	In marcia		
05:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		104157,5	100	9,7	100		140,2	100	966,7	100	In marcia		
06:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		104728,3	100	9,9	100		140,3	100	951,4	100	In marcia		
06:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		32,6	100		1,5	100		0,1	100		105101,8	100	10,0	100		140,3	100	956,4	100	In marcia		
07:00		6,7	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		104449,7	100	9,9	100		140,2	100	956,0	100	In marcia		
07:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		104437,1	100	9,9	100		140,2	100	952,7	100	In marcia		
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,1	100		105712,2	100	9,9	100		140,6	100	946,5	100	In marcia		
08:30		5,6	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		105929,2	100	10,6	100		140,1	100	936,9	100	In marcia		
09:00		5,3	86		0,0	86		0,0	100		4,3	86		0,27	100		30,6	86		1,5	86		0,1	86		105024,0	100	9,8	86		139,5	100	961,7	100	In marcia		
09:30		5,8	78		0,0	78		0,0	100		4,3	78		0,5	100		20,2	78		1,5	78		0,4	78		105122,0	100	10,1	78		139,6	100	955,1	100	In marcia		
10:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,49	100		20,9	100		1,5	100		0,5	100		104639,9	100	9,6	100		139,7	100	967,0	100	In marcia		
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,49	94		35,2	100		1,5	100		0,4	100		104258,1	100	9,8	100		139,9	100	955,0	100	In marcia		
11:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,47	100		28,7	100		1,5	100		0,4	100		104757,7	100	9,9	100		139,9	100	955,7	100	In marcia		
11:30		5,0	100		0,7	100		0,08	100		2,5	100		0,51	100		32,6	100		1,5	100		0,5	100		104771,8	100	9,8	100		140,1	100	957,3	100	In marcia		
12:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,5	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		105279,5	100	10,2	100		140,0	100	944,6	100	In marcia		
12:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,48	100		12,9	100		1,5	100		0,5	100		105149,7	100	9,9	100		140,0	100	951,5	100	In marcia		
13:00		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,48	100		7,5	100		1,5	100		0,4	100		104578,6	100	10,0	100		139,8	100	959,3	100	In marcia		
13:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		16,5	100		1,5	100		0,5	100		104343,8	100	9,8	100		140,2	100	961,2	100	In marcia		
14:00		3,3	100		0,6	100		0,11	100		2,3	100		0,49	100		36,3	100		1,5	100		0,6	100		104341,3	100	9,7	100		140,0	100	955,4	100	In marcia		
14:30		4,3	100		1,5	100		0,09	73		2,1	100		0,48	94		30,4	100		1,5	100		0,5	100		105093,2	100	10,0	100		139,6	100	956,7	100	In marcia		
15:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		28,9	100		1,5	100		0,4	100		104612,6	100	9,9	100		139,7	100	961,8	100	In marcia		
15:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,49	100		37,5	100		1,5	100		0,5	100		105222,2	100	9,8	100		140,1	100	959,1	100	In marcia		
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,48	100		36,8	100		1,5	100		0,6	100		105811,7	100	10,2	100		139,9	100	941,7	100	In marcia		
16:30		4,4	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,48	100		21,6	100		1,5	100		0,5	100		106222,9	100	10,1	100		139,8	100	940,9	100	In marcia		
17:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,48	100		19,0	100		1,4	100		0,5	100		105253,5	100	9,9	100		140,0	100	959,3	100	In marcia		
17:30		6,1	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,45	100		10,0	100		1,5	100		0,4	100		105186,0	100	10,1	100		139,6	100	958,0	100	In marcia		
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,46	100		18,6	100		1,5	100		0,5	100		104043,6	100	9,8	100		139,9	100	960,2	100	In marcia		
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,47	94		12,7	100		1,5	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		105121,2	100		10,2	100		139,5	100	957,3	100	in Betrieb	
01:00		2,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,2	100		105393,6	100		10,3	100		139,7	100	951,0	100	in Betrieb	
01:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,5	100		0,1	100		106199,3	100		10,8	100		139,7	100	931,3	100	in Betrieb	
02:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,3	100		108364,0	100		9,9	100		139,6	100	941,7	100	in Betrieb	
02:30		4,7	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		18,3	100		1,5	100		0,1	100		107957,7	100		9,9	100		139,5	100	946,9	100	in Betrieb	
03:00		2,4	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		109262,5	100		10,1	100		140,3	100	947,2	100	in Betrieb	
03:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		108908,5	100		10,2	100		140,0	100	955,9	100	in Betrieb	
04:00		3,3	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		12,6	100		1,5	100		0,0	100		107848,8	100		10,2	100		139,6	100	957,7	100	in Betrieb	
04:30		3,1	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		9,4	100		1,5	100		0,2	100		106295,3	100		10,1	100		139,7	100	958,1	100	in Betrieb	
05:00		8,3	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		12,2	100		1,5	100		0,1	100		104756,1	100		10,0	100		139,4	100	963,2	100	in Betrieb	
05:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,2	100		104157,5	100		9,7	100		140,2	100	966,7	100	in Betrieb	
06:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,4	100		1,5	100		0,2	100		104728,3	100		9,9	100		140,3	100	951,4	100	in Betrieb	
06:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		32,6	100		1,5	100		0,1	100		105101,8	100		10,0	100		140,3	100	956,4	100	in Betrieb	
07:00		6,7	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		104449,7	100		9,9	100		140,2	100	956,0	100	in Betrieb	
07:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		104437,1	100		9,9	100		140,2	100	952,7	100	in Betrieb	
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,1	100		105712,2	100		9,9	100		140,6	100	946,5	100	in Betrieb	
08:30		5,6	100		0,0	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		105929,2	100		10,6	100		140,1	100	936,9	100	in Betrieb	
09:00		5,3	86		0,0	86		0,0	100		4,3	86		0,27	100		30,6	86		1,5	86		0,1	86		105024,0	100		9,8	86		139,5	100	961,7	100	in Betrieb	
09:30		5,8	78		0,0	78		0,0	100		4,3	78		0,5	100		20,2	78		1,5	78		0,4	78		105122,0	100		10,1	78		139,6	100	955,1	100	in Betrieb	
10:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,49	100		20,9	100		1,5	100		0,5	100		104639,9	100		9,6	100		139,7	100	967,0	100	in Betrieb	
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,49	94		35,2	100		1,5	100		0,4	100		104258,1	100		9,8	100		139,9	100	955,0	100	in Betrieb	
11:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,47	100		28,7	100		1,5	100		0,4	100		104757,7	100		9,9	100		139,9	100	955,7	100	in Betrieb	
11:30		5,0	100		0,7	100		0,08	100		2,5	100		0,51	100		32,6	100		1,5	100		0,5	100		104771,8	100		9,8	100		140,1	100	957,3	100	in Betrieb	
12:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,5	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		105279,5	100		10,2	100		140,0	100	944,6	100	in Betrieb	
12:30		3,4	100		0,4	100		0,0	73		2,6	100		0,48	100		12,9	100		1,5	100		0,5	100		105149,7	100		9,9	100		140,0	100	951,5	100	in Betrieb	
13:00		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,1	100		0,48	100		7,5	100		1,5	100		0,4	100		104578,6	100		10,0	100		139,8	100	959,3	100	in Betrieb	
13:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		16,5	100		1,5	100		0,5	100		104343,8	100		9,8	100		140,2	100	961,2	100	in Betrieb	
14:00		3,3	100		0,6	100		0,11	100		2,3	100		0,49	100		36,3	100		1,5	100		0,6	100		104341,3	100		9,7	100		140,0	100	955,4	100	in Betrieb	
14:30		4,3	100		1,5	100		0,09	73		2,1	100		0,48	94		30,4	100		1,5	100		0,5	100		105093,2	100		10,0	100		139,6	100	956,7	100	in Betrieb	
15:00		4,5	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		28,9	100		1,5	100		0,4	100		104612,6	100		9,9	100		139,7	100	961,8	100	in Betrieb	
15:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,49	100		37,5	100		1,5	100		0,5	100		105222,2	100		9,8	100		140,1	100	959,1	100	in Betrieb	
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,48	100		36,8	100		1,5	100		0,6	100		105811,7	100		10,2	100		139,9	100	941,7	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,48	100		21,6	100		1,5	100		0,5	100		106222,9	100		10,1	100		139,8	100	940,9	100	in Betrieb	
17:00		3,6	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,48	100		19,0	100		1,4	100		0,5	100		105253,5	100		9,9	100		140,0	100	959,3	100	in Betrieb	
17:30		6,1	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,45	100		10,0	100		1,5	100		0,4	100		105186,0	100		10,1	100		139,6	100	958,0	100	in Betrieb	
18:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,46	100		18,6	100		1,5	100		0,5	100		104043,6	100		9,8	100		139,9	100	960,2	100	in Betrieb	
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		6,2</																										