

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 20/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		1,3	100		1,22	73		2,6	100		0,48	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104754,7	100	9,8	100		139,9	100	952,4	100	In marcia		
01:00		5,0	100		1,7	100		0,73	100		2,4	100		0,48	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		104745,5	100	9,9	100		139,8	100	949,7	100	In marcia		
01:30		3,6	100		0,8	100		0,46	100		2,7	100		0,48	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		104826,6	100	9,8	100		140,0	100	954,8	100	In marcia		
02:00		3,3	100		1,2	100		0,71	100		3,0	100		0,52	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		105501,5	100	10,0	100		139,9	100	952,0	100	In marcia		
02:30		5,3	100		0,8	100		0,37	73		3,1	100		0,49	94		28,0	100		1,5	100		0,0	100		105482,1	100	9,9	100		140,0	100	955,3	100	In marcia		
03:00		4,6	100		0,0	100		0,22	100		3,1	100		0,48	100		30,6	100		1,5	100		0,1	100		106085,4	100	9,9	100		139,9	100	951,0	100	In marcia		
03:30		3,6	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,5	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		105663,4	100	10,0	100		139,8	100	944,6	100	In marcia		
04:00		5,7	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,48	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		106204,8	100	10,0	100		139,9	100	953,3	100	In marcia		
04:30		3,1	100		0,0	100		0,04	73		3,3	100		0,47	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		106259,4	100	10,0	100		139,9	100	947,3	100	In marcia		
05:00		4,5	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,49	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		106337,3	100	10,0	100		139,9	100	949,9	100	In marcia		
05:30		3,1	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,51	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		106713,9	100	9,7	100		140,0	100	953,5	100	In marcia		
06:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		2,9	100		0,49	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		107882,0	100	10,0	100		139,6	100	948,2	100	In marcia		
06:30		4,6	100		0,0	100		0,17	73		2,8	100		0,49	95		20,0	100		1,5	100		0,1	100		107667,6	100	10,0	100		139,7	100	946,6	100	In marcia		
07:00		4,3	100		0,0	100		0,08	100		2,8	100		0,49	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106739,2	100	9,9	100		139,7	100	952,4	100	In marcia		
07:30		4,7	100		0,5	100		0,19	100		2,7	100		0,48	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106683,9	100	9,9	100		139,7	100	952,7	100	In marcia		
08:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,49	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		106798,0	100	10,2	100		139,7	100	954,7	100	In marcia		
08:30		1,9	100		0,0	100		0,12	73		2,7	100		0,49	100		29,7	100		1,4	100		0,1	100		106464,0	100	10,0	100		139,9	100	951,0	100	In marcia		
09:00		2,4	86		0,0	86		0,09	100		2,8	86		0,53	100		40,8	86		1,4	86		0,0	86		106517,8	100	10,0	86		139,5	100	943,6	100	In marcia		
09:30		21,5	78		0,2	78		0,01	100		6,4	78		0,47	100		14,5	78		1,6	78		0,4	78		106582,3	100	10,6	78		139,5	100	943,9	100	In marcia		
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,49	100		21,7	100		1,6	100		0,5	100		106909,8	100	10,0	100		139,9	100	947,3	100	In marcia		
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,49	94		28,5	100		1,6	100		0,6	100		105815,5	100	9,7	100		140,3	100	947,5	100	In marcia		
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,5	100		30,0	100		1,5	100		0,5	100		107417,4	100	10,1	100		139,8	100	942,7	100	In marcia		
11:30		1,8	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,5	100		38,6	100		1,6	100		0,5	100		106255,4	100	10,2	100		140,2	100	935,4	100	In marcia		
12:00		1,8	100		0,0	100		0,28	100		2,9	100		0,51	100		44,8	100		1,5	100		0,4	100		106176,3	100	10,3	100		140,1	100	935,3	100	In marcia		
12:30		1,9	100		0,0	100		0,64	73		3,0	100		0,51	100		23,7	100		1,4	100		0,6	100		107486,7	100	9,9	100		140,1	100	953,9	100	In marcia		
13:00		1,9	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,48	100		16,4	100		1,4	100		0,5	100		107611,7	100	10,2	100		140,1	100	950,2	100	In marcia		
13:30		3,0	100		0,0	100		1,31	100		2,6	100		0,5	100		7,9	100		1,4	100		0,6	100		106643,1	100	10,2	100		139,8	100	946,7	100	In marcia		
14:00		4,2	100		0,0	100		0,57	100		2,3	100		0,49	100		16,2	100		1,4	100		0,5	100		106445,2	100	9,9	100		139,8	100	954,3	100	In marcia		
14:30		5,5	100		0,0	100		0,24	73		2,6	100		0,49	94		17,5	100		1,5	100		0,6	100		105510,7	100	10,0	100		139,7	100	947,1	100	In marcia		
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		34,1	100		1,5	100		0,6	100		105524,3	100	9,7	100		139,8	100	946,0	100	In marcia		
15:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,48	100		32,7	100		1,4	100		0,4	100		106133,0	100	9,9	100		140,0	100	954,1	100	In marcia		
16:00		4,9	100		0,3	100		0,08	100		2,6	100		0,48	100		33,2	100		1,5	100		0,5	100		106749,9	100	9,7	100		140,0	100	957,8	100	In marcia		
16:30		3,6	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,48	100		27,4	100		1,5	100		0,6	100		105876,2	100	9,9	100		140,0	100	956,0	100	In marcia		
17:00		3,7	100		0,0	100		0,04	100		2,6	100		0,49	100		17,9	100		1,5	100		0,6	100		106153,3	100	10,1	100		140,0	100	941,2	100	In marcia		
17:30		6,1	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,49	100		25,8	100		1,6	100		0,6	100		105076,8	100	9,7	100		140,1	100	957,8	100	In marcia		
18:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,47	100		16,9	100		1,5	100		0,5	100		106193,2	100	9,9	100		140,2	100	956,9	100	In marcia		
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,47	94		22,5																				

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,2	100		1,3	100		1,22	73		2,6	100		0,48	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104754,7	100		9,8	100		139,9	100		952,4	100	in Betrieb
01:00		5,0	100		1,7	100		0,73	100		2,4	100		0,48	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		104745,5	100		9,9	100		139,8	100		949,7	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		0,8	100		0,46	100		2,7	100		0,48	100		26,3	100		1,5	100		0,1	100		104826,6	100		9,8	100		140,0	100		954,8	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		1,2	100		0,71	100		3,0	100		0,52	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		105501,5	100		10,0	100		139,9	100		952,0	100	in Betrieb
02:30		5,3	100		0,8	100		0,37	73		3,1	100		0,49	94		28,0	100		1,5	100		0,0	100		105482,1	100		9,9	100		140,0	100		955,3	100	in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,22	100		3,1	100		0,48	100		30,6	100		1,5	100		0,1	100		106085,4	100		9,9	100		139,9	100		951,0	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,5	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		105663,4	100		10,0	100		139,8	100		944,6	100	in Betrieb
04:00		5,7	100		0,0	100		0,27	100		3,1	100		0,48	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		106204,8	100		10,0	100		139,9	100		953,3	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		0,04	73		3,3	100		0,47	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		106259,4	100		10,0	100		139,9	100		947,3	100	in Betrieb
05:00		4,5	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,49	100		20,6	100		1,5	100		0,0	100		106337,3	100		10,0	100		139,9	100		949,9	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,51	100		23,2	100		1,6	100		0,1	100		106713,9	100		9,7	100		140,0	100		953,5	100	in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		2,9	100		0,49	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		107882,0	100		10,0	100		139,6	100		948,2	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,17	73		2,8	100		0,49	95		20,0	100		1,5	100		0,1	100		107667,6	100		10,0	100		139,7	100		946,6	100	in Betrieb
07:00		4,3	100		0,0	100		0,08	100		2,8	100		0,49	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106739,2	100		9,9	100		139,7	100		952,4	100	in Betrieb
07:30		4,7	100		0,5	100		0,19	100		2,7	100		0,48	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106683,9	100		9,9	100		139,7	100		952,7	100	in Betrieb
08:00		1,8	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,49	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		106798,0	100		10,2	100		139,7	100		954,7	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,12	73		2,7	100		0,49	100		29,7	100		1,4	100		0,1	100		106464,0	100		10,0	100		139,9	100		951,0	100	in Betrieb
09:00		2,4	86		0,0	86		0,09	100		2,8	86		0,53	100		40,8	86		1,4	86		0,0	86		106517,8	100		10,0	86		139,5	100		943,6	100	in Betrieb
09:30		21,5	78		0,2	78		0,01	100		6,4	78		0,47	100		14,5	78		1,6	78		0,4	78		106582,3	100		10,6	78		139,5	100		943,9	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,49	100		21,7	100		1,6	100		0,5	100		106909,8	100		10,0	100		139,9	100		947,3	100	in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,49	94		28,5	100		1,6	100		0,6	100		105815,5	100		9,7	100		140,3	100		947,5	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,5	100		30,0	100		1,5	100		0,5	100		107417,4	100		10,1	100		139,8	100		942,7	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,5	100		38,6	100		1,6	100		0,5	100		106255,4	100		10,2	100		140,2	100		935,4	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,28	100		2,9	100		0,51	100		44,8	100		1,5	100		0,4	100		106176,3	100		10,3	100		140,1	100		935,3	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,64	73		3,0	100		0,51	100		23,7	100		1,4	100		0,6	100		107486,7	100		9,9	100		140,1	100		953,9	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,48	100		16,4	100		1,4	100		0,5	100		107611,7	100		10,2	100		140,1	100		950,2	100	in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		1,31	100		2,6	100		0,5	100		7,9	100		1,4	100		0,6	100		106643,1	100		10,2	100		139,8	100		946,7	100	in Betrieb
14:00		4,2	100		0,0	100		0,57	100		2,3	100		0,49	100		16,2	100		1,4	100		0,5	100		106445,2	100		9,9	100		139,8	100		954,3	100	in Betrieb
14:30		5,5	100		0,0	100		0,24	73		2,6	100		0,49	94		17,5	100		1,5	100		0,6	100		105510,7	100		10,0	100		139,7	100		947,1	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		34,1	100		1,5	100		0,6	100		105524,3	100		9,7	100		139,8	100		946,0	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,48	100		32,7	100		1,4	100		0,4	100		106133,0	100		9,9	100		140,0	100		954,1	100	in Betrieb
16:00		4,9	100		0,3	100		0,08	100		2,6	100		0,48	100		33,2	100		1,5	100		0,5	100		106749,9	100		9,7	100		140,0	100		957,8	100	in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,48	100		27,4	100		1,5	100		0,6	100		105876,2	100		9,9	100		140,0	100		956,0	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,04	100		2,6	100		0,49	100		17,9	100		1,5	100		0,6	100		106153,3	100		10,1	100		140,0	100		941,2	100	in Betrieb
17:30		6,1	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,49	100		25,8	100		1,6	100		0,6	100		105076,8	100		9,7	100		140,1	100		957,8	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,47	100		16,9	100		1,5	100		0,5	100													