

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 21/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		0,1	100		0,03	73		2,6	100		0,51	100		28,1	100		1,5	100		0,2	100		104982,3	100		9,7	100		140,0	100	958,3	100	In marcia	
01:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,48	100		17,8	100		1,5	100		0,3	100		104521,8	100		10,1	100		140,0	100	949,4	100	In marcia	
01:30		2,5	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,48	100		24,3	100		1,4	100		0,2	100		104673,5	100		9,9	100		140,3	100	952,9	100	In marcia	
02:00		3,9	100		0,4	100		0,05	100		2,7	100		0,48	100		24,3	100		1,4	100		0,2	100		104284,7	100		9,8	100		140,1	100	954,1	100	In marcia	
02:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,49	95		31,1	100		1,5	100		0,3	100		105626,9	100		9,9	100		140,2	100	954,3	100	In marcia	
03:00		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,48	100		22,2	100		1,5	100		0,2	100		106260,6	100		10,0	100		140,1	100	951,3	100	In marcia	
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,48	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		104622,9	100		10,1	100		140,0	100	949,6	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,49	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		104550,0	100		9,8	100		140,0	100	949,1	100	In marcia	
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,48	100		23,8	100		1,4	100		0,2	100		105166,5	100		10,0	100		139,9	100	950,0	100	In marcia	
05:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,5	100		27,6	100		1,4	100		0,1	100		105209,3	100		9,8	100		139,8	100	958,9	100	In marcia	
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		26,9	100		1,5	100		0,3	100		105013,9	100		10,1	100		140,0	100	946,5	100	In marcia	
06:00		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,49	100		29,7	100		1,4	100		0,3	100		104797,3	100		9,9	100		139,8	100	957,3	100	In marcia	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,48	94		26,2	100		1,4	100		0,3	100		103925,9	100		9,7	100		139,8	100	950,6	100	In marcia	
07:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		23,6	100		1,4	100		0,2	100		103604,4	100		9,9	100		139,7	100	948,5	100	In marcia	
07:30		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,5	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		102887,6	100		9,7	100		139,5	100	954,2	100	In marcia	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,5	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		102583,2	100		9,4	100		139,7	100	965,2	100	In marcia	
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,51	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		103213,6	100		9,7	100		139,9	100	963,0	100	In marcia	
09:00		4,4	84		0,0	84		0,01	100		3,3	84		0,5	100		31,9	84		1,4	84		0,3	84		103067,9	100		9,5	84		139,5	100	961,2	100	In marcia	
09:30		4,5	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,48	100		23,9	79		1,5	79		0,1	79		102364,2	100		9,8	79		139,4	100	954,2	100	In marcia	
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		101049,2	100		9,6	100		139,5	100	964,3	100	In marcia	
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,48	94		19,5	100		1,5	100		0,2	100		100409,3	100		9,4	100		139,4	100	966,8	100	In marcia	
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,49	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		100378,6	100		9,4	100		139,7	100	966,1	100	In marcia	
11:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,49	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		100711,2	100		9,6	100		140,1	100	967,4	100	In marcia	
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,5	100		29,3	100		1,4	100		0,1	100		101606,7	100		9,6	100		140,1	100	963,0	100	In marcia	
12:30		2,6	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,5	100		36,7	100		1,4	100		0,1	100		101388,5	100		9,8	100		140,1	100	951,1	100	In marcia	
13:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,48	100		28,4	100		1,4	100		0,2	100		101388,7	100		9,7	100		140,0	100	953,6	100	In marcia	
13:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,51	100		39,6	100		1,5	100		0,2	100		101874,3	100		9,4	100		140,5	100	955,4	100	In marcia	
14:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,48	100		21,4	100		1,4	100		0,1	100		103839,1	100		9,8	100		140,3	100	952,8	100	In marcia	
14:30		2,6	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,49	94		13,5	100		1,4	100		0,2	100		103630,1	100		9,8	100		140,2	100	956,2	100	In marcia	
15:00		4,8	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,5	100		10,0	100		1,4	100		0,2	100		103301,3	100		9,8	100		140,1	100	961,8	100	In marcia	
15:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,49	100		15,3	100		1,4	100		0,1	100		102638,3	100		9,5	100		139,7	100	968,2	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,51	100		18,0	100		1,4	100		0,1	100		102372,7	100		9,7	100		139,7	100	962,7	100	In marcia	
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,5	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		102804,0	100		9,6	100		139,9	100	962,2	100	In marcia	
17:00		2,1	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,46	100		32,9	100		1,4	100		0,2	100		103481,8	100		9,8	100		139,6	100	946,5	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,47	100		33,2	100		1,4	100		0,2	100		103462,0	100		9,7	100		139,8	100	954,9	100	In marcia	
18:00		2,1	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,47	100		21,4	100		1,4	100		0,0	100		104257,1	100		9,9	100		140,0	100	956,9	100	In marcia	
18:30		2,1																																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 21/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,2	100		0,1	100		0,03	73		2,6	100		0,51	100		28,1	100		1,5	100		0,2	100		104982,3	100		9,7	100		140,0	100	958,3	100	in Betrieb	
01:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,48	100		17,8	100		1,5	100		0,3	100		104521,8	100		10,1	100		140,0	100	949,4	100	in Betrieb	
01:30		2,5	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,48	100		24,3	100		1,4	100		0,2	100		104673,5	100		9,9	100		140,3	100	952,9	100	in Betrieb	
02:00		3,9	100		0,4	100		0,05	100		2,7	100		0,48	100		24,3	100		1,4	100		0,2	100		104284,7	100		9,8	100		140,1	100	954,1	100	in Betrieb	
02:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,49	95		31,1	100		1,5	100		0,3	100		105626,9	100		9,9	100		140,2	100	954,3	100	in Betrieb	
03:00		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,48	100		22,2	100		1,5	100		0,2	100		106260,6	100		10,0	100		140,1	100	951,3	100	in Betrieb	
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,48	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		104622,9	100		10,1	100		140,0	100	949,6	100	in Betrieb	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,49	100		21,5	100		1,5	100		0,2	100		104550,0	100		9,8	100		140,0	100	949,1	100	in Betrieb	
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,48	100		23,8	100		1,4	100		0,2	100		105166,5	100		10,0	100		139,9	100	950,0	100	in Betrieb	
05:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,5	100		27,6	100		1,4	100		0,1	100		105209,3	100		9,8	100		139,8	100	958,9	100	in Betrieb	
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		26,9	100		1,5	100		0,3	100		105013,9	100		10,1	100		140,0	100	946,5	100	in Betrieb	
06:00		4,1	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,49	100		29,7	100		1,4	100		0,3	100		104797,3	100		9,9	100		139,8	100	957,3	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,48	94		26,2	100		1,4	100		0,3	100		103925,9	100		9,7	100		139,8	100	950,6	100	in Betrieb	
07:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,5	100		23,6	100		1,4	100		0,2	100		103604,4	100		9,9	100		139,7	100	948,5	100	in Betrieb	
07:30		4,8	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,5	100		17,5	100		1,5	100		0,3	100		102887,6	100		9,7	100		139,5	100	954,2	100	in Betrieb	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,5	100		21,7	100		1,5	100		0,3	100		102583,2	100		9,4	100		139,7	100	965,2	100	in Betrieb	
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,51	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		103213,6	100		9,7	100		139,9	100	963,0	100	in Betrieb	
09:00		4,4	84		0,0	84		0,01	100		3,3	84		0,5	100		31,9	84		1,4	84		0,3	84		103067,9	100		9,5	84		139,5	100	961,2	100	in Betrieb	
09:30		4,5	79		0,0	79		0,0	100		2,7	79		0,48	100		23,9	79		1,5	79		0,1	79		102364,2	100		9,8	79		139,4	100	954,2	100	in Betrieb	
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,49	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		101049,2	100		9,6	100		139,5	100	964,3	100	in Betrieb	
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,48	94		19,5	100		1,5	100		0,2	100		100409,3	100		9,4	100		139,4	100	966,8	100	in Betrieb	
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,49	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		100378,6	100		9,4	100		139,7	100	966,1	100	in Betrieb	
11:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,49	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		100711,2	100		9,6	100		140,1	100	967,4	100	in Betrieb	
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,3	100		0,5	100		29,3	100		1,4	100		0,1	100		101606,7	100		9,6	100		140,1	100	963,0	100	in Betrieb	
12:30		2,6	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,5	100		36,7	100		1,4	100		0,1	100		101388,5	100		9,8	100		140,1	100	951,1	100	in Betrieb	
13:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,48	100		28,4	100		1,4	100		0,2	100		101388,7	100		9,7	100		140,0	100	953,6	100	in Betrieb	
13:30		3,0	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,51	100		39,6	100		1,5	100		0,2	100		101874,3	100		9,4	100		140,5	100	955,4	100	in Betrieb	
14:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,48	100		21,4	100		1,4	100		0,1	100		103839,1	100		9,8	100		140,3	100	952,8	100	in Betrieb	
14:30		2,6	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,49	94		13,5	100		1,4	100		0,2	100		103630,1	100		9,8	100		140,2	100	956,2	100	in Betrieb	
15:00		4,8	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,5	100		10,0	100		1,4	100		0,2	100		103301,3	100		9,8	100		140,1	100	961,8	100	in Betrieb	
15:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,49	100		15,3	100		1,4	100		0,1	100		102638,3	100		9,5	100		139,7	100	968,2	100	in Betrieb	
16:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,51	100		18,0	100		1,4	100		0,1	100		102372,7	100		9,7	100		139,7	100	962,7	100	in Betrieb	
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,5	100		32,5	100		1,5	100		0,2	100		102804,0	100		9,6	100		139,9	100	962,2	100	in Betrieb	
17:00		2,1	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,46	100		32,9	100		1,4	100		0,2	100		103481,8	100		9,8	100		139,6	100	946,5	100	in Betrieb	
17:30		2,2	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,47	100		33,2	100		1,4	100		0,2	100		103462,0	100		9,7	100		139,8	100	954,9	100	in Betrieb	
18:00		2,1	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,47	100		21,4	100		1,4	100		0,0	100		104257,1	100		9,9	100		140,0	100	956,9	100	in Betrieb	
18:30		2,1	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100																									