

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h		O2 %			T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto			
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		5,6	100		1,5	100		0,1	100		105683,7	100		9,8	100		139,8	100		959,5	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		11,8	100		1,5	100		0,1	100		105529,1	100		9,9	100		139,6	100		955,3	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		105979,7	100		10,0	100		139,9	100		947,3	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		34,7	100		1,5	100		0,0	100		105817,0	100		9,9	100		139,7	100		944,8	100	In marcia
02:30		6,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		39,6	100		1,5	100		0,1	100		105403,2	100		10,0	100		139,7	100		945,7	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		47,1	100		1,6	100		0,1	100		105924,7	100		9,7	100		140,0	100		962,2	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		42,1	100		1,6	100		0,0	100		107207,3	100		9,9	100		139,7	100		952,2	100	In marcia
04:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		106083,3	100		10,1	100		139,6	100		942,4	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		106263,7	100		9,8	100		140,1	100		953,1	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		106629,9	100		10,0	100		139,4	100		951,2	100	In marcia
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		9,9	100		1,5	100		0,0	100		105824,2	100		10,2	100		139,8	100		945,1	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		104692,6	100		9,8	100		139,6	100		955,7	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	95		9,9	100		1,5	100		0,1	100		103947,9	100		9,9	100		139,6	100		957,2	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		12,8	100		1,5	100		0,0	100		104181,2	100		9,7	100		139,6	100		963,4	100	In marcia
07:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		103817,5	100		9,8	100		139,8	100		962,9	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,0	100		0,17	100		2,6	100		0,26	100		35,0	100		1,5	100		0,1	100		102914,4	100		9,9	100		139,5	100		959,5	100	In marcia
08:30		7,2	100		0,0	100		0,12	73		2,9	100		0,26	100		48,3	100		1,5	100		0,1	100		103553,1	100		9,7	100		139,9	100		962,6	100	In marcia
09:00		2,0	86		0,0	86		0,14	100		2,7	86		0,26	100		54,9	86		1,5	86		0,2	86		103818,0	100		9,8	86		139,8	100		957,4	100	In marcia
09:30		5,5	78		0,0	78		0,31	100		4,2	78		0,26	100		26,7	78		1,5	78		0,4	78		104131,2	100		10,0	78		139,7	100		957,7	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,0	100		0,09	100		4,9	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,4	100		103789,6	100		10,0	100		139,8	100		946,2	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	94		21,6	100		1,6	100		0,5	100		106419,6	100		9,8	100		140,0	100		949,3	100	In marcia
11:00		6,2	100		0,3	100		0,09	100		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,4	100		106652,6	100		10,2	100		139,8	100		948,0	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,4	100		105866,4	100		9,8	100		140,3	100		953,7	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,4	100		107123,3	100		10,1	100		140,3	100		955,1	100	In marcia
12:30		5,1	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		107240,1	100		10,1	100		139,9	100		948,8	100	In marcia
13:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,4	100		106811,8	100		10,0	100		140,2	100		952,3	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		26,6	100		1,5	100		0,4	100		107017,9	100		9,9	100		140,4	100		950,9	100	In marcia
14:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,4	100		107110,2	100		10,0	100		139,8	100		949,0	100	In marcia
14:30		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		19,2	100		1,5	100		0,3	100		107129,3	100		10,0	100		139,6	100		949,9	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,4	100		106204,2	100		10,1	100		139,6	100		952,5	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		24,4	100		1,6	100		0,5	100		104716,6	100		10,0	100		140,2	100		952,0	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,4	100		105231,3	100		9,8	100		139,6	100		960,6	100	In marcia
16:30		4,5	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,5	100		105973,0	100		10,0	100		139,8	100		954,2	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,5	100		105301,1	100		9,9	100		139,7	100		958,0	100	In marcia
17:30		5,0	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,4	100		105127,0	100		10,2	100		139,9	100		950,5	100	In marcia
18:00		5,5	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100																			

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		5,6	100		1,5	100		0,1	100		105683,7	100		9,8	100		139,8	100		959,5	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		11,8	100		1,5	100		0,1	100		105529,1	100		9,9	100		139,6	100		955,3	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		105979,7	100		10,0	100		139,9	100		947,3	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		34,7	100		1,5	100		0,0	100		105817,0	100		9,9	100		139,7	100		944,8	100	in Betrieb
02:30		6,1	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		39,6	100		1,5	100		0,1	100		105403,2	100		10,0	100		139,7	100		945,7	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		47,1	100		1,6	100		0,1	100		105924,7	100		9,7	100		140,0	100		962,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		42,1	100		1,6	100		0,0	100		107207,3	100		9,9	100		139,7	100		952,2	100	in Betrieb
04:00		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		106083,3	100		10,1	100		139,6	100		942,4	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		106263,7	100		9,8	100		140,1	100		953,1	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		106629,9	100		10,0	100		139,4	100		951,2	100	in Betrieb
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		9,9	100		1,5	100		0,0	100		105824,2	100		10,2	100		139,8	100		945,1	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		104692,6	100		9,8	100		139,6	100		955,7	100	in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	95		9,9	100		1,5	100		0,1	100		103947,9	100		9,9	100		139,6	100		957,2	100	in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		12,8	100		1,5	100		0,0	100		104181,2	100		9,7	100		139,6	100		963,4	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		103817,5	100		9,8	100		139,8	100		962,9	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		0,17	100		2,6	100		0,26	100		35,0	100		1,5	100		0,1	100		102914,4	100		9,9	100		139,5	100		959,5	100	in Betrieb
08:30		7,2	100		0,0	100		0,12	73		2,9	100		0,26	100		48,3	100		1,5	100		0,1	100		103553,1	100		9,7	100		139,9	100		962,6	100	in Betrieb
09:00		2,0	86		0,0	86		0,14	100		2,7	86		0,26	100		54,9	86		1,5	86		0,2	86		103818,0	100		9,8	86		139,8	100		957,4	100	in Betrieb
09:30		5,5	78		0,0	78		0,31	100		4,2	78		0,26	100		26,7	78		1,5	78		0,4	78		104131,2	100		10,0	78		139,7	100		957,7	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		0,09	100		4,9	100		0,26	100		18,0	100		1,5	100		0,4	100		103789,6	100		10,0	100		139,8	100		946,2	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		0,03	73		3,8	100		0,26	94		21,6	100		1,6	100		0,5	100		106419,6	100		9,8	100		140,0	100		949,3	100	in Betrieb
11:00		6,2	100		0,3	100		0,09	100		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,4	100		106652,6	100		10,2	100		139,8	100		948,0	100	in Betrieb
11:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,4	100		105866,4	100		9,8	100		140,3	100		953,7	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,4	100		107123,3	100		10,1	100		140,3	100		955,1	100	in Betrieb
12:30		5,1	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		107240,1	100		10,1	100		139,9	100		948,8	100	in Betrieb
13:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,4	100		106811,8	100		10,0	100		140,2	100		952,3	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		26,6	100		1,5	100		0,4	100		107017,9	100		9,9	100		140,4	100		950,9	100	in Betrieb
14:00		5,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,4	100		107110,2	100		10,0	100		139,8	100		949,0	100	in Betrieb
14:30		5,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		19,2	100		1,5	100		0,3	100		107129,3	100		10,0	100		139,6	100		949,9	100	in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,4	100		106204,2	100		10,1	100		139,6	100		952,5	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		24,4	100		1,6	100		0,5	100		104716,6	100		10,0	100		140,2	100		952,0	100	in Betrieb
16:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,4	100		105231,3	100		9,8	100		139,6	100		960,6	100	in Betrieb
16:30		4,5	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,5	100		105973,0	100		10,0	100		139,8	100		954,2	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,5	100		105301,1	100		9,9	100		139,7	100		958,0	100	in Betrieb
17:30		5,0	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,4	100		105127,0	100		10,2	100		139,9	100		950,5	100	in Betrieb
18:00		5,5	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		103913,0	100										