

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 26/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,0	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		105315,5	100		9,8	100		139,7	100		951,2	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		105475,6	100		9,9	100		139,8	100		950,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		17,2	100		1,6	100		0,0	100		104620,4	100		9,7	100		140,1	100		959,9	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105828,4	100		10,0	100		139,8	100		954,5	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,24	94		25,3	100		1,5	100		0,0	100		105998,7	100		10,0	100		140,0	100		942,1	100	In marcia
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		106510,6	100		10,0	100		139,8	100		951,2	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		105979,4	100		9,8	100		140,0	100		950,6	100	In marcia
04:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,1	100		1,6	100		0,0	100		106675,7	100		10,0	100		139,9	100		948,9	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		105937,2	100		10,0	100		139,7	100		958,7	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		104815,5	100		10,0	100		140,1	100		948,7	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,3	100		0,11	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		104920,3	100		9,9	100		139,9	100		958,3	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,3	100		0,03	100		2,3	100		0,24	100		25,2	100		1,5	100		0,0	100		105602,5	100		9,9	100		139,8	100		949,7	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		26,6	100		1,5	100		0,0	100		106430,7	100		10,0	100		139,7	100		950,1	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		105573,0	100		10,0	100		139,8	100		950,8	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		104929,0	100		9,6	100		140,2	100		962,2	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		106596,8	100		9,8	100		139,8	100		951,9	100	In marcia
08:30		5,1	100		0,4	100		0,03	73		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		106781,2	100		10,1	100		139,7	100		948,3	100	In marcia
09:00		5,0	85		0,0	85		0,0	100		2,6	85		0,26	100		27,4	85		1,6	85		0,0	85		105713,9	100		10,0	85		140,1	100		953,0	100	In marcia
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		22,5	79		1,5	79		0,0	79		106082,2	100		10,1	79		139,8	100		957,6	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		1,5	100		0,0	100		105435,0	100		9,7	100		140,2	100		957,7	100	In marcia
10:30		5,0	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,3	100		1,5	100		0,0	100		107946,2	100		10,1	100		140,2	100		941,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106830,5	100		10,0	100		140,2	100		945,4	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,0	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		16,4	100		1,4	100		0,1	100		106460,7	100		9,9	100		140,1	100		954,1	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,7	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		106498,4	100		10,0	100		140,3	100		948,9	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,8	100		0,16	73		1,8	100		0,26	100		17,4	100		1,4	100		0,0	100		106396,3	100		9,9	100		139,8	100		951,5	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		16,4	100		1,4	100		0,0	100		105968,3	100		10,2	100		139,7	100		947,8	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		105430,9	100		9,9	100		140,2	100		947,9	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,8	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		32,6	100		1,5	100		0,0	100		103203,6	100		10,1	100		139,5	100		939,5	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		1,7	100		0,23	94		28,9	100		1,5	100		0,0	100		102156,8	100		9,7	100		139,8	100		951,1	100	In marcia
15:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		1,7	100		0,22	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		101539,9	100		9,7	100		139,9	100		958,2	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,22	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		101667,5	100		9,7	100		140,3	100		951,9	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,8	100		0,02	100		1,6	100		0,22	100		29,1	100		1,4	100		0,0	100		101550,4	100		9,5	100		140,3	100		954,7	100	In marcia
16:30		1,9	100		0,6	100	(4)	0,01	56		1,7	100		0,22	100		32,7	100		1,4	100		0,0	100		102633,2	100		9,8	100		140,2	100		954,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,9	100	(4)	0,0	28		2,4	100		0,22	100		29,1	100		1,4	100		0,0	100		104241,3	100		9,7	100		140,3	100		959,7	100	In marcia
17:30		4,3	100		1,9	100		0,0	98		1,8	100		0,22	100		24,2	100		1,4	100		0,0	100		104261,3	100		9,9	100		139,7	100		944,5	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		1,9	100		0,22	100		19,8																				

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 26/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,0	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,24	100		32,3	100		1,6	100		0,0	100		105315,5	100		9,8	100		139,7	100	951,2	100	in Betrieb	
01:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,23	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		105475,6	100		9,9	100		139,8	100	950,8	100	in Betrieb	
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		17,2	100		1,6	100		0,0	100		104620,4	100		9,7	100		140,1	100	959,9	100	in Betrieb	
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		21,4	100		1,5	100		0,0	100		105828,4	100		10,0	100		139,8	100	954,5	100	in Betrieb	
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,24	94		25,3	100		1,5	100		0,0	100		105998,7	100		10,0	100		140,0	100	942,1	100	in Betrieb	
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		106510,6	100		10,0	100		139,8	100	951,2	100	in Betrieb	
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		28,6	100		1,5	100		0,0	100		105979,4	100		9,8	100		140,0	100	950,6	100	in Betrieb	
04:00		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,1	100		1,6	100		0,0	100		106675,7	100		10,0	100		139,9	100	948,9	100	in Betrieb	
04:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,24	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		105937,2	100		10,0	100		139,7	100	958,7	100	in Betrieb	
05:00		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,24	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		104815,5	100		10,0	100		140,1	100	948,7	100	in Betrieb	
05:30		4,6	100		0,3	100		0,11	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		104920,3	100		9,9	100		139,9	100	958,3	100	in Betrieb	
06:00		4,9	100		0,3	100		0,03	100		2,3	100		0,24	100		25,2	100		1,5	100		0,0	100		105602,5	100		9,9	100		139,8	100	949,7	100	in Betrieb	
06:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	94		26,6	100		1,5	100		0,0	100		106430,7	100		10,0	100		139,7	100	950,1	100	in Betrieb	
07:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,0	100		105573,0	100		10,0	100		139,8	100	950,8	100	in Betrieb	
07:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		104929,0	100		9,6	100		140,2	100	962,2	100	in Betrieb	
08:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		2,8	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		106596,8	100		9,8	100		139,8	100	951,9	100	in Betrieb	
08:30		5,1	100		0,4	100		0,03	73		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		106781,2	100		10,1	100		139,7	100	948,3	100	in Betrieb	
09:00		5,0	85		0,0	85		0,0	100		2,6	85		0,26	100		27,4	85		1,6	85		0,0	85		105713,9	100		10,0	85		140,1	100	953,0	100	in Betrieb	
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		22,5	79		1,5	79		0,0	79		106082,2	100		10,1	79		139,8	100	957,6	100	in Betrieb	
10:00		3,5	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,8	100		1,5	100		0,0	100		105435,0	100		9,7	100		140,2	100	957,7	100	in Betrieb	
10:30		5,0	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,3	100		1,5	100		0,0	100		107946,2	100		10,1	100		140,2	100	941,4	100	in Betrieb	
11:00		3,5	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106830,5	100		10,0	100		140,2	100	945,4	100	in Betrieb	
11:30		3,0	100		0,0	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		16,4	100		1,4	100		0,1	100		106460,7	100		9,9	100		140,1	100	954,1	100	in Betrieb	
12:00		2,4	100		0,7	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		106498,4	100		10,0	100		140,3	100	948,9	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		1,8	100		0,16	73		1,8	100		0,26	100		17,4	100		1,4	100		0,0	100		106396,3	100		9,9	100		139,8	100	951,5	100	in Betrieb	
13:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		16,4	100		1,4	100		0,0	100		105968,3	100		10,2	100		139,7	100	947,8	100	in Betrieb	
13:30		3,0	100		0,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		105430,9	100		9,9	100		140,2	100	947,9	100	in Betrieb	
14:00		4,1	100		0,8	100		0,0	100		1,8	100		0,24	100		32,6	100		1,5	100		0,0	100		103203,6	100		10,1	100		139,5	100	939,5	100	in Betrieb	
14:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		1,7	100		0,23	94		28,9	100		1,5	100		0,0	100		102156,8	100		9,7	100		139,8	100	951,1	100	in Betrieb	
15:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		1,7	100		0,22	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		101539,9	100		9,7	100		139,9	100	958,2	100	in Betrieb	
15:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		1,9	100		0,22	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		101667,5	100		9,7	100		140,3	100	951,9	100	in Betrieb	
16:00		2,5	100		0,8	100		0,02	100		1,6	100		0,22	100		29,1	100		1,4	100		0,0	100		101550,4	100		9,5	100		140,3	100	954,7	100	in Betrieb	
16:30		1,9	100		0,6	100	(4)	0,01	56		1,7	100		0,22	100		32,7	100		1,4	100		0,0	100		102633,2	100		9,8	100		140,2	100	954,4	100	in Betrieb	
17:00		2,1	100		0,9	100	(4)	0,0	28		2,4	100		0,22	100		29,1	100		1,4	100		0,0	100		104241,3	100		9,7	100		140,3	100	959,7	100	in Betrieb	
17:30		4,3	100		1,9	100		0,0	98		1,8	100		0,22	100		24,2	100		1,4	100		0,0	100		104261,3	100		9,9	100		139,7	100	944,5	100	in Betrieb	
18:00		3,3	100		0,7	100		0,0	100		1,9	100		0,22	100		19,8	100		1,5	100		0,0	100		103680,7	100		9,8	100		139,8	100	951,2	100	in Betrieb	
18:30		3,3	100		1,0	100		0,0																													