

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 28/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,3	100		102156,3	100	9,6	100		140,3	100	949,0	100	In marcia		
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,3	100		103869,8	100	9,6	100		140,2	100	946,9	100	In marcia		
01:30		6,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		103643,6	100	9,7	100		140,2	100	952,2	100	In marcia		
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,2	100		104181,0	100	9,6	100		140,4	100	953,4	100	In marcia		
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		21,7	100		1,5	100		0,3	100		104020,8	100	9,9	100		140,0	100	945,1	100	In marcia		
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,3	100		102355,7	100	9,5	100		140,2	100	955,0	100	In marcia		
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		103318,0	100	9,6	100		140,2	100	948,3	100	In marcia		
04:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		104948,8	100	9,7	100		140,2	100	946,0	100	In marcia		
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105898,8	100	10,1	100		140,0	100	950,1	100	In marcia		
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,2	100		105050,8	100	10,1	100		140,0	100	947,7	100	In marcia		
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,3	100		103414,3	100	9,9	100		140,0	100	951,9	100	In marcia		
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,2	100		1,5	100		0,2	100		102221,1	100	9,7	100		139,9	100	955,5	100	In marcia		
06:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	94		16,4	100		1,5	100		0,2	100		101946,0	100	9,7	100		139,8	100	954,8	100	In marcia		
07:00		7,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,3	100		101597,6	100	9,5	100		140,0	100	958,8	100	In marcia		
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,2	100		102696,8	100	9,9	100		140,0	100	949,9	100	In marcia		
08:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		39,6	100		1,5	100		0,4	100		102526,6	100	9,7	100		140,1	100	948,3	100	In marcia		
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		42,6	100		1,5	100		0,3	100		102115,7	100	9,7	100		140,1	100	949,8	100	In marcia		
09:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		41,7	85		1,5	85		0,2	85		102874,8	100	9,8	85		140,0	100	944,9	100	In marcia		
09:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		33,3	78		1,5	78		0,6	78		103005,2	100	9,9	78		139,9	100	944,2	100	In marcia		
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,6	100		102594,2	100	9,9	100		140,0	100	940,1	100	In marcia		
10:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,7	100		102183,0	100	9,7	100		139,9	100	951,1	100	In marcia		
11:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,7	100		101827,7	100	9,6	100		140,1	100	947,1	100	In marcia		
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,7	100		102327,5	100	9,6	100		140,3	100	958,3	100	In marcia		
12:00		4,1	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,6	100		103110,4	100	10,0	100		140,3	100	940,0	100	In marcia		
12:30		5,7	100		0,0	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,6	100		103986,3	100	9,9	100		140,2	100	943,6	100	In marcia		
13:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,7	100		103326,2	100	10,0	100		140,1	100	942,9	100	In marcia		
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,7	100		103558,6	100	9,7	100		139,9	100	947,1	100	In marcia		
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		104045,9	100	10,0	100		139,5	100	944,2	100	In marcia		
14:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	94		20,5	100		1,5	100		0,5	100		103630,4	100	10,0	100		139,8	100	945,4	100	In marcia		
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,7	100		103049,9	100	9,9	100		139,6	100	948,0	100	In marcia		
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,7	100		102852,2	100	9,8	100		139,9	100	946,0	100	In marcia		
16:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,6	100		103180,2	100	9,9	100		140,0	100	948,7	100	In marcia		
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,6	100		103854,3	100	10,0	100		140,0	100	948,9	100	In marcia		
17:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,6	100		103255,0	100	9,8	100		140,1	100	951,2	100	In marcia		
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,5	100		103960,8	100	9,9	100		140,1	100	947,0	100	In marcia		
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,6	100		103295,3	100	10,0	100		140,0	100	949,4	100	In marcia		
18:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	94		29,1	100		1,5	100		0,70														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 28/06/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,3	100		102156,3	100		9,6	100		140,3	100		949,0	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,3	100		103869,8	100		9,6	100		140,2	100		946,9	100	in Betrieb
01:30		6,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,1	100		1,5	100		0,4	100		103643,6	100		9,7	100		140,2	100		952,2	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,2	100		104181,0	100		9,6	100		140,4	100		953,4	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		21,7	100		1,5	100		0,3	100		104020,8	100		9,9	100		140,0	100		945,1	100	in Betrieb
03:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,3	100		102355,7	100		9,5	100		140,2	100		955,0	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,5	100		1,6	100		0,2	100		103318,0	100		9,6	100		140,2	100		948,3	100	in Betrieb
04:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,1	100		104948,8	100		9,7	100		140,2	100		946,0	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		105898,8	100		10,1	100		140,0	100		950,1	100	in Betrieb
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		18,0	100		1,6	100		0,2	100		105050,8	100		10,1	100		140,0	100		947,7	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		15,7	100		1,5	100		0,3	100		103414,3	100		9,9	100		140,0	100		951,9	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,2	100		1,5	100		0,2	100		102221,1	100		9,7	100		139,9	100		955,5	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	94		16,4	100		1,5	100		0,2	100		101946,0	100		9,7	100		139,8	100		954,8	100	in Betrieb
07:00		7,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,3	100		101597,6	100		9,5	100		140,0	100		958,8	100	in Betrieb
07:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,2	100		102696,8	100		9,9	100		140,0	100		949,9	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		39,6	100		1,5	100		0,4	100		102526,6	100		9,7	100		140,1	100		948,3	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		42,6	100		1,5	100		0,3	100		102115,7	100		9,7	100		140,1	100		949,8	100	in Betrieb
09:00		4,2	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		41,7	85		1,5	85		0,2	85		102874,8	100		9,8	85		140,0	100		944,9	100	in Betrieb
09:30		4,3	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		33,3	78		1,5	78		0,6	78		103005,2	100		9,9	78		139,9	100		944,2	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,8	100		1,5	100		0,6	100		102594,2	100		9,9	100		140,0	100		940,1	100	in Betrieb
10:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		25,2	100		1,5	100		0,7	100		102183,0	100		9,7	100		139,9	100		951,1	100	in Betrieb
11:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,7	100		101827,7	100		9,6	100		140,1	100		947,1	100	in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		13,4	100		1,5	100		0,7	100		102327,5	100		9,6	100		140,3	100		958,3	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,6	100		103110,4	100		10,0	100		140,3	100		940,0	100	in Betrieb
12:30		5,7	100		0,0	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		27,1	100		1,5	100		0,6	100		103986,3	100		9,9	100		140,2	100		943,6	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,7	100		103326,2	100		10,0	100		140,1	100		942,9	100	in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,7	100		103558,6	100		9,7	100		139,9	100		947,1	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		104045,9	100		10,0	100		139,5	100		944,2	100	in Betrieb
14:30		5,0	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	94		20,5	100		1,5	100		0,5	100		103630,4	100		10,0	100		139,8	100		945,4	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		17,1	100		1,5	100		0,7	100		103049,9	100		9,9	100		139,6	100		948,0	100	in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,7	100		102852,2	100		9,8	100		139,9	100		946,0	100	in Betrieb
16:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,6	100		103180,2	100		9,9	100		140,0	100		948,7	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,6	100		103854,3	100		10,0	100		140,0	100		948,9	100	in Betrieb
17:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,6	100		103255,0	100		9,8	100		140,1	100		951,2	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,5	100		103960,8	100		9,9	100		140,1	100		947,0	100	in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,6	100		103295,3	100		10,0	10							