

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		43,6	100		1,6	100		0,2	100		105298,0	100		9,6	100		140,2	100	956,1	100	In marcia	
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		106591,4	100		10,2	100		139,6	100	940,4	100	In marcia	
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,2	100		105724,4	100		9,9	100		139,9	100	939,6	100	In marcia	
02:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		106852,1	100		10,0	100		139,7	100	941,6	100	In marcia	
02:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		14,8	100		1,6	100		0,2	100		106522,0	100		9,8	100		139,8	100	941,8	100	In marcia	
03:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,2	100		105777,3	100		10,0	100		139,7	100	947,2	100	In marcia	
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		106314,1	100		9,8	100		139,7	100	954,9	100	In marcia	
04:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		107284,5	100		10,3	100		139,9	100	936,0	100	In marcia	
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		106629,0	100		9,9	100		139,8	100	952,4	100	In marcia	
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		106464,5	100		10,0	100		139,7	100	950,8	100	In marcia	
05:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		106023,9	100		9,8	100		140,1	100	955,5	100	In marcia	
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		106607,4	100		10,1	100		139,6	100	952,5	100	In marcia	
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,5	100		0,1	100		105642,5	100		10,0	100		140,0	100	951,4	100	In marcia	
07:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		106097,1	100		10,1	100		139,7	100	949,3	100	In marcia	
07:30		5,3	100		0,0	100		0,01	100		4,9	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		106447,1	100		10,0	100		139,8	100	952,6	100	In marcia	
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		105366,3	100		10,2	100		139,6	100	956,8	100	In marcia	
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		41,7	100		1,5	100		0,2	100		103566,0	100		9,6	100		140,1	100	960,8	100	In marcia	
09:00		1,9	85		0,0	85		0,03	100		3,1	85		0,26	100		37,0	85		1,4	85		0,1	85		103766,0	100		9,7	85		139,7	100	954,9	100	In marcia	
09:30		1,9	78		0,0	78		0,1	100		2,7	78		0,27	100		99,4	78		1,5	78		0,4	78		104063,3	100		9,7	78		140,0	100	961,9	100	In marcia	
10:00		5,6	100		0,0	100		0,3	100		4,0	100		0,26	100		35,6	100		1,4	100		0,3	100		105246,3	100		9,6	100		139,7	100	959,4	100	In marcia	
10:30		6,0	100		0,0	100		0,14	73		7,2	100		0,26	94		3,9	100		1,5	100		0,3	100		104936,2	100		9,8	100		139,8	100	953,4	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		8,5	100		1,5	100		0,3	100		104527,9	100		9,7	100		140,0	100	963,9	100	In marcia	
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		13,3	100		1,4	100		0,3	100		104246,6	100		9,7	100		140,2	100	961,0	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,4	100		104112,6	100		10,0	100		140,1	100	949,0	100	In marcia	
12:30		2,7	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		105133,3	100		9,7	100		140,5	100	953,4	100	In marcia	
13:00		3,1	100		0,1	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		36,6	100		1,5	100		0,3	100		107451,7	100		9,9	100		140,2	100	954,6	100	In marcia	
13:30		4,7	100		0,7	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,3	100		108050,7	100		10,2	100		139,7	100	946,9	100	In marcia	
14:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,2	100		106697,8	100		10,1	100		139,4	100	954,0	100	In marcia	
14:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		16,1	100		1,5	100		0,3	100		105051,5	100		9,9	100		139,7	100	968,0	100	In marcia	
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		12,9	100		1,5	100		0,3	100		104613,9	100		10,0	100		139,9	100	970,7	100	In marcia	
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		103372,6	100		10,0	100		140,1	100	964,4	100	In marcia	
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,7	100		1,4	100		0,3	100		103199,6	100		9,8	100		139,9	100	963,8	100	In marcia	
16:30		4,7	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,3	100		103237,9	100		9,9	100		140,1	100	959,8	100	In marcia	
17:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,3	100		103105,0	100		9,8	100		139,8	100	960,4	100	In marcia	
17:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,4	100		103075,2	100		9,7	100		139,9	100	959,9	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		103026,2	100		10,0	100		139,8	100	947,2	100	In marcia	
18:30																																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		43,6	100		1,6	100		0,2	100		105298,0	100		9,6	100		140,2	100	956,1	100	in Betrieb	
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,1	100		106591,4	100		10,2	100		139,6	100	940,4	100	in Betrieb	
01:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,8	100		1,6	100		0,2	100		105724,4	100		9,9	100		139,9	100	939,6	100	in Betrieb	
02:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,1	100		106852,1	100		10,0	100		139,7	100	941,6	100	in Betrieb	
02:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		14,8	100		1,6	100		0,2	100		106522,0	100		9,8	100		139,8	100	941,8	100	in Betrieb	
03:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,2	100		105777,3	100		10,0	100		139,7	100	947,2	100	in Betrieb	
03:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		106314,1	100		9,8	100		139,7	100	954,9	100	in Betrieb	
04:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		107284,5	100		10,3	100		139,9	100	936,0	100	in Betrieb	
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		106629,0	100		9,9	100		139,8	100	952,4	100	in Betrieb	
05:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		106464,5	100		10,0	100		139,7	100	950,8	100	in Betrieb	
05:30		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		106023,9	100		9,8	100		140,1	100	955,5	100	in Betrieb	
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,8	100		1,5	100		0,1	100		106607,4	100		10,1	100		139,6	100	952,5	100	in Betrieb	
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,5	100		0,1	100		105642,5	100		10,0	100		140,0	100	951,4	100	in Betrieb	
07:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		106097,1	100		10,1	100		139,7	100	949,3	100	in Betrieb	
07:30		5,3	100		0,0	100		0,01	100		4,9	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,1	100		106447,1	100		10,0	100		139,8	100	952,6	100	in Betrieb	
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,2	100		1,6	100		0,1	100		105366,3	100		10,2	100		139,6	100	956,8	100	in Betrieb	
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		41,7	100		1,5	100		0,2	100		103566,0	100		9,6	100		140,1	100	960,8	100	in Betrieb	
09:00		1,9	85		0,0	85		0,03	100		3,1	85		0,26	100		37,0	85		1,4	85		0,1	85		103766,0	100		9,7	85		139,7	100	954,9	100	in Betrieb	
09:30		1,9	78		0,0	78		0,1	100		2,7	78		0,27	100		99,4	78		1,5	78		0,4	78		104063,3	100		9,7	78		140,0	100	961,9	100	in Betrieb	
10:00		5,6	100		0,0	100		0,3	100		4,0	100		0,26	100		35,6	100		1,4	100		0,3	100		105246,3	100		9,6	100		139,7	100	959,4	100	in Betrieb	
10:30		6,0	100		0,0	100		0,14	73		7,2	100		0,26	94		3,9	100		1,5	100		0,3	100		104936,2	100		9,8	100		139,8	100	953,4	100	in Betrieb	
11:00		3,1	100		0,0	100		0,01	100		4,7	100		0,26	100		8,5	100		1,5	100		0,3	100		104527,9	100		9,7	100		140,0	100	963,9	100	in Betrieb	
11:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		13,3	100		1,4	100		0,3	100		104246,6	100		9,7	100		140,2	100	961,0	100	in Betrieb	
12:00		2,2	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,4	100		104112,6	100		10,0	100		140,1	100	949,0	100	in Betrieb	
12:30		2,7	100		0,0	100		0,07	73		3,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		105133,3	100		9,7	100		140,5	100	953,4	100	in Betrieb	
13:00		3,1	100		0,1	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		36,6	100		1,5	100		0,3	100		107451,7	100		9,9	100		140,2	100	954,6	100	in Betrieb	
13:30		4,7	100		0,7	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		32,0	100		1,5	100		0,3	100		108050,7	100		10,2	100		139,7	100	946,9	100	in Betrieb	
14:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,2	100		106697,8	100		10,1	100		139,4	100	954,0	100	in Betrieb	
14:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		16,1	100		1,5	100		0,3	100		105051,5	100		9,9	100		139,7	100	968,0	100	in Betrieb	
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		12,9	100		1,5	100		0,3	100		104613,9	100		10,0	100		139,9	100	970,7	100	in Betrieb	
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,3	100		103372,6	100		10,0	100		140,1	100	964,4	100	in Betrieb	
16:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,7	100		1,4	100		0,3	100		103199,6	100		9,8	100		139,9	100	963,8	100	in Betrieb	
16:30		4,7	100		0,2	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,3	100		103237,9	100		9,9	100		140,1	100	959,8	100	in Betrieb	
17:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,3	100		103105,0	100		9,8	100		139,8	100	960,4	100	in Betrieb	
17:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,6	100		1,5	100		0,4	100		103075,2	100		9,7	100		139,9	100	959,9	100	in Betrieb	
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,9	100		1,5	100		0,2	100		103026,2	100		10,0	100		139,8	100	947,2	100	in Betrieb	
18:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73																												