

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 02/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,3	100		0,07	73		2,7	100		0,27	100		36,1	100		1,5	100		0,1	100		104786,8	100	9,7	100		139,8	100	949,7	100	In marcia		
01:00		3,7	100		1,1	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		23,8	100		1,4	100		0,0	100		106066,6	100	9,9	100		139,8	100	945,1	100	In marcia		
01:30		4,3	100		1,1	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		106979,9	100	9,9	100		139,8	100	943,1	100	In marcia		
02:00		4,5	100		1,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		107343,8	100	10,0	100		139,8	100	941,2	100	In marcia		
02:30		3,5	100		0,2	100		0,01	73		2,8	100		0,26	94		20,1	100		1,4	100		0,1	100		107267,1	100	9,9	100		139,8	100	946,1	100	In marcia		
03:00		4,2	100		0,5	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107412,8	100	10,1	100		139,8	100	947,8	100	In marcia		
03:30		4,1	100		0,7	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		107671,1	100	10,1	100		139,8	100	943,2	100	In marcia		
04:00		4,6	100		0,9	100		0,07	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		108036,8	100	10,0	100		139,6	100	949,3	100	In marcia		
04:30		4,3	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		107055,3	100	10,0	100		139,6	100	946,2	100	In marcia		
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		106201,5	100	9,9	100		139,8	100	955,0	100	In marcia		
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		107157,7	100	9,8	100		139,6	100	957,5	100	In marcia		
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		107171,6	100	10,0	100		139,3	100	951,9	100	In marcia		
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	95		24,0	100		1,6	100		0,0	100		107602,5	100	9,9	100		139,6	100	948,6	100	In marcia		
07:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106985,0	100	9,9	100		139,6	100	953,4	100	In marcia		
07:30		3,8	100		0,1	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		106350,0	100	10,1	100		139,5	100	943,6	100	In marcia		
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		107113,4	100	10,2	100		139,5	100	948,8	100	In marcia		
08:30		5,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		105681,1	100	9,9	100		139,5	100	953,6	100	In marcia		
09:00		4,6	84		0,0	84		0,01	100		4,9	84		0,26	100		23,1	84		1,5	84		0,1	84		106668,2	100	10,0	84		140,0	100	961,5	100	In marcia		
09:30		2,4	79		0,0	79		0,02	100		2,8	79		0,26	100		35,1	79		1,6	79		0,3	79		105760,2	100	9,9	79		139,7	100	957,3	100	In marcia		
10:00		7,4	100		0,0	100		0,04	100		4,8	100		0,25	100		11,4	100		1,6	100		0,2	100		107414,1	100	10,7	100		139,6	100	938,4	100	In marcia		
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		37,5	100		1,6	100		0,3	100		105657,9	100	10,1	100		140,0	100	941,9	100	In marcia		
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		46,8	100		1,6	100		0,2	100		105083,3	100	9,9	100		139,7	100	945,2	100	In marcia		
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,3	100		104164,2	100	9,7	100		140,1	100	962,8	100	In marcia		
12:00		2,2	100		0,0	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		104263,2	100	10,0	100		139,9	100	949,1	100	In marcia		
12:30		6,5	100		0,0	100		0,06	73		2,9	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		103657,3	100	9,6	100		140,0	100	968,2	100	In marcia		
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,3	100		104444,9	100	9,6	100		140,5	100	968,6	100	In marcia		
13:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		104620,8	100	9,8	100		140,0	100	954,4	100	In marcia		
14:00		7,4	100		2,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,3	100		105004,0	100	9,7	100		139,6	100	961,9	100	In marcia		
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,6	100		0,2	100		106034,8	100	10,0	100		139,8	100	952,6	100	In marcia		
15:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	100		11,8	100		1,6	100		0,3	100		104882,4	100	9,7	100		139,9	100	949,0	100	In marcia		
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		13,8	100		1,6	100		0,3	100		105148,0	100	10,0	100		139,9	100	949,8	100	In marcia		
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		14,2	100		1,6	100		0,6	100		104202,0	100	9,7	100		140,0	100	962,2	100	In marcia		
16:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,3	100		104652,3	100	9,7	100		139,9	100	964,7	100	In marcia		
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,4	100		104446,3	100	10,1	100		140,1	100	952,1	100	In marcia		
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,3	100		103184,1	100	9,7	100		140,0	100	959,1	100	In marcia		
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,3	100		102827,4	100	9,7	100		140,1	100	963,7	100	In marcia		
18:30		4,4	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		34,4	100		1,6																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 02/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,3	100		0,07	73		2,7	100		0,27	100		36,1	100		1,5	100		0,1	100		104786,8	100		9,7	100		139,8	100		949,7	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		1,1	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		23,8	100		1,4	100		0,0	100		106066,6	100		9,9	100		139,8	100		945,1	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		1,1	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,0	100		106979,9	100		9,9	100		139,8	100		943,1	100	in Betrieb
02:00		4,5	100		1,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		107343,8	100		10,0	100		139,8	100		941,2	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,2	100		0,01	73		2,8	100		0,26	94		20,1	100		1,4	100		0,1	100		107267,1	100		9,9	100		139,8	100		946,1	100	in Betrieb
03:00		4,2	100		0,5	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		107412,8	100		10,1	100		139,8	100		947,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,7	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		22,4	100		1,4	100		0,1	100		107671,1	100		10,1	100		139,8	100		943,2	100	in Betrieb
04:00		4,6	100		0,9	100		0,07	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		108036,8	100		10,0	100		139,6	100		949,3	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		0,3	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		107055,3	100		10,0	100		139,6	100		946,2	100	in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		106201,5	100		9,9	100		139,8	100		955,0	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		107157,7	100		9,8	100		139,6	100		957,5	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		107171,6	100		10,0	100		139,3	100		951,9	100	in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	95		24,0	100		1,6	100		0,0	100		107602,5	100		9,9	100		139,6	100		948,6	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106985,0	100		9,9	100		139,6	100		953,4	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		0,1	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		106350,0	100		10,1	100		139,5	100		943,6	100	in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		107113,4	100		10,2	100		139,5	100		948,8	100	in Betrieb
08:30		5,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		105681,1	100		9,9	100		139,5	100		953,6	100	in Betrieb
09:00		4,6	84		0,0	84		0,01	100		4,9	84		0,26	100		23,1	84		1,5	84		0,1	84		106668,2	100		10,0	84		140,0	100		961,5	100	in Betrieb
09:30		2,4	79		0,0	79		0,02	100		2,8	79		0,26	100		35,1	79		1,6	79		0,3	79		105760,2	100		9,9	79		139,7	100		957,3	100	in Betrieb
10:00		7,4	100		0,0	100		0,04	100		4,8	100		0,25	100		11,4	100		1,6	100		0,2	100		107414,1	100		10,7	100		139,6	100		938,4	100	in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		37,5	100		1,6	100		0,3	100		105657,9	100		10,1	100		140,0	100		941,9	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		46,8	100		1,6	100		0,2	100		105083,3	100		9,9	100		139,7	100		945,2	100	in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,3	100		104164,2	100		9,7	100		140,1	100		962,8	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,09	100		2,6	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		104263,2	100		10,0	100		139,9	100		949,1	100	in Betrieb
12:30		6,5	100		0,0	100		0,06	73		2,9	100		0,26	100		23,3	100		1,5	100		0,2	100		103657,3	100		9,6	100		140,0	100		968,2	100	in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,3	100		104444,9	100		9,6	100		140,5	100		968,6	100	in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		104620,8	100		9,8	100		140,0	100		954,4	100	in Betrieb
14:00		7,4	100		2,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,3	100		105004,0	100		9,7	100		139,6	100		961,9	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,1	100		1,6	100		0,2	100		106034,8	100		10,0	100		139,8	100		952,6	100	in Betrieb
15:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,26	100		11,8	100		1,6	100		0,3	100		104882,4	100		9,7	100		139,9	100		949,0	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		13,8	100		1,6	100		0,3	100		105148,0	100		10,0	100		139,9	100		949,8	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		14,2	100		1,6	100		0,6	100		104202,0	100		9,7	100		140,0	100		962,2	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,3	100		104652,3	100		9,7	100		139,9	100		964,7	100	in Betrieb
17:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,4	100		104446,3	100		10,1	100		140,1	100		952,1	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,3	100		103184,1	100		9,7	100		140,0	100		959,1	100	in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		32,2	100		1,5	100		0,3	100		102827,4											