

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 04/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,5	100		101992,3	100		9,6	100		140,3	100		964,3	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,4	100		102165,6	100		9,6	100		139,8	100		963,8	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,4	100		102200,3	100		9,7	100		140,1	100		954,2	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,4	100		101735,4	100		9,5	100		140,3	100		955,9	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		25,6	100		1,5	100		0,5	100		102001,1	100		9,6	100		140,1	100		954,2	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,5	100		102556,2	100		10,2	100		140,2	100		939,6	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		40,9	100		1,6	100		0,4	100		104061,6	100		9,6	100		140,7	100		954,4	100	In marcia
04:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		104224,9	100		9,8	100		140,1	100		947,8	100	In marcia
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,5	100		103284,0	100		9,8	100		140,2	100		953,7	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		102368,2	100		9,9	100		140,5	100		948,5	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,5	100		102923,0	100		9,4	100		140,6	100		959,3	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,5	100		103803,7	100		9,7	100		140,0	100		951,2	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,3	100		103266,1	100		9,7	100		140,1	100		951,7	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,4	100		102566,4	100		9,7	100		140,4	100		951,2	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,5	100		102108,8	100		9,5	100		140,2	100		962,7	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,4	100		102908,7	100		9,7	100		140,2	100		958,3	100	In marcia
08:30		6,3	100		2,4	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,5	100		104468,5	100		9,6	100		140,0	100		960,8	100	In marcia
09:00		3,2	86		0,0	86		0,0	100		4,3	86		0,26	100		33,0	86		1,6	86		0,4	86		105603,4	100		10,0	86		140,3	100		955,8	100	In marcia
09:30		1,9	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		26,3	78		1,6	78		0,7	78		104490,8	100		9,6	78		140,4	100		968,3	100	In marcia
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,7	100		105072,4	100		9,8	100		140,3	100		951,4	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,03	73		2,4	100		0,26	94		32,7	100		1,5	100		0,7	100		104482,0	100		9,5	100		140,1	100		952,3	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,6	100		103260,2	100		9,8	100		140,0	100		959,8	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,6	100		103178,4	100		9,7	100		140,5	100		956,0	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,1	100		1,5	100		0,6	100		102981,5	100		9,7	100		139,6	100		959,6	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,1	100		0,02	73		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,4	100		0,7	100		103533,5	100		9,8	100		139,6	100		952,2	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,6	100		103296,2	100		9,5	100		139,8	100		955,8	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,4	100		0,5	100		104422,7	100		9,7	100		139,7	100		959,0	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,6	100		104110,3	100		9,4	100		140,2	100		966,0	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,7	100		0,06	73		2,1	100		0,26	94		18,6	100		1,4	100		0,5	100		104245,8	100		10,0	100		140,0	100		955,3	100	In marcia
15:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,7	100		102647,1	100		9,8	100		140,1	100		944,6	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,7	100		102197,0	100		9,6	100		140,3	100		957,4	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,5	100		101880,6	100		9,6	100		140,0	100		960,2	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,6	100		102354,0	100		9,7	100		139,9	100		962,6	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,9	100		1,5	100		0,6	100		102157,4	100		9,6	100		139,8	100		962,2	100	In marcia
17:30		4,5	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,7	100		102124,6	100		9,6	100		139,6	100		961,0	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,5																				

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,5	100		101992,3	100		9,6	100		140,3	100		964,3	100	in Betrieb
01:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,4	100		102165,6	100		9,6	100		139,8	100		963,8	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,4	100		102200,3	100		9,7	100		140,1	100		954,2	100	in Betrieb
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,4	100		101735,4	100		9,5	100		140,3	100		955,9	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		25,6	100		1,5	100		0,5	100		102001,1	100		9,6	100		140,1	100		954,2	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,6	100		1,5	100		0,5	100		102556,2	100		10,2	100		140,2	100		939,6	100	in Betrieb
03:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		40,9	100		1,6	100		0,4	100		104061,6	100		9,6	100		140,7	100		954,4	100	in Betrieb
04:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,5	100		0,5	100		104224,9	100		9,8	100		140,1	100		947,8	100	in Betrieb
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,5	100		103284,0	100		9,8	100		140,2	100		953,7	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,4	100		102368,2	100		9,9	100		140,5	100		948,5	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,6	100		0,5	100		102923,0	100		9,4	100		140,6	100		959,3	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		1,5	100		0,5	100		103803,7	100		9,7	100		140,0	100		951,2	100	in Betrieb
06:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	94		23,6	100		1,5	100		0,3	100		103266,1	100		9,7	100		140,1	100		951,7	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,4	100		102566,4	100		9,7	100		140,4	100		951,2	100	in Betrieb
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,5	100		102108,8	100		9,5	100		140,2	100		962,7	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,4	100		102908,7	100		9,7	100		140,2	100		958,3	100	in Betrieb
08:30		6,3	100		2,4	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,5	100		104468,5	100		9,6	100		140,0	100		960,8	100	in Betrieb
09:00		3,2	86		0,0	86		0,0	100		4,3	86		0,26	100		33,0	86		1,6	86		0,4	86		105603,4	100		10,0	86		140,3	100		955,8	100	in Betrieb
09:30		1,9	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		26,3	78		1,6	78		0,7	78		104490,8	100		9,6	78		140,4	100		968,3	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,7	100		105072,4	100		9,8	100		140,3	100		951,4	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,03	73		2,4	100		0,26	94		32,7	100		1,5	100		0,7	100		104482,0	100		9,5	100		140,1	100		952,3	100	in Betrieb
11:00		4,1	100		0,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,6	100		103260,2	100		9,8	100		140,0	100		959,8	100	in Betrieb
11:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,6	100		103178,4	100		9,7	100		140,5	100		956,0	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,1	100		1,5	100		0,6	100		102981,5	100		9,7	100		139,6	100		959,6	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		0,1	100		0,02	73		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,4	100		0,7	100		103533,5	100		9,8	100		139,6	100		952,2	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100		0,05	100		3,0	100		0,26	100		30,3	100		1,5	100		0,6	100		103296,2	100		9,5	100		139,8	100		955,8	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		1,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,4	100		0,5	100		104422,7	100		9,7	100		139,7	100		959,0	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,0	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,6	100		104110,3	100		9,4	100		140,2	100		966,0	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		0,7	100		0,06	73		2,1	100		0,26	94		18,6	100		1,4	100		0,5	100		104245,8	100		10,0	100		140,0	100		955,3	100	in Betrieb
15:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,7	100		102647,1	100		9,8	100		140,1	100		944,6	100	in Betrieb
15:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,7	100		102197,0	100		9,6	100		140,3	100		957,4	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,5	100		101880,6	100		9,6	100		140,0	100		960,2	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,6	100		102354,0	100		9,7	100		139,9	100		962,6	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,9	100		1,5	100		0,6	100		102157,4	100		9,6	100		139,8	100		962,2	100	in Betrieb
17:30		4,5	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,7	100		102124,6	100		9,6	100		139,6	100		961,0	100	in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,7	100		101651,3	100		9,6								