

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 06/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,2	100		105272,6	100		9,8	100		139,8	100	953,8	100	In marcia	
01:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		105342,1	100		9,9	100		139,7	100	965,3	100	In marcia	
01:30		5,2	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		9,6	100		1,5	100		0,1	100		105948,2	100		10,0	100		139,6	100	955,6	100	In marcia	
02:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		9,2	100		1,5	100		0,2	100		104854,9	100		9,8	100		139,7	100	953,3	100	In marcia	
02:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		7,9	100		1,5	100		0,1	100		103615,4	100		9,9	100		139,9	100	954,1	100	In marcia	
03:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,3	100		102333,8	100		9,7	100		139,9	100	968,3	100	In marcia	
03:30		3,6	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		101425,3	100		9,6	100		139,9	100	964,9	100	In marcia	
04:00		3,4	100		0,0	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		42,0	100		1,5	100		0,2	100		101967,5	100		9,7	100		139,9	100	956,2	100	In marcia	
04:30		3,7	100		0,0	100		0,02	73		2,7	100		0,26	100		48,1	100		1,5	100		0,2	100		101455,2	100		9,7	100		139,9	100	956,0	100	In marcia	
05:00		4,4	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		61,4	100		1,5	100		0,2	100		102005,9	100		9,5	100		140,2	100	953,9	100	In marcia	
05:30		5,4	100		0,0	100		0,18	100		2,9	100		0,26	100		46,7	100		1,5	100		0,2	100		101790,5	100		9,7	100		139,8	100	956,3	100	In marcia	
06:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		4,6	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,2	100		102371,9	100		9,5	100		140,0	100	960,2	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,1	73		3,1	100		0,26	95		16,2	100		1,5	100		0,1	100		101621,5	100		9,8	100		139,8	100	953,6	100	In marcia	
07:00		3,2	100		0,0	100		0,14	100		3,2	100		0,26	100		10,5	100		1,5	100		0,2	100		102367,1	100		9,7	100		140,0	100	946,6	100	In marcia	
07:30		5,0	100		0,0	100		0,44	100		3,1	100		0,26	100		10,9	100		1,5	100		0,1	100		102819,5	100		9,7	100		140,3	100	956,8	100	In marcia	
08:00		3,4	100		0,0	100		0,34	100		3,0	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,1	100		102853,0	100		9,7	100		140,5	100	953,6	100	In marcia	
08:30		4,1	100		0,0	100		0,36	73		3,9	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,2	100		102990,8	100		9,8	100		140,0	100	943,9	100	In marcia	
09:00		4,5	84		0,0	84		0,19	100		3,1	84		0,26	100		20,5	84		1,5	84		0,2	84		103021,4	100		9,8	84		140,2	100	945,8	100	In marcia	
09:30		3,2	79		0,0	79		0,29	100		3,2	79		0,26	100		31,3	79		1,5	79		0,1	79		102596,5	100		9,6	79		140,2	100	962,0	100	In marcia	
10:00		4,1	100		0,0	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		1,5	100		0,1	100		102626,1	100		9,7	100		139,7	100	952,4	100	In marcia	
10:30		4,9	100		0,0	100		0,36	73		3,1	100		0,26	94		28,2	100		1,5	100		0,2	100		101784,7	100		9,6	100		139,6	100	964,5	100	In marcia	
11:00		3,4	100		0,0	100		0,29	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,2	100		101408,9	100		9,6	100		139,7	100	959,0	100	In marcia	
11:30		4,9	100		0,0	100		0,46	100		2,8	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,2	100		101401,9	100		9,7	100		139,9	100	960,7	100	In marcia	
12:00		3,4	100		0,0	100		0,26	100		2,9	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		101253,9	100		9,6	100		139,9	100	961,7	100	In marcia	
12:30		3,7	100		0,0	100		0,28	73		2,9	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,2	100		101211,7	100		9,5	100		140,1	100	968,3	100	In marcia	
13:00		4,8	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		101500,2	100		9,7	100		140,1	100	961,7	100	In marcia	
13:30		3,8	100		0,0	100		0,26	100		4,1	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		101244,1	100		9,5	100		140,1	100	964,0	100	In marcia	
14:00		3,8	100		0,0	100		0,27	100		2,9	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		101636,1	100		9,7	100		140,0	100	957,1	100	In marcia	
14:30		4,5	100		0,0	100		0,16	73		3,3	100		0,26	94		20,3	100		1,5	100		0,1	100		101872,8	100		9,6	100		140,1	100	963,6	100	In marcia	
15:00		3,8	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,2	100		101771,3	100		9,7	100		140,2	100	961,0	100	In marcia	
15:30		4,6	100		0,0	100		0,1	100		3,5	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		101683,6	100		9,8	100		139,8	100	959,3	100	In marcia	
16:00		3,4	100		0,0	100		0,09	100		3,0	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,2	100		101629,6	100		9,6	100		140,0	100	964,3	100	In marcia	
16:30		3,9	100		0,0	100		0,12	73		3,2	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,1	100		101894,2	100		9,7	100		139,5	100	962,3	100	In marcia	
17:00		4,2	100		0,0	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		101814,7	100		9,6	100		139,9	100	964,7	100	In marcia	
17:30		5,1	100		0,0	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,1	100		101634,0	100		9,7	100		139,8	100	963,5	100	In marcia	
18:00		3,2	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,1	100		101427,3	100		9,6	100		140,0	100	967,5	100	In marcia	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 06/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage		
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		33,4	100		1,6	100		0,2	100		105272,6	100		9,8	100		139,8	100		953,8	100	in Betrieb		
01:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		105342,1	100		9,9	100		139,7	100		965,3	100	in Betrieb		
01:30		5,2	100	0,0	100	0,01	100	4,4	100	0,26	100	9,6	100	1,5	100	0,1	100	105948,2	100	10,0	100	139,6	100	955,6	100	in Betrieb													
02:00		1,9	100	0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	9,2	100	1,5	100	0,2	100	104854,9	100	9,8	100	139,7	100	953,3	100	in Betrieb													
02:30		3,7	100	0,0	100	0,0	73	3,4	100	0,26	94	7,9	100	1,5	100	0,1	100	103615,4	100	9,9	100	139,9	100	954,1	100	in Betrieb													
03:00		4,2	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,26	100	20,3	100	1,5	100	0,3	100	102333,8	100	9,7	100	139,9	100	968,3	100	in Betrieb													
03:30		3,6	100	0,0	100	0,01	100	3,5	100	0,26	100	21,0	100	1,5	100	0,2	100	101425,3	100	9,6	100	139,9	100	964,9	100	in Betrieb													
04:00		3,4	100	0,0	100	0,06	100	2,9	100	0,26	100	42,0	100	1,5	100	0,2	100	101967,5	100	9,7	100	139,9	100	956,2	100	in Betrieb													
04:30		3,7	100	0,0	100	0,02	73	2,7	100	0,26	100	48,1	100	1,5	100	0,2	100	101455,2	100	9,7	100	139,9	100	956,0	100	in Betrieb													
05:00		4,4	100	0,0	100	0,02	100	3,1	100	0,26	100	61,4	100	1,5	100	0,2	100	102005,9	100	9,5	100	140,2	100	953,9	100	in Betrieb													
05:30		5,4	100	0,0	100	0,18	100	2,9	100	0,26	100	46,7	100	1,5	100	0,2	100	101790,5	100	9,7	100	139,8	100	956,3	100	in Betrieb													
06:00		3,6	100	0,0	100	0,01	100	4,6	100	0,26	100	21,6	100	1,5	100	0,2	100	102371,9	100	9,5	100	140,0	100	960,2	100	in Betrieb													
06:30		2,3	100	0,0	100	0,1	73	3,1	100	0,26	95	16,2	100	1,5	100	0,1	100	101621,5	100	9,8	100	139,8	100	953,6	100	in Betrieb													
07:00		3,2	100	0,0	100	0,14	100	3,2	100	0,26	100	10,5	100	1,5	100	0,2	100	102367,1	100	9,7	100	140,0	100	946,6	100	in Betrieb													
07:30		5,0	100	0,0	100	0,44	100	3,1	100	0,26	100	10,9	100	1,5	100	0,1	100	102819,5	100	9,7	100	140,3	100	956,8	100	in Betrieb													
08:00		3,4	100	0,0	100	0,34	100	3,0	100	0,26	100	16,1	100	1,5	100	0,1	100	102853,0	100	9,7	100	140,5	100	953,6	100	in Betrieb													
08:30		4,1	100	0,0	100	0,36	73	3,9	100	0,26	100	21,6	100	1,5	100	0,2	100	102990,8	100	9,8	100	140,0	100	943,9	100	in Betrieb													
09:00		4,5	84		84	0,19	100	3,1	84	0,26	100	20,5	84	1,5	84	0,2	84	103021,4	100	9,8	84	140,2	100	945,8	100	in Betrieb													
09:30		3,2	79	0,0	79	0,29	100	3,2	79	0,26	100	31,3	79	1,5	79	0,1	79	102596,5	100	9,6	79	140,2	100	962,0	100	in Betrieb													
10:00		4,1	100	0,0	100	0,33	100	3,0	100	0,26	100	32,4	100	1,5	100	0,1	100	102626,1	100	9,7	100	139,7	100	952,4	100	in Betrieb													
10:30		4,9	100	0,0	100	0,36	73	3,1	100	0,26	94	28,2	100	1,5	100	0,2	100	101784,7	100	9,6	100	139,6	100	964,5	100	in Betrieb													
11:00		3,4	100	0,0	100	0,29	100	3,1	100	0,26	100	26,1	100	1,5	100	0,2	100	101408,9	100	9,6	100	139,7	100	959,0	100	in Betrieb													
11:30		4,9	100	0,0	100	0,46	100	2,8	100	0,26	100	28,3	100	1,5	100	0,2	100	101401,9	100	9,7	100	139,9	100	960,7	100	in Betrieb													
12:00		3,4	100	0,0	100	0,26	100	2,9	100	0,26	100	23,1	100	1,5	100	0,1	100	101253,9	100	9,6	100	139,9	100	961,7	100	in Betrieb													
12:30		3,7	100	0,0	100	0,28	73	2,9	100	0,26	100	27,1	100	1,5	100	0,2	100	101211,7	100	9,5	100	140,1	100	968,3	100	in Betrieb													
13:00		4,8	100	0,0	100	0,32	100	3,1	100	0,26	100	22,0	100	1,5	100	0,1	100	101500,2	100	9,7	100	140,1	100	961,7	100	in Betrieb													
13:30		3,8	100	0,0	100	0,26	100	4,1	100	0,26	100	23,7	100	1,5	100	0,2	100	101244,1	100	9,5	100	140,1	100	964,0	100	in Betrieb													
14:00		3,8	100	0,0	100	0,27	100	2,9	100	0,26	100	19,2	100	1,5	100	0,1	100	101636,1	100	9,7	100	140,0	100	957,1	100	in Betrieb													
14:30		4,5	100	0,0	100	0,16	73	3,3	100	0,26	94	20,3	100	1,5	100	0,1	100	101872,8	100	9,6	100	140,1	100	963,6	100	in Betrieb													
15:00		3,8	100	0,0	100	0,03	100	3,2	100	0,26	100	20,6	100	1,5	100	0,2	100	101771,3	100	9,7	100	140,2	100	961,0	100	in Betrieb													
15:30		4,6	100	0,0	100	0,1	100	3,5	100	0,26	100	19,5	100	1,5	100	0,1	100	101683,6	100	9,8	100	139,8	100	959,3	100	in Betrieb													
16:00		3,4	100	0,0	100	0,09	100	3,0	100	0,26	100	30,6	100	1,5	100	0,2	100	101629,6	100	9,6	100	140,0	100	964,3	100	in Betrieb													
16:30		3,9	100	0,0	100	0,12	73	3,2	100	0,26	100	28,1	100	1,5	100	0,1	100	101894,2	100	9,7	100	139,5	100	962,3	100	in Betrieb													
17:00		4,2	100	0,0	100	0,16	100	3,1	100	0,26	100	29,2	100	1,5	100	0,1	100	101814,7	100	9,6	100	139,9	100	964,7	100	in Betrieb													
17:30		5,1	100	0,0	100	0,15	100	3,4	100	0,26	100	27,4	100	1,5	100	0,1	100	101634,0	100	9,7	100	139,8	100	963,5	100	in Betrieb													
18:00		3,2	100	0,0	100	0,04	100	3,8	100	0,26	100	20,5	100	1,5	100	0,1	100	101427,3	100	9,6	100	140,0	100	967,5	100	in Betrieb													
18:30		3,5	100	0,0	100																																		