

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		5,1	100		0,0	100		0,18	73		2,4	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,3	100		100921,4	100		9,6	100		139,7	100		955,5	100	In marcia		
01:00		4,2	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,3	100		101370,2	100		9,5	100		140,0	100		963,0	100	In marcia		
01:30		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		102105,9	100		9,6	100		139,9	100		959,8	100	In marcia		
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,3	100		102759,7	100		9,9	100		139,9	100		956,2	100	In marcia		
02:30		4,5	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,26	95		24,8	100		1,5	100		0,2	100		102178,2	100		9,6	100		140,0	100		958,1	100	In marcia		
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,4	100		102937,1	100		9,7	100		140,1	100		958,9	100	In marcia		
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		102744,4	100		9,9	100		140,2	100		958,6	100	In marcia		
04:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		100962,7	100		9,8	100		139,4	100		952,7	100	In marcia		
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		100018,7	100		9,3	100		140,1	100		960,7	100	In marcia		
05:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,5	100		101238,5	100		9,4	100		140,6	100		954,7	100	In marcia		
05:30		2,8	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,27	100		48,4	100		1,5	100		0,3	100		103005,0	100		9,6	100		140,3	100		948,5	100	In marcia		
06:00		3,2	100		0,1	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,2	100		104029,1	100		9,7	100		140,1	100		951,1	100	In marcia		
06:30		4,7	100		1,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,3	100		103847,8	100		9,8	100		140,1	100		952,5	100	In marcia		
07:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		103935,7	100		9,7	100		140,4	100		949,1	100	In marcia		
07:30		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104672,3	100		9,8	100		140,3	100		951,5	100	In marcia		
08:00		3,3	100		0,0	100		0,07	100		2,3	100		0,27	100		23,1	100		1,4	100		0,3	100		105630,2	100		10,0	100		140,4	100		940,8	100	In marcia		
08:30		4,5	100		0,3	100		0,16	73		2,4	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		106995,8	100		9,9	100		140,3	100		946,3	100	In marcia		
09:00		7,5	85		0,3	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		19,8	85		1,6	85		0,2	85		105996,4	100		10,2	85		140,1	100		941,2	100	In marcia		
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		5,8	79		0,26	100		13,0	79		1,6	79		0,2	79		106073,9	100		9,6	79		140,5	100		965,2	100	In marcia		
10:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		106731,4	100		9,8	100		140,0	100		969,7	100	In marcia		
10:30		2,0	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		27,4	100		1,6	100		0,2	100		106638,7	100		9,7	100		140,2	100		960,7	100	In marcia		
11:00		3,3	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,7	100		1,5	100		0,1	100		108007,0	100		9,6	100		140,0	100		962,3	100	In marcia		
11:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		108979,9	100		9,4	100		139,9	100		967,1	100	In marcia		
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110031,5	100		9,8	100		140,1	100		970,8	100	In marcia		
12:30		3,7	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		34,4	100		1,5	100		0,1	100		109823,6	100		9,5	100		140,2	100		966,1	100	In marcia		
13:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		109786,0	100		9,8	100		139,8	100		959,4	100	In marcia		
13:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		111066,0	100		9,6	100		140,6	100		966,7	100	In marcia		
14:00		5,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		111153,2	100		9,6	100		140,0	100		964,3	100	In marcia		
14:30		7,1	100		0,4	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		8,6	100		1,5	100		0,1	100		111127,1	100		9,9	100		139,6	100		963,6	100	In marcia		
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,1	100		109444,0	100		9,6	100		140,0	100		968,3	100	In marcia		
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		9,4	100		1,5	100		0,1	100		108679,6	100		9,8	100		139,9	100		968,5	100	In marcia		
16:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		36,6	100		1,5	100		0,2	100		107902,6	100		9,3	100		140,5	100		968,9	100	In marcia		
16:30		3,1	100		0,0	100		0,01	73		3,0	100		0,27	100		49,2	100		1,5	100		0,2	100		109445,0	100		9,6	100		140,8	100		959,7	100	In marcia		
17:00		6,8	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		32,0	100		1,5	100		0,1	100		110360,6	100		9,6	100		140,3	100		962,5	100	In marcia		
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		109776,4	100		9,7	100		140,0	100		965,2	100	In marcia		
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage		
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		5,1	100		0,0	100		0,18	73		2,4	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,3	100		100921,4	100		9,6	100		139,7	100		955,5	100	in Betrieb		
01:00		4,2	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,3	100		101370,2	100		9,5	100		140,0	100		963,0	100	in Betrieb		
01:30		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,8	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		102105,9	100		9,6	100		139,9	100		959,8	100	in Betrieb		
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,3	100		102759,7	100		9,9	100		139,9	100		956,2	100	in Betrieb		
02:30		4,5	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,26	95		24,8	100		1,5	100		0,2	100		102178,2	100		9,6	100		140,0	100		958,1	100	in Betrieb		
03:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,4	100		102937,1	100		9,7	100		140,1	100		958,9	100	in Betrieb		
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,3	100		102744,4	100		9,9	100		140,2	100		958,6	100	in Betrieb		
04:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		18,1	100		1,5	100		0,2	100		100962,7	100		9,8	100		139,4	100		952,7	100	in Betrieb		
04:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,4	100		100018,7	100		9,3	100		140,1	100		960,7	100	in Betrieb		
05:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,5	100		101238,5	100		9,4	100		140,6	100		954,7	100	in Betrieb		
05:30		2,8	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,27	100		48,4	100		1,5	100		0,3	100		103005,0	100		9,6	100		140,3	100		948,5	100	in Betrieb		
06:00		3,2	100		0,1	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		33,5	100		1,5	100		0,2	100		104029,1	100		9,7	100		140,1	100		951,1	100	in Betrieb		
06:30		4,7	100		1,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		24,3	100		1,5	100		0,3	100		103847,8	100		9,8	100		140,1	100		952,5	100	in Betrieb		
07:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,2	100		103935,7	100		9,7	100		140,4	100		949,1	100	in Betrieb		
07:30		3,3	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,3	100		104672,3	100		9,8	100		140,3	100		951,5	100	in Betrieb		
08:00		3,3	100		0,0	100		0,07	100		2,3	100		0,27	100		23,1	100		1,4	100		0,3	100		105630,2	100		10,0	100		140,4	100		940,8	100	in Betrieb		
08:30		4,5	100		0,3	100		0,16	73		2,4	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,2	100		106995,8	100		9,9	100		140,3	100		946,3	100	in Betrieb		
09:00		7,5	85		0,3	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		19,8	85		1,6	85		0,2	85		105996,4	100		10,2	85		140,1	100		941,2	100	in Betrieb		
09:30		1,9	79		0,0	79		0,0	100		5,8	79		0,26	100		13,0	79		1,6	79		0,2	79		106073,9	100		9,6	79		140,5	100		965,2	100	in Betrieb		
10:00		2,1	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		106731,4	100		9,8	100		140,0	100		969,7	100	in Betrieb		
10:30		2,0	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		27,4	100		1,6	100		0,2	100		106638,7	100		9,7	100		140,2	100		960,7	100	in Betrieb		
11:00		3,3	100		2,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,7	100		1,5	100		0,1	100		108007,0	100		9,6	100		140,0	100		962,3	100	in Betrieb		
11:30		2,9	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		36,9	100		1,6	100		0,1	100		108979,9	100		9,4	100		139,9	100		967,1	100	in Betrieb		
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110031,5	100		9,8	100		140,1	100		970,8	100	in Betrieb		
12:30		3,7	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,27	100		34,4	100		1,5	100		0,1	100		109823,6	100		9,5	100		140,2	100		966,1	100	in Betrieb		
13:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		109786,0	100		9,8	100		139,8	100		959,4	100	in Betrieb		
13:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		27,2	100		1,5	100		0,1	100		111066,0	100		9,6	100		140,6	100		966,7	100	in Betrieb		
14:00		5,0	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		111153,2	100		9,6	100		140,0	100		964,3	100	in Betrieb		
14:30		7,1	100		0,4	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		8,6	100		1,5	100		0,1	100		111127,1	100		9,9	100		139,6	100		963,6	100	in Betrieb		
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		14,4	100		1,5	100		0,1	100		109444,0	100		9,6	100		140,0	100		968,3	100	in Betrieb		
15:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		9,4	100		1,5	100		0,1	100		108679,6	100		9,8	100		139,9	100		968,5	100	in Betrieb		
16:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		36,6	100		1,5	100		0,2	100		107902,6	100		9,3	100		140,5	100		968,9	100	in Betrieb		
16:30		3,1	100		0,0	100		0,01	73		3,0	100		0,27	100		49,2	100		1,5	100		0,2	100		109445,0	100		9,6	100		140,8	100		959,7	100	in Betrieb		
17:00		6,8	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		32,0	100		1,5	100		0,1	100		110360,6	100		9,6	100		140,3	100		962,5	100	in Betrieb		
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		109776,4	100		9,7	100		140,0	100		965,2	100	in Betrieb		
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,1	100		109918,2	1000												