

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		2,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		14,8	100		1,4	100		0,2	100		109784,7	100	9,6	100		140,5	100	961,8	100	In marcia		
01:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		15,0	100		1,4	100		0,1	100		108927,2	100	9,5	100		139,8	100	967,2	100	In marcia		
01:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		9,0	100		1,5	100		0,1	100		108102,3	100	9,3	100		139,9	100	973,5	100	In marcia		
02:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		108250,4	100	9,4	100		140,0	100	969,6	100	In marcia		
02:30		3,3	100		1,0	100		0,04	73		3,3	100		0,26	94		35,7	100		1,5	100		0,2	100		109418,2	100	9,3	100		140,5	100	966,8	100	In marcia		
03:00		4,4	100		2,2	100		0,16	100		2,7	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,1	100		110157,5	100	9,7	100		139,9	100	953,5	100	In marcia		
03:30		3,9	100		1,6	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		109440,3	100	9,5	100		139,7	100	967,4	100	In marcia		
04:00		3,1	100		0,5	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		9,3	100		1,5	100		0,1	100		107871,5	100	9,6	100		139,5	100	970,6	100	In marcia		
04:30		2,3	100		0,0	100		0,21	73		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		107168,5	100	9,2	100		139,9	100	972,9	100	In marcia		
05:00		4,8	100		1,3	100		0,25	100		12,2	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		107938,3	100	9,6	100		139,7	100	955,3	100	In marcia		
05:30		3,8	100		0,4	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		45,2	100		1,6	100		0,2	100		108147,3	100	9,5	100		140,3	100	948,7	100	In marcia		
06:00		5,8	100		1,6	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,1	100		108012,8	100	9,5	100		139,5	100	950,4	100	In marcia		
06:30		2,2	100		0,2	100		0,0	73		5,4	100		0,26	94		17,5	100		1,5	100		0,1	100		106378,0	100	9,4	100		139,4	100	962,1	100	In marcia		
07:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		104742,2	100	9,2	100		139,4	100	965,4	100	In marcia		
07:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		105443,2	100	9,2	100		139,7	100	965,1	100	In marcia		
08:00		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,2	100		105690,2	100	9,2	100		139,7	100	961,8	100	In marcia		
08:30		2,2	100		1,0	100		0,1	73		3,1	100		0,27	100		46,3	100		1,5	100		0,2	100		106273,0	100	9,1	100		140,2	100	967,5	100	In marcia		
09:00		1,8	84		0,6	84		0,32	100		2,9	84		0,26	100		41,7	84		1,4	84		0,1	84		108522,3	100	9,4	84		140,0	100	960,2	100	In marcia		
09:30		3,7	79		1,1	79		0,26	100		3,0	79		0,26	100		29,1	79		1,5	79		0,2	79		108708,2	100	9,4	79		139,7	100	953,9	100	In marcia		
10:00		5,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		107469,4	100	9,4	100		139,5	100	959,5	100	In marcia		
10:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		15,0	100		1,4	100		0,2	100		106519,2	100	9,3	100		139,4	100	962,4	100	In marcia		
11:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,4	100		0,1	100		106222,7	100	9,1	100		139,6	100	968,8	100	In marcia		
11:30		2,9	100		0,5	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		16,7	100		1,4	100		0,1	100		106957,0	100	9,6	100		139,9	100	961,6	100	In marcia		
12:00		4,2	100		0,7	100		0,05	100		2,4	100		0,26	100		20,7	100		1,4	100		0,1	100		106416,8	100	9,4	100		139,6	100	959,9	100	In marcia		
12:30		4,4	100		0,5	100		0,04	73		2,6	100		0,26	100		34,3	100		1,4	100		0,1	100		106677,9	100	9,3	100		139,7	100	964,4	100	In marcia		
13:00		2,3	100		0,1	100		0,13	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,1	100		107789,1	100	9,5	100		139,9	100	966,2	100	In marcia		
13:30		4,6	100		1,5	100		0,15	100		3,0	100		0,26	100		42,8	100		1,5	100		0,1	100		108291,9	100	9,6	100		140,2	100	956,4	100	In marcia		
14:00		3,5	100		0,3	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		32,3	100		1,4	100		0,2	100		109169,3	100	9,4	100		139,9	100	960,2	100	In marcia		
14:30		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		20,7	100		1,4	100		0,1	100		109354,4	100	9,5	100		139,9	100	960,2	100	In marcia		
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,5	100		1,4	100		0,0	100		107667,2	100	9,5	100		139,6	100	960,5	100	In marcia		
15:30		3,6	100		0,6	100		0,14	100		3,6	100		0,26	100		20,9	100		1,4	100		0,1	100		108804,1	100	9,3	100		140,2	100	973,0	100	In marcia		
16:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,9	100		1,4	100		0,1	100		109985,0	100	9,5	100		140,1	100	959,6	100	In marcia		
16:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		109098,6	100	9,7	100		139,5	100	952,2	100	In marcia		
17:00		6,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,2	100		109799,9	100	9,5	100		140,2	100	952,9	100	In marcia		
17:30		7,2	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,2	100		112406,9	100	9,5	100		140,3	100	962,2	100	In marcia		
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,1	100		110614,5	100	10,0	100		139,5	100	953,4	100	In marcia		
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		21,7	100		1,5	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,3	100		2,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		14,8	100		1,4	100		0,2	100		109784,7	100		9,6	100		140,5	100	961,8	100	in Betrieb	
01:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		15,0	100		1,4	100		0,1	100		108927,2	100		9,5	100		139,8	100	967,2	100	in Betrieb	
01:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		9,0	100		1,5	100		0,1	100		108102,3	100		9,3	100		139,9	100	973,5	100	in Betrieb	
02:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		13,6	100		1,5	100		0,2	100		108250,4	100		9,4	100		140,0	100	969,6	100	in Betrieb	
02:30		3,3	100		1,0	100		0,04	73		3,3	100		0,26	94		35,7	100		1,5	100		0,2	100		109418,2	100		9,3	100		140,5	100	966,8	100	in Betrieb	
03:00		4,4	100		2,2	100		0,16	100		2,7	100		0,26	100		32,6	100		1,5	100		0,1	100		110157,5	100		9,7	100		139,9	100	953,5	100	in Betrieb	
03:30		3,9	100		1,6	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		109440,3	100		9,5	100		139,7	100	967,4	100	in Betrieb	
04:00		3,1	100		0,5	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		9,3	100		1,5	100		0,1	100		107871,5	100		9,6	100		139,5	100	970,6	100	in Betrieb	
04:30		2,3	100		0,0	100		0,21	73		2,8	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		107168,5	100		9,2	100		139,9	100	972,9	100	in Betrieb	
05:00		4,8	100		1,3	100		0,25	100		12,2	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		107938,3	100		9,6	100		139,7	100	955,3	100	in Betrieb	
05:30		3,8	100		0,4	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		45,2	100		1,6	100		0,2	100		108147,3	100		9,5	100		140,3	100	948,7	100	in Betrieb	
06:00		5,8	100		1,6	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		23,6	100		1,5	100		0,1	100		108012,8	100		9,5	100		139,5	100	950,4	100	in Betrieb	
06:30		2,2	100		0,2	100		0,0	73		5,4	100		0,26	94		17,5	100		1,5	100		0,1	100		106378,0	100		9,4	100		139,4	100	962,1	100	in Betrieb	
07:00		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,1	100		104742,2	100		9,2	100		139,4	100	965,4	100	in Betrieb	
07:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,2	100		105443,2	100		9,2	100		139,7	100	965,1	100	in Betrieb	
08:00		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,2	100		105690,2	100		9,2	100		139,7	100	961,8	100	in Betrieb	
08:30		2,2	100		1,0	100		0,1	73		3,1	100		0,27	100		46,3	100		1,5	100		0,2	100		106273,0	100		9,1	100		140,2	100	967,5	100	in Betrieb	
09:00		1,8	84		0,6	84		0,32	100		2,9	84		0,26	100		41,7	84		1,4	84		0,1	84		108522,3	100		9,4	84		140,0	100	960,2	100	in Betrieb	
09:30		3,7	79		1,1	79		0,26	100		3,0	79		0,26	100		29,1	79		1,5	79		0,2	79		108708,2	100		9,4	79		139,7	100	953,9	100	in Betrieb	
10:00		5,2	100		0,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,5	100		0,1	100		107469,4	100		9,4	100		139,5	100	959,5	100	in Betrieb	
10:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		15,0	100		1,4	100		0,2	100		106519,2	100		9,3	100		139,4	100	962,4	100	in Betrieb	
11:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,8	100		1,4	100		0,1	100		106222,7	100		9,1	100		139,6	100	968,8	100	in Betrieb	
11:30		2,9	100		0,5	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		16,7	100		1,4	100		0,1	100		106957,0	100		9,6	100		139,9	100	961,6	100	in Betrieb	
12:00		4,2	100		0,7	100		0,05	100		2,4	100		0,26	100		20,7	100		1,4	100		0,1	100		106416,8	100		9,4	100		139,6	100	959,9	100	in Betrieb	
12:30		4,4	100		0,5	100		0,04	73		2,6	100		0,26	100		34,3	100		1,4	100		0,1	100		106677,9	100		9,3	100		139,7	100	964,4	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		0,1	100		0,13	100		2,7	100		0,26	100		29,3	100		1,4	100		0,1	100		107789,1	100		9,5	100		139,9	100	966,2	100	in Betrieb	
13:30		4,6	100		1,5	100		0,15	100		3,0	100		0,26	100		42,8	100		1,5	100		0,1	100		108291,9	100		9,6	100		140,2	100	956,4	100	in Betrieb	
14:00		3,5	100		0,3	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		32,3	100		1,4	100		0,2	100		109169,3	100		9,4	100		139,9	100	960,2	100	in Betrieb	
14:30		3,5	100		0,2	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		20,7	100		1,4	100		0,1	100		109354,4	100		9,5	100		139,9	100	960,2	100	in Betrieb	
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,5	100		1,4	100		0,0	100		107667,2	100		9,5	100		139,6	100	960,5	100	in Betrieb	
15:30		3,6	100		0,6	100		0,14	100		3,6	100		0,26	100		20,9	100		1,4	100		0,1	100		108804,1	100		9,3	100		140,2	100	973,0	100	in Betrieb	
16:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,9	100		1,4	100		0,1	100		109985,0	100		9,5	100		140,1	100	959,6	100	in Betrieb	
16:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		19,3	100		1,5	100		0,1	100		109098,6	100		9,7	100		139,5	100	952,2	100	in Betrieb	
17:00		6,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,2	100		109799,9	100		9,5	100		140,2	100	952,9	100	in Betrieb	
17:30		7,2	100		0,0	100		0,01	100		4,8	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,2	100		112406,9	100		9,5	100		140,3	100	962,2	100	in Betrieb	
18:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,1	100		110614,5	100		10,0	100		139,5	100	953,4	100	in Betrieb	
18:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3																										