

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 10/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		0,0	100		0,22	73		3,3	100		0,26	100		27,0	100		1,4	100		0,0	100		108548,6	100		9,5	100		139,8	100	959,8	100	In marcia	
01:00		4,0	100		0,5	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		32,1	100		1,4	100		0,0	100		108381,6	100		9,4	100		140,1	100	967,9	100	In marcia	
01:30		5,9	100		1,7	100		0,24	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		108193,3	100		9,6	100		139,6	100	959,5	100	In marcia	
02:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,26	100		33,2	100		1,5	100		0,0	100		109207,9	100		9,4	100		140,1	100	966,6	100	In marcia	
02:30		5,0	100		2,0	100		0,13	73		4,6	100		0,26	94		17,3	100		1,5	100		0,1	100		110516,2	100		9,6	100		139,9	100	961,7	100	In marcia	
03:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		4,3	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		110511,4	100		9,7	100		140,1	100	954,5	100	In marcia	
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		110087,9	100		9,8	100		139,8	100	950,7	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,0	100		0,01	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		1,4	100		0,0	100		110333,1	100		9,6	100		140,0	100	956,9	100	In marcia	
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		27,4	100		1,4	100		0,0	100		112800,2	100		9,6	100		140,1	100	970,0	100	In marcia	
05:00		4,3	100		0,3	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,0	100		113678,2	100		9,9	100		139,9	100	956,4	100	In marcia	
05:30		5,7	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		113654,6	100		10,0	100		139,6	100	949,6	100	In marcia	
06:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112748,0	100		10,0	100		139,7	100	946,5	100	In marcia	
06:30		4,5	100		0,0	100		0,08	73		3,6	100		0,25	94		18,3	100		1,5	100		0,1	100		112225,7	100		9,9	100		139,5	100	954,0	100	In marcia	
07:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,0	100		110723,2	100		10,0	100		139,1	100	953,8	100	In marcia	
07:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,0	100		108950,3	100		9,7	100		139,3	100	963,8	100	In marcia	
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		108933,8	100		9,6	100		139,6	100	961,7	100	In marcia	
08:30		2,0	100		0,3	100		0,1	73		2,9	100		0,26	100		45,4	100		1,5	100		0,1	100		109365,6	100		9,9	100		140,1	100	944,4	100	In marcia	
09:00		3,2	86		0,4	86		0,18	100		2,9	86		0,26	100		41,5	86		1,4	86		0,0	86		108626,5	100		9,3	86		139,9	100	958,1	100	In marcia	
09:30		3,8	78		1,5	78		0,18	100		2,9	78		0,26	100		39,7	78		1,5	78		0,3	78		111878,8	100		9,6	78		140,5	100	947,4	100	In marcia	
10:00		4,3	100		1,5	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,4	100		0,2	100		112130,4	100		9,9	100		139,7	100	954,2	100	In marcia	
10:30		2,7	100		0,2	100		0,02	73		2,1	100		0,25	95		15,3	100		1,4	100		0,1	100		109866,9	100		9,8	100		139,5	100	957,4	100	In marcia	
11:00		2,8	100		0,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		17,9	100		1,4	100		0,1	100		108415,4	100		9,5	100		139,9	100	967,8	100	In marcia	
11:30		2,3	100		0,6	100		0,25	100		1,7	100		0,27	100		30,7	100		1,5	100		0,3	100		108046,8	100		9,2	100		140,5	100	971,1	100	In marcia	
12:00		2,8	100		1,5	100		0,38	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,4	100		0,1	100		109579,9	100		9,6	100		140,1	100	966,0	100	In marcia	
12:30		2,6	100		1,1	100		0,17	73		2,9	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,2	100		110071,9	100		9,6	100		140,4	100	955,1	100	In marcia	
13:00		2,7	100		1,2	100		0,06	100		2,4	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,1	100		109983,5	100		9,7	100		140,2	100	955,4	100	In marcia	
13:30		4,3	100		1,6	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		24,0	100		1,4	100		0,1	100		109673,2	100		9,6	100		139,8	100	958,0	100	In marcia	
14:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,2	100		1,4	100		0,1	100		109294,9	100		9,8	100		139,8	100	951,5	100	In marcia	
14:30		2,0	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		23,7	100		1,4	100		0,2	100		110068,5	100		9,6	100		139,9	100	953,3	100	In marcia	
15:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,5	100		1,4	100		0,1	100		108709,4	100		9,8	100		139,2	100	953,6	100	In marcia	
15:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,2	100		108515,9	100		9,6	100		139,9	100	955,9	100	In marcia	
16:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,7	100		1,4	100		0,2	100		109471,5	100		9,4	100		140,1	100	961,5	100	In marcia	
16:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,4	100		0,2	100		109957,3	100		9,8	100		140,2	100	948,9	100	In marcia	
17:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,7	100		1,4	100		0,1	100		109249,1	100		9,4	100		140,0	100	966,9	100	In marcia	
17:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,7	100		1,4	100		0,1	100		109118,1	100		9,6	100		140,0	100	967,2	100	In marcia	
18:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,0	100		1,4	100		0,1	100		110272,1	100		9,7	100		140,0	100	970,1	100	In marcia	
1																																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,1	100		0,0	100		0,22	73		3,3	100		0,26	100		27,0	100		1,4	100		0,0	100		108548,6	100		9,5	100		139,8	100	959,8	100	in Betrieb	
01:00		4,0	100		0,5	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		32,1	100		1,4	100		0,0	100		108381,6	100		9,4	100		140,1	100	967,9	100	in Betrieb	
01:30		5,9	100		1,7	100		0,24	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		108193,3	100		9,6	100		139,6	100	959,5	100	in Betrieb	
02:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,26	100		33,2	100		1,5	100		0,0	100		109207,9	100		9,4	100		140,1	100	966,6	100	in Betrieb	
02:30		5,0	100		2,0	100		0,13	73		4,6	100		0,26	94		17,3	100		1,5	100		0,1	100		110516,2	100		9,6	100		139,9	100	961,7	100	in Betrieb	
03:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		4,3	100		0,26	100		24,7	100		1,5	100		0,1	100		110511,4	100		9,7	100		140,1	100	954,5	100	in Betrieb	
03:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		110087,9	100		9,8	100		139,8	100	950,7	100	in Betrieb	
04:00		3,3	100		0,0	100		0,01	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		1,4	100		0,0	100		110333,1	100		9,6	100		140,0	100	956,9	100	in Betrieb	
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		27,4	100		1,4	100		0,0	100		112800,2	100		9,6	100		140,1	100	970,0	100	in Betrieb	
05:00		4,3	100		0,3	100		0,12	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,0	100		113678,2	100		9,9	100		139,9	100	956,4	100	in Betrieb	
05:30		5,7	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		113654,6	100		10,0	100		139,6	100	949,6	100	in Betrieb	
06:00		2,5	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		112748,0	100		10,0	100		139,7	100	946,5	100	in Betrieb	
06:30		4,5	100		0,0	100		0,08	73		3,6	100		0,25	94		18,3	100		1,5	100		0,1	100		112225,7	100		9,9	100		139,5	100	954,0	100	in Betrieb	
07:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,0	100		110723,2	100		10,0	100		139,1	100	953,8	100	in Betrieb	
07:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,0	100		108950,3	100		9,7	100		139,3	100	963,8	100	in Betrieb	
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		108933,8	100		9,6	100		139,6	100	961,7	100	in Betrieb	
08:30		2,0	100		0,3	100		0,1	73		2,9	100		0,26	100		45,4	100		1,5	100		0,1	100		109365,6	100		9,9	100		140,1	100	944,4	100	in Betrieb	
09:00		3,2	86		0,4	86		0,18	100		2,9	86		0,26	100		41,5	86		1,4	86		0,0	86		108626,5	100		9,3	86		139,9	100	958,1	100	in Betrieb	
09:30		3,8	78		1,5	78		0,18	100		2,9	78		0,26	100		39,7	78		1,5	78		0,3	78		111878,8	100		9,6	78		140,5	100	947,4	100	in Betrieb	
10:00		4,3	100		1,5	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,4	100		0,2	100		112130,4	100		9,9	100		139,7	100	954,2	100	in Betrieb	
10:30		2,7	100		0,2	100		0,02	73		2,1	100		0,25	95		15,3	100		1,4	100		0,1	100		109866,9	100		9,8	100		139,5	100	957,4	100	in Betrieb	
11:00		2,8	100		0,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		17,9	100		1,4	100		0,1	100		108415,4	100		9,5	100		139,9	100	967,8	100	in Betrieb	
11:30		2,3	100		0,6	100		0,25	100		1,7	100		0,27	100		30,7	100		1,5	100		0,3	100		108046,8	100		9,2	100		140,5	100	971,1	100	in Betrieb	
12:00		2,8	100		1,5	100		0,38	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,4	100		0,1	100		109579,9	100		9,6	100		140,1	100	966,0	100	in Betrieb	
12:30		2,6	100		1,1	100		0,17	73		2,9	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,2	100		110071,9	100		9,6	100		140,4	100	955,1	100	in Betrieb	
13:00		2,7	100		1,2	100		0,06	100		2,4	100		0,26	100		24,6	100		1,4	100		0,1	100		109983,5	100		9,7	100		140,2	100	955,4	100	in Betrieb	
13:30		4,3	100		1,6	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		24,0	100		1,4	100		0,1	100		109673,2	100		9,6	100		139,8	100	958,0	100	in Betrieb	
14:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		19,2	100		1,4	100		0,1	100		109294,9	100		9,8	100		139,8	100	951,5	100	in Betrieb	
14:30		2,0	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		23,7	100		1,4	100		0,2	100		110068,5	100		9,6	100		139,9	100	953,3	100	in Betrieb	
15:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,5	100		1,4	100		0,1	100		108709,4	100		9,8	100		139,2	100	953,6	100	in Betrieb	
15:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,9	100		1,4	100		0,2	100		108515,9	100		9,6	100		139,9	100	955,9	100	in Betrieb	
16:00		3,8	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,7	100		1,4	100		0,2	100		109471,5	100		9,4	100		140,1	100	961,5	100	in Betrieb	
16:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		31,7	100		1,4	100		0,2	100		109957,3	100		9,8	100		140,2	100	948,9	100	in Betrieb	
17:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,7	100		1,4	100		0,1	100		109249,1	100		9,4	100		140,0	100	966,9	100	in Betrieb	
17:30		3,0	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		18,7	100		1,4	100		0,1	100		109118,1	100		9,6	100		140,0	100	967,2	100	in Betrieb	
18:00		5,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,0	100		1,4	100		0,1	100		110272,1	100		9,7	100		140,0	100	970,1	100	in Betrieb	
18:30		3,9	100		0,4	100		0,0	73																												