

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 13/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,3	100		110424,9	100		9,8	100		140,0	100		953,3	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		9,2	100		1,5	100		0,3	100		109248,1	100		9,6	100		139,8	100		960,5	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		8,7	100		1,5	100		0,2	100		108546,2	100		9,7	100		139,9	100		964,8	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		10,0	100		1,5	100		0,3	100		106828,8	100		9,4	100		140,1	100		967,2	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,7	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		28,4	100		1,6	100		0,3	100		106896,9	100		9,2	100		140,2	100		963,5	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		42,4	100		1,6	100		0,3	100		108277,5	100		9,7	100		140,5	100		955,7	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		39,2	100		1,6	100		0,4	100		107809,9	100		9,3	100		140,3	100		964,0	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,3	100		108082,4	100		9,5	100		140,1	100		961,6	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		108167,1	100		9,4	100		140,0	100		961,7	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		108024,6	100		9,4	100		140,0	100		965,4	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		108132,6	100		9,5	100		140,1	100		964,4	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,3	100		107687,0	100		9,3	100		139,8	100		968,3	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100		0,3	100		108236,6	100		9,5	100		139,9	100		962,0	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,1	100		1,5	100		0,3	100		108213,3	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,4	100		1,5	100		0,4	100		107195,9	100		9,7	100		139,4	100		964,6	100	In marcia
08:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		106964,9	100		9,4	100		139,5	100		968,2	100	In marcia
08:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,4	100		107559,2	100		9,3	100		139,9	100		967,3	100	In marcia
09:00		2,5	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		38,5	85		1,5	85		0,3	85		109063,5	100		9,5	85		140,1	100		954,1	100	In marcia
09:30		5,9	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		38,5	78		1,5	78		0,3	78		119388,6	100		10,4	78		141,3	100		942,5	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		118269,8	100		10,6	100		139,8	100		950,9	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,3	100		107154,8	100		9,9	100		137,9	100		955,0	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		104316,1	100		9,4	100		138,6	100		958,7	100	In marcia
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,4	100		104030,8	100		9,1	100		139,7	100		963,6	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,1	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,3	100		106235,8	100		9,3	100		139,7	100		960,5	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		105023,9	100		9,4	100		139,8	100		963,7	100	In marcia
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,3	100		105482,4	100		9,3	100		140,2	100		964,8	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		106093,5	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,3	100		106405,0	100		9,6	100		140,1	100		954,9	100	In marcia
14:30		4,9	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,4	100		105403,9	100		9,5	100		140,0	100		958,2	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,2	100		106090,2	100		9,5	100		140,0	100		959,5	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		106121,4	100		9,5	100		140,1	100		960,2	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		105896,1	100		9,6	100		139,9	100		957,8	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,4	100		104737,0	100		9,5	100		140,3	100		961,3	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,4	100		104772,8	100		9,2	100		140,6	100		968,2	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		37,5	100		1,5	100		0,4	100		105258,3	100		9,2	100		140,4	100		963,4	100	In marcia
18:00		2,0	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		46,2	100		1,5	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 13/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		16,5	100		1,5	100		0,3	100		110424,9	100		9,8	100		140,0	100		953,3	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		9,2	100		1,5	100		0,3	100		109248,1	100		9,6	100		139,8	100		960,5	100	in Betrieb
01:30		4,8	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		8,7	100		1,5	100		0,2	100		108546,2	100		9,7	100		139,9	100		964,8	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		10,0	100		1,5	100		0,3	100		106828,8	100		9,4	100		140,1	100		967,2	100	in Betrieb
02:30		4,9	100		0,7	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		28,4	100		1,6	100		0,3	100		106896,9	100		9,2	100		140,2	100		963,5	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		42,4	100		1,6	100		0,3	100		108277,5	100		9,7	100		140,5	100		955,7	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		39,2	100		1,6	100		0,4	100		107809,9	100		9,3	100		140,3	100		964,0	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,5	100		0,3	100		108082,4	100		9,5	100		140,1	100		961,6	100	in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,3	100		108167,1	100		9,4	100		140,0	100		961,7	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,4	100		108024,6	100		9,4	100		140,0	100		965,4	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,3	100		108132,6	100		9,5	100		140,1	100		964,4	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,3	100		107687,0	100		9,3	100		139,8	100		968,3	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		19,1	100		1,5	100		0,3	100		108236,6	100		9,5	100		139,9	100		962,0	100	in Betrieb
07:00		3,4	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		14,1	100		1,5	100		0,3	100		108213,3	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		0,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,4	100		1,5	100		0,4	100		107195,9	100		9,7	100		139,4	100		964,6	100	in Betrieb
08:00		5,6	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		106964,9	100		9,4	100		139,5	100		968,2	100	in Betrieb
08:30		4,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,4	100		107559,2	100		9,3	100		139,9	100		967,3	100	in Betrieb
09:00		2,5	85		0,0	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		38,5	85		1,5	85		0,3	85		109063,5	100		9,5	85		140,1	100		954,1	100	in Betrieb
09:30		5,9	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		38,5	78		1,5	78		0,3	78		119388,6	100		10,4	78		141,3	100		942,5	100	in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,2	100		118269,8	100		10,6	100		139,8	100		950,9	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,3	100		107154,8	100		9,9	100		137,9	100		955,0	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,05	100		2,8	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,2	100		104316,1	100		9,4	100		138,6	100		958,7	100	in Betrieb
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,8	100		1,6	100		0,4	100		104030,8	100		9,1	100		139,7	100		963,6	100	in Betrieb
12:00		4,2	100		0,1	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,3	100		106235,8	100		9,3	100		139,7	100		960,5	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,2	100		105023,9	100		9,4	100		139,8	100		963,7	100	in Betrieb
13:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,3	100		105482,4	100		9,3	100		140,2	100		964,8	100	in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		106093,5	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,3	100		106405,0	100		9,6	100		140,1	100		954,9	100	in Betrieb
14:30		4,9	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		25,3	100		1,5	100		0,4	100		105403,9	100		9,5	100		140,0	100		958,2	100	in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,2	100		106090,2	100		9,5	100		140,0	100		959,5	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,3	100		106121,4	100		9,5	100		140,1	100		960,2	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,2	100		105896,1	100		9,6	100		139,9	100		957,8	100	in Betrieb
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		13,1	100		1,5	100		0,4	100		104737,0	100		9,5	100		140,3	100		961,3	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,4	100		104772,8	100		9,2	100		140,6	100		968,2	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,26	100		37,5	100		1,5	100		0,4	100		105258,3	100		9,2	100		140,4	100		963,4	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,26																							