

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 14/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		18,2	100		1,6	100		0,0	100		109786,5	100	9,5	100		140,1	100	953,1	100	In marcia		
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		110580,8	100	9,4	100		140,4	100	956,1	100	In marcia		
01:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111707,5	100	9,8	100		140,0	100	944,6	100	In marcia		
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		111448,2	100	9,7	100		139,9	100	948,4	100	In marcia		
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		22,0	100		1,6	100		0,0	100		110403,4	100	10,0	100		140,1	100	941,1	100	In marcia		
03:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		109131,4	100	9,5	100		140,0	100	952,4	100	In marcia		
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		111502,3	100	9,4	100		140,5	100	958,8	100	In marcia		
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		110644,0	100	9,6	100		139,9	100	953,2	100	In marcia		
04:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,1	100		112124,1	100	9,6	100		140,5	100	955,8	100	In marcia		
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,1	100		111741,2	100	9,6	100		140,3	100	951,7	100	In marcia		
05:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		110511,5	100	9,7	100		139,7	100	955,6	100	In marcia		
06:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		110526,3	100	9,7	100		140,1	100	952,1	100	In marcia		
06:30		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		22,2	100		1,5	100		0,2	100		110087,6	100	9,6	100		139,8	100	955,0	100	In marcia		
07:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		109835,5	100	9,6	100		140,0	100	952,6	100	In marcia		
07:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		111248,2	100	9,8	100		140,2	100	951,6	100	In marcia		
08:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		50,7	100		1,5	100		0,0	100		110205,7	100	9,9	100		140,3	100	944,0	100	In marcia		
08:30		6,0	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		115031,0	100	9,8	100		140,6	100	948,7	100	In marcia		
09:00		5,5	86		0,4	86		0,08	100		4,0	86		0,26	100		16,3	86		1,5	86		0,0	86		119817,1	100	10,3	86		140,9	100	937,0	100	In marcia		
09:30		3,1	78		1,1	78		0,04	100		3,4	78		0,26	100		13,8	78		1,5	78		0,6	78		113539,9	100	10,1	78		139,4	100	955,0	100	In marcia		
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,7	100		110033,5	100	9,6	100		139,2	100	960,8	100	In marcia		
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		23,8	100		1,4	100		0,6	100		111440,3	100	9,5	100		140,2	100	965,3	100	In marcia		
11:00		3,5	100		3,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,6	100		110866,0	100	10,0	100		139,8	100	950,8	100	In marcia		
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,7	100		109611,1	100	9,9	100		139,8	100	954,8	100	In marcia		
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,3	100		1,4	100		0,6	100		110400,0	100	9,5	100		140,6	100	959,0	100	In marcia		
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,9	100		1,4	100		0,7	100		111591,7	100	9,9	100		140,2	100	952,2	100	In marcia		
13:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,6	100		111034,1	100	9,8	100		139,8	100	957,7	100	In marcia		
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,7	100		110636,8	100	9,7	100		140,2	100	957,7	100	In marcia		
14:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		34,7	100		1,4	100		0,7	100		110680,2	100	9,5	100		140,2	100	955,6	100	In marcia		
14:30		3,9	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,5	100		1,4	100		0,6	100		110505,7	100	9,8	100		139,8	100	955,7	100	In marcia		
15:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,6	100		109820,4	100	9,6	100		140,2	100	962,4	100	In marcia		
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		1,4	100		0,7	100		111008,3	100	9,8	100		140,1	100	957,0	100	In marcia		
16:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,6	100		111133,5	100	9,6	100		140,3	100	956,5	100	In marcia		
16:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		23,4	100		1,4	100		0,6	100		112492,2	100	9,9	100		140,2	100	955,6	100	In marcia		
17:00																																			Fermo		
17:30																																			Fermo		
18:00																																			Fermo		
18:30		1,8	100		0,0	100		0,3	73		1,7	100		0,28	94		5,1	100		1,5	100		6,0	100		96060,4	100	10,3	100		176,4	100	931,0	100	In marcia		
19:00		2,7	100		0,0	100		1,73	100		77,6	100		0,28	100		52,1	100		5,5	91		6,1	100		83809,2	100	9,5	100		183						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 14/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		18,2	100		1,6	100		0,0	100		109786,5	100		9,5	100		140,1	100	953,1	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,2	100		110580,8	100		9,4	100		140,4	100	956,1	100	in Betrieb	
01:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,0	100		111707,5	100		9,8	100		140,0	100	944,6	100	in Betrieb	
02:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,1	100		1,6	100		0,0	100		111448,2	100		9,7	100		139,9	100	948,4	100	in Betrieb	
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		22,0	100		1,6	100		0,0	100		110403,4	100		10,0	100		140,1	100	941,1	100	in Betrieb	
03:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		109131,4	100		9,5	100		140,0	100	952,4	100	in Betrieb	
03:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,0	100		111502,3	100		9,4	100		140,5	100	958,8	100	in Betrieb	
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		110644,0	100		9,6	100		139,9	100	953,2	100	in Betrieb	
04:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,1	100		112124,1	100		9,6	100		140,5	100	955,8	100	in Betrieb	
05:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,1	100		111741,2	100		9,6	100		140,3	100	951,7	100	in Betrieb	
05:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		110511,5	100		9,7	100		139,7	100	955,6	100	in Betrieb	
06:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		110526,3	100		9,7	100		140,1	100	952,1	100	in Betrieb	
06:30		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		22,2	100		1,5	100		0,2	100		110087,6	100		9,6	100		139,8	100	955,0	100	in Betrieb	
07:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		109835,5	100		9,6	100		140,0	100	952,6	100	in Betrieb	
07:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		111248,2	100		9,8	100		140,2	100	951,6	100	in Betrieb	
08:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		50,7	100		1,5	100		0,0	100		110205,7	100		9,9	100		140,3	100	944,0	100	in Betrieb	
08:30		6,0	100		0,9	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		115031,0	100		9,8	100		140,6	100	948,7	100	in Betrieb	
09:00		5,5	86		0,4	86		0,08	100		4,0	86		0,26	100		16,3	86		1,5	86		0,0	86		119817,1	100		10,3	86		140,9	100	937,0	100	in Betrieb	
09:30		3,1	78		1,1	78		0,04	100		3,4	78		0,26	100		13,8	78		1,5	78		0,6	78		113539,9	100		10,1	78		139,4	100	955,0	100	in Betrieb	
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,8	100		1,5	100		0,7	100		110033,5	100		9,6	100		139,2	100	960,8	100	in Betrieb	
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	95		23,8	100		1,4	100		0,6	100		111440,3	100		9,5	100		140,2	100	965,3	100	in Betrieb	
11:00		3,5	100		3,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,4	100		1,5	100		0,6	100		110866,0	100		10,0	100		139,8	100	950,8	100	in Betrieb	
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		14,9	100		1,5	100		0,7	100		109611,1	100		9,9	100		139,8	100	954,8	100	in Betrieb	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,3	100		1,4	100		0,6	100		110400,0	100		9,5	100		140,6	100	959,0	100	in Betrieb	
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,9	100		1,4	100		0,7	100		111591,7	100		9,9	100		140,2	100	952,2	100	in Betrieb	
13:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,6	100		111034,1	100		9,8	100		139,8	100	957,7	100	in Betrieb	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,7	100		110636,8	100		9,7	100		140,2	100	957,7	100	in Betrieb	
14:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		34,7	100		1,4	100		0,7	100		110680,2	100		9,5	100		140,2	100	955,6	100	in Betrieb	
14:30		3,9	100		0,8	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		23,5	100		1,4	100		0,6	100		110505,7	100		9,8	100		139,8	100	955,7	100	in Betrieb	
15:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,4	100		0,6	100		109820,4	100		9,6	100		140,2	100	962,4	100	in Betrieb	
15:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,7	100		1,4	100		0,7	100		111008,3	100		9,8	100		140,1	100	957,0	100	in Betrieb	
16:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,6	100		111133,5	100		9,6	100		140,3	100	956,5	100	in Betrieb	
16:30		3,1	100		1,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		23,4	100		1,4	100		0,6	100		112492,2	100		9,9	100		140,2	100	955,6	100	in Betrieb	
17:00																																				Angehalten	
17:30																																				Angehalten	
18:00																																				Angehalten	
18:30		1,8	100		0,0	100		0,3	73		1,7	100		0,28	94		5,1	100		1,5	100		6,0	100		96060,4	100		10,3	100		176,4	100	931,0	100	in Betrieb	
19:00		2,7	100		0,0	100		1,73	100		77,6	100		0,28	100		52,1	100		5,5																	