

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 15/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,9	100		0,8	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		3,7	100		1,4	100		0,2	100		103169,6	100		9,9	100		139,7	100		946,2	100	In marcia
01:00		5,9	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		4,2	100		1,5	100		0,1	100		101732,5	100		9,7	100		139,5	100		953,3	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		3,8	100		1,5	100		0,2	100		100957,7	100		9,6	100		139,9	100		957,6	100	In marcia
02:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		4,3	100		1,4	100		0,1	100		100933,8	100		9,6	100		139,7	100		943,8	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		3,6	100		1,4	100		0,1	100		100738,8	100		9,6	100		139,9	100		937,3	100	In marcia
03:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		10,1	100		1,4	100		0,2	100		101518,1	100		9,6	100		140,0	100		937,9	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		33,6	100		1,5	100		0,2	100		103675,3	100		9,5	100		140,5	100		941,7	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		42,3	100		1,4	100		0,2	100		105956,8	100		10,0	100		140,0	100		934,9	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		51,8	100		1,5	100		0,2	100		105442,8	100		10,0	100		139,9	100		928,3	100	In marcia
05:00		5,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		41,1	100		1,5	100		0,2	100		105691,9	100		9,9	100		139,7	100		937,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		34,6	100		1,5	100		0,2	100		104803,0	100		9,9	100		139,8	100		937,0	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		33,8	100		1,4	100		0,2	100		106273,3	100		9,8	100		140,1	100		942,2	100	In marcia
06:30		5,0	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,25	95		16,8	100		1,5	100		0,2	100		107057,2	100		10,0	100		139,7	100		933,9	100	In marcia
07:00		6,6	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		6,6	100		1,5	100		0,1	100		104427,7	100		10,2	100		138,8	100		932,5	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,2	100		103941,2	100		10,0	100		139,6	100		930,1	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		104750,7	100		9,5	100		140,1	100		945,0	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,5	100		1,4	100		0,2	100		104831,2	100		9,9	100		139,6	100		945,3	100	In marcia
09:00		4,1	85		0,0	85		0,02	100		2,6	85		0,26	100		16,5	85		1,4	85		0,4	85		103866,9	100		10,0	85		139,7	100		940,7	100	In marcia
09:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		31,9	79		1,5	79		0,1	79		103209,7	100		9,6	79		139,9	100		949,7	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,1	100		104933,5	100		9,4	100		140,1	100		956,5	100	In marcia
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		27,2	100		1,4	100		0,1	100		105841,5	100		10,0	100		140,1	100		941,4	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,1	100		102848,7	100		9,8	100		139,6	100		936,1	100	In marcia
11:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		101888,4	100		9,6	100		139,8	100		941,9	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,1	100		101811,9	100		9,3	100		140,2	100		942,2	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,1	100		102297,4	100		9,6	100		139,9	100		938,8	100	In marcia
13:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102514,5	100		9,5	100		139,8	100		942,5	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		102627,7	100		9,7	100		140,2	100		943,6	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,9	100		1,4	100		0,2	100		103992,8	100		9,6	100		139,8	100		941,9	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		15,7	100		1,4	100		0,1	100		103240,5	100		9,7	100		139,7	100		940,4	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,8	100		1,5	100		0,0	100		102859,0	100		9,8	100		139,9	100		942,7	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		102520,0	100		9,4	100		140,4	100		947,2	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,2	100		1,4	100		0,2	100		104593,4	100		9,6	100		140,5	100		945,0	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,1	100		104567,0	100		9,8	100		140,4	100		940,8	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,1	100		103983,7	100		9,7	100		140,3	100		945,4	100	In marcia
17:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		34,6	100		1,4	100		0,1	100		104105,9	100		9,6	100		140,0	100		938,4	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,9	100		0,8	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		3,7	100		1,4	100		0,2	100		103169,6	100		9,9	100		139,7	100		946,2	100	in Betrieb
01:00		5,9	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		4,2	100		1,5	100		0,1	100		101732,5	100		9,7	100		139,5	100		953,3	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		3,8	100		1,5	100		0,2	100		100957,7	100		9,6	100		139,9	100		957,6	100	in Betrieb
02:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		4,3	100		1,4	100		0,1	100		100933,8	100		9,6	100		139,7	100		943,8	100	in Betrieb
02:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	94		3,6	100		1,4	100		0,1	100		100738,8	100		9,6	100		139,9	100		937,3	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		10,1	100		1,4	100		0,2	100		101518,1	100		9,6	100		140,0	100		937,9	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		33,6	100		1,5	100		0,2	100		103675,3	100		9,5	100		140,5	100		941,7	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		42,3	100		1,4	100		0,2	100		105956,8	100		10,0	100		140,0	100		934,9	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		51,8	100		1,5	100		0,2	100		105442,8	100		10,0	100		139,9	100		928,3	100	in Betrieb
05:00		5,6	100		0,8	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		41,1	100		1,5	100		0,2	100		105691,9	100		9,9	100		139,7	100		937,3	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		34,6	100		1,5	100		0,2	100		104803,0	100		9,9	100		139,8	100		937,0	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		33,8	100		1,4	100		0,2	100		106273,3	100		9,8	100		140,1	100		942,2	100	in Betrieb
06:30		5,0	100		1,5	100		0,0	73		2,6	100		0,25	95		16,8	100		1,5	100		0,2	100		107057,2	100		10,0	100		139,7	100		933,9	100	in Betrieb
07:00		6,6	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		6,6	100		1,5	100		0,1	100		104427,7	100		10,2	100		138,8	100		932,5	100	in Betrieb
07:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		10,3	100		1,5	100		0,2	100		103941,2	100		10,0	100		139,6	100		930,1	100	in Betrieb
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,2	100		104750,7	100		9,5	100		140,1	100		945,0	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,5	100		1,4	100		0,2	100		104831,2	100		9,9	100		139,6	100		945,3	100	in Betrieb
09:00		4,1	85		0,0	85		0,02	100		2,6	85		0,26	100		16,5	85		1,4	85		0,4	85		103866,9	100		10,0	85		139,7	100		940,7	100	in Betrieb
09:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		31,9	79		1,5	79		0,1	79		103209,7	100		9,6	79		139,9	100		949,7	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,9	100		1,5	100		0,1	100		104933,5	100		9,4	100		140,1	100		956,5	100	in Betrieb
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		27,2	100		1,4	100		0,1	100		105841,5	100		10,0	100		140,1	100		941,4	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,1	100		102848,7	100		9,8	100		139,6	100		936,1	100	in Betrieb
11:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,1	100		101888,4	100		9,6	100		139,8	100		941,9	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,1	100		101811,9	100		9,3	100		140,2	100		942,2	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,1	100		102297,4	100		9,6	100		139,9	100		938,8	100	in Betrieb
13:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102514,5	100		9,5	100		139,8	100		942,5	100	in Betrieb
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		102627,7	100		9,7	100		140,2	100		943,6	100	in Betrieb
14:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,9	100		1,4	100		0,2	100		103992,8	100		9,6	100		139,8	100		941,9	100	in Betrieb
14:30		4,5	100		0,5	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		15,7	100		1,4	100		0,1	100		103240,5	100		9,7	100		139,7	100		940,4	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		14,8	100		1,5	100		0,0	100		102859,0	100		9,8	100		139,9	100		942,7	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,1	100		102520,0	100		9,4	100		140,4	100		947,2	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		24,2	100		1,4	100		0,2	100		104593,4	100		9,6	100		140,5	100		945,0	100	in Betrieb
16:30		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		27,5	100		1,4	100		0,1	100		104567,0	100		9,8	100		140,4	100		940,8	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		26,9	100		1,4	100		0,1	100		103983,7	100		9,7	100		140,3	100		945,4	100	in Betrieb
17:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		34,6	100		1,4	100		0,1	100		104105,9	100		9,6	100		140,0	100		938,4	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		36,4	100		1,5	100		0,1	100		104242,7	100		9,8	100							