

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 19/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		2,4	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		106155,5	100		9,7	100		140,3	100	946,5	100	In marcia	
01:00		1,8	100		1,0	100		0,14	100		2,1	100		0,26	100		24,3	100		1,4	100		0,0	100		106752,9	100		9,8	100		140,3	100	945,6	100	In marcia	
01:30		1,8	100		0,6	100		0,2	100		2,2	100		0,26	100		23,3	100		1,4	100		0,0	100		106661,3	100		9,7	100		140,3	100	947,1	100	In marcia	
02:00		1,8	100		0,4	100		0,21	100		2,0	100		0,26	100		18,5	100		1,4	100		0,0	100		106578,0	100		10,0	100		140,2	100	944,6	100	In marcia	
02:30		2,1	100		0,9	100		0,05	73		2,1	100		0,26	95		22,8	100		1,5	100		0,0	100		105783,7	100		9,7	100		140,2	100	949,6	100	In marcia	
03:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,0	100		106499,2	100		9,8	100		140,5	100	946,4	100	In marcia	
03:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,0	100		105971,9	100		9,9	100		140,5	100	941,6	100	In marcia	
04:00		2,4	100		2,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		106104,3	100		9,8	100		140,1	100	948,8	100	In marcia	
04:30		1,8	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105842,7	100		9,7	100		140,5	100	956,5	100	In marcia	
05:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,0	100		105290,0	100		9,8	100		140,4	100	951,2	100	In marcia	
05:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		105573,9	100		9,6	100		140,4	100	960,8	100	In marcia	
06:00		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		106037,5	100		9,9	100		140,3	100	948,5	100	In marcia	
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		29,0	100		1,5	100		0,0	100		106123,3	100		9,8	100		140,1	100	940,7	100	In marcia	
07:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105882,8	100		9,8	100		140,0	100	946,4	100	In marcia	
07:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		105675,5	100		9,6	100		140,2	100	949,1	100	In marcia	
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		38,6	100		1,5	100		0,0	100		107070,8	100		9,7	100		140,6	100	946,3	100	In marcia	
08:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		110090,6	100		9,8	100		140,7	100	952,3	100	In marcia	
09:00		2,2	85		0,3	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		31,0	85		1,5	85		0,0	85		109239,5	100		10,0	85		140,5	100	943,0	100	In marcia	
09:30		5,5	79		1,6	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		19,6	79		1,5	79		0,3	79		109487,4	100		9,8	79		140,5	100	942,6	100	In marcia	
10:00		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		11,8	100		1,5	100		0,2	100		108747,4	100		10,1	100		139,9	100	941,7	100	In marcia	
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		18,6	100		1,5	100		0,4	100		107772,0	100		9,8	100		139,9	100	950,7	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,8	100		1,4	100		0,4	100		107287,9	100		9,7	100		140,1	100	951,9	100	In marcia	
11:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,3	100		1,4	100		0,3	100		107576,2	100		9,8	100		139,7	100	940,5	100	In marcia	
12:00		3,1	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,4	100		1,4	100		0,4	100		107706,3	100		9,9	100		140,0	100	940,3	100	In marcia	
12:30		3,5	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		33,8	100		1,4	100		0,4	100		107604,7	100		9,8	100		139,9	100	953,2	100	In marcia	
13:00		3,9	100		1,0	100		0,22	100		2,6	100		0,26	100		31,0	100		1,4	100		0,2	100		107230,9	100		9,8	100		140,0	100	946,6	100	In marcia	
13:30		3,0	100		0,6	100		0,38	100		2,4	100		0,26	100		25,2	100		1,4	100		0,4	100		106835,2	100		9,8	100		140,1	100	948,6	100	In marcia	
14:00		4,4	100		1,6	100		0,36	100		2,6	100		0,26	100		21,5	100		1,4	100		0,4	100		106553,6	100		9,7	100		140,0	100	958,1	100	In marcia	
14:30		5,4	100		1,4	100		0,08	73		2,7	100		0,26	94		17,1	100		1,4	100		0,4	100		106865,1	100		9,8	100		140,0	100	953,7	100	In marcia	
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,5	100		106738,8	100		9,8	100		139,8	100	951,9	100	In marcia	
15:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,4	100		106552,2	100		9,8	100		139,7	100	944,7	100	In marcia	
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,4	100		106271,5	100		9,7	100		139,9	100	952,8	100	In marcia	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,23	73		2,4	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		106153,6	100		9,8	100		139,4	100	947,2	100	In marcia	
17:00		3,9	100		0,0	100		1,09	100		2,4	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,4	100		105165,5	100		9,6	100		139,6	100	953,0	100	In marcia	
17:30		4,1	100		0,4	100		0,83	100		2,3	100		0,22	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		105808,0	100		9,7	100		139,6	100	959,1	100	In marcia	
18:00		5,1	100		0,2	100		0,47	85		3,3	100		0,22	100		23,4	100		1,5	100		0,3	100		105286,3	100		9,7	100		139,6	100	954,4	100	In marcia	
18:30																																					

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		2,4	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		106155,5	100		9,7	100		140,3	100	946,5	100	in Betrieb	
01:00		1,8	100		1,0	100		0,14	100		2,1	100		0,26	100		24,3	100		1,4	100		0,0	100		106752,9	100		9,8	100		140,3	100	945,6	100	in Betrieb	
01:30		1,8	100		0,6	100		0,2	100		2,2	100		0,26	100		23,3	100		1,4	100		0,0	100		106661,3	100		9,7	100		140,3	100	947,1	100	in Betrieb	
02:00		1,8	100		0,4	100		0,21	100		2,0	100		0,26	100		18,5	100		1,4	100		0,0	100		106578,0	100		10,0	100		140,2	100	944,6	100	in Betrieb	
02:30		2,1	100		0,9	100		0,05	73		2,1	100		0,26	95		22,8	100		1,5	100		0,0	100		105783,7	100		9,7	100		140,2	100	949,6	100	in Betrieb	
03:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		23,5	100		1,4	100		0,0	100		106499,2	100		9,8	100		140,5	100	946,4	100	in Betrieb	
03:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,4	100		0,0	100		105971,9	100		9,9	100		140,5	100	941,6	100	in Betrieb	
04:00		2,4	100		2,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		106104,3	100		9,8	100		140,1	100	948,8	100	in Betrieb	
04:30		1,8	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		105842,7	100		9,7	100		140,5	100	956,5	100	in Betrieb	
05:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		27,5	100		1,5	100		0,0	100		105290,0	100		9,8	100		140,4	100	951,2	100	in Betrieb	
05:30		3,4	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		105573,9	100		9,6	100		140,4	100	960,8	100	in Betrieb	
06:00		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,0	100		106037,5	100		9,9	100		140,3	100	948,5	100	in Betrieb	
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		29,0	100		1,5	100		0,0	100		106123,3	100		9,8	100		140,1	100	940,7	100	in Betrieb	
07:00		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105882,8	100		9,8	100		140,0	100	946,4	100	in Betrieb	
07:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		105675,5	100		9,6	100		140,2	100	949,1	100	in Betrieb	
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		38,6	100		1,5	100		0,0	100		107070,8	100		9,7	100		140,6	100	946,3	100	in Betrieb	
08:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		110090,6	100		9,8	100		140,7	100	952,3	100	in Betrieb	
09:00		2,2	85		0,3	85		0,0	100		2,2	85		0,26	100		31,0	85		1,5	85		0,0	85		109239,5	100		10,0	85		140,5	100	943,0	100	in Betrieb	
09:30		5,5	79		1,6	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		19,6	79		1,5	79		0,3	79		109487,4	100		9,8	79		140,5	100	942,6	100	in Betrieb	
10:00		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		11,8	100		1,5	100		0,2	100		108747,4	100		10,1	100		139,9	100	941,7	100	in Betrieb	
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		18,6	100		1,5	100		0,4	100		107772,0	100		9,8	100		139,9	100	950,7	100	in Betrieb	
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,8	100		1,4	100		0,4	100		107287,9	100		9,7	100		140,1	100	951,9	100	in Betrieb	
11:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,3	100		1,4	100		0,3	100		107576,2	100		9,8	100		139,7	100	940,5	100	in Betrieb	
12:00		3,1	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,4	100		1,4	100		0,4	100		107706,3	100		9,9	100		140,0	100	940,3	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		33,8	100		1,4	100		0,4	100		107604,7	100		9,8	100		139,9	100	953,2	100	in Betrieb	
13:00		3,9	100		1,0	100		0,22	100		2,6	100		0,26	100		31,0	100		1,4	100		0,2	100		107230,9	100		9,8	100		140,0	100	946,6	100	in Betrieb	
13:30		3,0	100		0,6	100		0,38	100		2,4	100		0,26	100		25,2	100		1,4	100		0,4	100		106835,2	100		9,8	100		140,1	100	948,6	100	in Betrieb	
14:00		4,4	100		1,6	100		0,36	100		2,6	100		0,26	100		21,5	100		1,4	100		0,4	100		106553,6	100		9,7	100		140,0	100	958,1	100	in Betrieb	
14:30		5,4	100		1,4	100		0,08	73		2,7	100		0,26	94		17,1	100		1,4	100		0,4	100		106865,1	100		9,8	100		140,0	100	953,7	100	in Betrieb	
15:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,6	100		1,5	100		0,5	100		106738,8	100		9,8	100		139,8	100	951,9	100	in Betrieb	
15:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,4	100		106552,2	100		9,8	100		139,7	100	944,7	100	in Betrieb	
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,4	100		106271,5	100		9,7	100		139,9	100	952,8	100	in Betrieb	
16:30		3,3	100		0,0	100		0,23	73		2,4	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		106153,6	100		9,8	100		139,4	100	947,2	100	in Betrieb	
17:00		3,9	100		0,0	100		1,09	100		2,4	100		0,25	100		30,0	100		1,5	100		0,4	100		105165,5	100		9,6	100		139,6	100	953,0	100	in Betrieb	
17:30		4,1	100		0,4	100		0,83	100		2,3	100		0,22	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		105808,0	100		9,7	100		139,6	100	959,1	100	in Betrieb	
18:00		5,1	100		0,2	100		0,47	85		3,3	100		0,22	100		23,4	100		1,5	100		0,3	100		105286,3	100		9,7	100		139,6	100	954,4	100	in Betrieb	
18:30		3,5	100		0,0	100		0,15	73		2,8																										