

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 20/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,3	100		105894,6	100		9,7	100		139,7	100		955,1	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,3	100		105819,2	100		9,7	100		139,7	100		955,9	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,4	100		105438,4	100		9,7	100		139,7	100		958,7	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,2	100		1,4	100		0,3	100		105526,3	100		9,9	100		139,7	100		951,7	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		32,6	100		1,4	100		0,5	100		104205,7	100		9,6	100		139,9	100		959,6	100	In marcia
03:00		7,6	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		105289,9	100		9,7	100		139,7	100		956,5	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,1	100		105624,3	100		9,7	100		140,1	100		953,5	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		38,1	100		1,9	100		0,1	100		105957,6	100		9,7	100		139,9	100		948,3	100	In marcia
04:30		6,1	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		105771,8	100		9,8	100		139,5	100		945,7	100	In marcia
05:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,1	100		104877,5	100		9,7	100		139,6	100		949,4	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		14,9	100		1,9	100		0,2	100		104562,1	100		9,5	100		140,1	100		954,6	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		105338,2	100		9,6	100		139,8	100		952,1	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		28,1	100		1,9	100		0,2	100		105317,5	100		9,6	100		139,9	100		951,1	100	In marcia
07:00		4,3	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,26	100		30,6	85		1,9	85		0,1	85		105310,0	100		9,9	85		139,8	100		943,3	100	In marcia
07:30		6,3	79		0,7	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		16,7	79		1,8	79		0,0	79		104298,8	100		9,8	79		139,5	100		954,1	100	In marcia
08:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		11,1	100		1,8	100		0,0	100		103606,9	100		9,6	100		139,6	100		959,4	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		103416,1	100		9,4	100		140,3	100		965,4	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		103455,7	100		9,7	100		140,0	100		943,0	100	In marcia
09:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,0	100		104763,2	100		9,6	100		140,2	100		939,4	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,0	100		106660,9	100		9,8	100		140,1	100		941,4	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		34,0	100		1,9	100		0,0	100		106371,1	100		9,8	100		139,9	100		936,1	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		105340,0	100		10,0	100		140,0	100		937,3	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105111,5	100		9,8	100		139,9	100		944,4	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106303,9	100		9,7	100		140,5	100		945,7	100	In marcia
12:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		15,8	100		1,9	100		0,0	100		105787,8	100		9,8	100		139,9	100		946,4	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		13,2	100		1,9	100		0,0	100		105104,3	100		9,7	100		139,6	100		949,2	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		104420,1	100		9,9	100		139,8	100		938,1	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		104470,0	100		9,7	100		139,7	100		943,2	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,0	100		104509,8	100		9,7	100		139,8	100		948,1	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		104677,5	100		9,8	100		140,0	100		945,3	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		104730,2	100		9,8	100		140,1	100		947,1	100	In marcia
16:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104564,4	100		9,7	100		139,9	100		945,0	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		104175,4	100		9,8	100		140,2	100		944,4	100	In marcia
17:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		104073,3	100		9,6	100		140,0	100		951,2	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		15,0	100		1,8	100		0,0	100		103687,2	100		9,7	100		140,0	100		943,3	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,2	100		1,8	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 20/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		32,3	100		1,5	100		0,3	100		105894,6	100		9,7	100		139,7	100		955,1	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,3	100		105819,2	100		9,7	100		139,7	100		955,9	100	in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,4	100		105438,4	100		9,7	100		139,7	100		958,7	100	in Betrieb
02:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,2	100		1,4	100		0,3	100		105526,3	100		9,9	100		139,7	100		951,7	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		32,6	100		1,4	100		0,5	100		104205,7	100		9,6	100		139,9	100		959,6	100	in Betrieb
03:00		7,6	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		105289,9	100		9,7	100		139,7	100		956,5	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,1	100		105624,3	100		9,7	100		140,1	100		953,5	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		38,1	100		1,9	100		0,1	100		105957,6	100		9,7	100		139,9	100		948,3	100	in Betrieb
04:30		6,1	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		105771,8	100		9,8	100		139,5	100		945,7	100	in Betrieb
05:00		5,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,1	100		104877,5	100		9,7	100		139,6	100		949,4	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		14,9	100		1,9	100		0,2	100		104562,1	100		9,5	100		140,1	100		954,6	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		105338,2	100		9,6	100		139,8	100		952,1	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		28,1	100		1,9	100		0,2	100		105317,5	100		9,6	100		139,9	100		951,1	100	in Betrieb
07:00		4,3	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,26	100		30,6	85		1,9	85		0,1	85		105310,0	100		9,9	85		139,8	100		943,3	100	in Betrieb
07:30		6,3	79		0,7	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		16,7	79		1,8	79		0,0	79		104298,8	100		9,8	79		139,5	100		954,1	100	in Betrieb
08:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		11,1	100		1,8	100		0,0	100		103606,9	100		9,6	100		139,6	100		959,4	100	in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		103416,1	100		9,4	100		140,3	100		965,4	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		103455,7	100		9,7	100		140,0	100		943,0	100	in Betrieb
09:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		37,9	100		1,9	100		0,0	100		104763,2	100		9,6	100		140,2	100		939,4	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,0	100		106660,9	100		9,8	100		140,1	100		941,4	100	in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	94		34,0	100		1,9	100		0,0	100		106371,1	100		9,8	100		139,9	100		936,1	100	in Betrieb
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		105340,0	100		10,0	100		140,0	100		937,3	100	in Betrieb
11:30		4,8	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105111,5	100		9,8	100		139,9	100		944,4	100	in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106303,9	100		9,7	100		140,5	100		945,7	100	in Betrieb
12:30		5,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		15,8	100		1,9	100		0,0	100		105787,8	100		9,8	100		139,9	100		946,4	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		13,2	100		1,9	100		0,0	100		105104,3	100		9,7	100		139,6	100		949,2	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		104420,1	100		9,9	100		139,8	100		938,1	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		104470,0	100		9,7	100		139,7	100		943,2	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,0	100		104509,8	100		9,7	100		139,8	100		948,1	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		104677,5	100		9,8	100		140,0	100		945,3	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		104730,2	100		9,8	100		140,1	100		947,1	100	in Betrieb
16:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104564,4	100		9,7	100		139,9	100		945,0	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		104175,4	100		9,8	100		140,2	100		944,4	100	in Betrieb
17:00		5,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		104073,3	100		9,6	100		140,0	100		951,2	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		15,0	100		1,8	100		0,0	100		103687,2	100		9,7	100		140,0	100		943,3	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		17,2	100		1,8	100		0,0	100		102804,7	100		9,								