

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 22/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		111649,3	100		9,7	100		140,2	100	953,2	100	In marcia	
01:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		111818,5	100		9,9	100		139,9	100	951,2	100	In marcia	
01:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		111529,4	100		9,5	100		140,5	100	960,0	100	In marcia	
02:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		112266,1	100		9,5	100		140,1	100	964,2	100	In marcia	
02:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		17,3	100		1,9	100		0,2	100		113471,0	100		10,0	100		140,1	100	942,2	100	In marcia	
03:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,3	100		1,9	100		0,2	100		113049,0	100		10,1	100		139,8	100	944,7	100	In marcia	
03:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		112913,1	100		9,8	100		139,9	100	947,3	100	In marcia	
04:00		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		112020,9	100		9,9	100		139,6	100	950,1	100	In marcia	
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,3	100		112207,9	100		9,8	100		139,8	100	957,4	100	In marcia	
05:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		110672,8	100		9,8	100		139,6	100	945,4	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,1	100		110635,2	100		9,5	100		139,9	100	961,1	100	In marcia	
06:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		111258,9	100		9,7	100		139,6	100	958,8	100	In marcia	
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,2	100		110723,2	100		9,8	100		139,5	100	958,1	100	In marcia	
07:00		4,9	86		0,7	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		14,8	86		1,9	86		0,2	86		108660,6	100		9,8	86		139,1	100	952,8	100	In marcia	
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,26	100		24,6	78		1,9	78		0,0	78		108020,8	100		9,3	78		140,0	100	959,2	100	In marcia	
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		109980,0	100		9,4	100		139,9	100	954,4	100	In marcia	
08:30		1,8	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		40,0	100		1,9	100		0,0	100		110399,7	100		9,6	100		139,7	100	954,6	100	In marcia	
09:00		2,0	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		39,8	100		1,9	100		0,0	100		111238,5	100		9,8	100		140,0	100	942,8	100	In marcia	
09:30		5,5	100		3,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		111235,9	100		9,7	100		139,7	100	944,6	100	In marcia	
10:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		12,9	100		1,9	100		0,0	100		111387,4	100		9,8	100		143,7	100	950,7	100	In marcia	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,27	94		12,5	100		1,9	100		0,0	100		111582,1	100		9,9	100		148,5	100	950,6	100	In marcia	
11:00		2,3	100		0,0	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		11,2	100		1,9	100		0,0	100		110594,9	100		9,9	100		144,5	100	952,0	100	In marcia	
11:30		2,9	100		0,9	100		0,19	100		2,1	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,0	100		109649,0	100		9,8	100		141,6	100	963,2	100	In marcia	
12:00		3,2	100		0,4	100		0,36	100		2,2	100		0,27	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		109180,9	100		9,5	100		141,1	100	964,1	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,18	73		2,1	100		0,27	100		28,3	100		1,9	100		0,0	100		109206,2	100		9,6	100		140,3	100	957,2	100	In marcia	
13:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		109067,8	100		9,6	100		140,1	100	958,2	100	In marcia	
13:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		109480,0	100		9,6	100		140,2	100	959,7	100	In marcia	
14:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		109376,1	100		9,6	100		140,3	100	953,9	100	In marcia	
14:30		6,6	100		2,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		23,1	100		1,9	100		0,0	100		109499,8	100		9,8	100		140,0	100	952,9	100	In marcia	
15:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		108151,5	100		9,6	100		139,9	100	955,5	100	In marcia	
15:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		107604,8	100		9,6	100		139,6	100	958,8	100	In marcia	
16:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107295,6	100		9,4	100		139,6	100	966,6	100	In marcia	
16:30		3,1	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		108208,1	100		9,7	100		139,8	100	968,8	100	In marcia	
17:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		106961,0	100		9,6	100		139,3	100	971,2	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108084,6	100		9,3	100		139,8	100	985,4	100	In marcia	
18:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		107060,6	100		9,6	100		139,4	100	971,8	100	In marcia	
18:30		7																																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 22/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,9	100		1,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		31,1	100		1,9	100		0,2	100		111649,3	100		9,7	100		140,2	100		953,2	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		111818,5	100		9,9	100		139,9	100		951,2	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		111529,4	100		9,5	100		140,5	100		960,0	100	in Betrieb
02:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		112266,1	100		9,5	100		140,1	100		964,2	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		17,3	100		1,9	100		0,2	100		113471,0	100		10,0	100		140,1	100		942,2	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		16,3	100		1,9	100		0,2	100		113049,0	100		10,1	100		139,8	100		944,7	100	in Betrieb
03:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		112913,1	100		9,8	100		139,9	100		947,3	100	in Betrieb
04:00		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		112020,9	100		9,9	100		139,6	100		950,1	100	in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,3	100		112207,9	100		9,8	100		139,8	100		957,4	100	in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,2	100		110672,8	100		9,8	100		139,6	100		945,4	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,1	100		110635,2	100		9,5	100		139,9	100		961,1	100	in Betrieb
06:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		111258,9	100		9,7	100		139,6	100		958,8	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,2	100		110723,2	100		9,8	100		139,5	100		958,1	100	in Betrieb
07:00		4,9	86		0,7	86		0,0	100		2,9	86		0,26	100		14,8	86		1,9	86		0,2	86		108660,6	100		9,8	86		139,1	100		952,8	100	in Betrieb
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,26	100		24,6	78		1,9	78		0,0	78		108020,8	100		9,3	78		140,0	100		959,2	100	in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		109980,0	100		9,4	100		139,9	100		954,4	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		0,1	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		40,0	100		1,9	100		0,0	100		110399,7	100		9,6	100		139,7	100		954,6	100	in Betrieb
09:00		2,0	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		39,8	100		1,9	100		0,0	100		111238,5	100		9,8	100		140,0	100		942,8	100	in Betrieb
09:30		5,5	100		3,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		111235,9	100		9,7	100		139,7	100		944,6	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		12,9	100		1,9	100		0,0	100		111387,4	100		9,8	100		143,7	100		950,7	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,27	94		12,5	100		1,9	100		0,0	100		111582,1	100		9,9	100		148,5	100		950,6	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		11,2	100		1,9	100		0,0	100		110594,9	100		9,9	100		144,5	100		952,0	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		0,9	100		0,19	100		2,1	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,0	100		109649,0	100		9,8	100		141,6	100		963,2	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		0,4	100		0,36	100		2,2	100		0,27	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		109180,9	100		9,5	100		141,1	100		964,1	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,18	73		2,1	100		0,27	100		28,3	100		1,9	100		0,0	100		109206,2	100		9,6	100		140,3	100		957,2	100	in Betrieb
13:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		109067,8	100		9,6	100		140,1	100		958,2	100	in Betrieb
13:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		109480,0	100		9,6	100		140,2	100		959,7	100	in Betrieb
14:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		109376,1	100		9,6	100		140,3	100		953,9	100	in Betrieb
14:30		6,6	100		2,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		23,1	100		1,9	100		0,0	100		109499,8	100		9,8	100		140,0	100		952,9	100	in Betrieb
15:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		108151,5	100		9,6	100		139,9	100		955,5	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		107604,8	100		9,6	100		139,6	100		958,8	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		107295,6	100		9,4	100		139,6	100		966,6	100	in Betrieb
16:30		3,1	100		1,2	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		108208,1	100		9,7	100		139,8	100		968,8	100	in Betrieb
17:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		106961,0	100		9,6	100		139,3	100		971,2	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108084,6	100		9,3	100		139,8	100		985,4	100	in Betrieb
18:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		107060,6	100		9,6	100							