

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 23/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		110411,1	100	9,8	100		139,6	100	950,6	100	In marcia		
01:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109050,8	100	9,6	100		139,5	100	952,9	100	In marcia		
01:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		108802,2	100	9,4	100		139,9	100	954,1	100	In marcia		
02:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		109439,9	100	9,7	100		139,4	100	950,5	100	In marcia		
02:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		26,1	100		1,9	100		0,0	100		108646,1	100	9,5	100		139,6	100	950,5	100	In marcia		
03:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		108314,4	100	9,6	100		139,4	100	950,9	100	In marcia		
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		108873,5	100	9,6	100		139,9	100	953,0	100	In marcia		
04:00		4,1	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		108932,2	100	9,4	100		139,7	100	966,0	100	In marcia		
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		109149,5	100	9,5	100		139,4	100	958,8	100	In marcia		
05:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		109502,0	100	9,8	100		139,6	100	958,8	100	In marcia		
05:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108113,6	100	9,4	100		140,4	100	960,7	100	In marcia		
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109399,9	100	9,8	100		140,2	100	952,1	100	In marcia		
06:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		22,3	94		1,9	100		0,0	100		110028,4	100	9,7	100		140,3	100	951,8	100	In marcia		
07:00		3,6	85		0,6	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		30,0	85		1,9	85		0,0	85		108656,1	100	9,8	85		140,1	100	944,4	100	In marcia		
07:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		27,2	79		1,9	79		0,1	79		107353,2	100	9,5	79		140,0	100	958,6	100	In marcia		
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		107722,9	100	9,3	100		140,5	100	964,3	100	In marcia		
08:30		4,4	100		2,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		12,8	100		1,9	100		0,0	100		107950,3	100	9,6	100		140,0	100	962,5	100	In marcia		
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		107676,9	100	9,6	100		140,4	100	964,7	100	In marcia		
09:30		3,0	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		107488,2	100	9,6	100		140,1	100	962,2	100	In marcia		
10:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,1	100		106460,6	100	9,5	100		139,6	100	964,0	100	In marcia		
10:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,0	100		106464,4	100	9,5	100		139,5	100	971,8	100	In marcia		
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		45,6	100		1,9	100		0,0	100		105109,7	100	9,2	100		140,1	100	963,0	100	In marcia		
11:30		8,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,1	100		107651,3	100	9,4	100		140,0	100	961,0	100	In marcia		
12:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		32,6	100		1,9	100		0,1	100		108633,3	100	9,5	100		140,2	100	963,9	100	In marcia		
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		108692,3	100	9,5	100		140,1	100	952,5	100	In marcia		
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		11,0	100		1,9	100		0,1	100		108185,2	100	9,8	100		139,6	100	948,2	100	In marcia		
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		11,6	98		1,9	100		0,1	100		106881,6	100	9,5	100		139,9	100	957,8	100	In marcia		
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		108338,7	100	9,5	100		140,8	100	955,3	100	In marcia		
14:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		22,4	100		1,9	100		0,1	100		110009,7	100	9,4	100		140,5	100	967,2	100	In marcia		
15:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,1	100		108805,0	100	9,9	100		139,7	100	953,6	100	In marcia		
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		107254,5	100	9,7	100		140,2	100	951,8	100	In marcia		
16:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,1	100		106414,2	100	9,4	100		140,5	100	954,6	100	In marcia		
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,2	100		106993,2	100	9,5	100		140,6	100	951,8	100	In marcia		
17:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		109371,5	100	9,5	100		140,8	100	954,7	100	In marcia		
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		109161,1	100	9,7	100		140,4	100	944,3	100	In marcia		
18:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		109663,4	100	9,7	100		140,3	100	949,1	100	In marcia		
18:30		3,4	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,24	94		19,6	100		1,9	100		0,1	100													

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,3	100		1,4	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		110411,1	100		9,8	100		139,6	100		950,6	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		0,3	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109050,8	100		9,6	100		139,5	100		952,9	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		108802,2	100		9,4	100		139,9	100		954,1	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		109439,9	100		9,7	100		139,4	100		950,5	100	in Betrieb
02:30		4,1	100		0,5	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		26,1	100		1,9	100		0,0	100		108646,1	100		9,5	100		139,6	100		950,5	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		108314,4	100		9,6	100		139,4	100		950,9	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		108873,5	100		9,6	100		139,9	100		953,0	100	in Betrieb
04:00		4,1	100		0,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		108932,2	100		9,4	100		139,7	100		966,0	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		0,5	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		109149,5	100		9,5	100		139,4	100		958,8	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		109502,0	100		9,8	100		139,6	100		958,8	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,27	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108113,6	100		9,4	100		140,4	100		960,7	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109399,9	100		9,8	100		140,2	100		952,1	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		1,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	94		22,3	94		1,9	100		0,0	100		110028,4	100		9,7	100		140,3	100		951,8	100	in Betrieb
07:00		3,6	85		0,6	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		30,0	85		1,9	85		0,0	85		108656,1	100		9,8	85		140,1	100		944,4	100	in Betrieb
07:30		3,4	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		27,2	79		1,9	79		0,1	79		107353,2	100		9,5	79		140,0	100		958,6	100	in Betrieb
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		107722,9	100		9,3	100		140,5	100		964,3	100	in Betrieb
08:30		4,4	100		2,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		12,8	100		1,9	100		0,0	100		107950,3	100		9,6	100		140,0	100		962,5	100	in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		107676,9	100		9,6	100		140,4	100		964,7	100	in Betrieb
09:30		3,0	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		107488,2	100		9,6	100		140,1	100		962,2	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,1	100		106460,6	100		9,5	100		139,6	100		964,0	100	in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,0	100		106464,4	100		9,5	100		139,5	100		971,8	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,27	100		45,6	100		1,9	100		0,0	100		105109,7	100		9,2	100		140,1	100		963,0	100	in Betrieb
11:30		8,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,1	100		107651,3	100		9,4	100		140,0	100		961,0	100	in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		32,6	100		1,9	100		0,1	100		108633,3	100		9,5	100		140,2	100		963,9	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		108692,3	100		9,5	100		140,1	100		952,5	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		11,0	100		1,9	100		0,1	100		108185,2	100		9,8	100		139,6	100		948,2	100	in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		11,6	98		1,9	100		0,1	100		106881,6	100		9,5	100		139,9	100		957,8	100	in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		108338,7	100		9,5	100		140,8	100		955,3	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		22,4	100		1,9	100		0,1	100		110009,7	100		9,4	100		140,5	100		967,2	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,1	100		108805,0	100		9,9	100		139,7	100		953,6	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		107254,5	100		9,7	100		140,2	100		951,8	100	in Betrieb
16:00		6,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,1	100		106414,2	100		9,4	100		140,5	100		954,6	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,2	100		106993,2	100		9,5	100		140,6	100		951,8	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		109371,5	100		9,5	100		140,8	100		954,7	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,24	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		109161,1	100		9,7	100		140,4	100		944,3	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		109663,4	100		9,7	100		140,3</					