

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 25/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		6,8	100		1,2	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		109468,3	100	9,9	100		139,6	100	947,3	100	In marcia		
01:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109037,4	100	9,5	100		139,9	100	950,9	100	In marcia		
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		109579,6	100	9,6	100		140,0	100	956,2	100	In marcia		
02:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		109377,6	100	9,7	100		140,0	100	954,1	100	In marcia		
02:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		18,1	100		1,9	100		0,0	100		110630,1	100	9,8	100		139,8	100	959,0	100	In marcia		
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109145,4	100	9,5	100		140,2	100	961,6	100	In marcia		
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		110032,2	100	9,7	100		140,2	100	956,7	100	In marcia		
04:00		3,4	100		3,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		111367,1	100	9,8	100		140,0	100	959,1	100	In marcia		
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		110427,3	100	9,7	100		140,0	100	959,8	100	In marcia		
05:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110219,3	100	9,7	100		140,0	100	960,4	100	In marcia		
05:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		109955,0	100	9,6	100		140,0	100	962,0	100	In marcia		
06:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,1	100		109673,5	100	9,6	100		140,1	100	957,5	100	In marcia		
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		27,2	100		1,9	100		0,1	100		110801,5	100	9,8	100		140,0	100	954,3	100	In marcia		
07:00		5,1	84		0,4	84		0,0	100		5,5	84		0,26	100		18,4	84		1,9	84		0,0	84		109517,8	100	9,8	84		139,8	100	957,1	100	In marcia		
07:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		2,7	80		0,26	100		19,5	80		1,9	80		0,0	80		108896,1	100	9,7	80		140,2	100	966,2	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		29,6	100		1,8	100		0,1	100		109301,5	100	9,7	100		140,4	100	949,5	100	In marcia		
08:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,27	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		111358,2	100	9,9	100		140,2	100	947,8	100	In marcia		
09:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,1	100		113385,9	100	9,6	100		140,8	100	959,5	100	In marcia		
09:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		115462,8	100	9,9	100		140,9	100	941,3	100	In marcia		
10:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		116381,3	100	9,8	100		140,9	100	953,8	100	In marcia		
10:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		9,4	100		1,9	100		0,0	100		112996,4	100	10,4	100		138,3	100	944,2	100	In marcia		
11:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		111815,5	100	9,6	100		139,8	100	957,4	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		21,9	100		1,8	100		0,1	100		111094,2	100	9,8	100		140,0	100	955,9	100	In marcia		
12:00		1,7	100		0,0	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		110454,4	100	9,9	100		139,8	100	952,0	100	In marcia		
12:30		3,3	100		0,8	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		109195,5	100	9,6	100		139,8	100	957,9	100	In marcia		
13:00		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		109060,4	100	9,5	100		140,3	100	961,5	100	In marcia		
13:30		5,1	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		109904,4	100	9,6	100		140,2	100	957,7	100	In marcia		
14:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		109106,0	100	9,7	100		140,2	100	951,0	100	In marcia		
14:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109972,3	100	9,3	100		140,3	100	969,0	100	In marcia		
15:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,27	100		25,4	100		1,9	100		0,1	100		109667,1	100	9,8	100		140,3	100	948,1	100	In marcia		
15:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,27	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		109824,6	100	9,2	100		140,7	100	954,9	100	In marcia		
16:00		1,9	100		1,8	100		0,08	100		5,8	100		0,27	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		111595,8	100	9,4	100		140,5	100	964,3	100	In marcia		
16:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		6,5	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		112296,0	100	9,7	100		140,1	100	956,2	100	In marcia		
17:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		6,6	100		0,27	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		113475,5	100	9,6	100		140,5	100	966,9	100	In marcia		
17:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		114219,8	100	9,8	100		140,1	100	953,8	100	In marcia		
18:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		114077,1	100	9,7	100		140,1	100	951,4	100	In marcia		
18:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100		0,26	94		15,5	100		1,9	100		0,1														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 25/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		6,8	100		1,2	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		109468,3	100		9,9	100		139,6	100	947,3	100	in Betrieb	
01:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109037,4	100		9,5	100		139,9	100	950,9	100	in Betrieb	
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		109579,6	100		9,6	100		140,0	100	956,2	100	in Betrieb	
02:00		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		109377,6	100		9,7	100		140,0	100	954,1	100	in Betrieb	
02:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		18,1	100		1,9	100		0,0	100		110630,1	100		9,8	100		139,8	100	959,0	100	in Betrieb	
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109145,4	100		9,5	100		140,2	100	961,6	100	in Betrieb	
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		110032,2	100		9,7	100		140,2	100	956,7	100	in Betrieb	
04:00		3,4	100		3,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		111367,1	100		9,8	100		140,0	100	959,1	100	in Betrieb	
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		110427,3	100		9,7	100		140,0	100	959,8	100	in Betrieb	
05:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110219,3	100		9,7	100		140,0	100	960,4	100	in Betrieb	
05:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		109955,0	100		9,6	100		140,0	100	962,0	100	in Betrieb	
06:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,1	100		109673,5	100		9,6	100		140,1	100	957,5	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		27,2	100		1,9	100		0,1	100		110801,5	100		9,8	100		140,0	100	954,3	100	in Betrieb	
07:00		5,1	84		0,4	84		0,0	100		5,5	84		0,26	100		18,4	84		1,9	84		0,0	84		109517,8	100		9,8	84		139,8	100	957,1	100	in Betrieb	
07:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		2,7	80		0,26	100		19,5	80		1,9	80		0,0	80		108896,1	100		9,7	80		140,2	100	966,2	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,27	100		29,6	100		1,8	100		0,1	100		109301,5	100		9,7	100		140,4	100	949,5	100	in Betrieb	
08:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,27	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		111358,2	100		9,9	100		140,2	100	947,8	100	in Betrieb	
09:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,1	100		113385,9	100		9,6	100		140,8	100	959,5	100	in Betrieb	
09:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		115462,8	100		9,9	100		140,9	100	941,3	100	in Betrieb	
10:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		116381,3	100		9,8	100		140,9	100	953,8	100	in Betrieb	
10:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		9,4	100		1,9	100		0,0	100		112996,4	100		10,4	100		138,3	100	944,2	100	in Betrieb	
11:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		111815,5	100		9,6	100		139,8	100	957,4	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		21,9	100		1,8	100		0,1	100		111094,2	100		9,8	100		140,0	100	955,9	100	in Betrieb	
12:00		1,7	100		0,0	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,0	100		110454,4	100		9,9	100		139,8	100	952,0	100	in Betrieb	
12:30		3,3	100		0,8	100		0,1	73		2,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,1	100		109195,5	100		9,6	100		139,8	100	957,9	100	in Betrieb	
13:00		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		109060,4	100		9,5	100		140,3	100	961,5	100	in Betrieb	
13:30		5,1	100		2,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,6	100		1,9	100		0,1	100		109904,4	100		9,6	100		140,2	100	957,7	100	in Betrieb	
14:00		3,9	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		109106,0	100		9,7	100		140,2	100	951,0	100	in Betrieb	
14:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	94		24,1	100		1,9	100		0,1	100		109972,3	100		9,3	100		140,3	100	969,0	100	in Betrieb	
15:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,27	100		25,4	100		1,9	100		0,1	100		109667,1	100		9,8	100		140,3	100	948,1	100	in Betrieb	
15:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		5,8	100		0,27	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		109824,6	100		9,2	100		140,7	100	954,9	100	in Betrieb	
16:00		1,9	100		1,8	100		0,08	100		5,8	100		0,27	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		111595,8	100		9,4	100		140,5	100	964,3	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		6,5	100		0,27	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		112296,0	100		9,7	100		140,1	100	956,2	100	in Betrieb	
17:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		6,6	100		0,27	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		113475,5	100		9,6	100		140,5	100	966,9	100	in Betrieb	
17:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		114219,8	100		9,8	100		140,1	100	953,8	100	in Betrieb	
18:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		114077,1	100		9,7	100		140,1	100	951,4	100	in Betrieb	
18:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100</																									