

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 26/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,07	73		3,8	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,4	100		109996,7	100	9,5	100		140,3	100	960,1	100	In marcia		
01:00		4,7	100		0,2	100		0,59	100		4,3	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,4	100		109945,6	100	9,7	100		140,4	100	948,4	100	In marcia		
01:30		4,5	100		0,0	100		0,55	100		3,7	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,4	100		109723,4	100	9,3	100		140,1	100	964,0	100	In marcia		
02:00		5,1	100		0,0	100		0,51	100		4,2	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,4	100		109774,7	100	9,7	100		139,8	100	954,0	100	In marcia		
02:30		3,1	100		0,0	100		0,18	73		4,3	100		0,26	94		17,4	100		1,9	100		0,5	100		109974,0	100	9,3	100		140,2	100	967,2	100	In marcia		
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,5	100		109604,1	100	9,7	100		139,8	100	957,4	100	In marcia		
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		22,3	100		1,9	100		0,5	100		108701,2	100	9,6	100		139,8	100	956,2	100	In marcia		
04:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		38,7	100		1,9	100		0,4	100		109487,2	100	9,1	100		140,3	100	958,0	100	In marcia		
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		33,1	100		1,9	100		0,4	100		110372,1	100	9,6	100		139,7	100	945,6	100	In marcia		
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,4	100		110915,2	100	9,5	100		139,6	100	953,8	100	In marcia		
05:30		3,7	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,27	100		30,6	100		1,9	100		0,4	100		109381,8	100	9,4	100		140,0	100	957,3	100	In marcia		
06:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,4	100		110346,0	100	9,6	100		139,6	100	957,6	100	In marcia		
06:30		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		18,0	100		1,9	100		0,4	100		110177,3	100	9,5	100		139,7	100	959,1	100	In marcia		
07:00		3,8	84		0,0	84		0,0	100		3,1	84		0,26	100		13,6	84		1,9	84		0,3	84		111118,3	100	9,9	84		139,8	100	949,8	100	In marcia		
07:30		3,7	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,26	100		21,7	79		1,9	79		0,0	79		111296,0	100	9,8	79		140,0	100	948,9	100	In marcia		
08:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		111084,4	100	9,8	100		139,8	100	954,2	100	In marcia		
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		110342,6	100	9,7	100		139,7	100	958,5	100	In marcia		
09:00		3,1	100		0,0	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		110432,5	100	9,9	100		139,7	100	948,6	100	In marcia		
09:30		4,8	100		0,6	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		110994,1	100	9,6	100		139,4	100	949,4	100	In marcia		
10:00		3,6	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,1	100		111570,0	100	9,8	100		139,4	100	945,7	100	In marcia		
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	94		20,8	100		1,9	100		0,1	100		110931,5	100	9,9	100		139,5	100	961,7	100	In marcia		
11:00		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		110145,8	100	9,8	100		139,5	100	960,7	100	In marcia		
11:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		19,6	100		1,9	100		0,0	100		109851,4	100	9,7	100		139,9	100	959,4	100	In marcia		
12:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		110656,1	100	9,7	100		139,7	100	960,9	100	In marcia		
12:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		110620,6	100	10,2	100		139,9	100	943,5	100	In marcia		
13:00		1,6	100		0,0	100		0,17	100		3,1	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,1	100		111942,4	100	9,7	100		140,2	100	956,9	100	In marcia		
13:30		4,6	100		0,9	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		111181,1	100	9,8	100		139,7	100	952,3	100	In marcia		
14:00		3,5	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		110850,3	100	9,8	100		139,8	100	954,0	100	In marcia		
14:30		4,5	100		0,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		27,9	100		1,9	100		0,0	100		110600,9	100	9,7	100		140,1	100	958,5	100	In marcia		
15:00		4,2	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		110493,9	100	9,7	100		140,0	100	958,1	100	In marcia		
15:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110591,1	100	9,8	100		140,0	100	959,1	100	In marcia		
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110349,2	100	9,7	100		140,1	100	949,2	100	In marcia		
16:30		3,9	100		0,1	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		110464,3	100	9,7	100		140,0	100	958,8	100	In marcia		
17:00		4,2	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		110476,7	100	9,9	100		139,8	100	961,4	100	In marcia		
17:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		14,7	100		1,9	100		0,0	100		109314,9	100	9,8	100		139,8	100	960,5	100	In marcia		
18:00		4,2	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		108339,3	100	9,7	100		139,9	100	962,2	100	In marcia		
18:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		21,6	100		1,9	100																

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 26/07/2025

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %											
00:30		3,7	100			0,0	100			0,07	73			3,8	100			0,26	100			35,8	100			1,9	100			0,4	100			109996,7	100			9,5	100			140,3	100			960,1	100			in Betrieb
01:00		4,7	100			0,2	100			0,59	100			4,3	100			0,27	100			34,0	100			1,9	100			0,4	100			109945,6	100			9,7	100			140,4	100			948,4	100			in Betrieb
01:30		4,5	100			0,0	100			0,55	100			3,7	100			0,26	100			21,9	100			1,9	100			0,4	100			109723,4	100			9,3	100			140,1	100			964,0	100			in Betrieb
02:00		5,1	100			0,0	100			0,51	100			4,2	100			0,26	100			14,4	100			1,9	100			0,4	100			109774,7	100			9,7	100			139,8	100			954,0	100			in Betrieb
02:30		3,1	100			0,0	100			0,18	73			4,3	100			0,26	94			17,4	100			1,9	100			0,5	100			109974,0	100			9,3	100			140,2	100			967,2	100			in Betrieb
03:00		2,7	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			16,0	100			1,9	100			0,5	100			109604,1	100			9,7	100			139,8	100			957,4	100			in Betrieb
03:30		3,8	100			0,0	100			0,0	100			3,7	100			0,27	100			22,3	100			1,9	100			0,5	100			108701,2	100			9,6	100			139,8	100			956,2	100			in Betrieb
04:00		4,2	100			0,0	100			0,0	100			3,5	100			0,27	100			38,7	100			1,9	100			0,4	100			109487,2	100			9,1	100			140,3	100			958,0	100			in Betrieb
04:30		4,1	100			0,0	100			0,0	73			3,4	100			0,27	100			33,1	100			1,9	100			0,4	100			110372,1	100			9,6	100			139,7	100			945,6	100			in Betrieb
05:00		4,8	100			0,0	100			0,0	100			2,9	100			0,26	100			28,5	100			1,9	100			0,4	100			110915,2	100			9,5	100			139,6	100			953,8	100			in Betrieb
05:30		3,7	100			0,0	100			0,02	100			2,8	100			0,27	100			30,6	100			1,9	100			0,4	100			109381,8	100			9,4	100			140,0	100			957,3	100			in Betrieb
06:00		4,1	100			0,0	100			0,0	100			3,1	100			0,26	100			19,8	100			1,9	100			0,4	100			110346,0	100			9,6	100			139,6	100			957,6	100			in Betrieb
06:30		4,0	100			0,0	100			0,0	73			3,7	100			0,26	94			18,0	100			1,9	100			0,4	100			110177,3	100			9,5	100			139,7	100			959,1	100			in Betrieb
07:00		3,8	84			0,0	84			0,0	100			3,1	84			0,26	100			13,6	84			1,9	84			0,3	84			111118,3	100			9,9	84			139,8	100			949,8	100			in Betrieb
07:30		3,7	79			0,0	79			0,0	100			2,9	79			0,26	100			21,7	79			1,9	79			0,0	79			111296,0	100			9,8	79			140,0	100			948,9	100			in Betrieb
08:00		4,1	100			0,0	100			0,0	100			3,0	100			0,26	100			28,2	100			1,9	100			0,1	100			111084,4	100			9,8	100			139,8	100			954,2	100			in Betrieb
08:30		3,3	100			0,0	100			0,0	73			3,2	100			0,26	100			26,0	100			1,9	100			0,0	100			110342,6	100			9,7	100			139,7	100			958,5	100			in Betrieb
09:00		3,1	100			0,0	100			0,07	100			3,2	100			0,26	100			30,4	100			1,9	100			0,1	100			110432,5	100			9,9	100			139,7	100			948,6	100			in Betrieb
09:30		4,8	100			0,6	100			0,22	100			3,5	100			0,26	100			31,2	100			1,9	100			0,1	100			110994,1	100			9,6	100			139,4	100			949,4	100			in Betrieb
10:00		3,6	100			0,0	100			0,03	100			3,3	100			0,26	100			22,2	100			1,9	100			0,1	100			111570,0	100			9,8	100			139,4	100			945,7	100			in Betrieb
10:30		3,7	100			0,0	100			0,0	73			4,0	100			0,26	94			20,8	100			1,9	100			0,1	100			110931,5	100			9,9	100			139,5	100			961,7	100			in Betrieb
11:00		4,8	100			0,2	100			0,0	100			3,1	100			0,26	100			18,1	100			1,9	100			0,1	100			110145,8	100			9,8	100			139,5	100			960,7	100			in Betrieb
11:30		4,3	100			0,0	100			0,0	100			3,5	100			0,27	100			19,6	100			1,9	100			0,0	100			109851,4	100			9,7	100			139,9	100			959,4	100			in Betrieb
12:00		4,1	100			0,0	100			0,0	100			3,9	100			0,26	100			24,0	100			1,9	100			0,0	100			110656,1	100			9,7	100			139,7	100			960,9	100			in Betrieb
12:30		2,3	100			0,0	100			0,0	73			3,4	100			0,26	100			27,8	100			1,9	100			0,0	100			110620,6	100			10,2	100			139,9	100			943,5	100			in Betrieb
13:00		1,6	100			0,0	100			0,17	100			3,1	100			0,26	100			36,0	100			1,9	100			0,1	100			111942,4	100			9,7	100			140,2	100			956,9	100			in Betrieb
13:30		4,6	100			0,9	100			0,22	100			2,8	100			0,26	100			29,7	100			1,9	100			0,1	100			111181,1	100			9,8	100			139,7	100			952,3	100			in Betrieb
14:00		3,5	100			0,0	100			0,07	100			2,7	100			0,26	100			26,0	100			1,9	100			0,1	100			110850,3	100			9,8	100			139,8	100			954,0	100			in Betrieb
14:30		4,5	100			0,1	100			0,0	73			2,8	100			0,26	94			27,9	100			1,9	100			0,0	100			110600,9	100			9,7	100			140,1	100			958,5	100			in Betrieb
15:00		4,2	100			0,1	100			0,0	100			3,0	100			0,26	100			22,0	100			1,9	100			0,0	100			110493,9	100			9,7	100			140,0	100			958,1	100			in Betrieb
15:30		4,4	100			0,0	100			0,0	100			3																																				