

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 31/07/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		111073,7	100		10,0	100		140,0	100		958,1	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		110301,8	100		9,7	100		140,1	100		962,4	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,2	100		109245,9	100		9,6	100		140,0	100		961,5	100	In marcia
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		13,6	100		1,9	100		0,2	100		109082,7	100		9,5	100		140,4	100		960,3	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	94		27,4	100		1,9	100		0,2	100		109684,6	100		9,2	100		140,8	100		969,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,2	100		110808,5	100		9,5	100		140,7	100		955,6	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		41,6	100		1,9	100		0,2	100		111538,3	100		9,4	100		140,9	100		960,6	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		113641,7	100		9,8	100		140,4	100		955,6	100	In marcia
04:30		6,7	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		113606,1	100		9,7	100		140,4	100		953,9	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		13,2	100		1,8	100		0,0	100		112853,2	100		10,1	100		140,0	100		945,1	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		110571,4	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100	In marcia
06:00		5,8	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		9,2	98		1,8	100		0,1	100		109041,3	100		9,7	100		139,6	100		954,8	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,25	95		12,6	100		1,9	100		0,2	100		108560,9	100		9,3	100		140,3	100		962,2	100	In marcia
07:00		1,8	81		0,0	81		0,0	100		4,2	81		0,26	100		31,9	81		1,9	81		0,2	81		108988,5	100		9,6	81		140,5	100		953,9	100	In marcia
07:30		3,1	82		0,5	82		0,0	100		3,4	82		0,26	100		47,0	82		1,9	82		0,1	82		110008,0	100		9,8	82		140,4	100		946,7	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		110092,8	100		10,0	100		140,3	100		953,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		43,9	100		1,9	100		0,1	100		111668,6	100		9,8	100		140,6	100		952,4	100	In marcia
09:00		2,1	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,3	100		110770,3	100		10,1	100		140,2	100		936,7	100	In marcia
09:30		4,7	99		1,5	99		0,05	99		2,8	99		0,26	99		33,8	99		1,9	99		0,2	99		110768,3	99		9,6	99		140,2	99		951,1	99	In marcia
10:00		3,2	99		0,4	99		0,0	99		3,3	99		0,26	99		22,1	99		1,9	99		0,1	99		112130,5	99		9,7	99		140,3	99		962,8	99	In marcia
10:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	97		18,8	100		1,9	100		0,2	100		111317,4	100		9,9	100		139,2	100		816,3	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		111709,7	100		9,8	100		139,8	100		951,7	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		14,6	100		1,9	100		0,2	100		111352,6	100		9,8	100		139,6	100		954,1	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		111549,5	100		9,5	100		139,5	100		955,2	100	In marcia
12:30		4,9	100		1,9	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		112204,4	100		9,8	100		139,5	100		960,4	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,0	98		1,9	100		0,2	100		110908,6	100		9,8	100		139,8	100		959,2	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		110723,7	100		9,8	100		140,1	100		958,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,27	100		31,7	100		1,9	100		0,1	100		110719,0	100		9,7	100		140,0	100		956,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,0	100		0,06	73		2,7	100		0,26	94		37,4	100		1,9	100		0,1	100		111010,1	100		9,7	100		140,2	100		955,0	100	In marcia
15:00		1,7	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,2	100		111097,0	100		9,7	100		140,1	100		958,6	100	In marcia
15:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		110661,1	100		9,6	100		140,1	100		962,7	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		110987,7	100		9,6	100		140,7	100		965,1	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		112042,9	100		9,7	100		140,4	100		956,0	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		111490,9	100		9,7	100		139,9	100		955,3	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		111802,4	100		9,8	100		140,1	100		954,1	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2														

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		111073,7	100		10,0	100		140,0	100	958,1	100	in Betrieb	
01:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		110301,8	100		9,7	100		140,1	100	962,4	100	in Betrieb	
01:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,2	100		109245,9	100		9,6	100		140,0	100	961,5	100	in Betrieb	
02:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		13,6	100		1,9	100		0,2	100		109082,7	100		9,5	100		140,4	100	960,3	100	in Betrieb	
02:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		5,1	100		0,26	94		27,4	100		1,9	100		0,2	100		109684,6	100		9,2	100		140,8	100	969,2	100	in Betrieb	
03:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,2	100		110808,5	100		9,5	100		140,7	100	955,6	100	in Betrieb	
03:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		41,6	100		1,9	100		0,2	100		111538,3	100		9,4	100		140,9	100	960,6	100	in Betrieb	
04:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,1	100		113641,7	100		9,8	100		140,4	100	955,6	100	in Betrieb	
04:30		6,7	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		113606,1	100		9,7	100		140,4	100	953,9	100	in Betrieb	
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		13,2	100		1,8	100		0,0	100		112853,2	100		10,1	100		140,0	100	945,1	100	in Betrieb	
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		12,6	100		1,9	100		0,2	100		110571,4	100		9,7	100		140,3	100	957,3	100	in Betrieb	
06:00		5,8	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		9,2	98		1,8	100		0,1	100		109041,3	100		9,7	100		139,6	100	954,8	100	in Betrieb	
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,25	95		12,6	100		1,9	100		0,2	100		108560,9	100		9,3	100		140,3	100	962,2	100	in Betrieb	
07:00		1,8	81		0,0	81		0,0	100		4,2	81		0,26	100		31,9	81		1,9	81		0,2	81		109898,5	100		9,6	81		140,5	100	953,9	100	in Betrieb	
07:30		3,1	82		0,5	82		0,0	100		3,4	82		0,26	100		47,0	82		1,9	82		0,1	82		110008,0	100		9,8	82		140,4	100	946,7	100	in Betrieb	
08:00		1,9	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		38,9	100		1,9	100		0,1	100		110092,8	100		10,0	100		140,3	100	953,1	100	in Betrieb	
08:30		2,2	100		0,2	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		43,9	100		1,9	100		0,1	100		111668,6	100		9,8	100		140,6	100	952,4	100	in Betrieb	
09:00		2,1	100		0,0	100		0,09	100		2,4	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,3	100		110770,3	100		10,1	100		140,2	100	936,7	100	in Betrieb	
09:30		4,7	99		1,5	99		0,05	99		2,8	99		0,26	99		33,8	99		1,9	99		0,2	99		110768,3	99		9,6	99		140,2	99	951,1	99	in Betrieb	
10:00		3,2	99		0,4	99		0,0	99		3,3	99		0,26	99		22,1	99		1,9	99		0,1	99		112130,5	99		9,7	99		140,3	99	962,8	99	in Betrieb	
10:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	97		18,8	100		1,9	100		0,2	100		111317,4	100		9,9	100		139,2	100	816,3	100	in Betrieb	
11:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,2	100		111709,7	100		9,8	100		139,8	100	951,7	100	in Betrieb	
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		14,6	100		1,9	100		0,2	100		111352,6	100		9,8	100		139,6	100	954,1	100	in Betrieb	
12:00		2,4	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		111549,5	100		9,5	100		139,5	100	955,2	100	in Betrieb	
12:30		4,9	100		1,9	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		112204,4	100		9,8	100		139,5	100	960,4	100	in Betrieb	
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,0	98		1,9	100		0,2	100		110908,6	100		9,8	100		139,8	100	959,2	100	in Betrieb	
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		110723,7	100		9,8	100		140,1	100	958,5	100	in Betrieb	
14:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,27	100		31,7	100		1,9	100		0,1	100		110719,0	100		9,7	100		140,0	100	956,9	100	in Betrieb	
14:30		1,7	100		0,0	100		0,06	73		2,7	100		0,26	94		37,4	100		1,9	100		0,1	100		111010,1	100		9,7	100		140,2	100	955,0	100	in Betrieb	
15:00		1,7	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,2	100		111097,0	100		9,7	100		140,1	100	958,6	100	in Betrieb	
15:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		110661,1	100		9,6	100		140,1	100	962,7	100	in Betrieb	
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		110987,7	100		9,6	100		140,7	100	965,1	100	in Betrieb	
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		112042,9	100		9,7	100		140,4	100	956,0	100	in Betrieb	
17:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		111490,9	100		9,7	100		139,9	100	955,3	100	in Betrieb	
17:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,27	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		111802,4	100		9,8	100		140,1	100	954,1	100	in Betrieb	
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		111176,6	100		9,8	100		140,0	100	954,2	100	in Betrieb	
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94																						