

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 01/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		110859,4	100		9,7	100		140,0	100	961,3	100	In marcia	
01:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		110648,7	100		9,7	100		139,7	100	958,4	100	In marcia	
01:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		110394,1	100		9,6	100		139,9	100	963,0	100	In marcia	
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		111218,6	100		9,4	100		140,2	100	970,7	100	In marcia	
02:30		3,5	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		29,6	100		1,9	100		0,0	100		111873,6	100		9,7	100		139,9	100	957,9	100	In marcia	
03:00		3,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111709,2	100		9,7	100		139,8	100	953,7	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		111920,4	100		9,9	100		140,1	100	950,8	100	In marcia	
04:00		6,0	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		111434,7	100		9,8	100		139,6	100	959,3	100	In marcia	
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		110705,6	100		9,7	100		139,8	100	963,2	100	In marcia	
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		110636,0	100		9,8	100		139,9	100	968,5	100	In marcia	
05:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		109397,3	100		9,7	100		140,1	100	969,0	100	In marcia	
06:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		109542,7	100		9,7	100		139,8	100	968,3	100	In marcia	
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,0	100		108326,8	100		9,5	100		140,0	100	966,6	100	In marcia	
07:00		3,1	85		0,0	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		39,8	85		1,9	85		0,0	85		109020,4	100		9,5	85		140,2	100	964,4	100	In marcia	
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,27	100		46,2	79		1,9	79		0,0	79		108294,0	100		9,5	79		140,2	100	968,6	100	In marcia	
08:00		4,5	100		2,0	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		111613,2	100		9,7	100		140,2	100	956,9	100	In marcia	
08:30		2,7	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		112369,6	100		9,8	100		140,3	100	954,8	100	In marcia	
09:00		2,9	100		0,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		111519,8	100		9,9	100		139,9	100	951,5	100	In marcia	
09:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		110295,3	100		9,6	100		139,9	100	950,9	100	In marcia	
10:00		3,4	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		11,2	100		1,9	100		0,0	100		109838,9	100		9,7	100		139,8	100	958,4	100	In marcia	
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		10,1	100		1,9	100		0,0	100		108785,0	100		9,5	100		140,0	100	967,4	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		10,6	100		1,9	100		0,0	100		108755,8	100		9,7	100		140,3	100	957,7	100	In marcia	
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		108807,1	100		9,7	100		140,4	100	956,1	100	In marcia	
12:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		109832,5	100		9,7	100		140,4	100	960,2	100	In marcia	
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		43,0	100		1,9	100		0,0	100		107896,1	100		9,5	100		140,4	100	965,9	100	In marcia	
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		109647,3	100		9,7	100		140,2	100	969,2	100	In marcia	
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		109629,8	100		9,7	100		140,3	100	964,4	100	In marcia	
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		108476,0	100		9,7	100		140,0	100	950,9	100	In marcia	
14:30		6,4	100		1,2	100		0,0	73		15,9	100		0,26	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		108720,2	100		9,6	100		139,5	100	962,6	100	In marcia	
15:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		27,8	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		108445,0	100		9,3	100		139,6	100	959,9	100	In marcia	
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		105968,1	100		9,5	100		139,3	100	953,8	100	In marcia	
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		14,0	100		1,9	100		0,0	100		105951,4	100		9,4	100		139,8	100	956,9	100	In marcia	
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		106558,5	100		9,3	100		140,2	100	952,0	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		108814,7	100		9,6	100		140,1	100	958,9	100	In marcia	
17:30		4,1	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		109066,7	100		9,8	100		139,6	100	951,1	100	In marcia	
18:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		108586,7	100		9,5	100		139,6	100	960,9	100	In marcia	
18:30																																					

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 01/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		110859,4	100		9,7	100		140,0	100		961,3	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		110648,7	100		9,7	100		139,7	100		958,4	100	in Betrieb
01:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		110394,1	100		9,6	100		139,9	100		963,0	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,27	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		111218,6	100		9,4	100		140,2	100		970,7	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,6	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		29,6	100		1,9	100		0,0	100		111873,6	100		9,7	100		139,9	100		957,9	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111709,2	100		9,7	100		139,8	100		953,7	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		111920,4	100		9,9	100		140,1	100		950,8	100	in Betrieb
04:00		6,0	100		0,8	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		111434,7	100		9,8	100		139,6	100		959,3	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		110705,6	100		9,7	100		139,8	100		963,2	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		110636,0	100		9,8	100		139,9	100		968,5	100	in Betrieb
05:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		109397,3	100		9,7	100		140,1	100		969,0	100	in Betrieb
06:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		109542,7	100		9,7	100		139,8	100		968,3	100	in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,0	100		108326,8	100		9,5	100		140,0	100		966,6	100	in Betrieb
07:00		3,1	85		0,0	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		39,8	85		1,9	85		0,0	85		109020,4	100		9,5	85		140,2	100		964,4	100	in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,27	100		46,2	79		1,9	79		0,0	79		108294,0	100		9,5	79		140,2	100		968,6	100	in Betrieb
08:00		4,5	100		2,0	100		0,19	100		2,7	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		111613,2	100		9,7	100		140,2	100		956,9	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		0,1	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		112369,6	100		9,8	100		140,3	100		954,8	100	in Betrieb
09:00		2,9	100		0,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		111519,8	100		9,9	100		139,9	100		951,5	100	in Betrieb
09:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		110295,3	100		9,6	100		139,9	100		950,9	100	in Betrieb
10:00		3,4	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		11,2	100		1,9	100		0,0	100		109838,9	100		9,7	100		139,8	100		958,4	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		10,1	100		1,9	100		0,0	100		108785,0	100		9,5	100		140,0	100		967,4	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		10,6	100		1,9	100		0,0	100		108755,8	100		9,7	100		140,3	100		957,7	100	in Betrieb
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		108807,1	100		9,7	100		140,4	100		956,1	100	in Betrieb
12:00		5,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		109832,5	100		9,7	100		140,4	100		960,2	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		43,0	100		1,9	100		0,0	100		107896,1	100		9,5	100		140,4	100		965,9	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		109647,3	100		9,7	100		140,2	100		969,2	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,0	100		109629,8	100		9,7	100		140,3	100		964,4	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		108476,0	100		9,7	100		140,0	100		950,9	100	in Betrieb
14:30		6,4	100		1,2	100		0,0	73		15,9	100		0,26	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		108720,2	100		9,6	100		139,5	100		962,6	100	in Betrieb
15:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		27,8	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		108445,0	100		9,3	100		139,6	100		959,9	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		105968,1	100		9,5	100		139,3	100		953,8	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		14,0	100		1,9	100		0,0	100		105951,4	100		9,4	100		139,8	100		956,9	100	in Betrieb
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		106558,5	100		9,3	100		140,2	100		952,0	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		108814,7	100		9,6	100		140,1	100		958,9	100	in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		0,03	100		3,7	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		109066,7	100		9,8	100		139,6	100		951,1	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		108586,7	100		9,5	10							