

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 04/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,6	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		111692,5	100	9,9	100		140,2	100	953,3	100	In marcia		
01:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		111840,1	100	9,8	100		140,1	100	956,0	100	In marcia		
01:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		112214,8	100	9,7	100		140,1	100	956,0	100	In marcia		
02:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		113412,0	100	9,9	100		140,0	100	955,0	100	In marcia		
02:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	95		19,0	100		1,9	100		0,1	100		113551,7	100	10,0	100		140,0	100	954,2	100	In marcia		
03:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		112837,5	100	9,8	100		140,1	100	957,7	100	In marcia		
03:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,0	100		111771,7	100	10,0	100		139,7	100	952,6	100	In marcia		
04:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		110805,1	100	9,6	100		139,9	100	954,2	100	In marcia		
04:30		4,7	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,2	98		1,9	100		0,0	100		110998,0	100	9,8	100		139,8	100	955,0	100	In marcia		
05:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109947,9	100	9,7	100		139,9	100	959,0	100	In marcia		
05:30		3,6	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		110163,0	100	9,7	100		140,0	100	956,5	100	In marcia		
06:00		4,3	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		111106,3	100	9,7	100		139,8	100	961,8	100	In marcia		
06:30		4,3	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,1	100		111146,3	100	9,7	100		139,7	100	956,3	100	In marcia		
07:00		2,9	86		0,4	86		0,0	100		2,2	86		0,26	100		32,3	86		1,9	86		0,0	86		110770,2	100	9,7	86		139,7	100	955,9	100	In marcia		
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		17,6	78		1,9	78		0,1	78		110073,6	100	9,8	78		139,4	100	957,2	100	In marcia		
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,1	100		109917,6	100	9,7	100		139,8	100	960,1	100	In marcia		
08:30		7,9	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		109776,8	100	9,7	100		139,5	100	952,8	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		110166,9	100	9,6	100		139,7	100	960,6	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,1	100		111346,3	100	9,6	100		139,9	100	961,8	100	In marcia		
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		111661,1	100	10,0	100		139,3	100	955,0	100	In marcia		
10:30		2,3	100		0,0	100		0,02	73		2,6	100		0,25	94		17,7	100		1,9	100		0,0	100		110357,7	100	9,9	100		139,1	100	962,8	100	In marcia		
11:00		2,9	100		0,1	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		108809,4	100	9,7	100		139,6	100	960,7	100	In marcia		
11:30		6,7	100		1,2	100		0,56	100		3,1	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,1	100		110103,6	100	9,5	100		140,3	100	966,9	100	In marcia		
12:00		2,8	100		0,2	100		0,35	100		3,0	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,1	100		111074,7	100	9,7	100		139,7	100	963,0	100	In marcia		
12:30		1,8	100		0,4	100		0,21	73		2,1	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		111379,2	100	9,8	100		139,8	100	964,1	100	In marcia		
13:00		3,1	100		1,3	100		0,3	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		110130,9	100	9,8	100		140,2	100	966,3	100	In marcia		
13:30		2,6	100		1,0	100		0,26	100		2,9	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		110954,4	100	9,8	100		140,1	100	955,0	100	In marcia		
14:00		2,3	100		0,7	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		112843,1	100	9,7	100		140,5	100	948,1	100	In marcia		
14:30		6,1	100		2,1	100		0,0	73		5,6	100		0,25	94		21,0	100		1,9	100		0,1	100		112182,0	100	10,0	100		139,9	100	953,0	100	In marcia		
15:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		17,9	100		0,25	100		9,5	100		1,9	100		0,1	100		112961,2	100	10,3	100		139,9	100	944,6	100	In marcia		
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		23,9	100		1,8	100		0,2	100		109947,2	100	9,2	100		141,0	100	960,8	100	In marcia		
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		29,4	100		1,8	100		0,1	100		112342,0	100	9,6	100		140,9	100	959,6	100	In marcia		
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		57,3	100		0,25	100		12,4	100		1,8	100		0,0	100		113725,9	100	9,8	100		139,8	100	963,4	100	In marcia		
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		9,8	100		1,8	100		0,1	100		109449,2	100	10,0	100		139,5	100	949,4	100	In marcia		
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		106615,5	100	9,8	100		140,1	100	944,1	100	In marcia		
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		107735,9	100	9,6	100		140,6	100	952,9	100	In marcia		
18:30		1,6	100		0,8	100		0,0	73		3,1	100		0,27	94		44,3	100		1,9	100		0,0	100		108478,9	100	9,4	100		1						

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 04/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,8	100		0,6	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		111692,5	100		9,9	100		140,2	100	953,3	100	in Betrieb	
01:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		111840,1	100		9,8	100		140,1	100	956,0	100	in Betrieb	
01:30		4,2	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,0	100		112214,8	100		9,7	100		140,1	100	956,0	100	in Betrieb	
02:00		3,7	100		0,6	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		113412,0	100		9,9	100		140,0	100	955,0	100	in Betrieb	
02:30		2,7	100		0,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	95		19,0	100		1,9	100		0,1	100		113551,7	100		10,0	100		140,0	100	954,2	100	in Betrieb	
03:00		2,8	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		112837,5	100		9,8	100		140,1	100	957,7	100	in Betrieb	
03:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,0	100		111771,7	100		10,0	100		139,7	100	952,6	100	in Betrieb	
04:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,1	100		110805,1	100		9,6	100		139,9	100	954,2	100	in Betrieb	
04:30		4,7	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,2	98		1,9	100		0,0	100		110998,0	100		9,8	100		139,8	100	955,0	100	in Betrieb	
05:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109947,9	100		9,7	100		139,9	100	959,0	100	in Betrieb	
05:30		3,6	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,0	100		110163,0	100		9,7	100		140,0	100	956,5	100	in Betrieb	
06:00		4,3	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		111106,3	100		9,7	100		139,8	100	961,8	100	in Betrieb	
06:30		4,3	100		0,2	100		0,0	73		2,3	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,1	100		111146,3	100		9,7	100		139,7	100	956,3	100	in Betrieb	
07:00		2,9	86		0,4	86		0,0	100		2,2	86		0,26	100		32,3	86		1,9	86		0,0	86		110770,2	100		9,7	86		139,7	100	955,9	100	in Betrieb	
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		2,2	78		0,26	100		17,6	78		1,9	78		0,1	78		110073,6	100		9,8	78		139,4	100	957,2	100	in Betrieb	
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,1	100		109917,6	100		9,7	100		139,8	100	960,1	100	in Betrieb	
08:30		7,9	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		109776,8	100		9,7	100		139,5	100	952,8	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		110166,9	100		9,6	100		139,7	100	960,6	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,1	100		111346,3	100		9,6	100		139,9	100	961,8	100	in Betrieb	
10:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		111661,1	100		10,0	100		139,3	100	955,0	100	in Betrieb	
10:30		2,3	100		0,0	100		0,02	73		2,6	100		0,25	94		17,7	100		1,9	100		0,0	100		110357,7	100		9,9	100		139,1	100	962,8	100	in Betrieb	
11:00		2,9	100		0,1	100		0,39	100		2,4	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		108809,4	100		9,7	100		139,6	100	960,7	100	in Betrieb	
11:30		6,7	100		1,2	100		0,56	100		3,1	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,1	100		110103,6	100		9,5	100		140,3	100	966,9	100	in Betrieb	
12:00		2,8	100		0,2	100		0,35	100		3,0	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,1	100		111074,7	100		9,7	100		139,7	100	963,0	100	in Betrieb	
12:30		1,8	100		0,4	100		0,21	73		2,1	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		111379,2	100		9,8	100		139,8	100	964,1	100	in Betrieb	
13:00		3,1	100		1,3	100		0,3	100		2,1	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		110130,9	100		9,8	100		140,2	100	966,3	100	in Betrieb	
13:30		2,6	100		1,0	100		0,26	100		2,9	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		110954,4	100		9,8	100		140,1	100	955,0	100	in Betrieb	
14:00		2,3	100		0,7	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		112843,1	100		9,7	100		140,5	100	948,1	100	in Betrieb	
14:30		6,1	100		2,1	100		0,0	73		5,6	100		0,25	94		21,0	100		1,9	100		0,1	100		112182,0	100		10,0	100		139,9	100	953,0	100	in Betrieb	
15:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		17,9	100		0,25	100		9,5	100		1,9	100		0,1	100		112961,2	100		10,3	100		139,9	100	944,6	100	in Betrieb	
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		23,9	100		1,8	100		0,2	100		109947,2	100		9,2	100		141,0	100	960,8	100	in Betrieb	
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,27	100		29,4	100		1,8	100		0,1	100		112342,0	100		9,6	100		140,9	100	959,6	100	in Betrieb	
16:30		1,9	100		0,0	100		0,0	73		57,3	100		0,25	100		12,4	100		1,8	100		0,0	100		113725,9	100		9,8	100		139,8	100	963,4	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		9,8	100		1,8	100		0,1	100		109449,2	100		10,0	100		139,5	100	949,4	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		106615,5	100		9,8	100		140,1	100	944,1	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		107735,9	100		9,6	100		140,6	100	952,9	100	in Betrieb	
18:30		1,6	100		0,8	100		0,0	73		3,1																										