

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 05/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,3	100		25,8	100		1,9	100		1,5	100		108943,4	100		9,7	100		207,2	100		959,6	100	In marcia
01:00		2,1	100		2,1	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		25,5	100		1,9	100		1,3	100		107965,2	100		9,7	100		206,6	100		951,7	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		26,4	100		1,9	100		1,4	100		107450,7	100		9,5	100		206,2	100		963,6	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,3	100		38,1	100		1,9	100		1,4	100		107571,2	100		9,4	100		206,7	100		962,7	100	In marcia
02:30		2,5	100		2,0	100		0,47	73		2,4	100		0,3	94		37,8	100		1,9	100		1,3	100		109058,8	100		9,6	100		207,1	100		951,7	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,31	100		36,6	100		1,9	100		1,3	100		109204,5	100		9,5	100		207,4	100		957,9	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,3	100		30,3	100		1,9	100		1,3	100		110395,1	100		9,7	100		207,4	100		952,6	100	In marcia
04:00		1,8	100		2,2	100		0,0	100		2,5	100		0,3	100		22,1	100		1,9	100		1,2	100		110328,0	100		9,6	100		199,5	100		957,8	100	In marcia
04:30		2,0	100		0,8	100		0,7	73		3,4	100		0,28	100		12,8	100		1,9	100		0,6	100		110664,8	100		9,7	100		170,9	100		961,8	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,56	100		2,6	100		0,27	100		11,3	100		1,9	100		0,5	100		111164,9	100		9,8	100		153,5	100		957,0	100	In marcia
05:30		2,0	100		0,7	100		0,14	100		2,7	100		0,27	100		16,0	100		1,9	100		0,4	100		111670,0	100		9,6	100		144,7	100		952,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		10,9	100		1,9	100		0,3	100		111933,3	100		9,9	100		141,0	100		949,1	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,3	100		111757,7	100		9,6	100		140,0	100		967,6	100	In marcia
07:00		3,3	86		2,4	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		32,4	86		1,9	86		0,2	86		111295,7	100		9,8	86		139,6	100		957,5	100	In marcia
07:30		1,8	78		0,7	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		25,1	78		1,9	78		0,2	78		110832,3	100		9,9	78		139,6	100		952,2	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,2	100		110203,3	100		9,7	100		140,1	100		957,8	100	In marcia
08:30		5,7	100		0,5	100		0,56	73		8,8	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,2	100		110709,7	100		9,7	100		140,2	100		964,9	100	In marcia
09:00		5,1	100		0,0	100		0,65	100		9,3	100		0,26	100		36,3	100		1,9	100		0,2	100		110418,4	100		9,6	100		140,0	100		964,3	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,0	100		0,21	100		7,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		111288,3	100		9,7	100		139,7	100		964,3	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		110746,4	100		9,6	100		139,7	100		964,0	100	In marcia
10:30		3,7	100		1,1	100		0,18	73		3,4	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,0	100		111405,4	100		9,8	100		139,7	100		964,6	100	In marcia
11:00		5,8	100		1,4	100		0,54	100		3,7	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		109950,5	100		9,7	100		139,5	100		965,6	100	In marcia
11:30		5,1	100		0,0	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,1	100		110118,8	100		9,5	100		140,0	100		973,8	100	In marcia
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		110050,4	100		9,9	100		140,0	100		961,4	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		0,26	73		3,1	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		109910,6	100		9,6	100		140,4	100		953,7	100	In marcia
13:00		4,6	100		1,1	100		0,65	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		111933,7	100		9,6	100		140,3	100		956,0	100	In marcia
13:30		4,2	100		0,2	100		0,27	100		3,3	100		0,25	100		9,5	100		1,8	100		0,1	100		111062,9	100		10,2	100		139,8	100		952,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,1	100		108638,5	100		9,9	100		139,8	100		957,2	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,1	100		0,01	73		5,0	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,2	100		108149,9	100		9,4	100		140,0	100		964,6	100	In marcia
15:00		4,4	100		1,3	100		0,06	100		6,7	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		108396,4	100		9,7	100		139,5	100		961,6	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,1	100		108348,2	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		51,5	100		1,9	100		0,1	100		107964,8	100		9,3	100		140,1	100		964,5	100	In marcia
16:30		5,7	100		1,9	100		0,27	73		5,3	100		0,26	100		40,7	100		1,9	100		0,1	100		109311,4	100		9,7	100		139,8	100		958,0	100	In marcia
17:00		4,3	100		0,0	100		0,68	100		4,0	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,1	100		108978,9	100		9,5	100		140,2	100		955,8	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,0	100		0,25	100		4,7	100		0,27	100		41,3	100		1,9	100		0,2	100		109899,7	100		9,5	100		140,6	100		951,6	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		24,8	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 05/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,7	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,3	100		25,8	100		1,9	100		1,5	100		108943,4	100		9,7	100		207,2	100		959,6	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		2,1	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		25,5	100		1,9	100		1,3	100		107965,2	100		9,7	100		206,6	100		951,7	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		2,0	100		0,3	100		26,4	100		1,9	100		1,4	100		107450,7	100		9,5	100		206,2	100		963,6	100	in Betrieb
02:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,3	100		38,1	100		1,9	100		1,4	100		107571,2	100		9,4	100		206,7	100		962,7	100	in Betrieb
02:30		2,5	100		2,0	100		0,47	73		2,4	100		0,3	94		37,8	100		1,9	100		1,3	100		109058,8	100		9,6	100		207,1	100		951,7	100	in Betrieb
03:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,31	100		36,6	100		1,9	100		1,3	100		109204,5	100		9,5	100		207,4	100		957,9	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,3	100		30,3	100		1,9	100		1,3	100		110395,1	100		9,7	100		207,4	100		952,6	100	in Betrieb
04:00		1,8	100		2,2	100		0,0	100		2,5	100		0,3	100		22,1	100		1,9	100		1,2	100		110328,0	100		9,6	100		199,5	100		957,8	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		0,8	100		0,7	73		3,4	100		0,28	100		12,8	100		1,9	100		0,6	100		110664,8	100		9,7	100		170,9	100		961,8	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,56	100		2,6	100		0,27	100		11,3	100		1,9	100		0,5	100		111164,9	100		9,8	100		153,5	100		957,0	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		0,7	100		0,14	100		2,7	100		0,27	100		16,0	100		1,9	100		0,4	100		111670,0	100		9,6	100		144,7	100		952,6	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		10,9	100		1,9	100		0,3	100		111933,3	100		9,9	100		141,0	100		949,1	100	in Betrieb
06:30		3,4	100		0,7	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,3	100		111757,7	100		9,6	100		140,0	100		967,6	100	in Betrieb
07:00		3,3	86		2,4	86		0,0	100		2,8	86		0,26	100		32,4	86		1,9	86		0,2	86		111295,7	100		9,8	86		139,6	100		957,5	100	in Betrieb
07:30		1,8	78		0,7	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		25,1	78		1,9	78		0,2	78		110832,3	100		9,9	78		139,6	100		952,2	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,2	100		110203,3	100		9,7	100		140,1	100		957,8	100	in Betrieb
08:30		5,7	100		0,5	100		0,56	73		8,8	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,2	100		110709,7	100		9,7	100		140,2	100		964,9	100	in Betrieb
09:00		5,1	100		0,0	100		0,65	100		9,3	100		0,26	100		36,3	100		1,9	100		0,2	100		110418,4	100		9,6	100		140,0	100		964,3	100	in Betrieb
09:30		2,9	100		0,0	100		0,21	100		7,1	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		111288,3	100		9,7	100		139,7	100		964,3	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		110746,4	100		9,6	100		139,7	100		964,0	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		1,1	100		0,18	73		3,4	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,0	100		111405,4	100		9,8	100		139,7	100		964,6	100	in Betrieb
11:00		5,8	100		1,4	100		0,54	100		3,7	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		109950,5	100		9,7	100		139,5	100		965,6	100	in Betrieb
11:30		5,1	100		0,0	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,1	100		110118,8	100		9,5	100		140,0	100		973,8	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		110050,4	100		9,9	100		140,0	100		961,4	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		0,26	73		3,1	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		109910,6	100		9,6	100		140,4	100		953,7	100	in Betrieb
13:00		4,6	100		1,1	100		0,65	100		2,7	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		111933,7	100		9,6	100		140,3	100		956,0	100	in Betrieb
13:30		4,2	100		0,2	100		0,27	100		3,3	100		0,25	100		9,5	100		1,8	100		0,1	100		111062,9	100		10,2	100		139,8	100		952,3	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,1	100		108638,5	100		9,9	100		139,8	100		957,2	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		0,1	100		0,01	73		5,0	100		0,26	94		22,2	100		1,9	100		0,2	100		108149,9	100		9,4	100		140,0	100		964,6	100	in Betrieb
15:00		4,4	100		1,3	100		0,06	100		6,7	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		108396,4	100		9,7	100		139,5	100		961,6	100	in Betrieb
15:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,1	100		108348,2	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		51,5	100		1,9	100		0,1	100		107964,8	100		9,3	100		140,1	100		964,5	100	in Betrieb
16:30		5,7	100		1,9	100		0,27	73		5,3	100		0,26	100		40,7	100		1,9	100		0,1	100		109311,4	100		9,7	100		139,8	100		958,0	100	in Betrieb
17:00		4,3	100		0,0	100		0,68	100		4,0	100		0,26	100		38,0	100		1,9	100		0,1	100		108978,9	100		9,5	100		140,2	100		955,8	100	in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,25	100		4,7	100		0,27	100		41,3	100		1,9	100		0,2	100		109899,7	100		9,5	100		140,6	100		951,6	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112763,8	100		9,8								