

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 07/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		109875,4	100		9,7	100		140,1	100		949,0	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		110982,3	100		9,9	100		140,0	100		940,0	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		110786,1	100		9,9	100		139,6	100		948,4	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		110384,4	100		9,9	100		139,6	100		945,2	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,21	73		4,0	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,1	100		110718,4	100		9,7	100		139,8	100		965,8	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		110775,9	100		9,9	100		139,8	100		958,5	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,76	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		110117,5	100		9,6	100		140,1	100		969,2	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,6	100		0,37	100		3,3	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		111262,8	100		9,9	100		139,7	100		958,2	100	In marcia
04:30		4,8	100		1,6	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		109990,7	100		9,8	100		139,3	100		951,0	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,54	100		3,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		109456,0	100		9,7	100		139,7	100		953,8	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		108523,6	100		9,6	100		139,4	100		961,3	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,5	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		108549,8	100		9,6	100		139,5	100		958,8	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,24	73		3,9	100		0,26	95		24,5	100		1,9	100		0,0	100		109179,4	100		9,5	100		139,7	100		965,8	100	In marcia
07:00		4,0	84		0,6	84		0,81	100		3,3	84		0,25	100		24,8	84		1,9	84		0,0	84		108473,6	100		9,8	84		139,5	100		950,3	100	In marcia
07:30		2,2	79		0,3	79		0,54	100		3,6	79		0,26	100		32,4	79		1,9	79		0,1	79		107861,2	100		9,6	79		139,8	100		956,2	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,8	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		110739,1	100		9,7	100		140,0	100		958,3	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		110623,6	100		9,7	100		140,0	100		952,8	100	In marcia
09:00		6,2	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		110221,6	100		9,8	100		140,1	100		956,8	100	In marcia
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		111249,8	100		9,6	100		139,8	100		968,4	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		110641,2	100		9,9	100		139,4	100		961,9	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	94		22,5	100		1,9	100		0,1	100		110318,4	100		9,8	100		139,4	100		951,1	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,8	100		0,2	100		110111,3	100		9,7	100		140,0	100		948,3	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		110911,0	100		9,9	100		140,0	100		933,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112055,7	100		10,3	100		140,0	100		923,8	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,1	100		113444,3	100		9,8	100		140,2	100		951,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,1	100		1,8	100		0,1	100		111807,8	100		9,8	100		140,0	100		949,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,6	100		1,8	100		0,0	100		111629,8	100		9,7	100		140,3	100		952,3	100	In marcia
14:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,3	100		1,8	100		0,1	100		111904,1	100		9,7	100		140,1	100		959,5	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		20,0	100		1,8	100		0,1	100		111341,3	100		9,8	100		140,1	100		957,5	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		110513,1	100		9,8	100		140,1	100		956,4	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		110384,1	100		9,7	100		140,3	100		961,5	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,1	100		110574,1	100		9,9	100		140,0	100		953,0	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		110213,4	100		9,7	100		139,6	100		950,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,2	100		1,8	100		0,0	100		110022,2	100		9,6	100		139,3	100		967,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,2	100		1,8	100		0,0	100		108525,7	100		9,7	100		139,1	100		962,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		23,9	100																			

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage		
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		109875,4	100		9,7	100		140,1	100		949,0	100	in Betrieb		
01:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		110982,3	100		9,9	100		140,0	100		940,0	100	in Betrieb		
01:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		110786,1	100		9,9	100		139,6	100		948,4	100	in Betrieb		
02:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		110384,4	100		9,9	100		139,6	100		945,2	100	in Betrieb		
02:30		4,1	100		0,0	100		0,21	73		4,0	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,1	100		110718,4	100		9,7	100		139,8	100		965,8	100	in Betrieb		
03:00		3,1	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		110775,9	100		9,9	100		139,8	100		958,5	100	in Betrieb		
03:30		3,4	100		0,0	100		0,76	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		110117,5	100		9,6	100		140,1	100		969,2	100	in Betrieb		
04:00		3,9	100		0,6	100		0,37	100		3,3	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		111262,8	100		9,9	100		139,7	100		958,2	100	in Betrieb		
04:30		4,8	100		1,6	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		109990,7	100		9,8	100		139,3	100		951,0	100	in Betrieb		
05:00		2,8	100		0,0	100		0,54	100		3,5	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		109456,0	100		9,7	100		139,7	100		953,8	100	in Betrieb		
05:30		4,9	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		108523,6	100		9,6	100		139,4	100		961,3	100	in Betrieb		
06:00		4,3	100		0,5	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		108549,8	100		9,6	100		139,5	100		958,8	100	in Betrieb		
06:30		3,0	100		0,0	100		0,24	73		3,9	100		0,26	95		24,5	100		1,9	100		0,0	100		109179,4	100		9,5	100		139,7	100		965,8	100	in Betrieb		
07:00		4,0	84		0,6	84		0,81	100		3,3	84		0,25	100		24,8	84		1,9	84		0,0	84		108473,6	100		9,8	84		139,5	100		950,3	100	in Betrieb		
07:30		2,2	79		0,3	79		0,54	100		3,6	79		0,26	100		32,4	79		1,9	79		0,1	79		107861,2	100		9,6	79		139,8	100		956,2	100	in Betrieb		
08:00		2,2	100		0,8	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		110739,1	100		9,7	100		140,0	100		958,3	100	in Betrieb		
08:30		2,8	100		1,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		110623,6	100		9,7	100		140,0	100		952,8	100	in Betrieb		
09:00		6,2	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		110221,6	100		9,8	100		140,1	100		956,8	100	in Betrieb		
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		111249,8	100		9,6	100		139,8	100		968,4	100	in Betrieb		
10:00		3,2	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		110641,2	100		9,9	100		139,4	100		961,9	100	in Betrieb		
10:30		3,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	94		22,5	100		1,9	100		0,1	100		110318,4	100		9,8	100		139,4	100		951,1	100	in Betrieb		
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,8	100		0,2	100		110111,3	100		9,7	100		140,0	100		948,3	100	in Betrieb		
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		110911,0	100		9,9	100		140,0	100		933,5	100	in Betrieb		
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112055,7	100		10,3	100		140,0	100		923,8	100	in Betrieb		
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,1	100		113444,3	100		9,8	100		140,2	100		951,6	100	in Betrieb		
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		21,1	100		1,8	100		0,1	100		111807,8	100		9,8	100		140,0	100		949,7	100	in Betrieb		
13:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,6	100		1,8	100		0,0	100		111629,8	100		9,7	100		140,3	100		952,3	100	in Betrieb		
14:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,3	100		1,8	100		0,1	100		111904,1	100		9,7	100		140,1	100		959,5	100	in Betrieb		
14:30		1,7	100		0,7	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		20,0	100		1,8	100		0,1	100		111341,3	100		9,8	100		140,1	100		957,5	100	in Betrieb		
15:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,1	100		110513,1	100		9,8	100		140,1	100		956,4	100	in Betrieb		
15:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		110384,1	100		9,7	100		140,3	100		961,5	100	in Betrieb		
16:00		1,9	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,1	100		110574,1	100		9,9	100		140,0	100		953,0	100	in Betrieb		
16:30		1,8	100		0,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		110213,4	100		9,7	100		139,6	100		950,4	100	in Betrieb		
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,2	100		1,8	100		0,0	100		110022,2	100		9,6	100		139,3	100		967,1	100	in Betrieb		
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,2	100		1,8	100		0,0	100		108525,7	100		9,7	100		139,1	100		962,9	100	in Betrieb		
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		23,9	100		1,8	100		0,0	100		106619,7													