

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		110905,2	100	9,5	100		139,6	100	964,0	100	In marcia		
01:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		110522,7	100	9,8	100		139,4	100	957,0	100	In marcia		
01:30		2,3	100		1,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		110337,7	100	9,7	100		139,6	100	961,1	100	In marcia		
02:00		2,2	100		1,2	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		109573,0	100	9,6	100		140,1	100	960,2	100	In marcia		
02:30		2,2	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	95		27,4	100		1,9	100		0,1	100		109250,7	100	9,6	100		140,4	100	960,1	100	In marcia		
03:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		109396,0	100	9,5	100		140,0	100	954,7	100	In marcia		
03:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		109201,5	100	9,5	100		139,9	100	957,7	100	In marcia		
04:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		109846,1	100	9,6	100		140,0	100	955,0	100	In marcia		
04:30		2,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		109431,2	100	9,4	100		140,1	100	961,3	100	In marcia		
05:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109011,0	100	9,6	100		140,2	100	955,5	100	In marcia		
05:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		109673,0	100	9,5	100		140,3	100	960,1	100	In marcia		
06:00		4,6	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		110212,6	100	9,7	100		140,4	100	962,1	100	In marcia		
06:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		19,0	96		1,9	100		0,1	100		111612,8	100	9,6	100		140,3	100	956,2	100	In marcia		
07:00		3,7	85		2,7	85		0,0	100		2,4	85		0,25	100		17,9	85		1,9	85		0,0	85		108571,0	100	9,8	85		139,5	100	956,1	100	In marcia		
07:30		2,2	79		1,1	79		0,0	100		5,6	79		0,25	100		10,5	79		1,9	79		0,2	79		109197,8	100	9,7	79		139,4	100	968,5	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,4	100		107487,8	100	9,4	100		140,5	100	964,5	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107834,8	100	9,7	100		140,4	100	954,3	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,3	100		106834,6	100	9,7	100		140,2	100	955,9	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		50,9	100		1,9	100		0,3	100		109346,1	100	9,7	100		140,9	100	966,1	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,3	100		109234,8	100	9,7	100		140,5	100	962,6	100	In marcia		
10:30		1,6	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,2	100		108659,9	100	9,7	100		140,0	100	953,0	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,3	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,2	100		109367,5	100	9,6	100		139,9	100	967,4	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,8	100		0,2	100		109588,5	100	9,7	100		140,2	100	964,2	100	In marcia		
12:00		1,6	100		0,6	100		0,06	100		3,2	100		0,27	100		27,9	100		1,8	100		0,2	100		110633,2	100	9,5	100		140,1	100	957,5	100	In marcia		
12:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		112112,5	100	9,6	100		140,0	100	951,4	100	In marcia		
13:00		1,6	100		3,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		112933,1	100	10,0	100		139,8	100	948,2	100	In marcia		
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		12,9	100		1,8	100		0,2	100		113316,1	100	9,9	100		140,0	100	952,5	100	In marcia		
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		15,6	100		1,8	100		0,2	100		112510,9	100	10,0	100		140,0	100	948,2	100	In marcia		
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		17,0	100		1,8	100		0,2	100		111734,1	100	9,9	100		139,8	100	953,0	100	In marcia		
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,6	100		1,8	100		0,2	100		110940,3	100	9,6	100		140,0	100	956,8	100	In marcia		
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		110387,4	100	9,7	100		140,1	100	954,9	100	In marcia		
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,9	100		1,8	100		0,2	100		109614,6	100	9,5	100		139,8	100	962,3	100	In marcia		
16:30		1,6	100		1,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		108213,9	100	9,8	100		140,1	100	950,9	100	In marcia		
17:00		1,6	100		1,5	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		26,4	100		1,8	100		0,2	100		108461,5	100	9,6	100		140,1	100	960,0	100	In marcia		
17:30		1,6	100		1,9	100		0,37	100		2,5	100		0,26	100		18,6	98		1,9	100		0,4	100		108040,9	100	9,5	100		139,4	100	961,0	100	In marcia		
18:00		1,6	100		1,1	100		0,25	100		2,2	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		108394,5	100	9,7	100		139,4	100	963,9	100	In marcia		
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,7	100		0,25	95		28,9	100		1,9	100		0,4														

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage		
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		1,7	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		110905,2	100		9,5	100		139,6	100		964,0	100	in Betrieb		
01:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		110522,7	100		9,8	100		139,4	100		957,0	100	in Betrieb		
01:30		2,3	100		1,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		110337,7	100		9,7	100		139,6	100		961,1	100	in Betrieb		
02:00		2,2	100		1,2	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		109573,0	100		9,6	100		140,1	100		960,2	100	in Betrieb		
02:30		2,2	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	95		27,4	100		1,9	100		0,1	100		109250,7	100		9,6	100		140,4	100		960,1	100	in Betrieb		
03:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		109396,0	100		9,5	100		140,0	100		954,7	100	in Betrieb		
03:30		2,3	100		0,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		109201,5	100		9,5	100		139,9	100		957,7	100	in Betrieb		
04:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,0	100		109846,1	100		9,6	100		140,0	100		955,0	100	in Betrieb		
04:30		2,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		109431,2	100		9,4	100		140,1	100		961,3	100	in Betrieb		
05:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109011,0	100		9,6	100		140,2	100		955,5	100	in Betrieb		
05:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		109673,0	100		9,5	100		140,3	100		960,1	100	in Betrieb		
06:00		4,6	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		110212,6	100		9,7	100		140,4	100		962,1	100	in Betrieb		
06:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		19,0	96		1,9	100		0,1	100		111612,8	100		9,6	100		140,3	100		956,2	100	in Betrieb		
07:00		3,7	85		2,7	85		0,0	100		2,4	85		0,25	100		17,9	85		1,9	85		0,0	85		108571,0	100		9,8	85		139,5	100		956,1	100	in Betrieb		
07:30		2,2	79		1,1	79		0,0	100		5,6	79		0,25	100		10,5	79		1,9	79		0,2	79		109197,8	100		9,7	79		139,4	100		968,5	100	in Betrieb		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		17,2	100		1,9	100		0,4	100		107487,8	100		9,4	100		140,5	100		964,5	100	in Betrieb		
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107834,8	100		9,7	100		140,4	100		954,3	100	in Betrieb		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,3	100		106834,6	100		9,7	100		140,2	100		955,9	100	in Betrieb		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		50,9	100		1,9	100		0,3	100		109346,1	100		9,7	100		140,9	100		966,1	100	in Betrieb		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,3	100		109234,8	100		9,7	100		140,5	100		962,6	100	in Betrieb		
10:30		1,6	100		0,7	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,2	100		108659,9	100		9,7	100		140,0	100		953,0	100	in Betrieb		
11:00		1,6	100		0,3	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,2	100		109367,5	100		9,6	100		139,9	100		967,4	100	in Betrieb		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,8	100		0,2	100		109588,5	100		9,7	100		140,2	100		964,2	100	in Betrieb		
12:00		1,6	100		0,6	100		0,06	100		3,2	100		0,27	100		27,9	100		1,8	100		0,2	100		110633,2	100		9,5	100		140,1	100		957,5	100	in Betrieb		
12:30		1,6	100		0,4	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		112112,5	100		9,6	100		140,0	100		951,4	100	in Betrieb		
13:00		1,6	100		3,6	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		112933,1	100		10,0	100		139,8	100		948,2	100	in Betrieb		
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		12,9	100		1,8	100		0,2	100		113316,1	100		9,9	100		140,0	100		952,5	100	in Betrieb		
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		15,6	100		1,8	100		0,2	100		112510,9	100		10,0	100		140,0	100		948,2	100	in Betrieb		
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		17,0	100		1,8	100		0,2	100		111734,1	100		9,9	100		139,8	100		953,0	100	in Betrieb		
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,6	100		1,8	100		0,2	100		110940,3	100		9,6	100		140,0	100		956,8	100	in Betrieb		
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		110387,4	100		9,7	100		140,1	100		954,9	100	in Betrieb		
16:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,9	100		1,8	100		0,2	100		109614,6	100		9,5	100		139,8	100		962,3	100	in Betrieb		
16:30		1,6	100		1,7	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		108213,9	100		9,8	100		140,1	100		950,9	100	in Betrieb		
17:00		1,6	100		1,5	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		26,4	100		1,8	100		0,2	100		108461,5	100		9,6	100		140,1	100		960,0	100	in Betrieb		
17:30		1,6	100		1,9	100		0,37	100		2,5	100		0,26	100		18,6	98		1,9	100		0,4	100		108040,9	100		9,5	100		139,4	100		961,0	100	in Betrieb		
18:00		1,6	100		1,1	100		0,25	100		2,2	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		108394,5	100												