

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 09/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,9	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		112051,0	100	9,8	100		139,2	100	957,5	100	In marcia		
01:00		2,6	100		2,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		111026,6	100	9,9	100		139,6	100	958,2	100	In marcia		
01:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		109241,6	100	9,9	100		139,9	100	955,7	100	In marcia		
02:00		2,3	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		107942,9	100	9,6	100		140,3	100	966,7	100	In marcia		
02:30		2,9	100		2,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		23,0	100		1,9	100		0,1	100		108431,8	100	9,6	100		140,4	100	969,5	100	In marcia		
03:00		2,1	100		1,2	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		108848,3	100	9,6	100		140,6	100	966,2	100	In marcia		
03:30		3,2	100		1,9	100		0,33	100		2,1	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		109859,0	100	9,7	100		140,3	100	965,4	100	In marcia		
04:00		2,0	100		1,1	100		0,25	100		2,0	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,1	100		110269,7	100	9,8	100		140,1	100	959,1	100	In marcia		
04:30		2,0	100		1,7	100		0,03	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		110215,8	100	9,8	100		139,5	100	958,9	100	In marcia		
05:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		109623,4	100	9,6	100		139,8	100	966,4	100	In marcia		
05:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		111211,6	100	9,7	100		140,1	100	970,3	100	In marcia		
06:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		110855,5	100	10,0	100		139,9	100	954,8	100	In marcia		
06:30		2,9	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		17,0	100		1,9	100		0,1	100		110125,9	100	9,7	100		140,1	100	961,3	100	In marcia		
07:00		4,8	84		1,7	84		0,02	100		2,3	84		0,26	100		12,2	84		1,9	84		0,2	84		108529,5	100	9,9	84		140,1	100	958,6	100	In marcia		
07:30		3,5	79		0,0	79		0,05	100		4,5	79		0,26	100		13,5	79		1,9	79		0,3	79		108145,9	100	9,6	79		140,1	100	966,6	100	In marcia		
08:00		4,0	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		108166,6	100	9,7	100		140,1	100	971,8	100	In marcia		
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,3	100		107784,3	100	9,6	100		140,3	100	970,8	100	In marcia		
09:00		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		43,5	100		1,9	100		0,3	100		108777,9	100	9,5	100		140,3	100	970,9	100	In marcia		
09:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		40,0	100		1,9	100		0,3	100		109523,5	100	9,7	100		140,3	100	956,0	100	In marcia		
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		110679,4	100	9,7	100		140,2	100	963,4	100	In marcia		
10:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,3	100		109335,3	100	9,7	100		140,3	100	957,5	100	In marcia		
11:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		109620,9	100	9,6	100		140,0	100	959,1	100	In marcia		
11:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		110299,0	100	9,8	100		139,8	100	966,5	100	In marcia		
12:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		109807,4	100	9,7	100		139,6	100	961,0	100	In marcia		
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		109976,1	100	9,5	100		139,8	100	958,1	100	In marcia		
13:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,7	98		1,9	100		0,4	100		109445,7	100	9,7	100		139,7	100	955,2	100	In marcia		
13:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,0	98		1,9	100		0,4	100		109962,6	100	9,7	100		140,1	100	960,5	100	In marcia		
14:00		7,0	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		25,5	100		1,9	100		0,3	100		110804,8	100	9,8	100		140,0	100	958,8	100	In marcia		
14:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		27,1	100		1,9	100		0,3	100		110456,8	100	9,7	100		139,9	100	961,2	100	In marcia		
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,4	100		109582,9	100	9,7	100		139,9	100	967,9	100	In marcia		
15:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,3	100		109295,2	100	9,7	100		140,1	100	966,7	100	In marcia		
16:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,5	98		1,9	100		0,4	100		108846,3	100	9,7	100		140,1	100	963,7	100	In marcia		
16:30		3,6	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		106850,4	100	9,7	100		140,3	100	952,4	100	In marcia		
17:00		4,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107269,3	100	9,5	100		140,4	100	958,3	100	In marcia		
17:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		106580,2	100	9,3	100		140,4	100	962,0	100	In marcia		
18:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		108386,6	100	9,4	100		140,4	100	964,1	100	In marcia		
18:30		2,8	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100		0,23	95		29,2	98		1,9	100		0,4														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 09/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,9	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		112051,0	100		9,8	100		139,2	100	957,5	100	in Betrieb	
01:00		2,6	100		2,2	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		111026,6	100		9,9	100		139,6	100	958,2	100	in Betrieb	
01:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		109241,6	100		9,9	100		139,9	100	955,7	100	in Betrieb	
02:00		2,3	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,1	100		107942,9	100		9,6	100		140,3	100	966,7	100	in Betrieb	
02:30		2,9	100		2,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	94		23,0	100		1,9	100		0,1	100		108431,8	100		9,6	100		140,4	100	969,5	100	in Betrieb	
03:00		2,1	100		1,2	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		108848,3	100		9,6	100		140,6	100	966,2	100	in Betrieb	
03:30		3,2	100		1,9	100		0,33	100		2,1	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		109859,0	100		9,7	100		140,3	100	965,4	100	in Betrieb	
04:00		2,0	100		1,1	100		0,25	100		2,0	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,1	100		110269,7	100		9,8	100		140,1	100	959,1	100	in Betrieb	
04:30		2,0	100		1,7	100		0,03	73		2,0	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		110215,8	100		9,8	100		139,5	100	958,9	100	in Betrieb	
05:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		109623,4	100		9,6	100		139,8	100	966,4	100	in Betrieb	
05:30		2,7	100		2,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		111211,6	100		9,7	100		140,1	100	970,3	100	in Betrieb	
06:00		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		110855,5	100		10,0	100		139,9	100	954,8	100	in Betrieb	
06:30		2,9	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,26	94		17,0	100		1,9	100		0,1	100		110125,9	100		9,7	100		140,1	100	961,3	100	in Betrieb	
07:00		4,8	84		1,7	84		0,02	100		2,3	84		0,26	100		12,2	84		1,9	84		0,2	84		108529,5	100		9,9	84		140,1	100	958,6	100	in Betrieb	
07:30		3,5	79		0,0	79		0,05	100		4,5	79		0,26	100		13,5	79		1,9	79		0,3	79		108145,9	100		9,6	79		140,1	100	966,6	100	in Betrieb	
08:00		4,0	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		108166,6	100		9,7	100		140,1	100	971,8	100	in Betrieb	
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,3	100		107784,3	100		9,6	100		140,3	100	970,8	100	in Betrieb	
09:00		3,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		43,5	100		1,9	100		0,3	100		108777,9	100		9,5	100		140,3	100	970,9	100	in Betrieb	
09:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		40,0	100		1,9	100		0,3	100		109523,5	100		9,7	100		140,3	100	956,0	100	in Betrieb	
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		110679,4	100		9,7	100		140,2	100	963,4	100	in Betrieb	
10:30		2,8	100		1,4	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,3	100		109335,3	100		9,7	100		140,3	100	957,5	100	in Betrieb	
11:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		109620,9	100		9,6	100		140,0	100	959,1	100	in Betrieb	
11:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		110299,0	100		9,8	100		139,8	100	966,5	100	in Betrieb	
12:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		109807,4	100		9,7	100		139,6	100	961,0	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		1,2	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,3	100		109976,1	100		9,5	100		139,8	100	958,1	100	in Betrieb	
13:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,7	98		1,9	100		0,4	100		109445,7	100		9,7	100		139,7	100	955,2	100	in Betrieb	
13:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,0	98		1,9	100		0,4	100		109962,6	100		9,7	100		140,1	100	960,5	100	in Betrieb	
14:00		7,0	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		25,5	100		1,9	100		0,3	100		110804,8	100		9,8	100		140,0	100	958,8	100	in Betrieb	
14:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		27,1	100		1,9	100		0,3	100		110456,8	100		9,7	100		139,9	100	961,2	100	in Betrieb	
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,4	100		109582,9	100		9,7	100		139,9	100	967,9	100	in Betrieb	
15:30		3,4	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,3	100		109295,2	100		9,7	100		140,1	100	966,7	100	in Betrieb	
16:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,5	98		1,9	100		0,4	100		108846,3	100		9,7	100		140,1	100	963,7	100	in Betrieb	
16:30		3,6	100		0,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		106850,4	100		9,7	100		140,3	100	952,4	100	in Betrieb	
17:00		4,5	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		107269,3	100		9,5	100		140,4	100	958,3	100	in Betrieb	
17:30		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		106580,2	100		9,3	100		140,4	100	962,0	100	in Betrieb	
18:00		3,2	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		108386,6	100		9,4	100		140,4	100	964,1	100	in Betrieb	
18:30		2,8	100		0,9	100		0,0	73		2,6	100																									