

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 10/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,5	100		1,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		108983,4	100		9,6	100		140,1	100		962,6	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,6	100		0,28	100		2,4	100		0,26	100		36,5	94		1,9	100		0,1	100		108159,9	100		9,7	100		140,1	100		957,5	100	In marcia
01:30		5,5	100		0,5	100		0,28	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		108537,2	100		9,7	100		140,1	100		963,0	100	In marcia
02:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		108452,3	100		9,4	100		140,4	100		977,0	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,0	100		0,02	73		2,4	100		0,26	94		17,7	100		1,9	100		0,1	100		108895,9	100		9,9	100		140,1	100		960,3	100	In marcia
03:00		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		107477,9	100		9,5	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
03:30		6,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		108992,1	100		9,6	100		140,2	100		961,5	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		108644,8	100		9,7	100		140,1	100		958,2	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		108389,1	100		9,6	100		140,1	100		959,6	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		108660,1	100		9,6	100		140,1	100		961,2	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,6	98		1,9	100		0,1	100		108836,1	100		9,8	100		139,9	100		965,4	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		108619,9	100		9,6	100		140,3	100		968,5	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,6	100		0,04	73		2,4	100		0,26	94		25,3	100		1,9	100		0,1	100		108498,0	100		9,8	100		140,1	100		957,8	100	In marcia
07:00		8,8	85		2,3	85		0,54	100		2,8	85		0,25	100		24,0	85		1,9	85		0,0	85		107090,8	100		9,7	85		139,9	100		969,5	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,44	100		3,7	79		0,26	100		35,6	79		1,9	79		0,5	79		106498,0	100		9,4	79		140,3	100		972,7	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,3	100		3,0	100		0,25	100		35,5	100		1,9	100		0,3	100		106833,4	100		9,7	100		140,1	100		964,1	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		107129,8	100		9,6	100		140,1	100		968,3	100	In marcia
09:00		2,9	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,3	100		106545,2	100		9,8	100		140,3	100		963,0	100	In marcia
09:30		7,0	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		106132,9	100		9,6	100		140,0	100		959,0	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,5	100		105470,6	100		9,4	100		140,0	100		961,1	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	95		20,8	100		1,9	100		0,5	100		105399,8	100		9,5	100		140,2	100		967,5	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,5	100		105018,3	100		9,3	100		140,3	100		965,3	100	In marcia
11:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,7	98		1,9	100		0,5	100		105233,6	100		9,4	100		139,9	100		963,5	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,5	100		105551,2	100		9,5	100		139,8	100		965,9	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,4	100		106175,2	100		9,3	100		139,9	100		972,7	100	In marcia
13:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,4	100		106272,2	100		9,7	100		139,6	100		966,5	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,5	100		105177,8	100		9,9	100		139,8	100		955,9	100	In marcia
14:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,2	96		1,9	100		0,5	100		105156,7	100		9,4	100		140,2	100		961,8	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,1	100		1,02	73		2,8	100		0,26	94		42,2	100		1,9	100		0,5	100		106464,9	100		9,5	100		140,5	100		960,4	100	In marcia
15:00		7,7	100		2,0	100		1,21	100		3,0	100		0,26	100		41,6	100		1,9	100		0,4	100		108323,4	100		9,8	100		140,1	100		956,9	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,5	100		107796,2	100		9,5	100		140,3	100		961,0	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		0,4	100		2,5	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,4	100		108661,5	100		9,8	100		140,2	100		961,1	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,1	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		13,5	98		1,9	100		0,5	100		108741,0	100		9,7	100		139,6	100		963,3	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,5	100		107854,0	100		9,4	100		139,7	100		967,9	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		108878,7	100		9,6	100		139,4	100		968,0	100	In marcia
18:00		5,2	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,6	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 10/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,5	100		1,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		108983,4	100		9,6	100		140,1	100	962,6	100	in Betrieb	
01:00		3,6	100		0,6	100		0,28	100		2,4	100		0,26	100		36,5	94		1,9	100		0,1	100		108159,9	100		9,7	100		140,1	100	957,5	100	in Betrieb	
01:30		5,5	100		0,5	100		0,28	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		108537,2	100		9,7	100		140,1	100	963,0	100	in Betrieb	
02:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		3,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		108452,3	100		9,4	100		140,4	100	977,0	100	in Betrieb	
02:30		2,9	100		1,0	100		0,02	73		2,4	100		0,26	94		17,7	100		1,9	100		0,1	100		108895,9	100		9,9	100		140,1	100	960,3	100	in Betrieb	
03:00		4,9	100		1,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		107477,9	100		9,5	100		140,2	100	966,5	100	in Betrieb	
03:30		6,3	100		0,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		108992,1	100		9,6	100		140,2	100	961,5	100	in Betrieb	
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		108644,8	100		9,7	100		140,1	100	958,2	100	in Betrieb	
04:30		3,0	100		0,1	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		108389,1	100		9,6	100		140,1	100	959,6	100	in Betrieb	
05:00		4,8	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		108660,1	100		9,6	100		140,1	100	961,2	100	in Betrieb	
05:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,6	98		1,9	100		0,1	100		108836,1	100		9,8	100		139,9	100	965,4	100	in Betrieb	
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		108619,9	100		9,6	100		140,3	100	968,5	100	in Betrieb	
06:30		2,8	100		0,6	100		0,04	73		2,4	100		0,26	94		25,3	100		1,9	100		0,1	100		108498,0	100		9,8	100		140,1	100	957,8	100	in Betrieb	
07:00		8,8	85		2,3	85		0,54	100		2,8	85		0,25	100		24,0	85		1,9	85		0,0	85		107090,8	100		9,7	85		139,9	100	969,5	100	in Betrieb	
07:30		1,6	79		0,0	79		0,44	100		3,7	79		0,26	100		35,6	79		1,9	79		0,5	79		106498,0	100		9,4	79		140,3	100	972,7	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,3	100		3,0	100		0,25	100		35,5	100		1,9	100		0,3	100		106833,4	100		9,7	100		140,1	100	964,1	100	in Betrieb	
08:30		2,1	100		0,0	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		107129,8	100		9,6	100		140,1	100	968,3	100	in Betrieb	
09:00		2,9	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,3	100		106545,2	100		9,8	100		140,3	100	963,0	100	in Betrieb	
09:30		7,0	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		19,4	100		1,9	100		0,3	100		106132,9	100		9,6	100		140,0	100	959,0	100	in Betrieb	
10:00		4,4	100		0,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,5	100		105470,6	100		9,4	100		140,0	100	961,1	100	in Betrieb	
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	95		20,8	100		1,9	100		0,5	100		105399,8	100		9,5	100		140,2	100	967,5	100	in Betrieb	
11:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,5	100		105018,3	100		9,3	100		140,3	100	965,3	100	in Betrieb	
11:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,7	98		1,9	100		0,5	100		105233,6	100		9,4	100		139,9	100	963,5	100	in Betrieb	
12:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,5	100		105551,2	100		9,5	100		139,8	100	965,9	100	in Betrieb	
12:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,4	100		106175,2	100		9,3	100		139,9	100	972,7	100	in Betrieb	
13:00		5,4	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,4	100		106272,2	100		9,7	100		139,6	100	966,5	100	in Betrieb	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,5	100		105177,8	100		9,9	100		139,8	100	955,9	100	in Betrieb	
14:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,2	96		1,9	100		0,5	100		105156,7	100		9,4	100		140,2	100	961,8	100	in Betrieb	
14:30		2,8	100		0,1	100		1,02	73		2,8	100		0,26	94		42,2	100		1,9	100		0,5	100		106464,9	100		9,5	100		140,5	100	960,4	100	in Betrieb	
15:00		7,7	100		2,0	100		1,21	100		3,0	100		0,26	100		41,6	100		1,9	100		0,4	100		108323,4	100		9,8	100		140,1	100	956,9	100	in Betrieb	
15:30		3,0	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,5	100		107796,2	100		9,5	100		140,3	100	961,0	100	in Betrieb	
16:00		3,7	100		0,3	100		0,4	100		2,5	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,4	100		108661,5	100		9,8	100		140,2	100	961,1	100	in Betrieb	
16:30		4,7	100		0,1	100		0,09	73		3,5	100		0,26	100		13,5	98		1,9	100		0,5	100		108741,0	100		9,7	100		139,6	100	963,3	100	in Betrieb	
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,5	100		107854,0	100		9,4	100		139,7	100	967,9	100	in Betrieb	
17:30		3,8	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,4	100		108878,7	100		9,6	100		139,4	100	968,0	100	in Betrieb	
18:00		5,2	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,6	100		1,9	100		0,5	100		108457,7	100		9,8	100		139,6	100	961,2	100	in Betrieb	
18:30		5,0	100		0,0	100		0,7	73		4,2	1																									