

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 12/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,2	100		0,25	74		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		106844,0	100		9,3	100		139,9	100		971,9	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,25	100		47,2	100		1,9	100		0,1	100		107835,6	100		9,2	100		140,7	100		969,3	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,2	100		0,72	100		3,0	100		0,24	100		32,8	100		1,9	100		0,2	100		109367,9	100		9,5	100		140,2	100		977,1	100	In marcia
02:00		2,9	100		2,4	100		0,41	100		4,7	100		0,24	100		25,1	98		1,9	100		0,1	100		110193,7	100		9,5	100		139,9	100		981,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		4,6	100		0,24	94		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110320,9	100		9,7	100		140,1	100		977,1	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		22,4	100		1,9	100		0,2	100		109912,1	100		9,6	100		140,1	100		980,1	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,4	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,2	100		109458,9	100		9,8	100		139,7	100		975,3	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,2	100		108484,1	100		9,3	100		139,9	100		982,3	100	In marcia
04:30		1,8	100		0,1	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		25,8	98		1,9	100		0,3	100		109072,1	100		9,8	100		140,4	100		969,9	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		42,1	100		1,9	100		0,2	100		110998,5	100		9,5	100		140,8	100		975,4	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,1	100		111504,9	100		9,8	100		140,5	100		964,4	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		112852,9	100		9,7	100		140,2	100		977,3	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,6	100		0,1	73		4,5	100		0,25	94		9,9	100		1,9	100		0,2	100		112942,8	100		9,9	100		139,8	100		974,7	100	In marcia
07:00		1,6	84		0,0	84		0,78	100		3,3	84		0,25	100		8,6	84		1,9	84		0,1	84		109420,5	100		9,7	84		139,2	100		978,5	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,61	100		3,1	79		0,26	100		19,5	79		1,9	79		0,3	79		108598,7	100		9,9	79		140,0	100		974,6	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,44	100		3,9	100		0,26	100		34,5	98		1,8	100		0,3	100		110398,7	100		9,4	100		140,3	100		989,2	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		39,4	100		1,9	100		0,2	100		111760,5	100		9,9	100		140,2	100		974,4	100	In marcia
09:00		5,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		110730,2	100		10,0	100		139,8	100		965,6	100	In marcia
09:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,2	100		109456,4	100		9,7	100		139,9	100		972,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		39,3	100		1,9	100		0,3	100		110021,9	100		9,7	100		140,2	100		976,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,2	100		109073,7	100		9,9	100		140,0	100		976,2	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,2	96		1,9	100		0,2	100		108994,7	100		9,7	100		140,4	100		975,2	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,2	100		110426,0	100		9,6	100		140,7	100		980,2	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		9,1	99		1,9	100		0,2	100		109265,9	100		10,0	100		139,4	100		973,6	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		0,49	73		2,9	100		0,25	100		7,7	97		1,9	100		0,3	100		108278,1	100		9,9	100		139,4	100		971,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		1,1	100		3,2	100		0,26	100		15,3	98		1,8	100		0,4	100		107425,7	100		9,4	100		140,0	100		984,0	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,62	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,2	100		108881,8	100		9,6	100		140,0	100		982,2	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,3	100		0,35	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		109422,1	100		9,9	100		139,7	100		964,2	100	In marcia
14:30		6,0	100		0,3	100		1,02	73		2,5	100		0,25	94		23,9	100		1,8	100		0,2	100		107220,3	100		9,9	100		139,4	100		967,5	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		0,72	100		2,4	100		0,25	100		19,2	100		1,8	100		0,2	100		105644,9	100		9,8	100		139,9	100		969,0	100	In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		40,5	100		1,9	100		0,2	100		104389,1	100		9,2	100		140,6	100		980,1	100	In marcia
16:00		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		106071,9	100		9,5	100		140,2	100		968,5	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,1	100		0,76	73		3,6	100		0,23	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		106805,4	100		9,5	100		140,1	100		980,8	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,5	100		0,68	100		2,8	100		0,22	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		107017,9	100		9,8	100		140,1	100		974,7	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,21	100		15,8	100		1,8	100		0,2	100		105479,8	100		9,7	100		140,1	100		982,9	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,22	100		14,7	100		1,8																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 12/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,7	100		0,2	100		0,25	74		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,3	100		106844,0	100		9,3	100		139,9	100	971,9	100	in Betrieb	
01:00		1,7	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,25	100		47,2	100		1,9	100		0,1	100		107835,6	100		9,2	100		140,7	100	969,3	100	in Betrieb	
01:30		1,9	100		1,2	100		0,72	100		3,0	100		0,24	100		32,8	100		1,9	100		0,2	100		109367,9	100		9,5	100		140,2	100	977,1	100	in Betrieb	
02:00		2,9	100		2,4	100		0,41	100		4,7	100		0,24	100		25,1	98		1,9	100		0,1	100		110193,7	100		9,5	100		139,9	100	981,8	100	in Betrieb	
02:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		4,6	100		0,24	94		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110320,9	100		9,7	100		140,1	100	977,1	100	in Betrieb	
03:00		1,7	100		0,0	100		0,05	100		3,4	100		0,24	100		22,4	100		1,9	100		0,2	100		109912,1	100		9,6	100		140,1	100	980,1	100	in Betrieb	
03:30		2,8	100		1,4	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,2	100		109458,9	100		9,8	100		139,7	100	975,3	100	in Betrieb	
04:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,2	100		108484,1	100		9,3	100		139,9	100	982,3	100	in Betrieb	
04:30		1,8	100		0,1	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		25,8	98		1,9	100		0,3	100		109072,1	100		9,8	100		140,4	100	969,9	100	in Betrieb	
05:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		42,1	100		1,9	100		0,2	100		110998,5	100		9,5	100		140,8	100	975,4	100	in Betrieb	
05:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,1	100		111504,9	100		9,8	100		140,5	100	964,4	100	in Betrieb	
06:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		112852,9	100		9,7	100		140,2	100	977,3	100	in Betrieb	
06:30		3,8	100		0,6	100		0,1	73		4,5	100		0,25	94		9,9	100		1,9	100		0,2	100		112942,8	100		9,9	100		139,8	100	974,7	100	in Betrieb	
07:00		1,6	84		0,0	84		0,78	100		3,3	84		0,25	100		8,6	84		1,9	84		0,1	84		109420,5	100		9,7	84		139,2	100	978,5	100	in Betrieb	
07:30		1,6	79		0,0	79		0,61	100		3,1	79		0,26	100		19,5	79		1,9	79		0,3	79		108598,7	100		9,9	79		140,0	100	974,6	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,44	100		3,9	100		0,26	100		34,5	98		1,8	100		0,3	100		110398,7	100		9,4	100		140,3	100	989,2	100	in Betrieb	
08:30		1,9	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		39,4	100		1,9	100		0,2	100		111760,5	100		9,9	100		140,2	100	974,4	100	in Betrieb	
09:00		5,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,2	100		110730,2	100		10,0	100		139,8	100	965,6	100	in Betrieb	
09:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,2	100		109456,4	100		9,7	100		139,9	100	972,2	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		39,3	100		1,9	100		0,3	100		110021,9	100		9,7	100		140,2	100	976,2	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	94		25,4	100		1,9	100		0,2	100		109073,7	100		9,9	100		140,0	100	976,2	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,2	96		1,9	100		0,2	100		108994,7	100		9,7	100		140,4	100	975,2	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,2	100		110426,0	100		9,6	100		140,7	100	980,2	100	in Betrieb	
12:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		9,1	99		1,9	100		0,2	100		109265,9	100		10,0	100		139,4	100	973,6	100	in Betrieb	
12:30		2,8	100		0,0	100		0,49	73		2,9	100		0,25	100		7,7	97		1,9	100		0,3	100		108278,1	100		9,9	100		139,4	100	971,0	100	in Betrieb	
13:00		1,6	100		0,0	100		1,1	100		3,2	100		0,26	100		15,3	98		1,8	100		0,4	100		107425,7	100		9,4	100		140,0	100	984,0	100	in Betrieb	
13:30		1,7	100		0,0	100		0,62	100		3,6	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,2	100		108881,8	100		9,6	100		140,0	100	982,2	100	in Betrieb	
14:00		3,2	100		0,3	100		0,35	100		3,0	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		109422,1	100		9,9	100		139,7	100	964,2	100	in Betrieb	
14:30		6,0	100		0,3	100		1,02	73		2,5	100		0,25	94		23,9	100		1,8	100		0,2	100		107220,3	100		9,9	100		139,4	100	967,5	100	in Betrieb	
15:00		3,1	100		0,0	100		0,72	100		2,4	100		0,25	100		19,2	100		1,8	100		0,2	100		105644,9	100		9,8	100		139,9	100	969,0	100	in Betrieb	
15:30		1,8	100		0,0	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		40,5	100		1,9	100		0,2	100		104389,1	100		9,2	100		140,6	100	980,1	100	in Betrieb	
16:00		4,9	100		0,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		106071,9	100		9,5	100		140,2	100	968,5	100	in Betrieb	
16:30		3,8	100		0,1	100		0,76	73		3,6	100		0,23	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		106805,4	100		9,5	100		140,1	100	980,8	100	in Betrieb	
17:00		4,6	100		0,5	100		0,68	100		2,8	100		0,22	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		107017,9	100		9,8	100		140,1	100	974,7	100	in Betrieb	
17:30		3,4	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,21	100		15,8	100		1,8	100		0,2	100		105479,8	100		9,7	100		140,1	100	982,9	100	in Betrieb	
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,22	100		14,7	100		1,8	100		0,2	100		104499,7	100		9,5	100		140,2	100	979,1	100	in Betrieb	
18:30		4,8	100		0,3	100		0,77	73		2,6</																										