

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,6	100		0,59	73		4,1	100		0,24	100		29,5	100		1,9	100		0,1	100		109360,2	100		10,3	100		140,4	100	941,9	100	In marcia	
01:00		4,0	100		1,5	100		0,15	100		3,8	100		0,25	100		27,4	100		1,9	100		0,2	100		109661,9	100		9,5	100		140,5	100	958,0	100	In marcia	
01:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		110182,1	100		9,9	100		140,4	100	951,8	100	In marcia	
02:00		4,0	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		111533,9	100		9,9	100		140,5	100	961,6	100	In marcia	
02:30		3,7	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,24	94		14,9	94		1,9	100		0,1	100		111336,6	100		10,0	100		139,9	100	952,5	100	In marcia	
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		110879,5	100		9,9	100		140,2	100	958,3	100	In marcia	
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		111787,5	100		9,9	100		140,4	100	958,6	100	In marcia	
04:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		110514,8	100		9,8	100		140,2	100	959,0	100	In marcia	
04:30		1,6	100		0,0	100		0,61	73		3,0	100		0,25	100		14,9	100		1,9	100		0,1	100		110760,0	100		10,0	100		139,8	100	961,4	100	In marcia	
05:00		1,9	100		0,0	100		0,9	100		3,2	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		110571,8	100		9,9	100		140,0	100	956,5	100	In marcia	
05:30		3,5	100		2,1	100		0,41	100		3,0	100		0,26	100		35,0	100		1,9	100		0,0	100		110046,2	100		9,7	100		140,2	100	959,7	100	In marcia	
06:00		1,8	100		0,0	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		110736,3	100		9,9	100		139,9	100	961,2	100	In marcia	
06:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		2,9	100		0,26	94		39,4	100		1,9	100		0,2	100		110911,7	100		9,9	100		140,5	100	956,8	100	In marcia	
07:00		3,0	85		1,9	85		0,26	100		3,5	85		0,26	100		23,4	85		1,9	85		0,1	85		110119,1	100		10,0	85		139,7	100	956,9	100	In marcia	
07:30		2,0	78		0,0	78		0,03	100		3,7	78		0,26	100		24,6	78		1,9	78		0,0	78		110338,2	100		10,0	78		140,3	100	961,3	100	In marcia	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		111875,1	100		10,0	100		140,6	100	956,2	100	In marcia	
08:30		5,3	100		1,0	100		0,95	73		2,0	100		0,25	100		15,9	100		1,8	100		0,0	100		114018,8	100		10,7	100		140,0	100	938,2	100	In marcia	
09:00		3,8	100		0,4	100		0,89	100		2,1	100		0,26	100		11,8	100		1,9	100		0,0	100		107539,8	100		9,7	100		139,7	100	968,6	100	In marcia	
09:30		1,9	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		108407,3	100		9,4	100		140,1	100	978,0	100	In marcia	
10:00		4,7	100		1,6	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,1	100		110077,5	100		9,8	100		140,0	100	970,6	100	In marcia	
10:30		3,9	100		0,0	100		0,34	73		2,8	100		0,26	94		30,4	100		1,9	100		0,1	100		110353,3	100		9,9	100		140,1	100	965,5	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,0	100		108482,5	100		9,6	100		140,3	100	971,1	100	In marcia	
11:30		2,2	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		109237,3	100		9,7	100		140,5	100	964,7	100	In marcia	
12:00		4,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		110770,9	100		9,7	100		140,3	100	961,0	100	In marcia	
12:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		109875,0	100		10,1	100		139,9	100	956,8	100	In marcia	
13:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		111805,3	100		9,9	100		140,1	100	951,2	100	In marcia	
13:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,0	100		112622,2	100		9,9	100		140,1	100	957,5	100	In marcia	
14:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		8,1	100		1,9	100		0,0	100		112202,2	100		10,0	100		139,3	100	959,5	100	In marcia	
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		13,9	100		1,9	100		0,0	100		110874,4	100		9,8	100		139,5	100	967,9	100	In marcia	
15:00		4,2	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		110843,1	100		10,0	100		139,7	100	973,1	100	In marcia	
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		109465,0	100		9,8	100		140,0	100	966,9	100	In marcia	
16:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,4	100		1,9	100		0,0	100		108319,4	100		9,6	100		140,1	100	974,6	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		35,7	100		1,9	100		0,1	100		108336,3	100		9,8	100		140,1	100	963,0	100	In marcia	
17:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		108332,3	100		9,7	100		140,3	100	958,2	100	In marcia	
17:30		5,3	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108365,2	100		9,8	100		140,0	100	961,0	100	In marcia	
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,22	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		107233,1	100		9,8	100		140,1	100	964,0	100	In marcia	
18:30		4,2	100		0,3	100		0,39																													

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 13/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,9	100		0,6	100		0,59	73		4,1	100		0,24	100		29,5	100		1,9	100		0,1	100		109360,2	100		10,3	100		140,4	100	941,9	100	in Betrieb	
01:00		4,0	100		1,5	100		0,15	100		3,8	100		0,25	100		27,4	100		1,9	100		0,2	100		109661,9	100		9,5	100		140,5	100	958,0	100	in Betrieb	
01:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		110182,1	100		9,9	100		140,4	100	951,8	100	in Betrieb	
02:00		4,0	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		111533,9	100		9,9	100		140,5	100	961,6	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100		1,2	100		0,0	73		3,4	100		0,24	94		14,9	94		1,9	100		0,1	100		111336,6	100		10,0	100		139,9	100	952,5	100	in Betrieb	
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		110879,5	100		9,9	100		140,2	100	958,3	100	in Betrieb	
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		111787,5	100		9,9	100		140,4	100	958,6	100	in Betrieb	
04:00		3,1	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		110514,8	100		9,8	100		140,2	100	959,0	100	in Betrieb	
04:30		1,6	100		0,0	100		0,61	73		3,0	100		0,25	100		14,9	100		1,9	100		0,1	100		110760,0	100		10,0	100		139,8	100	961,4	100	in Betrieb	
05:00		1,9	100		0,0	100		0,9	100		3,2	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,1	100		110571,8	100		9,9	100		140,0	100	956,5	100	in Betrieb	
05:30		3,5	100		2,1	100		0,41	100		3,0	100		0,26	100		35,0	100		1,9	100		0,0	100		110046,2	100		9,7	100		140,2	100	959,7	100	in Betrieb	
06:00		1,8	100		0,0	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		110736,3	100		9,9	100		139,9	100	961,2	100	in Betrieb	
06:30		1,6	100		0,0	100		0,13	73		2,9	100		0,26	94		39,4	100		1,9	100		0,2	100		110911,7	100		9,9	100		140,5	100	956,8	100	in Betrieb	
07:00		3,0	85		1,9	85		0,26	100		3,5	85		0,26	100		23,4	85		1,9	85		0,1	85		110119,1	100		10,0	85		139,7	100	956,9	100	in Betrieb	
07:30		2,0	78		0,0	78		0,03	100		3,7	78		0,26	100		24,6	78		1,9	78		0,0	78		110338,2	100		10,0	78		140,3	100	961,3	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		111875,1	100		10,0	100		140,6	100	956,2	100	in Betrieb	
08:30		5,3	100		1,0	100		0,95	73		2,0	100		0,25	100		15,9	100		1,8	100		0,0	100		114018,8	100		10,7	100		140,0	100	938,2	100	in Betrieb	
09:00		3,8	100		0,4	100		0,89	100		2,1	100		0,26	100		11,8	100		1,9	100		0,0	100		107539,8	100		9,7	100		139,7	100	968,6	100	in Betrieb	
09:30		1,9	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		108407,3	100		9,4	100		140,1	100	978,0	100	in Betrieb	
10:00		4,7	100		1,6	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,1	100		110077,5	100		9,8	100		140,0	100	970,6	100	in Betrieb	
10:30		3,9	100		0,0	100		0,34	73		2,8	100		0,26	94		30,4	100		1,9	100		0,1	100		110353,3	100		9,9	100		140,1	100	965,5	100	in Betrieb	
11:00		1,6	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,26	100		39,6	100		1,9	100		0,0	100		108482,5	100		9,6	100		140,3	100	971,1	100	in Betrieb	
11:30		2,2	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		109237,3	100		9,7	100		140,5	100	964,7	100	in Betrieb	
12:00		4,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		110770,9	100		9,7	100		140,3	100	961,0	100	in Betrieb	
12:30		2,4	100		0,6	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		109875,0	100		10,1	100		139,9	100	956,8	100	in Betrieb	
13:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		111805,3	100		9,9	100		140,1	100	951,2	100	in Betrieb	
13:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,0	100		112622,2	100		9,9	100		140,1	100	957,5	100	in Betrieb	
14:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		8,1	100		1,9	100		0,0	100		112202,2	100		10,0	100		139,3	100	959,5	100	in Betrieb	
14:30		2,7	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		13,9	100		1,9	100		0,0	100		110874,4	100		9,8	100		139,5	100	967,9	100	in Betrieb	
15:00		4,2	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		110843,1	100		10,0	100		139,7	100	973,1	100	in Betrieb	
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,0	100		109465,0	100		9,8	100		140,0	100	966,9	100	in Betrieb	
16:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		33,4	100		1,9	100		0,0	100		108319,4	100		9,6	100		140,1	100	974,6	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		0,8	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		35,7	100		1,9	100		0,1	100		108336,3	100		9,8	100		140,1	100	963,0	100	in Betrieb	
17:00		3,1	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		1,9	100		0,1	100		108332,3	100		9,7	100		140,3	100	958,2	100	in Betrieb	
17:30		5,3	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,23	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108365,2	100		9,8	100		140,0	100	961,0	100	in Betrieb	
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,22	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		107233,1	100		9,8	100		140,1	100	964,0	100	in Betrieb	
18:30		4,2	100		0,3	100		0,39	73																												