

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 15/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,22	73		3,3	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,1	100		109703,5	100		9,6	100		140,1	100		971,3	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,7	100		0,56	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		109918,4	100		9,9	100		139,7	100		973,8	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,4	100		0,17	100		3,5	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		109810,4	100		9,6	100		140,1	100		973,7	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		110154,7	100		9,8	100		139,8	100		959,4	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,0	100		110641,7	100		9,7	100		140,0	100		966,6	100	In marcia
03:00		5,5	100		0,7	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		110602,0	100		9,9	100		139,8	100		958,8	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,2	98		1,9	100		0,0	100		110679,3	100		9,7	100		139,9	100		966,0	100	In marcia
04:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		111055,2	100		9,7	100		140,3	100		977,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,5	100		0,18	73		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		112036,0	100		9,9	100		139,9	100		965,3	100	In marcia
05:00		5,1	100		1,0	100		0,59	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		111838,2	100		10,1	100		139,7	100		959,3	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,0	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111495,0	100		9,6	100		139,9	100		970,4	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,3	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		112433,5	100		9,9	100		139,7	100		961,6	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,0	100		111945,3	100		9,9	100		139,6	100		960,6	100	In marcia
07:00		3,8	85		0,1	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		21,3	85		1,9	85		0,0	85		111073,3	100		10,1	85		139,3	100		954,7	100	In marcia
07:30		5,0	79		0,4	79		0,0	100		2,4	79		0,25	100		21,1	79		1,9	79		0,1	79		110492,8	100		9,8	79		139,4	100		970,0	100	In marcia
08:00		4,5	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		111104,3	100		9,8	100		139,5	100		975,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,17	73		2,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		108897,3	100		9,9	100		139,5	100		968,0	100	In marcia
09:00		3,7	100		0,5	100		0,7	100		2,3	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		108558,2	100		9,8	100		139,4	100		970,1	100	In marcia
09:30		4,9	100		0,9	100		0,38	100		2,5	100		0,25	100		27,9	100		1,8	100		0,0	100		108551,1	100		9,8	100		139,3	100		976,8	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,3	100		0,11	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,8	100		0,1	100		108455,0	100		9,8	100		139,4	100		983,0	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,0	100		0,61	73		3,1	100		0,25	95		23,9	100		1,8	100		0,1	100		107192,5	100		9,8	100		139,6	100		980,2	100	In marcia
11:00		5,3	100		1,3	100		0,88	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,1	100		107464,0	100		9,6	100		139,9	100		974,5	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,4	100		0,35	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		107026,7	100		9,7	100		139,9	100		967,5	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,8	100		0,25	100		23,3	98		1,9	100		0,1	100		108007,3	100		9,7	100		140,0	100		979,2	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,5	100		0,19	73		2,9	100		0,26	100		26,9	98		1,9	100		0,2	100		108589,5	100		9,7	100		140,1	100		975,7	100	In marcia
13:00		4,9	100		1,0	100		0,49	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		1,8	100		0,1	100		108340,8	100		10,0	100		139,8	100		964,9	100	In marcia
13:30		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		107505,3	100		9,7	100		140,3	100		975,0	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108010,4	100		9,8	100		140,1	100		971,3	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		23,4	98		1,9	100		0,2	100		107473,6	100		9,8	100		139,9	100		969,1	100	In marcia
15:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,5	98		1,9	100		0,3	100		108142,5	100		9,8	100		139,8	100		971,7	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		108420,6	100		9,8	100		139,8	100		975,0	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,0	100		1,8	100		0,2	100		108543,3	100		9,9	100		139,8	100		965,0	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,0	100		0,75	73		4,9	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,3	100		108293,2	100		9,8	100		140,1	100		970,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		1,13	100		4,6	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		108252,2	100		9,9	100		139,7	100		967,8	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,42	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		1,9	100		0,3	100		107864,5	100		9,6	100		140,0	100		967,7	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,3	100		0,14	100		3,7	100		0,22	100		38,1	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 15/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,22	73		3,3	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,1	100		109703,5	100		9,6	100		140,1	100	971,3	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		0,7	100		0,56	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		109918,4	100		9,9	100		139,7	100	973,8	100	in Betrieb	
01:30		5,3	100		0,4	100		0,17	100		3,5	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		109810,4	100		9,6	100		140,1	100	973,7	100	in Betrieb	
02:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		110154,7	100		9,8	100		139,8	100	959,4	100	in Betrieb	
02:30		2,9	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		24,8	100		1,9	100		0,0	100		110641,7	100		9,7	100		140,0	100	966,6	100	in Betrieb	
03:00		5,5	100		0,7	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		110602,0	100		9,9	100		139,8	100	958,8	100	in Betrieb	
03:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,2	98		1,9	100		0,0	100		110679,3	100		9,7	100		139,9	100	966,0	100	in Betrieb	
04:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		111055,2	100		9,7	100		140,3	100	977,5	100	in Betrieb	
04:30		3,1	100		0,5	100		0,18	73		2,7	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		112036,0	100		9,9	100		139,9	100	965,3	100	in Betrieb	
05:00		5,1	100		1,0	100		0,59	100		2,7	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		111838,2	100		10,1	100		139,7	100	959,3	100	in Betrieb	
05:30		4,2	100		0,0	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		111495,0	100		9,6	100		139,9	100	970,4	100	in Betrieb	
06:00		4,7	100		0,3	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		112433,5	100		9,9	100		139,7	100	961,6	100	in Betrieb	
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		24,9	100		1,9	100		0,0	100		111945,3	100		9,9	100		139,6	100	960,6	100	in Betrieb	
07:00		3,8	85		0,1	85		0,0	100		2,3	85		0,26	100		21,3	85		1,9	85		0,0	85		111073,3	100		10,1	85		139,3	100	954,7	100	in Betrieb	
07:30		5,0	79		0,4	79		0,0	100		2,4	79		0,25	100		21,1	79		1,9	79		0,1	79		110492,8	100		9,8	79		139,4	100	970,0	100	in Betrieb	
08:00		4,5	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		111104,3	100		9,8	100		139,5	100	975,2	100	in Betrieb	
08:30		2,1	100		0,0	100		0,17	73		2,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		108897,3	100		9,9	100		139,5	100	968,0	100	in Betrieb	
09:00		3,7	100		0,5	100		0,7	100		2,3	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		108558,2	100		9,8	100		139,4	100	970,1	100	in Betrieb	
09:30		4,9	100		0,9	100		0,38	100		2,5	100		0,25	100		27,9	100		1,8	100		0,0	100		108551,1	100		9,8	100		139,3	100	976,8	100	in Betrieb	
10:00		3,6	100		0,3	100		0,11	100		2,7	100		0,25	100		23,3	100		1,8	100		0,1	100		108455,0	100		9,8	100		139,4	100	983,0	100	in Betrieb	
10:30		3,3	100		0,0	100		0,61	73		3,1	100		0,25	95		23,9	100		1,8	100		0,1	100		107192,5	100		9,8	100		139,6	100	980,2	100	in Betrieb	
11:00		5,3	100		1,3	100		0,88	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,1	100		107464,0	100		9,6	100		139,9	100	974,5	100	in Betrieb	
11:30		3,1	100		0,4	100		0,35	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		107026,7	100		9,7	100		139,9	100	967,5	100	in Betrieb	
12:00		3,2	100		0,0	100		0,06	100		2,8	100		0,25	100		23,3	98		1,9	100		0,1	100		108007,3	100		9,7	100		140,0	100	979,2	100	in Betrieb	
12:30		4,5	100		0,5	100		0,19	73		2,9	100		0,26	100		26,9	98		1,9	100		0,2	100		108589,5	100		9,7	100		140,1	100	975,7	100	in Betrieb	
13:00		4,9	100		1,0	100		0,49	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		1,8	100		0,1	100		108340,8	100		10,0	100		139,8	100	964,9	100	in Betrieb	
13:30		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		107505,3	100		9,7	100		140,3	100	975,0	100	in Betrieb	
14:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		108010,4	100		9,8	100		140,1	100	971,3	100	in Betrieb	
14:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		23,4	98		1,9	100		0,2	100		107473,6	100		9,8	100		139,9	100	969,1	100	in Betrieb	
15:00		5,6	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,5	98		1,9	100		0,3	100		108142,5	100		9,8	100		139,8	100	971,7	100	in Betrieb	
15:30		4,4	100		0,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		108420,6	100		9,8	100		139,8	100	975,0	100	in Betrieb	
16:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,0	100		1,8	100		0,2	100		108543,3	100		9,9	100		139,8	100	965,0	100	in Betrieb	
16:30		4,8	100		0,0	100		0,75	73		4,9	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,3	100		108293,2	100		9,8	100		140,1	100	970,4	100	in Betrieb	
17:00		1,6	100		0,0	100		1,13	100		4,6	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		108252,2	100		9,9	100		139,7	100	967,8	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,42	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		1,9	100		0,3	100		107864,5	100		9,6	100		140,0	100	967,7	100	in Betrieb	
18:00		3,1	100		0,3	100		0,14	100		3,7	100		0,22	100		38,1	100		1,9	100		0,2	100		108826,6	100		9,8	100		140,0	100	963,1	100	in Betrieb	
18:30		2,7	100		0,4	100		0,32	73																												