

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 17/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		111204,1	100		9,9	100		140,2	100		960,2	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		111061,2	100		9,8	100		139,8	100		964,0	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		111656,0	100		9,8	100		139,7	100		971,7	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		110728,0	100		9,9	100		139,7	100		967,5	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,2	100		0,31	73		3,5	100		0,26	94		26,4	98		1,9	100		0,0	100		110659,0	100		9,9	100		139,9	100		957,6	100	In marcia
03:00		4,2	100		1,3	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		111290,0	100		9,5	100		140,3	100		971,9	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,2	100		0,22	100		3,2	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		111957,9	100		9,7	100		140,2	100		965,2	100	In marcia
04:00		1,7	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		112733,5	100		9,8	100		139,8	100		965,9	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		112597,9	100		9,8	100		140,2	100		965,8	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		112153,2	100		9,9	100		139,6	100		970,6	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		110632,4	100		9,9	100		139,8	100		965,7	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		110836,1	100		9,8	100		139,9	100		972,9	100	In marcia
06:30		4,4	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		21,7	100		1,9	100		0,1	100		110536,7	100		9,8	100		139,7	100		966,5	100	In marcia
07:00		2,9	85		0,8	85		0,0	100		3,0	85		0,26	100		25,7	85		1,9	85		0,0	85		111133,1	100		9,7	85		140,0	100		978,1	100	In marcia
07:30		2,9	78		0,6	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		35,2	78		1,9	78		0,0	78		110891,7	100		9,9	78		140,1	100		964,5	100	In marcia
08:00		4,5	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		110693,4	100		9,7	100		139,7	100		972,8	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		110310,0	100		9,8	100		140,2	100		972,2	100	In marcia
09:00		4,8	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		110944,9	100		9,7	100		139,8	100		977,2	100	In marcia
09:30		3,5	100		1,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110517,0	100		9,8	100		139,7	100		972,2	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110424,2	100		9,8	100		140,1	100		980,6	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		17,0	100		1,9	100		0,0	100		109950,5	100		9,8	100		139,9	100		972,5	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		109644,0	100		9,6	100		140,2	100		973,4	100	In marcia
11:30		4,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,0	100		109172,2	100		9,7	100		140,3	100		975,4	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		110688,7	100		9,7	100		140,2	100		975,5	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,8	100		0,1	73		2,9	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		109739,3	100		9,9	100		139,8	100		972,8	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,6	100		0,72	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		109065,3	100		9,8	100		139,6	100		976,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,46	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		109413,8	100		9,8	100		139,9	100		977,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		108820,5	100		9,6	100		139,9	100		974,7	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109713,7	100		9,7	100		139,7	100		972,4	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		108611,6	100		9,7	100		139,7	100		977,2	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		108510,2	100		9,7	100		139,9	100		974,3	100	In marcia
16:00		5,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109227,2	100		9,7	100		139,9	100		982,7	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		109273,1	100		9,7	100		140,0	100		977,3	100	In marcia
17:00		5,5	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		110268,9	100		9,6	100		140,2	100		977,6	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,6	98		1,9	100		0,0	100		109879,8	100		9,9	100		139,6	100		962,4	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,6	100		1,8																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 17/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		111204,1	100		9,9	100		140,2	100	in Betrieb			
01:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		111061,2	100		9,8	100		139,8	100	in Betrieb			
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		111656,0	100		9,8	100		139,7	100	in Betrieb			
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		110728,0	100		9,9	100		139,7	100	in Betrieb			
02:30		4,3	100		1,2	100		0,31	73		3,5	100		0,26	94		26,4	98		1,9	100		0,0	100		110659,0	100		9,9	100		139,9	100	in Betrieb			
03:00		4,2	100		1,3	100		0,62	100		3,2	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		111290,0	100		9,5	100		140,3	100	in Betrieb			
03:30		3,0	100		1,2	100		0,22	100		3,2	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		111957,9	100		9,7	100		140,2	100	in Betrieb			
04:00		1,7	100		0,0	100		0,09	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		112733,5	100		9,8	100		139,8	100	in Betrieb			
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		112597,9	100		9,8	100		140,2	100	in Betrieb			
05:00		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,0	100		112153,2	100		9,9	100		139,6	100	in Betrieb			
05:30		2,2	100		0,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		110632,4	100		9,9	100		139,8	100	in Betrieb			
06:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		110836,1	100		9,8	100		139,9	100	in Betrieb			
06:30		4,4	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	94		21,7	100		1,9	100		0,1	100		110536,7	100		9,8	100		139,7	100	in Betrieb			
07:00		2,9	85		0,8	85		0,0	100		3,0	85		0,26	100		25,7	85		1,9	85		0,0	85		111133,1	100		9,7	85		140,0	100	in Betrieb			
07:30		2,9	78		0,6	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		35,2	78		1,9	78		0,0	78		110891,7	100		9,9	78		140,1	100	in Betrieb			
08:00		4,5	100		1,6	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		110693,4	100		9,7	100		139,7	100	in Betrieb			
08:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		110310,0	100		9,8	100		140,2	100	in Betrieb			
09:00		4,8	100		1,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		110944,9	100		9,7	100		139,8	100	in Betrieb			
09:30		3,5	100		1,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110517,0	100		9,8	100		139,7	100	in Betrieb			
10:00		2,6	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,0	100		110424,2	100		9,8	100		140,1	100	in Betrieb			
10:30		4,2	100		1,3	100		0,0	73		2,8	100		0,26	94		17,0	100		1,9	100		0,0	100		109950,5	100		9,8	100		139,9	100	in Betrieb			
11:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		109644,0	100		9,6	100		140,2	100	in Betrieb			
11:30		4,4	100		1,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,0	100		109172,2	100		9,7	100		140,3	100	in Betrieb			
12:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,0	100		110688,7	100		9,7	100		140,2	100	in Betrieb			
12:30		4,1	100		0,8	100		0,1	73		2,9	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		109739,3	100		9,9	100		139,8	100	in Betrieb			
13:00		4,5	100		1,6	100		0,72	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		109065,3	100		9,8	100		139,6	100	in Betrieb			
13:30		1,6	100		0,0	100		0,46	100		3,0	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		109413,8	100		9,8	100		139,9	100	in Betrieb			
14:00		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		108820,5	100		9,6	100		139,9	100	in Betrieb			
14:30		3,0	100		0,0	100		0,04	73		3,1	100		0,26	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		109713,7	100		9,7	100		139,7	100	in Betrieb			
15:00		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,1	100		1,9	100		0,0	100		108611,6	100		9,7	100		139,7	100	in Betrieb			
15:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		108510,2	100		9,7	100		139,9	100	in Betrieb			
16:00		5,5	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		109227,2	100		9,7	100		139,9	100	in Betrieb			
16:30		3,6	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		109273,1	100		9,7	100		140,0	100	in Betrieb			
17:00		5,5	100		0,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		110268,9	100		9,6	100		140,2	100	in Betrieb			
17:30		3,8	100		0,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,6	98		1,9	100		0,0	100		109879,8	100		9,9	100		139,6	100	in Betrieb			
18:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,6	100		1,8	100		0,0	100		108955,8	100		9,8	100		139,5	100	in Betrieb			
18:30		3,6	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	95		19,0	100		1,9	100		0,0	100		108863,3	100		9,6	100		139,8	100	in Betrieb			
19:00		2,7	86		0,0	86		0,25	100		2,7	86		0,26	100		23,2	86		1,9	86		0,0	86		107923,2	100		9,8	86		139,7	100	in Betrieb			
19:30		3,4	78		0,2	78		0,32	100		2,5	78		0,26	100		31,1	78		1,9	78		0,1	78		107253,4	100		9,6	78		139,8	100	in Betrieb</			