

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		0,2	100		0,11	73		3,1	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,1	100		109855,1	100		9,5	100		139,6	100	975,3	100	In marcia	
01:00		3,5	100		1,3	100		0,48	100		2,4	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		110085,4	100		9,6	100		140,2	100	966,9	100	In marcia	
01:30		4,0	100		1,3	100		0,43	100		2,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		110307,1	100		9,8	100		139,7	100	966,0	100	In marcia	
02:00		2,3	100		0,2	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		111096,0	100		9,9	100		139,7	100	962,5	100	In marcia	
02:30		3,3	100		1,0	100		0,15	73		2,0	100		0,26	94		12,4	100		1,9	100		0,0	100		109363,6	100		9,7	100		139,2	100	974,3	100	In marcia	
03:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		108343,9	100		9,6	100		139,9	100	968,4	100	In marcia	
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		108912,5	100		9,5	100		139,9	100	977,4	100	In marcia	
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		35,4	100		1,9	100		0,1	100		108129,6	100		9,4	100		139,8	100	972,7	100	In marcia	
04:30		2,6	100		0,0	100		0,24	73		2,8	100		0,26	100		39,2	100		1,9	100		0,1	100		108658,0	100		9,5	100		140,2	100	971,2	100	In marcia	
05:00		3,8	100		1,7	100		1,03	100		2,4	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		108213,4	100		9,7	100		140,0	100	966,9	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,5	100		0,72	100		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		107952,3	100		9,5	100		139,6	100	965,1	100	In marcia	
06:00		2,2	100		0,0	100		0,5	100		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		108741,5	100		9,4	100		139,8	100	970,3	100	In marcia	
06:30		5,0	100		2,0	100		0,24	73		3,2	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,1	100		109150,5	100		9,7	100		139,8	100	970,6	100	In marcia	
07:00		4,0	85		0,5	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		14,0	85		1,9	85		0,0	85		109082,0	100		9,6	85		139,6	100	971,5	100	In marcia	
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		21,1	79		1,9	79		0,3	79		108508,0	100		9,5	79		140,0	100	976,1	100	In marcia	
08:00		1,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108826,8	100		9,8	100		139,8	100	969,6	100	In marcia	
08:30		6,6	100		1,7	100		0,08	73		5,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		108881,6	100		9,6	100		139,7	100	977,0	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,26	100		5,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109842,1	100		9,3	100		140,2	100	985,8	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		4,3	100		0,27	100		35,6	100		1,9	100		0,2	100		110616,8	100		9,7	100		140,2	100	968,8	100	In marcia	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,54	100		3,1	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,1	100		110778,1	100		9,8	100		140,0	100	960,5	100	In marcia	
10:30		2,6	100		0,1	100		1,18	73		3,0	100		0,26	94		20,7	100		1,9	100		0,1	100		110000,2	100		9,8	100		139,5	100	961,8	100	In marcia	
11:00		1,7	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		109172,8	100		9,6	100		140,0	100	968,5	100	In marcia	
11:30		2,3	100		0,0	100		0,55	100		3,1	100		0,27	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		110842,0	100		9,5	100		140,2	100	970,5	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,0	100		0,48	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110747,9	100		9,9	100		139,8	100	960,8	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,0	100		0,27	100		25,9	100		1,8	100		0,1	100		110739,3	100		9,8	100		140,3	100	952,0	100	In marcia	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,4	100		3,2	100		0,27	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		111915,9	100		9,5	100		140,3	100	967,0	100	In marcia	
13:30		2,1	100		0,0	100		0,32	100		3,4	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		112975,9	100		9,8	100		140,2	100	962,0	100	In marcia	
14:00		2,1	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,27	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		113498,4	100		9,7	100		140,2	100	967,4	100	In marcia	
14:30		1,8	100		0,0	100		0,21	73		3,8	100		0,27	94		24,3	100		1,9	100		0,1	100		113390,1	100		9,5	100		142,2	100	973,6	100	In marcia	
15:00		1,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,27	100		25,7	100		1,8	100		0,1	100		114992,2	100		9,7	100		142,5	100	973,4	100	In marcia	
15:30		1,9	100		0,1	100		0,34	100		3,0	100		0,27	100		25,4	100		1,8	100		0,2	100		115235,7	100		9,7	100		143,4	100	969,6	100	In marcia	
16:00		3,3	100		1,9	100		0,22	100		3,1	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		116495,9	100		9,5	100		141,7	100	977,3	100	In marcia	
16:30		5,7	100		1,9	100		0,06	73		3,6	100		0,27	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		115922,6	100		9,8	100		141,2	100	971,3	100	In marcia	
17:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		117423,6	100		9,8	100		141,5	100	973,9	100	In marcia	
17:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115529,6	100		9,7	100		140,8	100	981,5	100	In marcia	
18:00		4,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		114659,1	100		9,6	100		140,4	100	987,3	100	In marcia	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 20/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,0	100		0,2	100		0,11	73		3,1	100		0,26	100		11,9	100		1,9	100		0,1	100		109855,1	100		9,5	100		139,6	100	975,3	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		1,3	100		0,48	100		2,4	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,1	100		110085,4	100		9,6	100		140,2	100	966,9	100	in Betrieb	
01:30		4,0	100		1,3	100		0,43	100		2,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		110307,1	100		9,8	100		139,7	100	966,0	100	in Betrieb	
02:00		2,3	100		0,2	100		0,27	100		2,5	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,0	100		111096,0	100		9,9	100		139,7	100	962,5	100	in Betrieb	
02:30		3,3	100		1,0	100		0,15	73		2,0	100		0,26	94		12,4	100		1,9	100		0,0	100		109363,6	100		9,7	100		139,2	100	974,3	100	in Betrieb	
03:00		3,5	100		0,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		108343,9	100		9,6	100		139,9	100	968,4	100	in Betrieb	
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		108912,5	100		9,5	100		139,9	100	977,4	100	in Betrieb	
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		35,4	100		1,9	100		0,1	100		108129,6	100		9,4	100		139,8	100	972,7	100	in Betrieb	
04:30		2,6	100		0,0	100		0,24	73		2,8	100		0,26	100		39,2	100		1,9	100		0,1	100		108658,0	100		9,5	100		140,2	100	971,2	100	in Betrieb	
05:00		3,8	100		1,7	100		1,03	100		2,4	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		108213,4	100		9,7	100		140,0	100	966,9	100	in Betrieb	
05:30		3,8	100		0,5	100		0,72	100		2,4	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		107952,3	100		9,5	100		139,6	100	965,1	100	in Betrieb	
06:00		2,2	100		0,0	100		0,5	100		2,5	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		108741,5	100		9,4	100		139,8	100	970,3	100	in Betrieb	
06:30		5,0	100		2,0	100		0,24	73		3,2	100		0,26	94		21,9	100		1,9	100		0,1	100		109150,5	100		9,7	100		139,8	100	970,6	100	in Betrieb	
07:00		4,0	85		0,5	85		0,0	100		2,5	85		0,26	100		14,0	85		1,9	85		0,0	85		109082,0	100		9,6	85		139,6	100	971,5	100	in Betrieb	
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		21,1	79		1,9	79		0,3	79		108508,0	100		9,5	79		140,0	100	976,1	100	in Betrieb	
08:00		1,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108826,8	100		9,8	100		139,8	100	969,6	100	in Betrieb	
08:30		6,6	100		1,7	100		0,08	73		5,6	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		108881,6	100		9,6	100		139,7	100	977,0	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,26	100		5,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109842,1	100		9,3	100		140,2	100	985,8	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,39	100		4,3	100		0,27	100		35,6	100		1,9	100		0,2	100		110616,8	100		9,7	100		140,2	100	968,8	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,54	100		3,1	100		0,26	100		32,6	100		1,9	100		0,1	100		110778,1	100		9,8	100		140,0	100	960,5	100	in Betrieb	
10:30		2,6	100		0,1	100		1,18	73		3,0	100		0,26	94		20,7	100		1,9	100		0,1	100		110000,2	100		9,8	100		139,5	100	961,8	100	in Betrieb	
11:00		1,7	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		109172,8	100		9,6	100		140,0	100	968,5	100	in Betrieb	
11:30		2,3	100		0,0	100		0,55	100		3,1	100		0,27	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		110842,0	100		9,5	100		140,2	100	970,5	100	in Betrieb	
12:00		2,2	100		0,0	100		0,48	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		110747,9	100		9,9	100		139,8	100	960,8	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		3,0	100		0,27	100		25,9	100		1,8	100		0,1	100		110739,3	100		9,8	100		140,3	100	952,0	100	in Betrieb	
13:00		1,8	100		0,0	100		0,4	100		3,2	100		0,27	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		111915,9	100		9,5	100		140,3	100	967,0	100	in Betrieb	
13:30		2,1	100		0,0	100		0,32	100		3,4	100		0,27	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		112975,9	100		9,8	100		140,2	100	962,0	100	in Betrieb	
14:00		2,1	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,27	100		19,4	100		1,9	100		0,2	100		113498,4	100		9,7	100		140,2	100	967,4	100	in Betrieb	
14:30		1,8	100		0,0	100		0,21	73		3,8	100		0,27	94		24,3	100		1,9	100		0,1	100		113390,1	100		9,5	100		142,2	100	973,6	100	in Betrieb	
15:00		1,6	100		0,0	100		0,1	100		3,3	100		0,27	100		25,7	100		1,8	100		0,1	100		114992,2	100		9,7	100		142,5	100	973,4	100	in Betrieb	
15:30		1,9	100		0,1	100		0,34	100		3,0	100		0,27	100		25,4	100		1,8	100		0,2	100		115235,7	100		9,7	100		143,4	100	969,6	100	in Betrieb	
16:00		3,3	100		1,9	100		0,22	100		3,1	100		0,27	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		116495,9	100		9,5	100		141,7	100	977,3	100	in Betrieb	
16:30		5,7	100		1,9	100		0,06	73		3,6	100		0,27	100		24,8	100		1,9	100		0,2	100		115922,6	100		9,8	100		141,2	100	971,3	100	in Betrieb	
17:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		117423,6	100		9,8	100		141,5	100	973,9	100	in Betrieb	
17:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115529,6	100		9,7	100		140,8	100	981,5	100	in Betrieb	
18:00		4,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		114659,1	100		9,6	100		140,4	100	987,3	100	in Betrieb	
18:30		5,6	100		1,5	100		0,0	73</																												