

		SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto								
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		4,6	100		0,7	100		0,01	73		3,6	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		113594,1	100	9,6	100	139,5	100	973,6	100	In marcia
01:00		5,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		113131,9	100	9,6	100	139,0	100	983,1	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,2	100		112684,9	100	9,6	100	139,7	100	981,0	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		40,0	100		1,9	100		0,1	100		113497,8	100	9,6	100	140,6	100	969,8	100	In marcia
02:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,27	94		34,5	100		1,9	100		0,2	100		113395,7	100	9,7	100	140,6	100	967,7	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		117108,5	100	9,5	100	142,1	100	976,7	100	In marcia
03:30		3,6	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		117184,4	100	9,7	100	142,7	100	978,5	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		13,3	100		1,9	100		0,2	100		116313,4	100	9,7	100	141,2	100	980,8	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,6	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		13,1	96		1,9	100		0,2	100		115254,0	100	9,8	100	140,0	100	976,9	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,2	100		113884,8	100	9,6	100	139,5	100	982,9	100	In marcia
05:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		113498,7	100	9,7	100	140,1	100	981,7	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		113479,5	100	9,9	100	140,1	100	967,3	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		32,0	100		1,9	100		0,3	100		112159,9	100	9,3	100	140,1	100	972,2	100	In marcia
07:00		4,2	85		0,1	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		22,6	85		1,9	85		0,1	85		112617,9	100	9,6	85	140,0	100	976,1	100	In marcia
07:30		2,4	79		0,0	79		0,06	100		3,9	79		0,27	100		35,6	79		1,9	79		0,2	79		110976,9	100	9,3	79	140,4	100	981,8	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,27	100		38,7	100		1,9	100		0,3	100		110993,1	100	9,2	100	140,3	100	973,6	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,27	100		44,2	100		1,9	100		0,2	100		113453,7	100	8,8	100	140,9	100	990,0	100	In marcia
09:00		2,1	100		0,9	100		0,07	100		5,0	100		0,27	100		35,4	100		1,9	100		0,2	100		116119,9	100	9,3	100	142,1	100	992,0	100	In marcia
09:30		2,2	100		1,1	100		0,12	100		5,0	100		0,27	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		115592,8	100	9,6	100	141,6	100	971,2	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115909,2	100	9,5	100	141,0	100	981,9	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		9,9	100		1,9	100		0,0	100		115516,0	100	9,8	100	139,8	100	970,9	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		114523,9	100	9,6	100	139,4	100	971,3	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		17,8	100		1,9	100		0,3	100		113295,7	100	9,5	100	139,9	100	973,8	100	In marcia
12:00		3,7	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		14,5	100		1,9	100		0,2	100		113577,3	100	9,8	100	138,8	100	965,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		112650,5	100	9,5	100	140,2	100	969,7	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		37,6	100		1,8	100		0,2	100		112778,4	100	9,4	100	140,4	100	973,6	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		112338,6	100	9,7	100	139,9	100	968,9	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,2	100		110692,1	100	9,3	100	140,4	100	981,7	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		27,0	100		1,9	100		0,2	100		112190,6	100	9,0	100	140,6	100	980,3	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		111651,1	100	9,5	100	140,3	100	966,4	100	In marcia
15:30		4,9	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112445,4	100	9,6	100	140,1	100	979,3	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		111557,2	100	9,5	100	140,5	100	979,6	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		112320,7	100	9,5	100	140,2	100	975,0	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,0	100		0,34	100		5,0	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,3	100		111207,2	100	9,4	100	140,5	100	978,1	100	In marcia
17:30		3,1	100		2,0	100		0,31	100		4,5	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		110841,7	100	9,4	100	140,2	100	975,4	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,3	100		0,32	100		4,0	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		110750,3	100	9,3	100	140,0	100	986,9	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,7	100		0,19	73		4,4	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,2	100		110264,7	100	9,2	100	140,2	100	988,0	100	In marcia
19:00		3,7	85		1,7	85		0,31	100		3,6	85		0,26	100		26,2	85		1,9	85		0,2	85		110284,4	100	9,2	85	140,9	100	991,5	100	In marcia
19:30		2,1	79		0,6	79		0,46	100		3,4	79		0,26	100		26,3	79		1,9	79		0,2	79		110540,2	100	9,5	79	139,4	100	982,1	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,7	100		0,26	100		3,6	100		0,27	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		112129,5	100	9,1	100	139,8	100	993,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,2	100		0,01	73		3,8	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,2	100		113457,1	100	9,5	100	139,8	100	990,7	100	In marcia
21:00		4,0	100		1,5	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,1	100		112310,8	100	9,7	100	139,7	100	979,4	100	In marcia
21:30		2,2	100		0,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		112000,3	100	9,6	100	140,1	100	969,4	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		34,3	100		1,9	100		0,2	100		112530,8	100	9,5	100	140,1	100	976,1	100	In marcia
22:30		3,5	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,27	94		28,4	100		1,9	100		0,2	100		113808,2	100	9,2	100	140,2	100	982,9	100	In marcia

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		4,6	100		0,7	100		0,01	73		3,6	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,2	100		113594,1	100		9,6	100		139,5	100		973,6	100	in Betrieb
01:00		5,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		113131,9	100		9,6	100		139,0	100		983,1	100	in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,2	100		112684,9	100		9,6	100		139,7	100		981,0	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		40,0	100		1,9	100		0,1	100		113497,8	100		9,6	100		140,6	100		969,8	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,27	94		34,5	100		1,9	100		0,2	100		113395,7	100		9,7	100		140,6	100		967,7	100	in Betrieb
03:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		117108,5	100		9,5	100		142,1	100		976,7	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		16,5	100		1,9	100		0,1	100		117184,4	100		9,7	100		142,7	100		978,5	100	in Betrieb
04:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		13,3	100		1,9	100		0,2	100		116313,4	100		9,7	100		141,2	100		980,8	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,6	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		13,1	96		1,9	100		0,2	100		115254,0	100		9,8	100		140,0	100		976,9	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,2	100		113884,8	100		9,6	100		139,5	100		982,9	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		113498,7	100		9,7	100		140,1	100		981,7	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		0,2	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		113479,5	100		9,9	100		140,1	100		967,3	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		32,0	100		1,9	100		0,3	100		112159,9	100		9,3	100		140,1	100		972,2	100	in Betrieb
07:00		4,2	85		0,1	85		0,0	100		3,8	85		0,26	100		22,6	85		1,9	85		0,1	85		112617,9	100		9,6	85		140,0	100		976,1	100	in Betrieb
07:30		2,4	79		0,0	79		0,06	100		3,9	79		0,27	100		35,6	79		1,9	79		0,2	79		110976,9	100		9,3	79		140,4	100		981,8	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		0,8	100		0,06	100		4,1	100		0,27	100		38,7	100		1,9	100		0,3	100		110993,1	100		9,2	100		140,3	100		973,6	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,27	100		44,2	100		1,9	100		0,2	100		113453,7	100		8,8	100		140,9	100		990,0	100	in Betrieb
09:00		2,1	100		0,9	100		0,07	100		5,0	100		0,27	100		35,4	100		1,9	100		0,2	100		116119,9	100		9,3	100		142,1	100		992,0	100	in Betrieb
09:30		2,2	100		1,1	100		0,12	100		5,0	100		0,27	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		115592,8	100		9,6	100		141,6	100		971,2	100	in Betrieb
10:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115909,2	100		9,5	100		141,0	100		981,9	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		9,9	100		1,9	100		0,0	100		115516,0	100		9,8	100		139,8	100		970,9	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		114523,9	100		9,6	100		139,4	100		971,3	100	in Betrieb
11:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		17,8	100		1,9	100		0,3	100		113295,7	100		9,5	100		139,9	100		973,8	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		14,5	100		1,9	100		0,2	100		113577,3	100		9,8	100		138,8	100		965,3	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		112650,5	100		9,5	100		140,2	100		969,7	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,27	100		37,6	100		1,8	100		0,2	100		112778,4	100		9,4	100		140,4	100		973,6	100	in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,2	100		112338,6	100		9,7	100		139,9	100		968,9	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		37,8	100		1,9	100		0,2	100		110692,1	100		9,3	100		140,4	100		981,7	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		27,0	100		1,9	100		0,2	100		112190,6	100		9,0	100		140,6	100		980,3	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,2	100		111651,1	100		9,5	100		140,3	100		966,4	100	in Betrieb
15:30		4,9	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112445,4	100		9,6	100		140,1	100		979,3	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		111557,2	100		9,5	100		140,5	100		979,6	100	in Betrieb
16:30		4,6	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,1	100		112320,7	100		9,5	100		140,2	100		975,0	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		1,0	100		0,34	100		5,0	100		0,26	100		20,5	100		1,9	100		0,3	100		111207,2	100		9,4	100		140,5	100		978,1	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		2,0	100		0,31	100		4,5	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,2	100		110841,7	100		9,4	100		140,2	100		975,4	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		0,3	100		0,32	100		4,0	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,2	100		110750,3	100		9,3	100		140,0	100		986,9	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		0,7	100		0,19	73		4,4	100		0,26	94		25,8	100		1,9	100		0,2	100		110264,7	100		9,2	100		140,2	100		988,0	100	in Betrieb
19:00		3,7	85		1,7	85		0,31	100		3,6	85		0,26	100		26,2	85		1,9	85		0,2	85		110284,4	100		9,2	85		140,9	100		991,5	100	in Betrieb
19:30		2,1	79		0,6	79		0,46	100		3,4	79		0,26	100		26,3	79		1,9	79		0,2	79		110540,2	100		9,5	79		139,4	100		982,1	100	in Betrieb
20:00		3,2	100		1,7	100		0,26	100		3,6	100		0,27	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		112129,5	100		9,1	100		139,8	100		993,3	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,2	100		0,01	73		3,8	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,2	100		113457,1	100		9,5	100		139,8	100		990,7	100	in Betrieb
21:00		4,0	100		1,5	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,1	100		112310,8	100		9,7	100		139,7	100		979,4	100	in Betrieb
21:30		2,2	100		0,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		28,2	100																			