

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 22/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		3,2	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		16,4	96		1,9	100		0,2	100		114796,0	100		9,6	100		139,8	100		984,7	100	In marcia		
01:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		113606,6	100		9,5	100		140,1	100		988,7	100	In marcia		
01:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		114533,2	100		9,6	100		139,7	100		984,1	100	In marcia		
02:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		113787,4	100		9,4	100		139,6	100		982,4	100	In marcia		
02:30		2,8	100		1,4	100		0,17	73		3,7	100		0,26	94		21,7	100		1,9	100		0,2	100		113845,4	100		9,5	100		139,4	100		987,3	100	In marcia		
03:00		2,9	100		1,2	100		0,89	100		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		114223,9	100		9,7	100		139,2	100		991,2	100	In marcia		
03:30		4,5	100		1,2	100		0,83	100		4,1	100		0,27	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		112657,4	100		9,4	100		140,4	100		983,9	100	In marcia		
04:00		4,7	100		1,1	100		0,48	100		3,8	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		114015,1	100		9,5	100		140,1	100		977,7	100	In marcia		
04:30		2,5	100		0,5	100		0,94	73		3,3	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		113167,8	100		9,5	100		140,2	100		972,2	100	In marcia		
05:00		3,1	100		1,1	100		0,75	100		3,1	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		114755,4	100		9,8	100		140,4	100		965,0	100	In marcia		
05:30		3,6	100		1,4	100		0,31	100		3,2	100		0,27	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		113103,2	100		9,6	100		140,3	100		973,3	100	In marcia		
06:00		3,2	100		0,9	100		0,09	100		3,9	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,2	100		113761,9	100		9,4	100		139,9	100		982,8	100	In marcia		
06:30		5,1	100		2,2	100		0,31	73		3,1	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,1	100		113786,1	100		9,7	100		140,1	100		980,3	100	In marcia		
07:00		3,3	84		0,8	84		0,79	100		3,0	84		0,26	100		22,4	84		1,9	84		0,3	84		113321,9	100		9,6	84		140,1	100		980,0	100	In marcia		
07:30		2,2	79		0,0	79		0,2	100		3,7	79		0,26	100		35,9	79		1,9	79		0,0	79		112911,9	100		9,5	79		140,1	100		978,5	100	In marcia		
08:00		3,5	100		0,7	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		112655,1	100		9,5	100		139,8	100		974,3	100	In marcia		
08:30		3,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		112187,0	100		9,6	100		139,9	100		972,7	100	In marcia		
09:00		2,7	100		0,3	100		0,09	100		6,3	100		0,27	100		43,4	100		1,9	100		0,2	100		112619,8	100		9,1	100		140,5	100		981,5	100	In marcia		
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		115297,4	100		9,5	100		140,1	100		974,3	100	In marcia		
10:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		116240,8	100		9,8	100		140,0	100		964,7	100	In marcia		
10:30		3,7	100		1,2	100		0,65	73		5,1	100		0,26	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		116327,0	100		9,8	100		140,6	100		972,3	100	In marcia		
11:00		2,0	100		0,0	100		1,17	100		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		115601,3	100		9,8	100		140,0	100		969,2	100	In marcia		
11:30		1,8	100		0,3	100		0,52	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		115980,3	100		9,7	100		141,8	100		970,2	100	In marcia		
12:00		1,7	100		0,5	100		0,4	100		3,6	100		0,27	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		115510,7	100		9,6	100		145,4	100		980,2	100	In marcia		
12:30		1,9	100		0,3	100		1,16	73		4,3	100		0,27	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		115900,3	100		9,7	100		145,5	100		976,2	100	In marcia		
13:00		2,7	100		0,9	100		0,91	100		4,9	100		0,27	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		115621,8	100		9,6	100		146,9	100		978,8	100	In marcia		
13:30		3,1	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		114430,5	100		9,7	100		141,9	100		972,9	100	In marcia		
14:00		3,2	100		0,8	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		113475,9	100		9,6	100		139,8	100		972,1	100	In marcia		
14:30		4,9	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		26,3	100		1,9	100		0,0	100		113110,8	100		9,5	100		139,4	100		974,1	100	In marcia		
15:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		113179,0	100		9,6	100		139,7	100		971,9	100	In marcia		
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		112013,2	100		9,5	100		140,1	100		971,4	100	In marcia		
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		111540,5	100		9,4	100		140,4	100		974,4	100	In marcia		
16:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		112072,7	100		9,2	100		140,1	100		984,2	100	In marcia		
17:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		112659,7	100		9,5	100		140,2	100		979,5	100	In marcia		
17:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		113019,0	100		9,6	100		140,1	100		974,2	100	In marcia		
18:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100																								

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 22/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,2	100		1,9	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		16,4	96		1,9	100		0,2	100		114796,0	100		9,6	100		139,8	100		984,7	100	in Betrieb
01:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		17,9	100		1,9	100		0,2	100		113606,6	100		9,5	100		140,1	100		988,7	100	in Betrieb
01:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		114533,2	100		9,6	100		139,7	100		984,1	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		113787,4	100		9,4	100		139,6	100		982,4	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		1,4	100		0,17	73		3,7	100		0,26	94		21,7	100		1,9	100		0,2	100		113845,4	100		9,5	100		139,4	100		987,3	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		1,2	100		0,89	100		4,0	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		114223,9	100		9,7	100		139,2	100		991,2	100	in Betrieb
03:30		4,5	100		1,2	100		0,83	100		4,1	100		0,27	100		31,3	100		1,9	100		0,2	100		112657,4	100		9,4	100		140,4	100		983,9	100	in Betrieb
04:00		4,7	100		1,1	100		0,48	100		3,8	100		0,26	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		114015,1	100		9,5	100		140,1	100		977,7	100	in Betrieb
04:30		2,5	100		0,5	100		0,94	73		3,3	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		113167,8	100		9,5	100		140,2	100		972,2	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		1,1	100		0,75	100		3,1	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		114755,4	100		9,8	100		140,4	100		965,0	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		1,4	100		0,31	100		3,2	100		0,27	100		27,1	100		1,9	100		0,2	100		113103,2	100		9,6	100		140,3	100		973,3	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,9	100		0,09	100		3,9	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,2	100		113761,9	100		9,4	100		139,9	100		982,8	100	in Betrieb
06:30		5,1	100		2,2	100		0,31	73		3,1	100		0,26	94		18,4	100		1,9	100		0,1	100		113786,1	100		9,7	100		140,1	100		980,3	100	in Betrieb
07:00		3,3	84		0,8	84		0,79	100		3,0	84		0,26	100		22,4	84		1,9	84		0,3	84		113321,9	100		9,6	84		140,1	100		980,0	100	in Betrieb
07:30		2,2	79		0,0	79		0,2	100		3,7	79		0,26	100		35,9	79		1,9	79		0,0	79		112911,9	100		9,5	79		140,1	100		978,5	100	in Betrieb
08:00		3,5	100		0,7	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		112655,1	100		9,5	100		139,8	100		974,3	100	in Betrieb
08:30		3,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		112187,0	100		9,6	100		139,9	100		972,7	100	in Betrieb
09:00		2,7	100		0,3	100		0,09	100		6,3	100		0,27	100		43,4	100		1,9	100		0,2	100		112619,8	100		9,1	100		140,5	100		981,5	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		115297,4	100		9,5	100		140,1	100		974,3	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		0,3	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		116240,8	100		9,8	100		140,0	100		964,7	100	in Betrieb
10:30		3,7	100		1,2	100		0,65	73		5,1	100		0,26	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		116327,0	100		9,8	100		140,6	100		972,3	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		1,17	100		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		115601,3	100		9,8	100		140,0	100		969,2	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		0,3	100		0,52	100		3,8	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,0	100		115980,3	100		9,7	100		141,8	100		970,2	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		0,5	100		0,4	100		3,6	100		0,27	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		115510,7	100		9,6	100		145,4	100		980,2	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		0,3	100		1,16	73		4,3	100		0,27	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		115900,3	100		9,7	100		145,5	100		976,2	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		0,9	100		0,91	100		4,9	100		0,27	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		115621,8	100		9,6	100		146,9	100		978,8	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		114430,5	100		9,7	100		141,9	100		972,9	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		0,8	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		113475,9	100		9,6	100		139,8	100		972,1	100	in Betrieb
14:30		4,9	100		1,7	100		0,0	73		3,3	100		0,26	94		26,3	100		1,9	100		0,0	100		113110,8	100		9,5	100		139,4	100		974,1	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		113179,0	100		9,6	100		139,7	100		971,9	100	in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		112013,2	100		9,5	100		140,1	100		971,4	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		111540,5	100		9,4	100		140,4	100		974,4	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		112072,7	100		9,2	100		140,1	100		984,2	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		112659,7	100		9,5	100		140,2	100		979,5	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		113019,0	100		9,6	100		140,1	100		974,2	100	in Betrieb
18:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		112867,7	100		</								