

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 23/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,3	100		111822,2	100		9,4	100		140,3	100		988,1	100	In marcia
01:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,3	100		112106,4	100		9,5	100		140,2	100		976,9	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,3	100		112403,3	100		9,4	100		140,3	100		972,4	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,3	100		112995,7	100		9,5	100		140,2	100		972,6	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,3	100		112834,0	100		9,5	100		140,3	100		977,8	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,6	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,2	100		112634,1	100		9,6	100		140,1	100		979,5	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		112633,8	100		9,3	100		140,6	100		981,6	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		113960,2	100		9,5	100		140,1	100		979,1	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		114343,0	100		9,6	100		140,1	100		982,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		113363,9	100		9,5	100		140,2	100		978,7	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,5	98		1,9	100		0,3	100		113654,3	100		9,3	100		140,5	100		981,1	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		113666,7	100		9,5	100		139,9	100		974,1	100	In marcia
06:30		1,7	100		0,2	100		0,14	73		3,3	100		0,26	94		19,9	100		1,9	100		0,2	100		113316,6	100		9,5	100		140,1	100		969,3	100	In marcia
07:00		3,2	86		1,0	86		0,58	100		3,5	86		0,26	100		26,0	86		1,9	86		0,1	86		113858,2	100		9,4	86		140,3	100		973,7	100	In marcia
07:30		3,5	78		1,2	78		0,5	100		2,9	78		0,26	100		33,4	78		1,9	78		0,2	78		114225,0	100		9,5	78		140,3	100		973,8	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,9	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,2	100		113352,4	100		9,6	100		140,0	100		971,1	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,7	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		112664,9	100		9,3	100		140,2	100		978,3	100	In marcia
09:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		113189,9	100		9,4	100		140,2	100		983,3	100	In marcia
09:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		113201,0	100		9,5	100		140,0	100		982,4	100	In marcia
10:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		113280,4	100		9,6	100		140,0	100		980,3	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,3	100		113146,6	100		9,3	100		140,5	100		981,1	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,2	100		112672,2	100		9,5	100		140,2	100		983,3	100	In marcia
11:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112922,8	100		9,3	100		140,1	100		982,0	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,3	100		112914,3	100		9,4	100		139,7	100		980,5	100	In marcia
12:30		3,9	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112152,0	100		9,4	100		139,6	100		978,0	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,6	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		112201,2	100		9,5	100		139,6	100		980,7	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		112430,0	100		9,2	100		140,2	100		990,4	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,3	100		112728,8	100		9,5	100		139,8	100		979,6	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		25,9	100		1,9	100		0,3	100		111976,2	100		9,3	100		139,8	100		987,0	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		113186,3	100		9,6	100		140,0	100		980,2	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,3	100		113305,6	100		9,4	100		140,1	100		981,7	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		112627,0	100		9,8	100		139,9	100		968,8	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,7	100		0,0	76		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		112795,6	100		9,4	100		140,2	100		973,4	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,2	100		113374,5	100		9,6	100		139,8	100		981,3	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		112517,5	100		9,4	100		140,1	100		979,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		1,9																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 23/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		4,4	100		0,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		21,2	100		1,9	100		0,3	100		111822,2	100		9,4	100		140,3	100		988,1	100	in Betrieb
01:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,3	100		112106,4	100		9,5	100		140,2	100		976,9	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,3	100		112403,3	100		9,4	100		140,3	100		972,4	100	in Betrieb
02:00		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,3	100		112995,7	100		9,5	100		140,2	100		972,6	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,3	100		112834,0	100		9,5	100		140,3	100		977,8	100	in Betrieb
03:00		2,4	100		0,6	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,2	100		112634,1	100		9,6	100		140,1	100		979,5	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		112633,8	100		9,3	100		140,6	100		981,6	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		113960,2	100		9,5	100		140,1	100		979,1	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		114343,0	100		9,6	100		140,1	100		982,9	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		113363,9	100		9,5	100		140,2	100		978,7	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		20,5	98		1,9	100		0,3	100		113654,3	100		9,3	100		140,5	100		981,1	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,2	100		113666,7	100		9,5	100		139,9	100		974,1	100	in Betrieb
06:30		1,7	100		0,2	100		0,14	73		3,3	100		0,26	94		19,9	100		1,9	100		0,2	100		113316,6	100		9,5	100		140,1	100		969,3	100	in Betrieb
07:00		3,2	86		1,0	86		0,58	100		3,5	86		0,26	100		26,0	86		1,9	86		0,1	86		113858,2	100		9,4	86		140,3	100		973,7	100	in Betrieb
07:30		3,5	78		1,2	78		0,5	100		2,9	78		0,26	100		33,4	78		1,9	78		0,2	78		114225,0	100		9,5	78		140,3	100		973,8	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		0,9	100		0,39	100		2,8	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,2	100		113352,4	100		9,6	100		140,0	100		971,1	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		0,7	100		0,04	73		3,1	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		112664,9	100		9,3	100		140,2	100		978,3	100	in Betrieb
09:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,3	100		113189,9	100		9,4	100		140,2	100		983,3	100	in Betrieb
09:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		113201,0	100		9,5	100		140,0	100		982,4	100	in Betrieb
10:00		4,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		113280,4	100		9,6	100		140,0	100		980,3	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		29,1	100		1,9	100		0,3	100		113146,6	100		9,3	100		140,5	100		981,1	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,2	100		112672,2	100		9,5	100		140,2	100		983,3	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112922,8	100		9,3	100		140,1	100		982,0	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,3	100		112914,3	100		9,4	100		139,7	100		980,5	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		1,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		112152,0	100		9,4	100		139,6	100		978,0	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		0,6	100		0,07	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		112201,2	100		9,5	100		139,6	100		980,7	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		112430,0	100		9,2	100		140,2	100		990,4	100	in Betrieb
14:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,3	100		112728,8	100		9,5	100		139,8	100		979,6	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		25,9	100		1,9	100		0,3	100		111976,2	100		9,3	100		139,8	100		987,0	100	in Betrieb
15:00		2,8	100		0,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,3	100		113186,3	100		9,6	100		140,0	100		980,2	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		31,0	100		1,9	100		0,3	100		113305,6	100		9,4	100		140,1	100		981,7	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		112627,0	100		9,8	100		139,9	100		968,8	100	in Betrieb
16:30		3,0	100		0,7	100		0,0	76		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		112795,6	100		9,4	100		140,2	100		973,4	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,2	100		1,9	100		0,2	100		113374,5	100		9,6	100		139,8	100		981,3	100	in Betrieb
17:30		1,8	100		0,3	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		112517,5	100		9,4	100		140,1	100		979,8	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		113148,8	1000										