

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 25/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		113534,9	100	10,0	100		139,9	100	963,5	100	In marcia		
01:00		2,4	100		0,1	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		112870,0	100	9,4	100		140,1	100	984,3	100	In marcia		
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		112778,7	100	9,4	100		140,3	100	989,8	100	In marcia		
02:00		3,1	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,1	100		112892,2	100	9,5	100		140,0	100	982,7	100	In marcia		
02:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		14,7	100		1,9	100		0,2	100		112650,0	100	9,7	100		140,0	100	984,8	100	In marcia		
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		113003,9	100	9,5	100		140,4	100	984,2	100	In marcia		
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		113593,5	100	9,6	100		140,3	100	983,0	100	In marcia		
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		113128,9	100	9,6	100		139,8	100	989,3	100	In marcia		
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		112814,0	100	9,5	100		140,3	100	980,0	100	In marcia		
05:00		2,8	100		0,1	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		113768,9	100	9,6	100		140,3	100	979,1	100	In marcia		
05:30		2,4	100		0,0	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		113270,9	100	9,6	100		140,0	100	977,9	100	In marcia		
06:00		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		113864,3	100	9,7	100		139,9	100	979,2	100	In marcia		
06:30		3,7	100		0,0	100		0,38	73		3,5	100		0,26	94		26,3	98		1,9	100		0,1	100		113515,5	100	9,7	100		140,1	100	978,0	100	In marcia		
07:00		3,3	86		0,0	86		0,88	100		3,5	86		0,26	100		31,9	86		1,9	86		0,1	86		113371,0	100	9,6	86		140,0	100	972,7	100	In marcia		
07:30		2,1	78		0,0	78		0,76	100		3,5	78		0,26	100		22,0	78		1,9	78		0,0	78		113561,5	100	9,5	78		140,0	100	977,7	100	In marcia		
08:00		1,9	100		0,6	100		0,53	100		3,8	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		114983,0	100	9,6	100		140,1	100	985,2	100	In marcia		
08:30		2,5	100		0,9	100		1,19	73		4,5	100		0,25	100		19,7	100		1,8	100		0,0	100		114992,3	100	9,8	100		139,7	100	978,5	100	In marcia		
09:00		2,8	100		0,3	100		1,05	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		112616,9	100	9,9	100		140,0	100	969,6	100	In marcia		
09:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		110062,2	100	9,6	100		139,7	100	968,1	100	In marcia		
10:00		2,6	100		1,5	100		0,34	100		5,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		109368,6	100	9,4	100		139,7	100	977,9	100	In marcia		
10:30		1,7	100		0,0	100		0,34	73		4,6	100		0,26	94		47,9	100		1,9	100		0,0	100		111500,8	100	9,5	100		140,9	100	985,0	100	In marcia		
11:00		1,6	100		0,0	100		0,92	100		3,6	100		0,27	100		42,3	100		1,8	100		0,0	100		114149,7	100	9,4	100		140,9	100	977,1	100	In marcia		
11:30		4,2	100		0,1	100		0,64	100		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,8	100		0,0	100		115430,9	100	9,6	100		140,1	100	968,9	100	In marcia		
12:00		6,6	100		0,0	100		0,19	100		5,1	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		116209,7	100	9,7	100		139,8	100	967,7	100	In marcia		
12:30		2,1	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		115460,8	100	9,7	100		140,4	100	970,2	100	In marcia		
13:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		4,3	100		0,26	100		10,4	100		1,9	100		0,0	100		114933,4	100	9,7	100		139,8	100	974,3	100	In marcia		
13:30		2,6	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		115267,6	100	9,5	100		140,6	100	975,2	100	In marcia		
14:00		1,8	100		0,0	100		0,19	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		116764,3	100	9,5	100		140,5	100	986,1	100	In marcia		
14:30		1,9	100		0,0	100		0,05	73		5,3	100		0,26	95		27,2	100		1,8	100		0,0	100		116825,6	100	9,8	100		140,0	100	982,6	100	In marcia		
15:00		4,6	100		0,2	100		0,18	100		5,0	100		0,26	100		23,5	100		1,8	100		0,0	100		117466,5	100	9,9	100		139,0	100	966,2	100	In marcia		
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,8	100		0,1	100		115858,5	100	9,7	100		139,6	100	983,5	100	In marcia		
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		32,0	100		1,8	100		0,1	100		115903,8	100	9,4	100		140,5	100	982,5	100	In marcia		
16:30		1,6	100		0,0	100		0,06	73		4,1	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		116485,2	100	9,8	100		140,1	100	973,8	100	In marcia		
17:00		1,8	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		28,4	100		1,8	100		0,0	100		116002,9	100	9,5	100		140,3	100	974,7	100	In marcia		
17:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		116108,2	100	10,0	100		139,6	100	961,6	100	In marcia		
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		35,4	100		1,9	100		0,0	100		117773,8	100	9,5	100		141,3	100	964,8	100	In marcia		
18:30		1,6	100		0,0	100		0,04	73		3,4	100		0,27	94		28,9	100		1,8	1																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		113534,9	100		10,0	100		139,9	100		963,5	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		0,1	100		0,09	100		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		112870,0	100		9,4	100		140,1	100		984,3	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		112778,7	100		9,4	100		140,3	100		989,8	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,1	100		112892,2	100		9,5	100		140,0	100		982,7	100	in Betrieb
02:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	94		14,7	100		1,9	100		0,2	100		112650,0	100		9,7	100		140,0	100		984,8	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		113003,9	100		9,5	100		140,4	100		984,2	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		113593,5	100		9,6	100		140,3	100		983,0	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		113128,9	100		9,6	100		139,8	100		989,3	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		112814,0	100		9,5	100		140,3	100		980,0	100	in Betrieb
05:00		2,8	100		0,1	100		0,09	100		4,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		113768,9	100		9,6	100		140,3	100		979,1	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		0,0	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		113270,9	100		9,6	100		140,0	100		977,9	100	in Betrieb
06:00		1,8	100		0,0	100		0,05	100		3,4	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		113864,3	100		9,7	100		139,9	100		979,2	100	in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,38	73		3,5	100		0,26	94		26,3	98		1,9	100		0,1	100		113515,5	100		9,7	100		140,1	100		978,0	100	in Betrieb
07:00		3,3	86		0,0	86		0,88	100		3,5	86		0,26	100		31,9	86		1,9	86		0,1	86		113371,0	100		9,6	86		140,0	100		972,7	100	in Betrieb
07:30		2,1	78		0,0	78		0,76	100		3,5	78		0,26	100		22,0	78		1,9	78		0,0	78		113561,5	100		9,5	78		140,0	100		977,7	100	in Betrieb
08:00		1,9	100		0,6	100		0,53	100		3,8	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		114983,0	100		9,6	100		140,1	100		985,2	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		0,9	100		1,19	73		4,5	100		0,25	100		19,7	100		1,8	100		0,0	100		114992,3	100		9,8	100		139,7	100		978,5	100	in Betrieb
09:00		2,8	100		0,3	100		1,05	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		112616,9	100		9,9	100		140,0	100		969,6	100	in Betrieb
09:30		2,4	100		1,5	100		0,63	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		110062,2	100		9,6	100		139,7	100		968,1	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		1,5	100		0,34	100		5,6	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		109368,6	100		9,4	100		139,7	100		977,9	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,34	73		4,6	100		0,26	94		47,9	100		1,9	100		0,0	100		111500,8	100		9,5	100		140,9	100		985,0	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,92	100		3,6	100		0,27	100		42,3	100		1,8	100		0,0	100		114149,7	100		9,4	100		140,9	100		977,1	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,1	100		0,64	100		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,8	100		0,0	100		115430,9	100		9,6	100		140,1	100		968,9	100	in Betrieb
12:00		6,6	100		0,0	100		0,19	100		5,1	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		116209,7	100		9,7	100		139,8	100		967,7	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,2	73		4,6	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		115460,8	100		9,7	100		140,4	100		970,2	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		4,3	100		0,26	100		10,4	100		1,9	100		0,0	100		114933,4	100		9,7	100		139,8	100		974,3	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,0	100		0,34	100		4,6	100		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		115267,6	100		9,5	100		140,6	100		975,2	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,19	100		4,5	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		116764,3	100		9,5	100		140,5	100		986,1	100	in Betrieb
14:30		1,9	100		0,0	100		0,05	73		5,3	100		0,26	95		27,2	100		1,8	100		0,0	100		116825,6	100		9,8	100		140,0	100		982,6	100	in Betrieb
15:00		4,6	100		0,2	100		0,18	100		5,0	100		0,26	100		23,5	100		1,8	100		0,0	100		117466,5	100		9,9	100		139,0	100		966,2	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,8	100		0,1	100		115858,5	100		9,7	100		139,6	100		983,5	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,27	100		32,0	100		1,8	100		0,1	100		115903,8	100		9,4	100		140,5	100		982,5	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,06	73		4,1	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		116485,2	100		9,8	100		140,1	100		973,8	100	in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,12	100		3,4	100		0,26	100		28,4	100		1,8	100		0,0	100		116002,9	100		9,5	100		140,3	100		974,7	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		116108,2	100		10,0	100		139,6	100		961,6	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,27	100		35,4	100		1,9	100		0,0	100		117773,8	100	</									