

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 27/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		1,1	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,1	100		113206,7	100		9,7	100		139,8	100	967,2	100	In marcia	
01:00		3,5	100		0,5	100		0,92	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		113551,6	100		9,6	100		140,1	100	970,1	100	In marcia	
01:30		3,5	100		1,7	100		0,61	100		3,1	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,2	100		114151,9	100		9,4	100		140,2	100	973,7	100	In marcia	
02:00		2,6	100		0,2	100		0,49	100		3,1	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,2	100		115004,3	100		9,8	100		139,3	100	961,8	100	In marcia	
02:30		2,5	100		0,4	100		0,85	73		3,2	100		0,26	94		25,9	100		1,9	100		0,2	100		114597,4	100		9,4	100		140,1	100	968,4	100	In marcia	
03:00		3,0	100		1,3	100		1,22	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		114866,1	100		9,8	100		139,8	100	959,6	100	In marcia	
03:30		4,0	100		1,8	100		0,8	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		115292,1	100		9,6	100		139,5	100	970,0	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,6	100		0,36	100		3,5	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		114800,3	100		9,7	100		139,7	100	971,6	100	In marcia	
04:30		3,9	100		0,9	100		0,05	73		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		115209,4	100		9,6	100		140,0	100	975,1	100	In marcia	
05:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		115935,6	100		9,7	100		139,8	100	971,9	100	In marcia	
05:30		2,6	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		115451,5	100		9,7	100		140,0	100	969,2	100	In marcia	
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		115003,4	100		9,7	100		139,7	100	964,2	100	In marcia	
06:30		4,3	100		2,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		28,6	100		1,9	100		0,2	100		116110,4	100		9,5	100		139,9	100	974,7	100	In marcia	
07:00		4,1	85		1,4	85		0,13	100		3,7	85		0,25	100		23,1	85		1,9	85		0,1	85		115768,8	100		10,0	85		139,5	100	964,9	100	In marcia	
07:30		2,3	79		0,0	79		0,08	100		18,1	79		0,25	100		18,1	79		1,8	79		0,0	79		116544,1	100		10,2	79		139,5	100	951,7	100	In marcia	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		111649,3	100		9,3	100		146,4	100	976,3	100	In marcia	
08:30		1,7	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		111689,6	100		9,4	100		163,2	100	980,8	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,28	100		41,9	100		1,9	100		0,0	100		112384,2	100		9,3	100		159,0	100	974,9	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,27	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		113901,6	100		9,6	100		148,4	100	969,3	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,2	100		0,06	100		3,6	100		0,27	100		36,1	100		1,9	100		0,0	100		114219,8	100		9,2	100		143,4	100	978,2	100	In marcia	
10:30		4,1	100		0,7	100		0,4	73		3,2	100		0,26	94		26,3	100		1,9	100		0,0	100		116307,0	100		9,7	100		141,3	100	975,8	100	In marcia	
11:00		6,0	100		0,8	100		1,19	100		3,8	100		0,26	100		9,9	100		1,9	100		0,0	100		115844,3	100		9,8	100		139,9	100	973,0	100	In marcia	
11:30		1,9	100		0,0	100		0,86	100		4,3	100		0,26	100		9,5	96		1,9	100		0,0	100		113951,6	100		9,9	100		140,4	100	960,3	100	In marcia	
12:00		1,7	100		0,0	100		0,86	100		4,4	100		0,27	100		12,0	100		1,9	100		0,0	100		113592,2	100		9,2	100		140,5	100	973,9	100	In marcia	
12:30		4,7	100		0,2	100		0,44	73		3,2	100		0,26	100		9,6	100		1,9	100		0,0	100		114694,2	100		9,7	100		140,5	100	969,0	100	In marcia	
13:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		8,3	100		1,9	100		0,0	100		114844,8	100		9,8	100		139,2	100	965,6	100	In marcia	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		113498,7	100		9,4	100		140,4	100	978,3	100	In marcia	
14:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		114001,2	100		9,5	100		139,7	100	980,3	100	In marcia	
14:30		4,1	100		0,7	100		0,07	73		3,2	100		0,26	94		19,0	100		1,9	100		0,0	100		113844,6	100		10,1	100		139,9	100	968,0	100	In marcia	
15:00		2,0	100		0,0	100		0,69	100		3,4	100		0,26	100		38,7	100		1,9	100		0,0	100		111648,4	100		9,4	100		140,5	100	978,0	100	In marcia	
15:30		2,9	100		0,5	100		0,53	100		4,0	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		112567,6	100		9,6	100		140,1	100	975,4	100	In marcia	
16:00		1,8	100		0,0	100		0,35	100		4,1	100		0,27	100		46,9	100		1,9	100		0,0	100		114809,4	100		9,4	100		140,5	100	977,0	100	In marcia	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,18	73		3,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		115773,6	100		9,9	100		140,7	100	968,8	100	In marcia	
17:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		12,6	100		1,8	100		0,0	100		113519,8	100		10,0	100		138,6	100	967,9	100	In marcia	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		111165,7	100		9,5	100		138,3	100	977,2	100	In marcia	
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		1,8	100		0,0	100		112280,7	100		9,4	100		139,9	100	980,1	100	In marcia	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 27/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,1	100		1,1	100		0,34	73		3,4	100		0,26	100		32,0	100		1,9	100		0,1	100		113206,7	100		9,7	100		139,8	100	967,2	100	in Betrieb	
01:00		3,5	100		0,5	100		0,92	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,2	100		113551,6	100		9,6	100		140,1	100	970,1	100	in Betrieb	
01:30		3,5	100		1,7	100		0,61	100		3,1	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,2	100		114151,9	100		9,4	100		140,2	100	973,7	100	in Betrieb	
02:00		2,6	100		0,2	100		0,49	100		3,1	100		0,26	100		16,6	100		1,9	100		0,2	100		115004,3	100		9,8	100		139,3	100	961,8	100	in Betrieb	
02:30		2,5	100		0,4	100		0,85	73		3,2	100		0,26	94		25,9	100		1,9	100		0,2	100		114597,4	100		9,4	100		140,1	100	968,4	100	in Betrieb	
03:00		3,0	100		1,3	100		1,22	100		2,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		114866,1	100		9,8	100		139,8	100	959,6	100	in Betrieb	
03:30		4,0	100		1,8	100		0,8	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		115292,1	100		9,6	100		139,5	100	970,0	100	in Betrieb	
04:00		3,6	100		0,6	100		0,36	100		3,5	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		114800,3	100		9,7	100		139,7	100	971,6	100	in Betrieb	
04:30		3,9	100		0,9	100		0,05	73		3,9	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		115209,4	100		9,6	100		140,0	100	975,1	100	in Betrieb	
05:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		115935,6	100		9,7	100		139,8	100	971,9	100	in Betrieb	
05:30		2,6	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,2	100		115451,5	100		9,7	100		140,0	100	969,2	100	in Betrieb	
06:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		115003,4	100		9,7	100		139,7	100	964,2	100	in Betrieb	
06:30		4,3	100		2,1	100		0,0	73		3,7	100		0,26	95		28,6	100		1,9	100		0,2	100		116110,4	100		9,5	100		139,9	100	974,7	100	in Betrieb	
07:00		4,1	85		1,4	85		0,13	100		3,7	85		0,25	100		23,1	85		1,9	85		0,1	85		115768,8	100		10,0	85		139,5	100	964,9	100	in Betrieb	
07:30		2,3	79		0,0	79		0,08	100		18,1	79		0,25	100		18,1	79		1,8	79		0,0	79		116544,1	100		10,2	79		139,5	100	951,7	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		111649,3	100		9,3	100		146,4	100	976,3	100	in Betrieb	
08:30		1,7	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,27	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		111689,6	100		9,4	100		163,2	100	980,8	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,28	100		41,9	100		1,9	100		0,0	100		112384,2	100		9,3	100		159,0	100	974,9	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		3,4	100		0,27	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		113901,6	100		9,6	100		148,4	100	969,3	100	in Betrieb	
10:00		2,2	100		0,2	100		0,06	100		3,6	100		0,27	100		36,1	100		1,9	100		0,0	100		114219,8	100		9,2	100		143,4	100	978,2	100	in Betrieb	
10:30		4,1	100		0,7	100		0,4	73		3,2	100		0,26	94		26,3	100		1,9	100		0,0	100		116307,0	100		9,7	100		141,3	100	975,8	100	in Betrieb	
11:00		6,0	100		0,8	100		1,19	100		3,8	100		0,26	100		9,9	100		1,9	100		0,0	100		115844,3	100		9,8	100		139,9	100	973,0	100	in Betrieb	
11:30		1,9	100		0,0	100		0,86	100		4,3	100		0,26	100		9,5	96		1,9	100		0,0	100		113951,6	100		9,9	100		140,4	100	960,3	100	in Betrieb	
12:00		1,7	100		0,0	100		0,86	100		4,4	100		0,27	100		12,0	100		1,9	100		0,0	100		113592,2	100		9,2	100		140,5	100	973,9	100	in Betrieb	
12:30		4,7	100		0,2	100		0,44	73		3,2	100		0,26	100		9,6	100		1,9	100		0,0	100		114694,2	100		9,7	100		140,5	100	969,0	100	in Betrieb	
13:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		8,3	100		1,9	100		0,0	100		114844,8	100		9,8	100		139,2	100	965,6	100	in Betrieb	
13:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		14,4	100		1,9	100		0,0	100		113498,7	100		9,4	100		140,4	100	978,3	100	in Betrieb	
14:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		114001,2	100		9,5	100		139,7	100	980,3	100	in Betrieb	
14:30		4,1	100		0,7	100		0,07	73		3,2	100		0,26	94		19,0	100		1,9	100		0,0	100		113844,6	100		10,1	100		139,9	100	968,0	100	in Betrieb	
15:00		2,0	100		0,0	100		0,69	100		3,4	100		0,26	100		38,7	100		1,9	100		0,0	100		111648,4	100		9,4	100		140,5	100	978,0	100	in Betrieb	
15:30		2,9	100		0,5	100		0,53	100		4,0	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		112567,6	100		9,6	100		140,1	100	975,4	100	in Betrieb	
16:00		1,8	100		0,0	100		0,35	100		4,1	100		0,27	100		46,9	100		1,9	100		0,0	100		114809,4	100		9,4	100		140,5	100	977,0	100	in Betrieb	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,18	73		3,8	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		115773,6	100		9,9	100		140,7	100	968,8	100	in Betrieb	
17:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		12,6	100		1,8	100		0,0	100		113519,8	100		10,0	100		138,6	100	967,9	100	in Betrieb	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		111165,7	100		9,5	100		138,3	100	977,2	100	in Betrieb	
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		26,4	100		1,8	100		0,0	100		112280,7	100		9,4	100		139,9	100	980,1	100	in Betrieb	
18:30		1,9	100		0,0	100		0,5	73																												