

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 30/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,5	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		113572,9	100		9,4	100		139,9	100		968,5	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		113905,1	100		9,6	100		139,6	100		974,9	100	In marcia
01:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		113456,5	100		9,6	100		139,5	100		974,5	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		112854,9	100		9,6	100		139,6	100		974,4	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		21,2	100		1,9	100		0,0	100		112875,8	100		9,5	100		139,7	100		978,5	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		112164,3	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,0	100		111864,4	100		9,5	100		139,8	100		966,8	100	In marcia
04:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		113858,7	100		9,5	100		139,8	100		974,3	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,6	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		113216,1	100		9,8	100		139,3	100		966,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		111959,8	100		9,4	100		139,8	100		974,1	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,7	100		0,25	100		3,3	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,0	100		112394,4	100		9,4	100		140,0	100		975,4	100	In marcia
06:00		5,3	100		1,3	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		113908,8	100		9,5	100		139,5	100		976,2	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		113380,5	100		9,6	100		139,7	100		972,8	100	In marcia
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		3,2	86		0,26	100		14,6	86		1,9	86		0,0	86		111831,7	100		9,5	86		140,1	100		972,2	100	In marcia
07:30		2,8	78		0,4	78		0,0	100		3,3	78		0,26	100		16,9	78		1,9	78		0,2	78		111586,6	100		9,5	78		140,4	100		971,1	100	In marcia
08:00		5,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		113315,9	100		9,2	100		140,7	100		977,3	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,9	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		113438,0	100		9,5	100		140,4	100		977,2	100	In marcia
09:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		113142,5	100		9,7	100		140,3	100		962,0	100	In marcia
09:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		42,2	100		1,9	100		0,2	100		115504,3	100		10,0	100		141,0	100		940,0	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114721,7	100		9,2	100		140,0	100		980,3	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,2	100		0,33	73		2,8	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,3	100		114058,0	100		9,5	100		139,9	100		966,7	100	In marcia
11:00		5,1	100		1,4	100		1,18	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115062,4	100		9,7	100		140,2	100		963,5	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,2	100		0,75	100		4,8	100		0,27	100		36,9	100		1,9	100		0,2	100		113203,2	100		9,3	100		140,3	100		982,6	100	In marcia
12:00		5,7	100		0,6	100		0,6	100		4,3	100		0,26	100		20,5	98		1,9	100		0,3	100		112843,3	100		9,4	100		140,0	100		983,8	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,67	73		4,8	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		112832,6	100		9,9	100		140,3	100		966,2	100	In marcia
13:00		5,5	100		0,9	100		1,15	100		5,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,3	100		114043,6	100		9,7	100		140,5	100		969,8	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		0,57	100		5,0	100		0,27	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		114070,2	100		9,3	100		140,2	100		965,2	100	In marcia
14:00		3,5	100		0,0	100		0,62	100		3,6	100		0,26	100		10,2	100		1,9	100		0,2	100		113882,8	100		9,4	100		138,9	100		972,5	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,44	73		3,2	100		0,26	94		17,2	100		1,9	100		0,2	100		112137,9	100		9,4	100		139,5	100		969,9	100	In marcia
15:00		4,2	100		0,0	100		0,55	100		3,7	100		0,26	100		33,7	100		1,9	100		0,2	100		110618,5	100		9,4	100		139,9	100		965,8	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,3	100		0,95	100		4,6	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		110966,4	100		9,2	100		139,7	100		980,9	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,2	100		1,11	100		3,6	100		0,27	100		37,7	100		1,9	100		0,3	100		110514,7	100		9,4	100		139,8	100		971,0	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,5	100		0,83	73		3,2	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		111673,2	100		9,5	100		139,8	100		967,8	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,2	100		1,09	100		3,2	100		0,26	100		25,5	96		1,9	100		0,2	100		111988,9	100		9,6	100		139,8	100		966,7	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,32	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		112082,0	100		9,4	100		139,6	100		977,7	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,2	100		0,46	100		3,2	100		0,26	100		19,1	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 30/08/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,5	100		1,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		113572,9	100		9,4	100		139,9	100		968,5	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		113905,1	100		9,6	100		139,6	100		974,9	100	in Betrieb
01:30		4,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		113456,5	100		9,6	100		139,5	100		974,5	100	in Betrieb
02:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		112854,9	100		9,6	100		139,6	100		974,4	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		21,2	100		1,9	100		0,0	100		112875,8	100		9,5	100		139,7	100		978,5	100	in Betrieb
03:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		112164,3	100		9,6	100		139,7	100		971,8	100	in Betrieb
03:30		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,0	100		111864,4	100		9,5	100		139,8	100		966,8	100	in Betrieb
04:00		4,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		113858,7	100		9,5	100		139,8	100		974,3	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		0,6	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		113216,1	100		9,8	100		139,3	100		966,3	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,3	100		3,3	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		111959,8	100		9,4	100		139,8	100		974,1	100	in Betrieb
05:30		2,8	100		0,7	100		0,25	100		3,3	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,0	100		112394,4	100		9,4	100		140,0	100		975,4	100	in Betrieb
06:00		5,3	100		1,3	100		0,18	100		4,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		113908,8	100		9,5	100		139,5	100		976,2	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,3	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		113380,5	100		9,6	100		139,7	100		972,8	100	in Betrieb
07:00		2,4	86		0,0	86		0,0	100		3,2	86		0,26	100		14,6	86		1,9	86		0,0	86		111831,7	100		9,5	86		140,1	100		972,2	100	in Betrieb
07:30		2,8	78		0,4	78		0,0	100		3,3	78		0,26	100		16,9	78		1,9	78		0,2	78		111586,6	100		9,5	78		140,4	100		971,1	100	in Betrieb
08:00		5,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		113315,9	100		9,2	100		140,7	100		977,3	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,9	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		113438,0	100		9,5	100		140,4	100		977,2	100	in Betrieb
09:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,3	100		113142,5	100		9,7	100		140,3	100		962,0	100	in Betrieb
09:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		42,2	100		1,9	100		0,2	100		115504,3	100		10,0	100		141,0	100		940,0	100	in Betrieb
10:00		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114721,7	100		9,2	100		140,0	100		980,3	100	in Betrieb
10:30		3,5	100		1,2	100		0,33	73		2,8	100		0,26	95		23,6	100		1,9	100		0,3	100		114058,0	100		9,5	100		139,9	100		966,7	100	in Betrieb
11:00		5,1	100		1,4	100		1,18	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115062,4	100		9,7	100		140,2	100		963,5	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		0,2	100		0,75	100		4,8	100		0,27	100		36,9	100		1,9	100		0,2	100		113203,2	100		9,3	100		140,3	100		982,6	100	in Betrieb
12:00		5,7	100		0,6	100		0,6	100		4,3	100		0,26	100		20,5	98		1,9	100		0,3	100		112843,3	100		9,4	100		140,0	100		983,8	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,67	73		4,8	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		112832,6	100		9,9	100		140,3	100		966,2	100	in Betrieb
13:00		5,5	100		0,9	100		1,15	100		5,0	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,3	100		114043,6	100		9,7	100		140,5	100		969,8	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		0,57	100		5,0	100		0,27	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		114070,2	100		9,3	100		140,2	100		965,2	100	in Betrieb
14:00		3,5	100		0,0	100		0,62	100		3,6	100		0,26	100		10,2	100		1,9	100		0,2	100		113882,8	100		9,4	100		138,9	100		972,5	100	in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,44	73		3,2	100		0,26	94		17,2	100		1,9	100		0,2	100		112137,9	100		9,4	100		139,5	100		969,9	100	in Betrieb
15:00		4,2	100		0,0	100		0,55	100		3,7	100		0,26	100		33,7	100		1,9	100		0,2	100		110618,5	100		9,4	100		139,9	100		965,8	100	in Betrieb
15:30		4,7	100		0,3	100		0,95	100		4,6	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		110966,4	100		9,2	100		139,7	100		980,9	100	in Betrieb
16:00		3,9	100		0,2	100		1,11	100		3,6	100		0,27	100		37,7	100		1,9	100		0,3	100		110514,7	100		9,4	100		139,8	100		971,0	100	in Betrieb
16:30		4,5	100		0,5	100		0,83	73		3,2	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		111673,2	100		9,5	100		139,8	100		967,8	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		0,2	100		1,09	100		3,2	100		0,26	100		25,5	96		1,9	100		0,2	100		111988,9	100		9,6	100		139,8	100		966,7	100	in Betrieb
17:30		3,4	100		0,0	100		0,32	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		112082,0	100		9,4	100		139,6	100		977,7	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,2	100		0,46	100		3,2	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		112075,2	100		9,5</								