

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 01/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		110900,5	100		9,2	100		140,5	100	974,7	100	In marcia	
01:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112096,3	100		9,3	100		140,6	100	974,2	100	In marcia	
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		111805,2	100		9,4	100		140,0	100	972,3	100	In marcia	
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		112228,0	100		9,4	100		140,3	100	970,8	100	In marcia	
02:30		3,7	100		0,0	100		0,56	73		4,0	100		0,26	94		24,0	100		1,9	100		0,1	100		112823,8	100		9,5	100		140,4	100	975,8	100	In marcia	
03:00		5,4	100		0,0	100		1,34	100		3,2	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		112492,9	100		9,3	100		140,5	100	971,1	100	In marcia	
03:30		3,7	100		0,0	100		0,78	100		3,5	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		113203,8	100		9,5	100		140,3	100	960,0	100	In marcia	
04:00		4,0	100		0,0	100		0,54	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		112763,4	100		9,4	100		140,2	100	966,6	100	In marcia	
04:30		3,4	100		0,0	100		0,49	73		4,5	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		112740,5	100		9,5	100		140,0	100	967,3	100	In marcia	
05:00		4,3	100		0,0	100		0,81	100		4,5	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		112671,7	100		9,3	100		140,0	100	970,3	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,0	100		0,32	100		5,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		113216,2	100		9,5	100		139,7	100	969,6	100	In marcia	
06:00		4,4	100		0,0	100		0,13	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		113056,1	100		9,3	100		139,8	100	971,5	100	In marcia	
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,1	100		113279,6	100		9,4	100		139,9	100	966,6	100	In marcia	
07:00		4,0	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		20,4	86		1,9	86		0,1	86		113652,6	100		9,5	86		140,0	100	968,9	100	In marcia	
07:30		3,9	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		18,2	78		1,9	78		0,2	78		113595,7	100		9,5	78		140,3	100	969,9	100	In marcia	
08:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,2	100		112767,6	100		9,6	100		140,0	100	968,7	100	In marcia	
08:30		3,2	100		0,0	100		0,12	73		4,7	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,3	100		115199,8	100		9,7	100		140,5	100	967,5	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,43	100		4,7	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114040,0	100		9,7	100		140,7	100	966,2	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,33	100		3,6	100		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,3	100		113008,3	100		9,8	100		140,6	100	945,1	100	In marcia	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		112794,3	100		9,4	100		140,0	100	968,5	100	In marcia	
10:30		1,6	100		0,0	100		1,41	73		2,9	100		0,26	94		47,8	100		1,9	100		0,3	100		113959,5	100		9,9	100		140,9	100	947,4	100	In marcia	
11:00		1,8	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,26	100		37,2	100		1,9	100		0,2	100		111718,2	100		9,6	100		140,2	100	959,7	100	In marcia	
11:30		2,6	100		0,0	100		1,03	100		3,1	100		0,27	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		111313,6	100		9,3	100		140,1	100	954,1	100	In marcia	
12:00		2,0	100		0,0	100		0,84	100		2,5	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		113638,1	100		9,0	100		140,4	100	974,5	100	In marcia	
12:30		2,6	100		0,3	100		1,52	73		2,4	100		0,26	100		9,6	100		1,8	100		0,1	100		115430,7	100		9,6	100		139,6	100	968,8	100	In marcia	
13:00		3,8	100		1,5	100		1,5	100		2,8	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,1	100		114768,3	100		9,5	100		138,9	100	967,5	100	In marcia	
13:30		5,4	100		0,1	100		0,68	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		113122,4	100		9,5	100		139,5	100	968,3	100	In marcia	
14:00		5,1	100		0,0	100		0,38	100		3,7	100		0,27	100		30,3	100		1,9	100		0,1	100		114979,8	100		9,8	100		140,7	100	954,1	100	In marcia	
14:30		2,2	100		0,0	100		0,74	73		4,6	100		0,27	94		22,2	100		1,9	100		0,2	100		112154,9	100		9,3	100		139,4	100	976,0	100	In marcia	
15:00		1,8	100		0,0	100		0,94	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		113778,9	100		9,3	100		140,0	100	962,7	100	In marcia	
15:30		4,0	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		115792,9	100		9,5	100		139,9	100	960,2	100	In marcia	
16:00		3,6	100		0,0	100		0,35	100		3,2	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		116386,3	100		9,5	100		140,5	100	971,4	100	In marcia	
16:30		3,0	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		114933,7	100		9,5	100		140,4	100	971,0	100	In marcia	
17:00		3,1	100		0,0	100		0,25	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		112448,9	100		9,3	100		138,7	100	974,3	100	In marcia	
17:30		3,4	100		0,0	100		0,1	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		113035,6	100		9,3	100		139,7	100	978,0	100	In marcia	
18:00		5,2	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		113822,0	100		9,4	100		140,0	100	975,2	100	In marcia	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 01/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,1	100		110900,5	100		9,2	100		140,5	100	974,7	100	in Betrieb	
01:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		112096,3	100		9,3	100		140,6	100	974,2	100	in Betrieb	
01:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,1	100		111805,2	100		9,4	100		140,0	100	972,3	100	in Betrieb	
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		112228,0	100		9,4	100		140,3	100	970,8	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100		0,0	100		0,56	73		4,0	100		0,26	94		24,0	100		1,9	100		0,1	100		112823,8	100		9,5	100		140,4	100	975,8	100	in Betrieb	
03:00		5,4	100		0,0	100		1,34	100		3,2	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		112492,9	100		9,3	100		140,5	100	971,1	100	in Betrieb	
03:30		3,7	100		0,0	100		0,78	100		3,5	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		113203,8	100		9,5	100		140,3	100	960,0	100	in Betrieb	
04:00		4,0	100		0,0	100		0,54	100		4,0	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		112763,4	100		9,4	100		140,2	100	966,6	100	in Betrieb	
04:30		3,4	100		0,0	100		0,49	73		4,5	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		112740,5	100		9,5	100		140,0	100	967,3	100	in Betrieb	
05:00		4,3	100		0,0	100		0,81	100		4,5	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		112671,7	100		9,3	100		140,0	100	970,3	100	in Betrieb	
05:30		3,8	100		0,0	100		0,32	100		5,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		113216,2	100		9,5	100		139,7	100	969,6	100	in Betrieb	
06:00		4,4	100		0,0	100		0,13	100		4,0	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		113056,1	100		9,3	100		139,8	100	971,5	100	in Betrieb	
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	73		5,0	100		0,26	94		23,6	100		1,9	100		0,1	100		113279,6	100		9,4	100		139,9	100	966,6	100	in Betrieb	
07:00		4,0	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		20,4	86		1,9	86		0,1	86		113652,6	100		9,5	86		140,0	100	968,9	100	in Betrieb	
07:30		3,9	78		0,0	78		0,0	100		4,0	78		0,26	100		18,2	78		1,9	78		0,2	78		113595,7	100		9,5	78		140,3	100	969,9	100	in Betrieb	
08:00		6,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,2	100		112767,6	100		9,6	100		140,0	100	968,7	100	in Betrieb	
08:30		3,2	100		0,0	100		0,12	73		4,7	100		0,26	100		15,6	100		1,9	100		0,3	100		115199,8	100		9,7	100		140,5	100	967,5	100	in Betrieb	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,43	100		4,7	100		0,26	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114040,0	100		9,7	100		140,7	100	966,2	100	in Betrieb	
09:30		1,6	100		0,0	100		0,33	100		3,6	100		0,27	100		37,9	100		1,9	100		0,3	100		113008,3	100		9,8	100		140,6	100	945,1	100	in Betrieb	
10:00		1,6	100		0,0	100		0,34	100		2,8	100		0,26	100		29,3	100		1,8	100		0,2	100		112794,3	100		9,4	100		140,0	100	968,5	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		0,0	100		1,41	73		2,9	100		0,26	94		47,8	100		1,9	100		0,3	100		113959,5	100		9,9	100		140,9	100	947,4	100	in Betrieb	
11:00		1,8	100		0,0	100		1,46	100		3,0	100		0,26	100		37,2	100		1,9	100		0,2	100		111718,2	100		9,6	100		140,2	100	959,7	100	in Betrieb	
11:30		2,6	100		0,0	100		1,03	100		3,1	100		0,27	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		111313,6	100		9,3	100		140,1	100	954,1	100	in Betrieb	
12:00		2,0	100		0,0	100		0,84	100		2,5	100		0,27	100		26,3	100		1,8	100		0,2	100		113638,1	100		9,0	100		140,4	100	974,5	100	in Betrieb	
12:30		2,6	100		0,3	100		1,52	73		2,4	100		0,26	100		9,6	100		1,8	100		0,1	100		115430,7	100		9,6	100		139,6	100	968,8	100	in Betrieb	
13:00		3,8	100		1,5	100		1,5	100		2,8	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,1	100		114768,3	100		9,5	100		138,9	100	967,5	100	in Betrieb	
13:30		5,4	100		0,1	100		0,68	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		113122,4	100		9,5	100		139,5	100	968,3	100	in Betrieb	
14:00		5,1	100		0,0	100		0,38	100		3,7	100		0,27	100		30,3	100		1,9	100		0,1	100		114979,8	100		9,8	100		140,7	100	954,1	100	in Betrieb	
14:30		2,2	100		0,0	100		0,74	73		4,6	100		0,27	94		22,2	100		1,9	100		0,2	100		112154,9	100		9,3	100		139,4	100	976,0	100	in Betrieb	
15:00		1,8	100		0,0	100		0,94	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,2	100		113778,9	100		9,3	100		140,0	100	962,7	100	in Betrieb	
15:30		4,0	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		115792,9	100		9,5	100		139,9	100	960,2	100	in Betrieb	
16:00		3,6	100		0,0	100		0,35	100		3,2	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		116386,3	100		9,5	100		140,5	100	971,4	100	in Betrieb	
16:30		3,0	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		114933,7	100		9,5	100		140,4	100	971,0	100	in Betrieb	
17:00		3,1	100		0,0	100		0,25	100		3,4	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		112448,9	100		9,3	100		138,7	100	974,3	100	in Betrieb	
17:30		3,4	100		0,0	100		0,1	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		1,9	100		0,2	100		113035,6	100		9,3	100		139,7	100	978,0	100	in Betrieb	
18:00		5,2	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		113822,0	100		9,4	100		140,0	100	975,2	100	in Betrieb	
18:30		5,4	100		0,2	100		0,68	73																												