

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 02/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,0	100		0,45	73		3,0	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		114145,4	100		9,5	100		139,6	100	984,4	100	In marcia	
01:00		2,8	100		0,3	100		1,03	100		3,4	100		0,27	100		31,7	100		1,9	100		0,0	100		114125,1	100		9,4	100		140,4	100	984,9	100	In marcia	
01:30		4,2	100		0,8	100		0,79	100		4,7	100		0,27	100		23,2	100		1,9	100		0,0	100		115352,3	100		9,5	100		140,3	100	974,8	100	In marcia	
02:00		5,2	100		1,0	100		0,27	100		4,4	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		116502,5	100		9,5	100		140,6	100	978,5	100	In marcia	
02:30		2,8	100		0,0	100		0,24	73		3,7	100		0,26	94		21,6	100		1,9	100		0,0	100		117020,5	100		9,7	100		140,3	100	975,2	100	In marcia	
03:00		3,8	100		0,0	100		0,75	100		3,6	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		117330,6	100		9,8	100		140,4	100	968,0	100	In marcia	
03:30		3,8	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,27	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		117330,8	100		9,8	100		141,0	100	972,2	100	In marcia	
04:00		3,5	100		0,3	100		0,15	100		3,0	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,0	100		117531,7	100		9,6	100		141,2	100	983,0	100	In marcia	
04:30		5,1	100		0,9	100		0,29	73		3,1	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		116536,0	100		9,7	100		140,3	100	979,8	100	In marcia	
05:00		2,3	100		0,0	100		0,83	100		3,1	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		115747,2	100		9,8	100		139,9	100	978,4	100	In marcia	
05:30		4,0	100		0,4	100		0,37	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		116175,2	100		9,5	100		140,4	100	978,9	100	In marcia	
06:00		6,7	100		0,0	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		116586,8	100		9,7	100		139,9	100	970,8	100	In marcia	
06:30		2,5	100		0,0	100		0,49	73		3,3	100		0,26	94		25,6	100		1,9	100		0,0	100		116055,4	100		9,4	100		140,2	100	977,3	100	In marcia	
07:00		2,3	85		0,0	85		0,91	100		2,8	85		0,26	100		25,8	85		1,9	85		0,0	85		116673,6	100		9,8	85		140,4	100	968,9	100	In marcia	
07:30		4,3	79		0,3	79		0,36	100		3,3	79		0,26	100		24,5	79		1,9	79		0,1	79		116835,5	100		9,7	79		140,2	100	976,9	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,0	100		0,09	100		4,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		117066,7	100		9,7	100		140,0	100	974,7	100	In marcia	
08:30		6,5	100		0,0	100		0,14	73		5,1	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,1	100		115979,2	100		9,7	100		139,9	100	981,8	100	In marcia	
09:00		4,0	100		0,0	100		0,2	100		3,4	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		116048,3	100		9,5	100		139,9	100	982,0	100	In marcia	
09:30		3,6	100		0,0	100		0,1	100		4,1	100		0,26	100		36,1	100		1,9	100		0,1	100		116762,1	100		9,7	100		140,2	100	970,4	100	In marcia	
10:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,1	100		1,9	100		0,1	100		117359,1	100		9,9	100		140,3	100	967,3	100	In marcia	
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	94		23,4	100		1,9	100		0,2	100		117890,1	100		9,7	100		140,8	100	980,2	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		117763,7	100		9,9	100		140,9	100	973,0	100	In marcia	
11:30		4,0	100		0,9	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,1	100		116624,6	100		9,8	100		140,3	100	979,1	100	In marcia	
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		13,6	100		1,9	100		0,2	100		115263,8	100		9,6	100		139,7	100	982,8	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		18,7	100		1,8	100		0,2	100		113924,2	100		9,9	100		139,3	100	961,9	100	In marcia	
13:00		1,6	100		0,0	100		0,15	100		2,8	100		0,27	100		25,3	98		1,8	100		0,2	100		115688,0	100		8,8	100		140,8	100	990,6	100	In marcia	
13:30		2,8	100		0,0	100		0,52	100		3,2	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,1	100		115808,8	100		9,8	100		140,4	100	976,0	100	In marcia	
14:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		40,2	100		1,9	100		0,2	100		114840,7	100		9,5	100		140,3	100	979,7	100	In marcia	
14:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	94		38,6	100		1,9	100		0,1	100		115447,8	100		9,7	100		140,0	100	977,1	100	In marcia	
15:00		4,3	100		0,7	100		0,06	100		3,4	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		115048,2	100		9,5	100		140,0	100	986,4	100	In marcia	
15:30		4,4	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,2	100		114874,2	100		9,7	100		139,6	100	973,9	100	In marcia	
16:00		3,1	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		114671,8	100		9,5	100		140,3	100	979,6	100	In marcia	
16:30		2,6	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		114264,7	100		9,7	100		140,4	100	967,5	100	In marcia	
17:00		3,8	100		0,0	100		0,45	100		3,0	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		116194,3	100		9,6	100		140,3	100	978,3	100	In marcia	
17:30		1,9	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		16,3	100		1,8	100		0,1	100		115519,4	100		9,8	100		139,5	100	978,9	100	In marcia	
18:00		1,7	100		0,0	100		0,32	100		3,1	100		0,26	100		25,8	100		1,8	100		0,1	100		114412,6	100		9,5	100		139,8	100	976,1	100	In marcia	

	SO2 mg/Nm3				HCL mg/Nm3				Hg ug/Nm3				CO mg/Nm3				POLV mg/Nm3				NOX mg/Nm3				COT mg/Nm3				NH3 mg/Nm3				Q Rauchgas Nm3/h				O2 %				T Rauchgas °C				T Nachbrennkammer °C				Anlage	
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %		Betriebszustand									
00:30		2,7	100			0,0	100			0,45	73			3,0	100			0,26	100			28,7	100			1,9	100			0,0	100			114145,4	100			9,5	100			139,6	100			984,4	100			in Betrieb
01:00		2,8	100			0,3	100			1,03	100			3,4	100			0,27	100			31,7	100			1,9	100			0,0	100			114125,1	100			9,4	100			140,4	100			984,9	100			in Betrieb
01:30		4,2	100			0,8	100			0,79	100			4,7	100			0,27	100			23,2	100			1,9	100			0,0	100			115352,3	100			9,5	100			140,3	100			974,8	100			in Betrieb
02:00		5,2	100			1,0	100			0,27	100			4,4	100			0,26	100			22,0	100			1,9	100			0,0	100			116502,5	100			9,5	100			140,6	100			978,5	100			in Betrieb
02:30		2,8	100			0,0	100			0,24	73			3,7	100			0,26	94			21,6	100			1,9	100			0,0	100			117020,5	100			9,7	100			140,3	100			975,2	100			in Betrieb
03:00		3,8	100			0,0	100			0,75	100			3,6	100			0,26	100			27,6	100			1,9	100			0,0	100			117330,6	100			9,8	100			140,4	100			968,0	100			in Betrieb
03:30		3,8	100			0,0	100			0,17	100			2,9	100			0,27	100			26,1	100			1,9	100			0,0	100			117330,8	100			9,8	100			141,0	100			972,2	100			in Betrieb
04:00		3,5	100			0,3	100			0,15	100			3,0	100			0,26	100			26,7	100			1,9	100			0,0	100			117531,7	100			9,6	100			141,2	100			983,0	100			in Betrieb
04:30		5,1	100			0,9	100			0,29	73			3,1	100			0,26	100			18,6	100			1,9	100			0,0	100			116536,0	100			9,7	100			140,3	100			979,8	100			in Betrieb
05:00		2,3	100			0,0	100			0,83	100			3,1	100			0,26	100			26,9	100			1,9	100			0,0	100			115747,2	100			9,8	100			139,9	100			978,4	100			in Betrieb
05:30		4,0	100			0,4	100			0,37	100			2,7	100			0,26	100			30,5	100			1,9	100			0,0	100			116175,2	100			9,5	100			140,4	100			978,9	100			in Betrieb
06:00		6,7	100			0,0	100			0,2	100			2,9	100			0,26	100			23,1	100			1,9	100			0,0	100			116586,8	100			9,7	100			139,9	100			970,8	100			in Betrieb
06:30		2,5	100			0,0	100			0,49	73			3,3	100			0,26	94			25,6	100			1,9	100			0,0	100			116055,4	100			9,4	100			140,2	100			977,3	100			in Betrieb
07:00		2,3	85			0,0	85			0,91	100			2,8	85			0,26	100			25,8	85			1,9	85			0,0	85			116673,6	100			9,8	85			140,4	100			968,9	100			in Betrieb
07:30		4,3	79			0,3	79			0,36	100			3,3	79			0,26	100			24,5	79			1,9	79			0,1	79			116835,5	100			9,7	79			140,2	100			976,9	100			in Betrieb
08:00		3,8	100			0,0	100			0,09	100			4,1	100			0,26	100			21,5	100			1,9	100			0,0	100			117066,7	100			9,7	100			140,0	100			974,7	100			in Betrieb
08:30		6,5	100			0,0	100			0,14	73			5,1	100			0,26	100			20,9	100			1,9	100			0,1	100			115979,2	100			9,7	100			139,9	100			981,8	100			in Betrieb
09:00		4,0	100			0,0	100			0,2	100			3,4	100			0,26	100			28,8	100			1,9	100			0,1	100			116048,3	100			9,5	100			139,9	100			982,0	100			in Betrieb
09:30		3,6	100			0,0	100			0,1	100			4,1	100			0,26	100			36,1	100			1,9	100			0,1	100			116762,1	100			9,7	100			140,2	100			970,4	100			in Betrieb
10:00		3,0	100			0,0	100			0,0	100			3,3	100			0,26	100			38,1	100			1,9	100			0,1	100			117359,1	100			9,9	100			140,3	100			967,3	100			in Betrieb
10:30		3,7	100			0,0	100			0,0	73			3,9	100			0,26	94			23,4	100			1,9	100			0,2	100			117890,1	100			9,7	100			140,8	100			980,2	100			in Betrieb
11:00		3,1	100			0,0	100			0,03	100			3,2	100			0,26	100			24,9	100			1,9	100			0,1	100			117763,7	100			9,9	100			140,9	100			973,0	100			in Betrieb
11:30		4,0	100			0,9	100			0,08	100			3,2	100			0,26	100			18,9	100			1,9	100			0,1	100			116624,6	100			9,8	100			140,3	100			979,1	100			in Betrieb
12:00		1,8	100			0,0	100			0,0	100			4,4	100			0,26	100			13,6	100			1,9	100			0,2	100			115263,8	100			9,6	100			139,7	100			982,8	100			in Betrieb
12:30		1,6	100			0,0	100			0,0	73			3,9	100			0,26	100			18,7	100			1,8	100			0,2	100			113924,2	100			9,9	100			139,3	100			961,9	100			in Betrieb
13:00		1,6	100			0,0	100			0,15	100			2,8	100			0,27	100			25,3	98			1,8	100			0,2	100			115688,0	100			8,8	100			140,8	100			990,6	100			in Betrieb
13:30		2,8	100			0,0	100			0,52	100			3,2	100			0,26	100			19,9	100			1,9	100			0,1	100			115808,8	100			9,8	100			140,4	100			976,0	100			in Betrieb
14:00		2,4	100			0,0	100			0,0	100			3,7	100			0,26	100			40,2	100			1,9	100			0,2	100			114840,7	100			9,5	100			140,3	100			979,7	100			in Betrieb
14:30		3,0	100			0,0	100			0,0	73			3,1	100			0,26	94			38,6	100			1,9	100			0,1	100			115447,8	100			9,7	100			140,0	100			977,1	100			in Betrieb
15:00		4,3	100			0,7	100			0,06	100			3,4	100			0,26	100			27,9	100			1,9	100			0,1	100			115048,2	100			9,5	100			140,0	100			986,4	100			in Betrieb
15:30		4,4	100			1,8	100			0,0	100		</																																					