

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto		
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		3,8	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		115929,6	100		9,8	100		140,3	100		977,8	100	In marcia		
01:00		2,5	100		0,0	100		0,06	100		3,8	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		116287,8	100		9,7	100		140,6	100		979,9	100	In marcia		
01:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		115753,3	100		9,8	100		140,0	100		975,8	100	In marcia		
02:00		5,0	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		114820,0	100		9,7	100		140,0	100		976,5	100	In marcia		
02:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		42,5	100		1,9	100		0,1	100		114675,6	100		9,4	100		140,5	100		983,9	100	In marcia		
03:00		4,3	100		0,9	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		115689,2	100		9,6	100		140,1	100		982,2	100	In marcia		
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		114248,6	100		9,8	100		140,2	100		979,6	100	In marcia		
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		114834,1	100		9,3	100		140,5	100		979,1	100	In marcia		
04:30		3,3	100		0,0	100		0,04	73		2,8	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		116182,6	100		9,6	100		140,5	100		977,0	100	In marcia		
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		116988,1	100		9,6	100		140,6	100		970,4	100	In marcia		
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		117120,7	100		9,3	100		140,6	100		988,0	100	In marcia		
06:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,0	100		114973,2	100		9,8	100		139,3	100		976,4	100	In marcia		
06:30		2,8	100		0,0	100		0,03	73		3,4	100		0,26	95		25,9	100		1,9	100		0,1	100		114377,2	100		9,4	100		140,1	100		976,8	100	In marcia		
07:00		5,4	84		0,5	84		0,23	100		4,4	84		0,26	100		21,3	84		1,9	84		0,1	84		115489,5	100		9,6	84		140,0	100		971,9	100	In marcia		
07:30		5,8	80		0,0	80		0,0	100		6,0	80		0,25	100		12,8	78		1,8	80		0,1	80		119603,4	100		10,4	80		140,3	100		956,7	100	In marcia		
08:00		7,2	100		0,0	100		0,09	100		7,2	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		115499,5	100		9,8	100		140,0	100		967,5	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100		0,01	74		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		114435,9	100		9,5	100		139,8	100		977,1	100	In marcia		
09:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		37,2	100		1,9	100		0,1	100		113573,0	100		9,8	100		140,1	100		967,5	100	In marcia		
09:30		1,7	100		0,0	100		0,64	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,2	100		114405,6	100		9,4	100		140,0	100		977,7	100	In marcia		
10:00		1,6	100		0,0	100		0,45	100		3,4	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,1	100		114498,8	100		9,5	100		140,4	100		973,1	100	In marcia		
10:30		1,7	100		0,0	100		0,64	73		3,1	100		0,26	94		34,7	100		1,9	100		0,1	100		114865,3	100		9,6	100		140,3	100		972,8	100	In marcia		
11:00		3,1	100		0,3	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		114447,4	100		9,2	100		140,1	100		978,0	100	In marcia		
11:30		2,6	100		0,3	100		0,54	100		3,2	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		114882,5	100		9,4	100		140,3	100		980,1	100	In marcia		
12:00		3,5	100		0,6	100		0,5	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,0	100		114938,5	100		9,4	100		140,9	100		980,0	100	In marcia		
12:30		2,0	100		0,0	100		0,29	73		3,8	100		0,27	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115640,9	100		9,5	100		141,0	100		971,4	100	In marcia		
13:00		1,7	100		0,0	100		0,34	100		4,4	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,2	100		116436,9	100		9,6	100		140,8	100		972,9	100	In marcia		
13:30		1,9	100		0,2	100		0,3	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,8	100		0,0	100		118065,0	100		9,7	100		141,6	100		981,0	100	In marcia		
14:00		1,8	100		0,8	100		0,4	100		3,2	100		0,26	100		11,9	100		1,8	100		0,1	100		116393,8	100		9,9	100		140,3	100		974,8	100	In marcia		
14:30		2,2	100		0,2	100		0,25	73		2,8	100		0,26	94		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115351,4	100		9,7	100		139,8	100		972,9	100	In marcia		
15:00		7,4	100		0,3	100		0,17	100		3,8	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,2	100		114620,8	100		9,2	100		139,6	100		987,0	100	In marcia		
15:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		115518,8	100		9,5	100		139,6	100		977,5	100	In marcia		
16:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		115297,6	100		9,6	100		140,1	100		974,5	100	In marcia		
16:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		115680,3	100		9,6	100		140,1	100		973,3	100	In marcia		
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		114973,2	100		9,5	100		139,8	100		973,5	100	In marcia		
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		115369,7	100		9,5	100		139,8	100		975,1	100	In marcia		
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		</																						

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,8	100		0,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		115929,6	100		9,8	100		140,3	100		977,8	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,06	100		3,8	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		116287,8	100		9,7	100		140,6	100		979,9	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		115753,3	100		9,8	100		140,0	100		975,8	100	in Betrieb
02:00		5,0	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,1	100		114820,0	100		9,7	100		140,0	100		976,5	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	94		42,5	100		1,9	100		0,1	100		114675,6	100		9,4	100		140,5	100		983,9	100	in Betrieb
03:00		4,3	100		0,9	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		115689,2	100		9,6	100		140,1	100		982,2	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		114248,6	100		9,8	100		140,2	100		979,6	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		114834,1	100		9,3	100		140,5	100		979,1	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,04	73		2,8	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		116182,6	100		9,6	100		140,5	100		977,0	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,1	100		116988,1	100		9,6	100		140,6	100		970,4	100	in Betrieb
05:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		117120,7	100		9,3	100		140,6	100		988,0	100	in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		16,8	100		1,9	100		0,0	100		114973,2	100		9,8	100		139,3	100		976,4	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		0,0	100		0,03	73		3,4	100		0,26	95		25,9	100		1,9	100		0,1	100		114377,2	100		9,4	100		140,1	100		976,8	100	in Betrieb
07:00		5,4	84		0,5	84		0,23	100		4,4	84		0,26	100		21,3	84		1,9	84		0,1	84		115489,5	100		9,6	84		140,0	100		971,9	100	in Betrieb
07:30		5,8	80		0,0	80		0,0	100		6,0	80		0,25	100		12,8	78		1,8	80		0,1	80		119603,4	100		10,4	80		140,3	100		956,7	100	in Betrieb
08:00		7,2	100		0,0	100		0,09	100		7,2	100		0,26	100		17,0	100		1,9	100		0,2	100		115499,5	100		9,8	100		140,0	100		967,5	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,01	74		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		114435,9	100		9,5	100		139,8	100		977,1	100	in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		37,2	100		1,9	100		0,1	100		113573,0	100		9,8	100		140,1	100		967,5	100	in Betrieb
09:30		1,7	100		0,0	100		0,64	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,2	100		114405,6	100		9,4	100		140,0	100		977,7	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,45	100		3,4	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,1	100		114498,8	100		9,5	100		140,4	100		973,1	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,64	73		3,1	100		0,26	94		34,7	100		1,9	100		0,1	100		114865,3	100		9,6	100		140,3	100		972,8	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		0,3	100		0,9	100		3,3	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		114447,4	100		9,2	100		140,1	100		978,0	100	in Betrieb
11:30		2,6	100		0,3	100		0,54	100		3,2	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		114882,5	100		9,4	100		140,3	100		980,1	100	in Betrieb
12:00		3,5	100		0,6	100		0,5	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,0	100		114938,5	100		9,4	100		140,9	100		980,0	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		0,0	100		0,29	73		3,8	100		0,27	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		115640,9	100		9,5	100		141,0	100		971,4	100	in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100		0,34	100		4,4	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,2	100		116436,9	100		9,6	100		140,8	100		972,9	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		0,2	100		0,3	100		3,8	100		0,26	100		14,4	100		1,8	100		0,0	100		118065,0	100		9,7	100		141,6	100		981,0	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		0,8	100		0,4	100		3,2	100		0,26	100		11,9	100		1,8	100		0,1	100		116393,8	100		9,9	100		140,3	100		974,8	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,2	100		0,25	73		2,8	100		0,26	94		18,5	100		1,9	100		0,1	100		115351,4	100		9,7	100		139,8	100		972,9	100	in Betrieb
15:00		7,4	100		0,3	100		0,17	100		3,8	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,2	100		114620,8	100		9,2	100		139,6	100		987,0	100	in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		115518,8	100		9,5	100		139,6	100		977,5	100	in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		115297,6	100		9,6	100		140,1	100		974,5	100	in Betrieb
16:30		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		115680,3	100		9,6	100		140,1	100		973,3	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,2	100		114973,2	100		9,5	100		139,8	100		973,5	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,1	100		115369,7	100		9,5	100		139,8	100		975,1	100	in Betrieb
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		114875,9	100		9,6								