

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 05/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		115018,8	100	9,5	100		139,8	100	977,7	100	In marcia		
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		114430,5	100	9,5	100		140,2	100	974,9	100	In marcia		
01:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,27	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		114901,5	100	9,5	100		140,6	100	976,7	100	In marcia		
02:00		4,0	100		0,4	100		0,17	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		115897,5	100	9,3	100		140,1	100	992,2	100	In marcia		
02:30		3,0	100		0,0	100		0,04	73		3,3	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,1	100		117076,2	100	9,7	100		140,3	100	976,7	100	In marcia		
03:00		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,8	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		116199,0	100	9,7	100		140,0	100	972,2	100	In marcia		
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		117143,8	100	9,7	100		140,6	100	970,0	100	In marcia		
04:00		6,2	100		0,0	100		0,05	100		4,6	100		0,27	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		118005,6	100	9,5	100		141,2	100	972,4	100	In marcia		
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		118698,5	100	9,6	100		142,0	100	972,6	100	In marcia		
05:00		3,0	100		0,0	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		119773,1	100	9,8	100		141,9	100	972,8	100	In marcia		
05:30		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		116717,2	100	9,7	100		141,0	100	969,0	100	In marcia		
06:00		3,7	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,27	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		116533,0	100	9,5	100		141,0	100	978,0	100	In marcia		
06:30		5,5	100		0,0	100		0,01	73		3,8	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,1	100		117949,4	100	9,6	100		141,0	100	980,1	100	In marcia		
07:00		4,8	84		0,0	84		0,01	100		4,7	84		0,26	100		21,4	84		1,9	84		0,1	84		116875,0	100	9,7	84		140,6	100	976,1	100	In marcia		
07:30		2,2	79		0,0	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		8,8	75		1,9	79		0,1	79		116410,1	100	9,8	79		139,2	100	977,9	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,9	96		1,8	100		0,1	100		118575,0	100	10,1	100		140,2	100	958,7	100	In marcia		
08:30		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,8	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		113509,3	100	9,6	100		138,4	100	973,1	100	In marcia		
09:00		1,7	100		0,0	100		0,31	100		3,4	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		113494,8	100	9,3	100		139,7	100	966,2	100	In marcia		
09:30		1,8	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		114220,1	100	9,6	100		139,9	100	977,3	100	In marcia		
10:00		2,3	100		0,1	100		0,57	100		3,1	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		112996,1	100	9,5	100		140,0	100	978,6	100	In marcia		
10:30		2,8	100		0,8	100		0,32	73		3,7	100		0,26	94		48,0	100		1,9	100		0,0	100		113985,3	100	9,3	100		140,1	100	987,5	100	In marcia		
11:00		2,1	100		1,5	100		0,29	100		3,8	100		0,26	100		39,3	100		1,9	100		0,0	100		114905,5	100	9,7	100		139,9	100	972,6	100	In marcia		
11:30		2,5	100		1,4	100		0,18	100		3,3	100		0,27	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		117064,7	100	9,3	100		140,8	100	979,9	100	In marcia		
12:00		1,8	100		0,4	100		0,26	100		3,5	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		117840,0	100	9,6	100		141,1	100	980,0	100	In marcia		
12:30		1,6	100		0,0	100		0,11	73		3,7	100		0,26	100		20,0	98		1,9	100		0,1	100		117867,7	100	9,9	100		141,3	100	963,9	100	In marcia		
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		118387,1	100	9,6	100		141,5	100	977,0	100	In marcia		
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,3	100		1,8	100		0,0	100		120164,3	100	9,8	100		141,6	100	963,4	100	In marcia		
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,3	100		1,8	100		0,1	100		120086,1	100	10,0	100		141,6	100	959,9	100	In marcia		
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,1	100		119504,9	100	9,5	100		141,9	100	977,6	100	In marcia		
15:00		3,0	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		118900,1	100	9,5	100		141,2	100	973,6	100	In marcia		
15:30		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		116729,5	100	9,9	100		139,7	100	968,1	100	In marcia		
16:00		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		115597,2	100	9,6	100		139,7	100	976,4	100	In marcia		
16:30		4,4	100		1,1	100		0,09	73		2,9	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		115931,1	100	9,5	100		139,3	100	982,6	100	In marcia		
17:00		4,8	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		115878,1	100	9,6	100		140,1	100	985,3	100	In marcia		
17:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		115088,0	100	9,4	100		140,3	100	987,6	100	In marcia		
18:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,1	100		116249,2	100	9,5	100		140,4	100	982,4	100	In marcia		
18:30		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100</																

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		115018,8	100		9,5	100		139,8	100	977,7	100	in Betrieb	
01:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		114430,5	100		9,5	100		140,2	100	974,9	100	in Betrieb	
01:30		2,0	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,27	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		114901,5	100		9,5	100		140,6	100	976,7	100	in Betrieb	
02:00		4,0	100		0,4	100		0,17	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		115897,5	100		9,3	100		140,1	100	992,2	100	in Betrieb	
02:30		3,0	100		0,0	100		0,04	73		3,3	100		0,26	94		23,2	100		1,9	100		0,1	100		117076,2	100		9,7	100		140,3	100	976,7	100	in Betrieb	
03:00		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,8	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		116199,0	100		9,7	100		140,0	100	972,2	100	in Betrieb	
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		33,5	100		1,9	100		0,0	100		117143,8	100		9,7	100		140,6	100	970,0	100	in Betrieb	
04:00		6,2	100		0,0	100		0,05	100		4,6	100		0,27	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		118005,6	100		9,5	100		141,2	100	972,4	100	in Betrieb	
04:30		2,4	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		118698,5	100		9,6	100		142,0	100	972,6	100	in Betrieb	
05:00		3,0	100		0,0	100		0,22	100		3,4	100		0,26	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		119773,1	100		9,8	100		141,9	100	972,8	100	in Betrieb	
05:30		4,2	100		0,0	100		0,1	100		3,7	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		116717,2	100		9,7	100		141,0	100	969,0	100	in Betrieb	
06:00		3,7	100		0,0	100		0,1	100		3,2	100		0,27	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		116533,0	100		9,5	100		141,0	100	978,0	100	in Betrieb	
06:30		5,5	100		0,0	100		0,01	73		3,8	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,1	100		117949,4	100		9,6	100		141,0	100	980,1	100	in Betrieb	
07:00		4,8	84		0,0	84		0,01	100		4,7	84		0,26	100		21,4	84		1,9	84		0,1	84		116875,0	100		9,7	84		140,6	100	976,1	100	in Betrieb	
07:30		2,2	79		0,0	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		8,8	75		1,9	79		0,1	79		116410,1	100		9,8	79		139,2	100	977,9	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		14,9	96		1,8	100		0,1	100		118575,0	100		10,1	100		140,2	100	958,7	100	in Betrieb	
08:30		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,8	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		113509,3	100		9,6	100		138,4	100	973,1	100	in Betrieb	
09:00		1,7	100		0,0	100		0,31	100		3,4	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		113494,8	100		9,3	100		139,7	100	966,2	100	in Betrieb	
09:30		1,8	100		0,0	100		0,64	100		3,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		114220,1	100		9,6	100		139,9	100	977,3	100	in Betrieb	
10:00		2,3	100		0,1	100		0,57	100		3,1	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,0	100		112996,1	100		9,5	100		140,0	100	978,6	100	in Betrieb	
10:30		2,8	100		0,8	100		0,32	73		3,7	100		0,26	94		48,0	100		1,9	100		0,0	100		113985,3	100		9,3	100		140,1	100	987,5	100	in Betrieb	
11:00		2,1	100		1,5	100		0,29	100		3,8	100		0,26	100		39,3	100		1,9	100		0,0	100		114905,5	100		9,7	100		139,9	100	972,6	100	in Betrieb	
11:30		2,5	100		1,4	100		0,18	100		3,3	100		0,27	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		117064,7	100		9,3	100		140,8	100	979,9	100	in Betrieb	
12:00		1,8	100		0,4	100		0,26	100		3,5	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,0	100		117840,0	100		9,6	100		141,1	100	980,0	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,11	73		3,7	100		0,26	100		20,0	98		1,9	100		0,1	100		117867,7	100		9,9	100		141,3	100	963,9	100	in Betrieb	
13:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		118387,1	100		9,6	100		141,5	100	977,0	100	in Betrieb	
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		19,3	100		1,8	100		0,0	100		120164,3	100		9,8	100		141,6	100	963,4	100	in Betrieb	
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		16,3	100		1,8	100		0,1	100		120086,1	100		10,0	100		141,6	100	959,9	100	in Betrieb	
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		19,6	100		1,9	100		0,1	100		119504,9	100		9,5	100		141,9	100	977,6	100	in Betrieb	
15:00		3,0	100		0,0	100		0,03	100		2,9	100		0,26	100		22,3	100		1,9	100		0,1	100		118900,1	100		9,5	100		141,2	100	973,6	100	in Betrieb	
15:30		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		116729,5	100		9,9	100		139,7	100	968,1	100	in Betrieb	
16:00		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,1	100		115597,2	100		9,6	100		139,7	100	976,4	100	in Betrieb	
16:30		4,4	100		1,1	100		0,09	73		2,9	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		115931,1	100		9,5	100		139,3	100	982,6	100	in Betrieb	
17:00		4,8	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		115878,1	100		9,6	100		140,1	100	985,3	100	in Betrieb	
17:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		115088,0	100		9,4	100		140,3	100	987,6	100	in Betrieb	
18:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,1	100		116249,2	100		9,5	100		140,4	100	982,4	100	in Betrieb	
18:30		4,0	100		1,4	100		0,0	73																												