

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 07/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,4	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		113518,2	100	9,5	100		139,9	100	982,3	100	In marcia		
01:00		4,2	100		0,1	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		113213,9	100	9,3	100		140,0	100	980,5	100	In marcia		
01:30		5,0	100	0,2	100		0,19	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		114480,3	100	9,5	100		140,2	100	989,6	100	In marcia			
02:00		3,5	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		115206,9	100	9,5	100		140,2	100	984,7	100	In marcia		
02:30		3,2	100		0,0	100		0,1	73		3,6	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,3	100		115122,4	100	9,6	100		139,9	100	977,9	100	In marcia		
03:00		3,8	100		0,3	100		0,06	100		3,3	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		114619,4	100	9,6	100		140,1	100	980,7	100	In marcia		
03:30		4,5	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		114535,5	100	9,4	100		140,1	100	989,8	100	In marcia		
04:00		3,3	100		0,2	100		0,1	100		3,6	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		114210,5	100	9,5	100		139,8	100	986,2	100	In marcia		
04:30		4,3	100		0,7	100		0,1	73		4,2	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		113786,2	100	9,4	100		140,0	100	982,7	100	In marcia		
05:00		4,5	100		0,5	100		0,02	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		114376,5	100	9,5	100		140,2	100	975,1	100	In marcia		
05:30		4,4	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		114855,7	100	9,4	100		140,2	100	974,3	100	In marcia		
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		115856,5	100	9,6	100		140,0	100	978,7	100	In marcia		
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		22,6	100		1,9	100		0,3	100		115916,4	100	9,5	100		139,9	100	984,5	100	In marcia		
07:00		3,3	86		0,0	86		0,03	100		4,5	86		0,25	100		19,7	86		1,9	86		0,3	86		116226,5	100	9,7	86		140,1	100	980,4	100	In marcia		
07:30		4,1	78		0,0	78		0,33	100		5,5	78		0,26	100		29,2	78		1,9	78		0,2	78		116496,1	100	9,7	78		140,1	100	988,5	100	In marcia		
08:00		4,1	100		0,0	100		2,85	100		4,3	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		116281,4	100	9,8	100		139,8	100	975,6	100	In marcia		
08:30		3,1	100		0,0	100		4,06	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		114962,4	100	9,8	100		140,1	100	973,0	100	In marcia		
09:00		5,4	100		0,0	100		7,44	100		3,6	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		116292,7	100	9,8	100		140,1	100	966,4	100	In marcia		
09:30		3,5	100		0,0	100		6,76	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,2	100		115832,4	100	9,6	100		140,0	100	972,8	100	In marcia		
10:00		3,3	100		0,0	100		7,59	100		3,7	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		115260,1	100	9,8	100		139,9	100	975,9	100	In marcia		
10:30		4,5	100		0,0	100		7,16	73		4,2	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,2	100		114055,6	100	9,6	100		140,2	100	978,4	100	In marcia		
11:00		4,2	100		0,0	100		5,93	100		5,0	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,2	100		115190,2	100	9,5	100		140,2	100	986,5	100	In marcia		
11:30		3,8	100		0,0	100		8,95	100		4,4	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		115562,6	100	9,5	100		140,1	100	984,5	100	In marcia		
12:00		4,0	100		0,0	100		11,63	100		4,4	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		115234,2	100	9,6	100		139,7	100	977,1	100	In marcia		
12:30		4,5	100		0,0	100		8,49	73		3,9	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		115183,4	100	9,6	100		139,6	100	982,6	100	In marcia		
13:00		3,8	100		0,0	100		7,94	100		4,0	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		115951,6	100	9,5	100		139,8	100	988,1	100	In marcia		
13:30		4,0	100		0,0	100		7,91	100		4,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		115308,1	100	9,6	100		139,9	100	982,3	100	In marcia		
14:00		4,2	100		0,0	100		5,59	100		4,2	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		114450,8	100	9,6	100		139,9	100	977,5	100	In marcia		
14:30		3,7	100		0,0	100		4,01	73		3,6	100		0,26	95		18,2	100		1,9	100		0,2	100		114251,0	100	9,6	100		139,9	100	981,6	100	In marcia		
15:00		3,5	100		0,0	100		3,88	100		3,5	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		114514,4	100	9,5	100		140,1	100	982,5	100	In marcia		
15:30		4,1	100		0,0	100		5,04	100		3,6	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		114645,1	100	9,7	100		140,0	100	979,2	100	In marcia		
16:00		4,2	100		0,0	100		3,92	100		4,1	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		114387,0	100	9,6	100		140,3	100	984,6	100	In marcia		
16:30		3,7	100		0,0	100		2,94	73		4,2	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,2	100		116043,7	100	9,5	100		140,4	100	984,5	100	In marcia		
17:00		5,8	100		0,0	100		3,92	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		116572,6	100	9,8	100		139,3	100	979,0	100	In marcia		
17:30		2,6	100		0,0	100		1,2	100		5,2	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		116545,5	100	9,7	100		139,6	100	983,7	100	In marcia		
18:00		2,9	100		0,0	100		1,22	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		116595,4	100	9,7	100		139,5	100	981,1	100	In marcia		
18:30		5,5	100		0,0	100		1,27	73		4,5	100		0,26	94		20,4	100																			

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 07/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		4,1	100		0,0	100		0,05	73		3,4	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		113518,2	100		9,5	100		139,9	100	982,3	100	in Betrieb	
01:00		4,2	100		0,1	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		113213,9	100		9,3	100		140,0	100	980,5	100	in Betrieb	
01:30		5,0	100		0,2	100		0,19	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		1,9	100		0,3	100		114480,3	100		9,5	100		140,2	100	989,6	100	in Betrieb	
02:00		3,5	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		115206,9	100		9,5	100		140,2	100	984,7	100	in Betrieb	
02:30		3,2	100		0,0	100		0,1	73		3,6	100		0,26	94		24,4	100		1,9	100		0,3	100		115122,4	100		9,6	100		139,9	100	977,9	100	in Betrieb	
03:00		3,8	100		0,3	100		0,06	100		3,3	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		114619,4	100		9,6	100		140,1	100	980,7	100	in Betrieb	
03:30		4,5	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		114535,5	100		9,4	100		140,1	100	989,8	100	in Betrieb	
04:00		3,3	100		0,2	100		0,1	100		3,6	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		114210,5	100		9,5	100		139,8	100	986,2	100	in Betrieb	
04:30		4,3	100		0,7	100		0,1	73		4,2	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,2	100		113786,2	100		9,4	100		140,0	100	982,7	100	in Betrieb	
05:00		4,5	100		0,5	100		0,02	100		4,3	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,3	100		114376,5	100		9,5	100		140,2	100	975,1	100	in Betrieb	
05:30		4,4	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		114855,7	100		9,4	100		140,2	100	974,3	100	in Betrieb	
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		115856,5	100		9,6	100		140,0	100	978,7	100	in Betrieb	
06:30		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	94		22,6	100		1,9	100		0,3	100		115916,4	100		9,5	100		139,9	100	984,5	100	in Betrieb	
07:00		3,3	86		0,0	86		0,03	100		4,5	86		0,25	100		19,7	86		1,9	86		0,3	86		116226,5	100		9,7	86		140,1	100	980,4	100	in Betrieb	
07:30		4,1	78		0,0	78		0,33	100		5,5	78		0,26	100		29,2	78		1,9	78		0,2	78		116496,1	100		9,7	78		140,1	100	988,5	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,0	100		2,85	100		4,3	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		116281,4	100		9,8	100		139,8	100	975,6	100	in Betrieb	
08:30		3,1	100		0,0	100		4,06	73		3,7	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		114962,4	100		9,8	100		140,1	100	973,0	100	in Betrieb	
09:00		5,4	100		0,0	100		7,44	100		3,6	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		116292,7	100		9,8	100		140,1	100	966,4	100	in Betrieb	
09:30		3,5	100		0,0	100		6,76	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,2	100		115832,4	100		9,6	100		140,0	100	972,8	100	in Betrieb	
10:00		3,3	100		0,0	100		7,59	100		3,7	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,2	100		115260,1	100		9,8	100		139,9	100	975,9	100	in Betrieb	
10:30		4,5	100		0,0	100		7,16	73		4,2	100		0,26	94		26,9	100		1,9	100		0,2	100		114055,6	100		9,6	100		140,2	100	978,4	100	in Betrieb	
11:00		4,2	100		0,0	100		5,93	100		5,0	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,2	100		115190,2	100		9,5	100		140,2	100	986,5	100	in Betrieb	
11:30		3,8	100		0,0	100		8,95	100		4,4	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		115562,6	100		9,5	100		140,1	100	984,5	100	in Betrieb	
12:00		4,0	100		0,0	100		11,63	100		4,4	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		115234,2	100		9,6	100		139,7	100	977,1	100	in Betrieb	
12:30		4,5	100		0,0	100		8,49	73		3,9	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		115183,4	100		9,6	100		139,6	100	982,6	100	in Betrieb	
13:00		3,8	100		0,0	100		7,94	100		4,0	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		115951,6	100		9,5	100		139,8	100	988,1	100	in Betrieb	
13:30		4,0	100		0,0	100		7,91	100		4,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		115308,1	100		9,6	100		139,9	100	982,3	100	in Betrieb	
14:00		4,2	100		0,0	100		5,59	100		4,2	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		114450,8	100		9,6	100		139,9	100	977,5	100	in Betrieb	
14:30		3,7	100		0,0	100		4,01	73		3,6	100		0,26	95		18,2	100		1,9	100		0,2	100		114251,0	100		9,6	100		139,9	100	981,6	100	in Betrieb	
15:00		3,5	100		0,0	100		3,88	100		3,5	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		114514,4	100		9,5	100		140,1	100	982,5	100	in Betrieb	
15:30		4,1	100		0,0	100		5,04	100		3,6	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,1	100		114645,1	100		9,7	100		140,0	100	979,2	100	in Betrieb	
16:00		4,2	100		0,0	100		3,92	100		4,1	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		114387,0	100		9,6	100		140,3	100	984,6	100	in Betrieb	
16:30		3,7	100		0,0	100		2,94	73		4,2	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,2	100		116043,7	100		9,5	100		140,4	100	984,5	100	in Betrieb	
17:00		5,8	100		0,0	100		3,92	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		116572,6	100		9,8	100		139,3	100	979,0	100	in Betrieb	
17:30		2,6	100		0,0	100		1,2	100		5,2	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		116545,5	100		9,7	100		139,6	100	983,7	100	in Betrieb	
18:00		2,9	100		0,0	100		1,22	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,2	100		116595,4	100		9,7	100		139,5	100	981,1	100	in Betrieb	
18:30		5,5	100		0,0	100		1,27	7																												