

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 10/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		33,5	100		1,8	100		0,2	100		117014,0	100	9,6	100		143,3	100	976,5	100	In marcia		
01:00		1,8	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		117714,7	100	9,6	100		142,8	100	982,1	100	In marcia		
01:30		1,8	100		1,1	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		117440,5	100	9,6	100		142,7	100	973,2	100	In marcia		
02:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,3	100		117049,1	100	9,7	100		142,6	100	980,0	100	In marcia		
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,27	94		32,0	100		1,8	100		0,2	100		116568,9	100	9,7	100		142,9	100	969,1	100	In marcia		
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		33,5	100		1,8	100		0,2	100		117275,1	100	9,4	100		143,6	100	984,5	100	In marcia		
03:30		1,7	100		0,8	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		16,5	100		1,8	100		0,2	100		117790,3	100	9,8	100		142,9	100	974,5	100	In marcia		
04:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		116772,0	100	9,8	100		142,6	100	965,2	100	In marcia		
04:30		2,3	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		116007,3	100	9,5	100		143,1	100	977,7	100	In marcia		
05:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		116967,3	100	9,7	100		143,4	100	973,9	100	In marcia		
05:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		117198,0	100	9,4	100		144,0	100	979,2	100	In marcia		
06:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		118230,6	100	9,7	100		143,6	100	975,2	100	In marcia		
06:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,3	100		117452,2	100	9,6	100		142,9	100	979,4	100	In marcia		
07:00		4,3	86		1,1	86		0,06	100		3,2	86		0,26	100		20,0	86		1,9	86		0,3	86		117833,3	100	9,7	86		142,2	100	975,7	100	In marcia		
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		26,0	78		1,9	78		0,0	78		117882,3	100	9,8	78		142,3	100	976,2	100	In marcia		
08:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		120201,1	100	10,9	100		142,9	100	944,0	100	In marcia		
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		114249,3	100	9,3	100		142,6	100	984,9	100	In marcia		
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		115467,3	100	9,2	100		143,1	100	986,7	100	In marcia		
09:30		1,7	100		0,7	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		116076,4	100	9,7	100		142,8	100	978,3	100	In marcia		
10:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		116381,4	100	9,5	100		142,9	100	978,4	100	In marcia		
10:30		1,6	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,27	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		114954,9	100	9,6	100		142,4	100	976,0	100	In marcia		
11:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		115902,7	100	9,6	100		142,5	100	984,0	100	In marcia		
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		12,7	100		1,9	100		0,0	100		114929,6	100	9,6	100		142,6	100	990,4	100	In marcia		
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		113276,5	100	9,3	100		142,0	100	986,1	100	In marcia		
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		113618,4	100	9,5	100		142,5	100	976,4	100	In marcia		
13:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		44,4	100		1,9	100		0,0	100		115135,5	100	9,3	100		143,3	100	985,4	100	In marcia		
13:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		115916,3	100	9,8	100		143,8	100	975,2	100	In marcia		
14:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		115239,5	100	9,3	100		144,6	100	982,7	100	In marcia		
14:30		1,7	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,27	94		19,6	100		1,9	100		0,0	100		116276,8	100	9,6	100		144,9	100	977,0	100	In marcia		
15:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		117075,3	100	9,5	100		144,7	100	986,7	100	In marcia		
15:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		117228,7	100	9,9	100		144,8	100	967,9	100	In marcia		
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		117926,1	100	9,5	100		146,4	100	972,3	100	In marcia		
16:30		1,8	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		117875,1	100	9,6	100		146,5	100	977,6	100	In marcia		
17:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		12,4	100		1,9	100		0,0	100		118559,3	100	9,8	100		145,2	100	975,3	100	In marcia		
17:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		117864,0	100	9,6	100		145,3	100	976,3	100	In marcia		
18:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		117548,0	100	9,6	100		145,7	100	977,0	100	In marcia		
18:30		2,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	100		0,27	94		27,6	100		1,9	100		0,1														

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 10/09/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,27	100		33,5	100		1,8	100		0,2	100		117014,0	100		9,6	100		143,3	100	976,5	100	in Betrieb	
01:00		1,8	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		117714,7	100		9,6	100		142,8	100	982,1	100	in Betrieb	
01:30		1,8	100		1,1	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,3	100		117440,5	100		9,6	100		142,7	100	973,2	100	in Betrieb	
02:00		1,6	100		0,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,1	100		1,8	100		0,3	100		117049,1	100		9,7	100		142,6	100	980,0	100	in Betrieb	
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,27	94		32,0	100		1,8	100		0,2	100		116568,9	100		9,7	100		142,9	100	969,1	100	in Betrieb	
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,27	100		33,5	100		1,8	100		0,2	100		117275,1	100		9,4	100		143,6	100	984,5	100	in Betrieb	
03:30		1,7	100		0,8	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		16,5	100		1,8	100		0,2	100		117790,3	100		9,8	100		142,9	100	974,5	100	in Betrieb	
04:00		1,7	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,3	100		116772,0	100		9,8	100		142,6	100	965,2	100	in Betrieb	
04:30		2,3	100		0,2	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		116007,3	100		9,5	100		143,1	100	977,7	100	in Betrieb	
05:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		116967,3	100		9,7	100		143,4	100	973,9	100	in Betrieb	
05:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		33,3	100		1,9	100		0,2	100		117198,0	100		9,4	100		144,0	100	979,2	100	in Betrieb	
06:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		118230,6	100		9,7	100		143,6	100	975,2	100	in Betrieb	
06:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,3	100		117452,2	100		9,6	100		142,9	100	979,4	100	in Betrieb	
07:00		4,3	86		1,1	86		0,06	100		3,2	86		0,26	100		20,0	86		1,9	86		0,3	86		117833,3	100		9,7	86		142,2	100	975,7	100	in Betrieb	
07:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		26,0	78		1,9	78		0,0	78		117882,3	100		9,8	78		142,3	100	976,2	100	in Betrieb	
08:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		120201,1	100		10,9	100		142,9	100	944,0	100	in Betrieb	
08:30		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,27	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		114249,3	100		9,3	100		142,6	100	984,9	100	in Betrieb	
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		115467,3	100		9,2	100		143,1	100	986,7	100	in Betrieb	
09:30		1,7	100		0,7	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,0	100		116076,4	100		9,7	100		142,8	100	978,3	100	in Betrieb	
10:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		116381,4	100		9,5	100		142,9	100	978,4	100	in Betrieb	
10:30		1,6	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,27	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		114954,9	100		9,6	100		142,4	100	976,0	100	in Betrieb	
11:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		115902,7	100		9,6	100		142,5	100	984,0	100	in Betrieb	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		12,7	100		1,9	100		0,0	100		114929,6	100		9,6	100		142,6	100	990,4	100	in Betrieb	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,0	100		113276,5	100		9,3	100		142,0	100	986,1	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		113618,4	100		9,5	100		142,5	100	976,4	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		44,4	100		1,9	100		0,0	100		115135,5	100		9,3	100		143,3	100	985,4	100	in Betrieb	
13:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		115916,3	100		9,8	100		143,8	100	975,2	100	in Betrieb	
14:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		115239,5	100		9,3	100		144,6	100	982,7	100	in Betrieb	
14:30		1,7	100		0,8	100		0,0	73		3,8	100		0,27	94		19,6	100		1,9	100		0,0	100		116276,8	100		9,6	100		144,9	100	977,0	100	in Betrieb	
15:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		117075,3	100		9,5	100		144,7	100	986,7	100	in Betrieb	
15:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		117228,7	100		9,9	100		144,8	100	967,9	100	in Betrieb	
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		117926,1	100		9,5	100		146,4	100	972,3	100	in Betrieb	
16:30		1,8	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,27	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		117875,1	100		9,6	100		146,5	100	977,6	100	in Betrieb	
17:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		12,4	100		1,9	100		0,0	100		118559,3	100		9,8	100		145,2	100	975,3	100	in Betrieb	
17:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		18,3	100		1,9	100		0,0	100		117864,0	100		9,6	100		145,3	100	976,3	100	in Betrieb	
18:00		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		117548,0	100		9,6	100		145,7	100	977,0	100	in Betrieb	
18:30		2,3	100		1,7	100		0,0	73		3,4	1																									